

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Согласовано	

						2023.5-АПС.СО1			
						Капитальный ремонт МБДОУ д/с №5 «Журавлик» по адресу: Аксайский район, г. Аксай, улица Революция, 60			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Статус	Лист	Листов
ГИП		Голубев			06.23		Р	1	2
Выполнил	Волгин				06.23	Спецификация оборудования, изделий и материалов. Литер А.	ООО "Южные линии"		
Проверил	Сколькоцкий				06.23				
Н. контр.	Волкова				06.23				

									14			
	Материалы											
	Аккумуляторная батарея 12 Ач 12В	PTK-BATTERY АКБ 17Ah			шт.	2						
	ОКЛ-ПР-КП в составе:											
	Огнестойкий кабель парной скрутки	ParLan ARM PS F/UTP Cat5e	000 "ТПД Паритет"	м	2							
		PVCLS n2(A)-FRLSLTx 2x2x0,52										
	Кабель-канал 40x25 двойной замок, Белый		507-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	2						
	Коробка монтажная металлическая	КМ0М (4к x 2,5мм) 75x75x37 IP31	070-026	000 "Пожтехкабель"	шт.	1						
	Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	10						
	Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	10						
	Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:											
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПСЭn2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	500						
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 мм2	КПССn2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	42						
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1x2x1,5 мм2	КПССn2(A)-FRLSLTx		000 "Пожтехкабель"	м.	2						
	Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом			000 "Пожтехкабель"	м.	522						
	Скоба металлическая однополовая под саморез 19-20мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500						
	Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500						
	Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	1500						
	Коробка монтажная металлическая КМ0М (4к x 2,5мм)			000 "Пожтехкабель"	шт.	40						
	Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	80						
	Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	80						
	Кабель-канал 40x40 двойной замок, Белый		508-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	11						
	Саморез 3,5x35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60						
	Дюбель металлический 5x30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60						
	Трос стальной 5,6 мм ГОСТ 3066-80 РТК-Accessories ПожТехКабель		890-010	000 "Пожтехкабель"	шт.	10						
Взам. инв. N												
Подпись и дата												
Инв. N подл.												
ПЕРЕД ЗАКУПОЙ ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО УСТАНОВКИ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!! ПЕРЕД ЗАКУПОЙ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!! У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ОКЛ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ !!!												
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	2023.5-АПС.С01	Лист
											2	

									15
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	
	Приемно-контрольные приборы и блоки индикации								
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-РЧБЕЖ-20П		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	1			
	Релейный модуль	РМ-4К-Р3		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	1			
	Источники питания и блоки резервирования								
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	1			
	Извещатели								
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	11			
	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-11ИК3-A-R3		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	4			
	Оповещатели								
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 124-R3			шт.	5			
	Прочие устройства								
	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	4			
	2023.5-АПС.СО2								
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с №5 «Журавлик» по адресу: Аксайский район, г. Аксай, улица Революции, 60								
	Автоматическая пожарная сигнализация								
	Р 1 2								
	Спецификация оборудования, изделий и материалов. Литер Б, К.								
	ООО "Южные линии"								
	Формат А3								

Согласовано

Взам.инд. №

Подпись и дата

Инф.№ подл.

ПЕРЕД ЗАКУПОКОЙ ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО УСТАНОВКИ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ !!!

ПЕРЕД ЗАКУПКОЙ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ И КРЕПЛЕНИЯ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ!!!

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРОСИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ОКЛ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ!!!

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП	Голубев				06.23
Выполнил	Волгин				06.23
Проверил	Соколовский				06.23
Н.контр.	Волкова				06.23

									16
	Материалы								
	Аккумуляторная батарея 12 Ач 12В	PTK-BATTERY АКБ 17Ah			шт.	2			
	Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:								
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2	КПСнз(А)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	100			
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2	КПССнз(А)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	20			
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2	КПССнз(А)-FRLS		000 "Пожтехкабель"	м.	2			
	Труба гофрированная самозатухающая ГГТ ЕЗ Ø 20 мм с зондом			000 "Пожтехкабель"	м.	112			
	Скоба металлическая однолопастовая под саморез 19-20мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320			
	Дюбель металлический 5х30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320			
	Саморез 3,5х35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	320			
	Коробка монтажная металлическая КМОМ (4к х 2,5мм)			000 "Пожтехкабель"	шт.	10			
	Саморез 3,5х35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	20			
	Дюбель металлический 5х30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	20			
	Кабель-канал 40х40 овойной замок, Белый		508-001	000 "Пожтехкабель"	шт.	5			
	Саморез 3,5х35мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60			
	Дюбель металлический 5х30мм			000 "Пожтехкабель"	шт.	60			

[illegible][illegible]