VALVONTAPÖYTÄKIRJA

Märkätilojen vedeneristäjän nimi	Andrus Block
Sertifikaattinumero	C-24123-23-18
Puhelinnumero ja sähköposti	

Työmaan osoite ja paikkakunta	Männiköntie 29 B 44, Kerava
Tilaaja/työmaan edustajan nimi ja yht.tiedot	Markku Ourama, markku.ourama@remonttipartio.fi
Asennusaikaväli, pvm	14.02-16.02.26
Alusmateriaali lattioissa ja seinissä	Sakret / betoni / Siporex / Kiilto KLR
Työohjeet toimitettu/luettu **kyllä**	

Pintarakennejärjestelmä	**Käytetyn tuotteen koko nimi**
Tasoite	Kiilto SR DF Pikamärkätilatasoite
Primeri/ pohjuste	Kiilto PrimerOne
Vedeneriste	Kiilto Kerafiber
Kaivotyyppi ja laipat	Pystykaivo Vieser One DN75, Kiilto Easy Kaivolaippa (butyyli)
Vedeneristeen vahvikkeet	Kiilto Nurkkavahvikenauha 10 cm
Läpivientien tiivistysaineet/tuotteet	Kiilto XPU
Kiinnityslaasti	Kiilto Pro Lightfix
Laatat	Peruslaatat 20x40, 10x10
Saumalaasti	Kiilto Tile Grout, Kiilto Floor Tile Grout
Elastiset saumat	Kiilto Sanitary Silicone

Lattialämmitys	--
Kynnys/ viemärin nosto	26 mm
Lattian kaltevuus	1:50, 1:100

Asennetut määrät		**Tehdyt tarkastukset**			
Seinää m^2	19	Kuivakalvon paksuus (mm)		vaatimus (mm)	Täyttää vaatimukset
Menekki seinät (litra tai kg)	22 l	seinät	0,8	0,4	**kyllä**
Lattiaa m^2	4	lattiat	0,9	0,5	**kyllä**
Menekki lattia (litra tai kg)	10 l				

Vedeneristystarkastuksen tulos – **HYVÄKSYTTY**

Märkätilatöiden valvoja

Vladislav Vastsenko
Sertifikaattinumero C-28570-27-25
Puh. 0402211758
info@vladi.fi

17.10.2025.








