

Таблица №20

9.1.6. Вентиляционное оборудование

№ п/п	Обозначение вен-тустановки, № позиции.	Назначение, обслуживаемое помещение.	Тип и номер вентилятора.	Материал	Число оборотов рабочего колеса вентилятора, (об/мин)	Производительность, (м³/час)	Тип электродвигателя.	Уровень взрывозащиты	Мощность электродвигателя, (кВт)	Число оборотов электродвигателя, (об/мин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П-1 П-2	Приток воздуха в насосную ЭЛОУ	Ц-13-50 №5И1 Ц-13-50 №5И1	алюм.- алюм.	960 960	7000 7000	ВАО-42-6 ВАО-42-6	ВЗГ ВЗГ	4 4	960 960
2	П-3	Приток воздуха в комнату машинистов	Ц-13-50 №2И1	алюм.- алюм.	1300	520	КОМ-11-4	ВЗГ	0,4	1300
3	В-4	Вытяжная общеобменная насосная ЭЛОУ	Ц-13-50 №3И1	алюм.- алюм.	1420	3500	КОМ-21-4	ВЗГ	1,7	1420
4	АВ-2	Вытяжная аварийная насосной ЭЛОУ	06-300 №8И1	сталь- латунь	930	13800	В 80 А6	ВЗТ4	0,75	930
5	П-5	Приточная общеобменная насосной очистного отделения	Ц-13-50 №3И1	алюм.- алюм.	1420	3400	КОМ-21-4	ВЗГ	1,7	1420
6	П-6 П-6а	Приточная общеобменная в ТП-41	Ц-4-70 №6 Ц-4-70 №6	сталь	930 930	8000 8000	4А100L6 4А100L6	норм норм	2,2 2,2	930 930
7	В-3	Вытяжная общеобменная насосной щелочного отделения	Ц-13-50 №3И1	алюм.- алюм.	1420	1570	КОМ-21-4	ВЗГ	1,7	1420

Продолжение таблицы №20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	АВ-1	Вытяжная аварийная насосная очистного отделения	06-300 №8И1	сталь-латунь.	930	13000	В80А6	ВЗГ4	0,75	930
9	П-7	Приточная общеобменная в склад	Ц-13-50 №4	алюм.	1460	4500	ВАО-41-4	ВЗГ	4,0	1460
10	В-2	Вытяжная общеобменная из склада	Ц-13-50 №3И1	алюм.-алюм.	1440	2250	КОМ-21-4	ВЗГ	1,7	1440
11	П-9 П-9а	Приточная общеобменная в операторную	Ц-14-46 №5	алюм.	965 965	8400 8400	АИММ112В6 АИММ112МВ 6	1ExdII ВТ4 1ExdII ВТ4	4,0 4,0	965 965
12	П-4 П-4а	Приточная общеобменная трансформаторной подстанции ТП-42,43	Ц-4-70 №10	алюм.	725 960	22000 22000	КО 22-8 КО 31-6	ВЗГ ВЗГ	11 20	725 960
13	В-1	Вытяжная общеобменная из помещения деаэрационной	Ц-06-320 №5	Сталь - латунь	1420	4200	КОМ-11-4	ВЗГ	0,6	1420