

**РАЗДЕЛ 9. Краткая характеристика технологического оборудования,
регулирующих и предохранительных клапанов**

9.1. Краткая характеристика технологического оборудования

Таблица № 15

9.1.1. Колонные аппараты

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.)	Номер пози- ции по схеме, ин- декс	Кол- во, шт.	Мате- риал	Методы защиты ме- талла обо- рудования от коррозии	Техническая характеристика						
						Рас- четное давле- ние, кгс/см ²	Темпе- ратура, °С	Диа- метр, мм	Высо- та, мм	Чис- ло та- ре- лок	Тип таре- лок	Объ- ем, м ³

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Первая ректи- фикационная колонна	К-1	1	Ст20К +0X13	Подача сл. ще- лочи в нефть, ингибитора в шлем К-1	6	300	4500	23300	28	трапе- циевид- ные клапан- ные	418
2.	Вторая ректи- фикационная колонна	К-2	1	Ст3+ 0X13 Ст20к+ 0X13	Подача сл. ще- лочи. раствора в бензиновый коллектор или ингибитора и нейтрализато- ра в шлем К-2	3	350	5000	43770	43	трапе- циевид- ные клапан- ные	714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Отпарная колонна	К-3	3	Ст3+0X13	-	3	200/280/310	2000	33350	10x3	S-обр.	75x3
4.	Стабилизационная колонна бензина	К-4	1	16ГС	Подача ингибитора в шлем К-4	13	180	2400	29650	34	трапециевидные клапанные	100
5.	Газосепаратор, колонна	К-7	1	Ст3	-	6	100	2000	34500	37	S-обр.	81,5
6.	Ректификационная колонна вторичной перегонки	К-9	1	Ст3	Подача ингибитора в шлем К-9	4,5	170	3000	43050	60	клапанные	262
7.	Ректификационная колонна вторичной перегонки	К-10	1	Ст3	-	2,0	200	3000	43050	60	S-обр.	262
8.	Колонна (реактор, отпарная колонна)	К-12 (К-12/2, К-12/3)	1	Ст3+0X13	-	8,0	220	3000	40510	4 (К12/3)	трапециевидные клапанные (К-12/3)	34
9.	Реактор	К-12/4	1	09 Г2С	-	10,0	250	2600	8575	-		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Сепаратор	С-1К	1	16ГС	-	8,0	200	1600	5785	1	отбой- ник	10

Таблица №16

9.1.2. Емкости, отстойники, электроосадители, электродегидраторы

№ п/п	Наименование оборудо- вания (тип, наиме- нование аппарата, назначение и т.д.)	Номер пози- ции по схе- ме, индекс	К-во шт.	Материал	Техническая характеристика				Объем м ³
					расчет- ное дав- ление, кгс/см ²	темпе- ратура, °С	диаметр, мм	Высота (Н) или длина (L), мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Емкость-водоотдели- тель колонны К-1	Е-1	1	16ГС 09Г2С	10,0	200	3000	Н-12420	80
2.	Емкость водоотдели- тель колонны К-2	Е-2	1	16ГС	8,0	100	3000	Н-15125	100
3.	Рефлюксная емкость орошения колонны К-4	Е-3	1	09Г2С	16	100	2000	Н-6824	20
4.	Емкость для раствора едкого натра 2%	Е-5	1	Ст3	атм.	50	2600	Н-3500	16

5.	Емкость для раствора едкого натра 2%	Е-6	1	Ст3	атм	50	2600	Н-3200	16
6.	Емкость для раствора едкого натра 2%	Е-6А	1	Ст3	атм.	50	2600	Н-3200	16

Продолжение таблицы № 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Емкость для раствора едкого натра 10%	Е-7	1	Ст3	атм.	50	2600	Н-3200	16
8.	Буферная емкость ПТК установки	Е-13	1	Ст3	атм.	100	3600	Н-4800	50
9.	Буферная емкость ХОВ	Е-28	1	Ст3	0,48	100	3600	Н-4800	50
10.	Буферная емкость обессоленной нефти после ЭЛОУ	Е-15	1	16ГС	5,3	110	4000	Н-22900	216
11.	Отстойник соляного раствора от нефти	Е-16	1	16ГС	6	110	3400	Л-18240	160
12.	Рефлюксная емкость колонны К-10	Е-17	1	Ст20к	7,0	100	1600	Н-12750	22,38
13.	Рефлюксная емкость колонны К-9	Е-18	1	09Г2С	10	100	2400	Н-11205	32
14.	Электродегидраторы	Э-1-6	6	16ГС	16	200	3400	Л-18850	160
15.	Отстойник керосина от воды	А-5	1	16ГС	8	80	3000	Л-15060	100
16.	Буферная емкость	А-6	1	16ГС	8	80	3000	Л-15060	100

	воздуха КИП								
17.	Отстойник защелачивания бензина на выходе с установки	A-1	1	Ст3	8	50	3200	L-8620	63

Продолжение таблицы № 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Отстойник бензина от щелочи	A-2/1	1	Ст3	8	50	3200	L-8620	63
19.	Отстойники керосина от воды	A-2/2 A-3/1 A-3/2 A-4	4	Ст3	8	50	3200	L-8620	63
20.	Каплеотбойник на факельной линии	E-44K	1	R52-4b	5	200	2400	L-6480	20
21.	Емкость испаритель бутановой фракции	E-1K	1	16ГС	10	200	2400	H-6225	25
22.	Емкость сброса с ППК блока отстойников	E-2Б	1	Ст3	атм	100	2600	H-8000	48
23.	Фильтр оборотной воды	Ф-1 Ф-2	1 1	09Г2С 09Г2С	16 16	100 100	1000 1000	H-2710 H-2710	1,45 1,45
24.	Емкость для деэмульгатора	E-50K	1	Ст3	атм	20	610	H-934	0,27
25.	Емкость для нейтрализатора	E-51K	1	Ст3	атм	20	610	H-1144	0,27

26.	Емкость для ингиби- тора	Е-52К	1	Ст3	атм	20	610	Н-1144	0,27
27.	Емкость для нейтрали- затора	Е-53К	1	Ст3	атм	20	203	Н-934	0,03

Продолжение таблицы № 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Емкость для ингиби- тора	Е-54К	1	Ст3	атм	20	263	Н-930	0,05
29.	Емкость для ингиби- тора	Е-55К	1	Ст3	атм	20	203	Н-934	0,05
30.	Бачки торцевого уплотнения	Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-6, Н-6А, Н-23, Н-6К, Н-6К/1, Н-7, Н-7А, Н-48, Н-67А, Н-16, Н-13, Н-68, Н-12, Н-12А, Н-14, Н-15, Н-35, Н-10А, Н-10, Н-54, Н-54А, Н-57, Н-57А, Н-58, Н-58А, Н-59, Н-55, Н-56, Н-77, Н-77А, Н-78, Н-78А, Н-76, Н-79,	14	Ст20	30	200	207	Н-660	0,2

		Н-110К, Н-111К							
31.	Бачки торцевого уплотнения	Н-2, Н-2А, Н-2Б, Н-3, Н-3А, Н-17, Н-19, Н-16А, Н-11, Н-47, Н-49	11	Ст20	40	200	150	Н-660	0,01

Продолжение таблицы № 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Деаэратор	А-22	1	Ст20	атм	110	2000	Л-5600	16	