ESTADO DA BAHIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 01/2016

Procedimentos administrativos

SUMÁRIO

1 Objetivo

2 Aplicação

3 Referências normativas e bibliográficas

4 Definições

5 Formas de apresentação

6 Procedimento de vistorias

7 Formulário para atendimento técnico

8 Solicitação de vistoria por autoridade competente

9 Comissão técnica

10 Informatização do serviço de segurança contra incêndio

ANEXOS

A Cartão de identificação

B Formulário de segurança contra incêndio de Projeto Técnico

C Formulário de segurança contra incêndio de Projeto Técnico Simplificado (PTS)

D Planta de risco de incêndio

E Implantação

F Planta das medidas de segurança contra incêndio

G Quadro resumo das medidas de segurança

H Memorial industrial de segurança contra incêndio

I Formulário para atendimento técnico

J Atestado de brigada de incêndio

K Requerimento de Comissão Técnica

L Termo de compromisso do proprietário

M Termo de responsabilidade das saídas de emergência

N Declaração de edificação desabitada

O Planta de instalação e ocupação temporária

P Memorial básico de construção

Q Memorial de segurança contra incêndio das estruturas

R Atestado de conformidade da instalação elétrica

- **Atualizada pela Portaria n.º 095 CG - CBMBA/22 de 13/09/2022.**

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 01/2016

1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para apresentação de processo de segurança contra incêndio das edificações, estruturas e áreas de risco, atendendo ao previsto no Decreto nº 16.302/2015, regulamentador da Lei nº 12.929/2013, que dispõe sobre a Segurança contra Incêndio das edificações, estruturas e áreas de risco no Estado da Bahia.

2. APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se aos processos de segurança contra incêndio adotados no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
Constituição do Estadoda Bahia, de 5 de outubro de 1989.
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Lei Estadual n° 13.202, de 09 de dezembro de 2014 – dispõe sobre a organização básica do Corpo deBombeirosMilitar da Bahia.
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Instruções Técnicas. SãoPaulo, 2011.
NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura. NBR 8196 - Emprego de desenho técnico.
NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. NBR 10068 - Folha de desenho -Leiaute e dimensões.
NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás comprimido. NBR 13273 -Desenho técnico - Referência a itens.
NBR 14699 - Desenho técnico - Representação de símbolos aplicados a tolerâncias geométricas -preparos e dimensões.
NBR 14611 Desenho técnico - Representação simplificada em estruturas metálicas.
Meirelles, Hely Lopes - *Direito Administrativo Brasileiro*, 25ª edição - 2000 – Editora Malheiros.
Lazzarini, Álvaro - *Estudos de Direito Administrativo* - Editora Revista dos Tribunais –2000.

4. DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Instrução Técnica aplicam-se as definições constantes da IT 03/16 - Terminologia de segurança contra incêndio.

5. FORMAS DE APRESENTAÇÃO

As medidas de segurança contra incêndio nas edificações, estruturas e áreas de risco devem ser apresentadas ao CBMBA para análise por meio de:

a. Projeto Técnico (PT);
b. Projeto Técnico Simplificado (PTS);
c. Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT);
d. Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP).

5.1 Projeto Técnico

5.1.1 Características da edificação e áreas de risco

O Projeto Técnico deve ser utilizado para apresentação das medidas de segurança contra incêndiodas edificações e áreas de risco:

5.1.1.1 Com área de construção acima de 750 m² e/ou com altura acima de 3 pavimentos, exceto

os casos que se enquadram nas regras para Projeto Técnico Simplificado, Projeto Técnico para Instalação e ocupação Temporária e Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente.

5.1.1.1.1 Para fins do cômputo da quantidade de pavimentos, desconsidera-se o subsolo quandousado exclusivamente para estacionamento.

5.1.1.2 Independente da área da edificação e das áreas de risco, quando estas apresentarem riscos que necessitem de proteção por sistemas fixos tais como: hidrantes, chuveiros automáticos, alarmee detecção de incêndio, dentre outros.

5.1.1.3 Edificações cuja ocupação é do Grupo "L" (explosivos).

5.1.2 Composição

O Projeto Técnico deve ser composto pelos seguintes documentos:

a. cartão de identificação (Anexo A);
b. pasta do Projeto Técnico;
c. formulário de segurança contra incêndio de Projeto Técnico (Anexo B);
d. procuração do proprietário, quando este transferir seu poder de signatário;
e. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), do responsável técnico pela elaboração do Projeto Técnico, que devem ser juntadas no processo que permanece no Órgão Técnico competente do CBMBA;
f. documentos complementares, quando necessário;
g. implantação, quando houver mais de uma edificação e áreas de risco, dentro do mesmo lote, ou conjunto deedificações, estruturas e áreas de risco;
h. desenhos gráficos contendo plantas baixas, cortes, fachada, situação e localização;
i. memorial descritivo rubricado pelo responsável técnico em todas as páginas.

5.1.2.1 Cartão de identificação.

Ficha elaborada em papel cartão ou equivalente que contém os dados básicos da edificação e áreas de risco, com finalidade de controle do Projeto Técnico no CBMBA, conforme Anexo A desta IT.

5.1.2.2 Pasta do Projeto Técnico.

Pasta aberta, sem elástico, com frente de plástico transparente, com grampo, incolor, semi-rígida, que acondiciona todos os documentos do Projeto Técnico, afixados na sequência estabelecida no item **5.1.2** Deve ter dimensões de 215 mm a 280 mm (largura) x 315 mm a 350 mm (comprimento)e altura conforme a quantidade de documentos.

5.1.2.3 Formulário de Segurança contra Incêndio de Projeto Técnico.

Documento que contém os dados básicos da edificação, estruturas e áreas de risco, signatários, medidas de segurança contra incêndio previstas e trâmite no CBMBA, devendo ser apresentado como a primeira folha do Projeto Técnico e preenchido na íntegra conforme Anexo B.

5.1.2.4 Procuração do proprietário

Deve ser apresentada, sempre que terceiro assine documentação do Projeto Técnico pelo proprietário.

5.1.2.5 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT):

a. deve ser apresentado pelo responsável técnico que elabora o Projeto Técnico;

b. todos os campos devem ser preenchidos e no campo "descrição das atividades profissionaiscontratadas"deve estar especificado o serviço pelo qual o profissional se responsabiliza;
c. a assinatura do contratante (proprietário ou responsável pelo uso) é facultativa;
d. deve ser apresentada a 1ª via original ou fotocópia.

5.1.2.6 Documentos complementares

Documentos solicitados pelo Órgão Técnico competente do CBMBA, a fim de subsidiar a análise do Projeto Técnico da edificação e áreas de risco, quando as características da mesma assim os exigirem:

5.1.2.6.1 Memorial industrial de segurança contra incêndio

Descrição dos processos industriais, matérias-primas, produtos acabados, líquidos inflamáveis oucombustíveis com ponto de fulgor, estoques, entre outros, conforme anexo H.

5.1.2.6.2 Memorial de cálculo

Memorial descritivo dos cálculos realizados para dimensionamento dos sistemas fixos contra incêndio, tais como hidrantes, chuveiros automáticos, pressurização de escada, sistema de espuma e resfriamento, controle de fumaça, dentre outros. No desenvolvimento dos cálculos hidráulicos para as medidas de segurança de espuma e resfriamento deve ser levado em conta o desempenho dos equipamentos, utilizando as referências de vazão, pressão e perda de carga, sendo necessária a apresentação de catálogos técnicos.

5.1.2.6.3 Memorial do sistema fixo de gases para combate a incêndio

Memorial descritivo do sistema fixo de gases para combate a incêndio, conforme IT especificaque trate do Sistema fixo de gases para combate a incêndio, devendo conter:
a. Norma adotada;
b. tipo de sistema fixo;
c. agente extintor empregado;
d. forma de acionamento (manual ou automático).

5.1.2.6.4 Autorização da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados da Polícia Civil (CFPC)

Documento da Polícia Civil do Estado da Bahia que autoriza a atividade de comercializaçãoe/ou armazenamento de explosivos, com especificação da quantidade máxima.

5.1.2.6.5 Documentos referentes ao comércio de fogos de artifício:

e. inventário de estoque para fogos de artifício conforme IT especifica que trate de Fogos deartifício;
f. documento expedido pela Prefeitura Municipal, certificando que pode haver o comércio do grupo L no local desejado;
g. detalhes construtivos previstos na IT especifica, a serem inseridos no Memorial básico deconstrução(Anexo P);
h. autorização da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados da Polícia Civil(CFPC), conforme oitem 5.1.2.6.4 desta IT.

5.1.2.6.6 Memorial de dimensionamento da carga de incêndio

Memorial descritivo da carga de incêndio dos materiais existentes na edificação e áreas de risco contendo o dimensionamento conforme IT especifica que trate de Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco. No desenvolvimento dos cálculos, quando utilizados, os materiais devem ser individualizados em unidades, relacionando-os com suas respectivas massas (kg), sendo que o resultado final deve ser dado em unidades absolutas (ex.: 200 prateleiras com 30 *pallets* em cada uma e com 20 caixas em cada *pallets*).

5.1.2.6.7 Documento comprobatório

Documento que comprova a área construída, a ocupação, a data da edificação e áreas de risco existentes, a exemplo do Projeto do CBMBA, das plantas aprovadas em prefeitura, do imposto predial, entre outros.

5.1.2.6.8 Memorial de cálculo de dimensionamento de lotação e saídas de emergência em centros esportivos e de exibição

Memorial descritivo dos cálculos realizados para dimensionamento de lotação e saídas de emergência em recintos desportivos e de espetáculo artístico cultural, conforme IT 12 - Centros esportivos e de exibição – Requisitos de segurança contra incêndio.

5.1.2.6.9 Cálculo de dimensionamento de lotação e saídas de emergência em locais de reunião de público

Cálculos realizados para dimensionamento de lotação e saídas de emergência em locais de reunião de público, conforme IT 11 - Saídas de emergência, que podem ser transcritos em planta.

5.1.2.6.10 Planilha de informações operacionais

Planilha que contém um conjunto de dados sobre a edificação, sua ocupação e detalhes úteis para a qualidade do atendimento operacional do Corpo de Bombeiros, conforme a IT especifica que trate de Plano de emergência contra incêndio.

5.1.2.6.11 Licença de funcionamento para instalações radioativas, nucleares, ou deradiografia industrial, ou qualquer instalação que trabalhe com fontes radioativas

Documento emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autorizando ofuncionamento da edificação e áreas de risco.

5.1.2.6.12 Memorial básico de construção, conforme Anexo P

Documento com a descrição das características estruturais da edificação e áreas de risco.

5.1.2.6.13 Memorial de dimensionamento e descritivo da lógica de funcionamento dosistema de controle de fumaça

Memorial demonstrativo dos parâmetros técnicos adotados para dimensionamento do sistemade controle defumaça e a descrição lógica do funcionamento.

5.1.2.6.14 Memorial de cálculo de pressurização de escada

Memorial descritivo dos cálculos realizados para o dimensionamento da pressurização da escadade segurança.

5.1.2.6.15 Memorial de cálculo de isolamento de risco

Memorial descritivo dos cálculos realizados para o dimensionamento do isolamento de riscoentre edificações e áreas de risco.

5.1.2.7 Implantação

Folha única no formato A4, A3, A2, Al ou A0 em escala padronizada, conforme Anexo E, obrigatória somente nosseguintes casos:

a. quando houver mais de uma edificação e áreas de risco a ser representada;

b. quando houver uma única edificação e áreas de risco, onde suas dimensões não possam ser representadasem uma única folha.

5.1.2.8 Planta das medidas de segurança contra incêndio

Representação gráfica da edificação e áreas de risco, conforme Anexo F, indicando a localização das medidas de segurança contra incêndio, bem como os riscos existentes, conformedescrito no item 5.l.3.

5.1.3 Apresentação da planta das medidas de segurança contra incêndio

5.1.3.1 Deve ser apresentada da seguinte forma:

a. planta impressa e uma cópia em mídia, devidamente identificada, com os arquivos eletrônicos das plantas com a extensão em PDF;

b. em formato A4 (2l0 mm x 297 mm), A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm), Al (594 mm x 840mm) ou A0 (840mm x 1188mm);

c.as escalas adotadas devem ser as estabelecidas em normas oficiais e que permita a visualização das medidas de segurança contra incêndio;

d. quando a planta de uma área construída ou área de risco não couber integralmente em escala reduzida em condições de legibilidade na folha A0, esta pode ser fracionada, contudo, deve adotar numeração que indique onde está localizada tal área na implantação;

e.os símbolos gráficos conforme IT04/16;

f.a apresentação gráfica conforme padrão adotado por normas oficiais;

g. o quadro de áreas da edificação e áreas de risco deve ser colocado na primeira folha;

h. os detalhes de proteção estrutural, compartimentação vertical e escadas devem ser apresentados em plantade corte;

i.quando o Projeto Técnico apresentar dificuldade para visualização das medidas de segurança contra incêndio alocado em um espaço da planta, devido à grande quantidade de elementos gráficos, deve ser feita linha de chamada em círculo com linha pontilhada com alocação dos símbolos exigidos;

j.a apresentação de Projeto Técnico preliminar com a representação do sistema de chuveiros automáticos deve ser feita em planta separada, porém, em ordem numérica sequencial do Projeto Técnico.

5.1.3.2 Conteúdo da planta das medidas de segurança contra incêndio.

5.1.3.2.1 Detalhes genéricos que devem constar nas plantas:

a. símbolos gráficos, conforme IT 04, com a localização das medidas de segurança contraincêndio emplanta baixa;

b. legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no Projeto Técnico. A apresentaçãodos demais símbolos não utilizados no Projeto Técnico é opcional;

c. nota em planta com a indicação dos equipamentos móveis ou fixos ou sistemas de segurança instaladosque possuírem a mesma capacidade ou dimensão;

d. áreas construídas e áreas de risco com suas características, tais como:

1) tanques de combustível (produto e capacidade);
2) casa de caldeiras ou vasos sob pressão;
3) dutos e aberturas que possibilitem a propagação de calor;
4) cabinas de pintura;
5) locais de armazenamento de recipientes contendo gases inflamáveis (capacidade do recipiente equantidade armazenada);
6) áreas com risco de explosão;
7) centrais prediais de gases inflamáveis;
8) depósitos de metais pirofóricos;
9) depósito de produtos perigosos;
10) outros riscos que necessitem de segurança contra incêndio.

e. as plantas das medidas de segurança contra incêndio devem ser apresentadas com as medidas de segurança contra incêndio na cor vermelha, distinguindo-as dos demais detalhes da planta. Outros itens da planta na cor vermelha podem ser incluídos desde que sua representação tenha vínculo com as medidas de segurança contra incêndio apresentadasno Projeto Técnico;

f. o esquema isométrico da tubulação deve ser apresentado de acordo com o item 5.1.3.2.2 (Detalhes específicos que devem constar em planta);

g. quadro de situação da edificação e áreas de risco, sem escala, indicando os logradouros que delimitam a quadra;
h. quadro resumo das medidas de segurança contra incêndio indicando as normas e/ou legislações aplicadas nas respectivas medidas de segurança constantes do Projeto Técnico conforme Anexo G;
i. cotas dos desníveis em uma planta baixa, quando houver;
j. medidas de proteção passiva contra incêndio nas plantas de corte, tais como: dutos de ventilação da escada, distância verga peitoril, escadas, antecâmaras, detalhes de estruturas eoutros quando houver a exigência específica destes detalhes construtivos;
k. localização e independência do sistema elétrico em relação à chave geral de energia da edificação e áreas de risco sempre que a medida de segurança contra incêndio tiver seu funcionamento baseado em motores elétricos;
l. miniatura da implantação com hachuramento da área sempre que houver planta fracionada em mais de uma folha, conforme planta chave;
m. destaque no desenho das áreas frias não computáveis (banheiros, vestiários, escadas enclausuradas, dentre outros) especificadas em um quadro de áreas próprio, quando houver solicitação de isenção de medidas de segurança contra incêndio;
n. eixos transversais e longitudinais com cor 252 e respectivas cotas de 10 (dez) metros no quadrante superioresquerdo, nas plantas de implantação e de risco.

Nota:
Os detalhes genéricos constantes do Projeto Técnico devem ser apresentados na primeira folha ou, nos casosem que tais detalhes não caibam nesta, devem constar nas próximas folhas,tais como:
a)legenda;
b)isométrico;
c)quadro resumo das medidas de segurança;
d)quadro de localização da edificação e áreas de risco;
e)quadro de áreas;
f) detalhes de corrimãos e guarda-corpos;
g)detalhes de degraus;
h)detalhe da ventilação efetiva da escada de segurança;
i) detalhe do registro de recalque;
j) nota sobre o sistema de sinalização adotado;
k)detalhe da sucção da bomba de incêndio;
l) especificação dos chuveiros automáticos;
m) quadro do sistema de gases e líquidos inflamáveis e combustíveis e outros.

5.1.3.2.2 Detalhes específicos que devem constar na planta de acordo com a medida de segurança projetada para a edificação e áreas de risco, constante nas respectivas Instruções Técnicas:

a. Acesso de viatura na edificação e áreas de risco (IT06):

1) largura da via de acesso;
2) indicação se a via de acesso é mão única ou mão dupla;
3) indicação do peso suportado pelo pavimento da via de acesso em Kgf;
4) largura e altura do portão de entrada da via de acesso;

b. Separação entre edificações (IT07):

1) distância de outras edificações;
2) ocupação;
3) carga de incêndio;
4) aberturas nas fachadas e suas respectivas dimensões;

5) fachada da edificação considerada para o cálculo de isolamento de risco e suas respectivas dimensões;
6) parede corta-fogo para isolamento de risco.
Observação: juntar o memorial de cálculo de isolamento de risco.

c. Segurança estrutural nas edificações (IT 08):

1) Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) das estruturas em nota ou legenda eno memorial deconstrução, independente do tipo de estrutura;
2) tipos de estruturas;
3) as áreas das estruturas protegidas com material resistente ao fogo e, se for o caso, oslocais isentos de revestimento, conforme Anexo A da IT08/16.

d. Compartimentação horizontal e compartimentação vertical (IT09):

1) áreas compartimentadas e o respectivo quadro de áreas;
2) aba horizontal;
3) aba vertical;
4) afastamento de aberturas perpendiculares à parede corta-fogo para compartimentação;
5) tempo de resistência ao fogo dos elementos estruturais utilizados;
6) elementos corta-fogo:
7) parede corta-fogo para compartimentação;
8) vedador corta-fogo;
9) selo corta-fogo;
10) porta corta-fogo;
11) cortina corta-fogo;
12) cortina d'água;
13) vidro corta-fogo;
14) vidro para-chama.

e. Controle de materiais de acabamento e de revestimento (IT10):

Os respectivos cortes ou em notas específicas, as classes dos materiais de piso, parede, divisória, teto e forro, correspondentes a cada ambiente.

f. Saídas de emergências (IT11):

1) detalhes de degraus, corrimãos e guarda-corpos;
2) largura das escadas;
3) detalhe da ventilação efetiva da escada de segurança;
4) largura das portas das saídas de emergência;
5) barra anti pânico;
6) casa de máquinas do elevador de emergência;
7) antecâmaras de segurança;
8) lotação do ambiente quando se tratar de local de reunião de público,individualizando a lotação porambiente.

g.Centros esportivos e de exibição – Requisitos de segurança contra incêndio (IT12):

1) larguras das escadas, acessos e portas das saídas de emergência;
2) larguras das portas das entradas dos recintos;
3) barra antipânico;
4) corrimãos em escadas e rampas, inclusive os corrimãos centrais;
5) dimensões da base e espelho dos degraus;

6) porcentagem de inclinação das rampas;
7) lotações dos ambientes;
8) delimitação física da área de público em pé;
9) dimensões dos camarotes;
10) dimensões das cadeiras fixas (dobráveis ou não) e o espaçamento entre as mesmas;
11) revestimento do piso;
12) equipamentos de som;
13) localização do grupo moto gerador;
14) localização dos blocos autônomos;
15) sinalização de piso;
16) nota no quadro de informações sobre os sistemas de como será o controle de acesso dopúblico.

h. Pressurização de escada de segurança (IT especifica):

1) sala do grupo moto ventilador;
2) localização do ponto de captação de ar;
3) detectores de acionamento do sistema;
4) localização da central de detecção de incêndio;
5) localização da fonte alternativa de energia do sistema;
6) grelhas de insuflamento;
7) caminhamento dos dutos;
8) localização do grupo moto gerador;
9) janela de sobre pressão;
10) apresentação esquemática do sistema em corte;
11) acionadores manuais dos moto ventiladores localizados na sala do grupo moto ventilador e no local desupervisão predial com permanência humana constante;
12) elementos de compartimentação de risco (parede e porta corta-fogo) da sala do grupo moto ventilador;
13) antecâmara de segurança e indicação da porta estanque quando a sala do grupo moto ventilador estiver localizada em pavimento que possa causar risco de captação de fumaça de um incêndio;
Observação: juntar o memorial de cálculo de vazão do sistema de pressurização da escada e do sistema de pressurização do elevador de emergência.

i. Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco (IT especifica):

A carga de incêndio específica para as ocupações não listadas na IT especifica; Observação: Juntar o memorial de carga de incêndio.

j. Controle de fumaça (IT especifica):

1) entrada de ar (aberturas, grelhas, venezianas e insuflação mecânica);
2) exaustores naturais (entradas, aberturas, grelhas, venezianas, clarabóias e alçapões);
3) exaustores mecânicos;
4) dutos e peças especiais;
5) registro corta-fogo e fumaça;
6) os pontos de acionamento alternativo do sistema;
7) os detectores de incêndio;
8) a central de alarme/detecção de incêndio;
9) a casa de máquinas dos insufladores e exaustores;
10) a fonte de alimentação, quadros e comandos;

Observação: juntar o memorial de dimensionamento e descritivo da lógica de funcionamento do sistemade controle de fumaça.

k. Iluminação de emergência (IT especifica):

1) os pontos de iluminação de emergência;
2) as luminárias a serem acionadas em caso de emergência, quando o sistema de iluminação de emergência for alimentado por grupo moto gerador (GMG) que não abranja todas as luminárias da edificação e áreas de risco;
3) o posicionamento da central do sistema;
4) fonte alternativa de energia do sistema;
5) a abrangência, autonomia e sistema de automatização, quando o sistema for alimentado por GMG;
6) duto de entrada de ar, parede corta-fogo e porta corta-fogo da sala do GMG quando o mesmo estiver localizado em área com risco de captação de fumaça ou gases quentes provenientes de um incêndio;
7) detalhe ou nota em planta da proteção dos dutos quando passarem por área de risco.

l. Sistema de detecção e alarme de incêndio (IT especifica):

1) localização pontual dos detectores;
2) os acionadores manuais de alarme de incêndio;
3) os sinalizadores sonoros e visuais;
4) central do sistema;
5) painel repetidor;
6) fonte alternativa de energia do sistema.

m. Sistema de sinalização de emergência (IT 20):

Deve ser lançada uma nota referenciando o atendimento do sistema de sinalização de emergência de acordocom a IT20/16.

n. Sistema de proteção por extintores de incêndio (IT especifica):

1) as unidades extintoras;
2) a capacidade ao lado de cada símbolo, quando forem usadas unidades extintoras comcapacidades diferentes de um mesmo agente.

o. Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio (IT22):

1) hidrantes ou mangotinhos;
2) botoeiras de acionamento da bomba de incêndio;
3) dispositivo responsável pelo acionamento no barrilete, quando o sistema de acionamento for automatizado;
4) localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial e compermanência humana constante;
5) registro de recalque com detalhe de suas condições de instalação. Quando houver mais de um sistema de hidrantes instalado,deve ser indicada a edificação a qual ele pertence;
6) reservatório de incêndio e sua capacidade;
7) bomba de incêndio principal e *jockey* com indicação de pressão, vazão e potência;
8) as medidas ao lado do símbolo do hidrante quando forem usadas mangueiras de incêndio e esguichos comcomprimentos e requintes diferentes;
9) perspectiva isométrica completa sem escala e com cotas;
10) detalhe da sucção quando o reservatório for subterrâneo ou ao nível do solo;
11) localização dos mananciais quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte natural (lago, lagoa, açude etc.);
Observação: juntar o memorial de cálculo do sistema de hidrantes.

p. Sistema de chuveiros automáticos (IT especifica**) -** *ver também item5.5.12***:**

1) bombas do sistema com indicação da pressão, vazão e potência;
2) área de aplicação dos chuveiros hachurada para os respectivos riscos;
3) tipos de chuveiros especificados;
4) cabeçotes detestes;
5) área de cobertura e localização das válvulas de governo e alarme (VGA) e dos comandossecundários(CS);
6) painel de alarme;
7) locais onde foram substituídos os chuveiros por detectores de incêndio;
8) esquema isométrico da tubulação envolvida no cálculo com cotas de seu diâmetro ecomprimento;
9) tubulações de distribuição com respectivos diâmetros e cotas de distância;
10) pontos de chuveiros automáticos em toda a edificação e áreas de risco. Para edificações C-3, exceto quando se tratar da área de operação, não será necessária a apresentação dos pontos de chuveiros automáticos nas lojas com área inferior a 300 m², neste caso, deve-se indicar a área protegida através de simbologia específica;
11) registro de recalque;
12) localização dos mananciais quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte natural (lago, lagoa, açude etc.);
13) dispositivo de acionamento do sistema no barrilete;
14) acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predialcom permanência humana constante;
15) capacidade e localização do reservatório de incêndio;
16) altura de armazenamento de mercadoria;
17) classe da mercadoria armazenada.

Observação: juntar o memorial de cálculo do sistema de chuveiros automáticos.

q. Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis (IT especifica):

1) tanques e instalações;
2) tipo de tanque (elevado, subterrâneo, vertical ou horizontal);
3) tipo de superfície do tanque (teto flutuante ou fixo);
4) cotas dos afastamentos entre tanques, edificações, vias públicas, limites de propriedades e dimensões das bacias de contenção;
5) capacidade de armazenamento de cada tanque;
6) produto inflamável ou combustível, e ponto de fulgor;
7) tanque de maior risco em cada cenário;
8) tanques considerados vizinhos ao tanque de maior risco;
9) equipamentos de proteção contra incêndio (bombas de incêndio, esguichos reguláveise lançadores de espuma, proporcionadores, canhões monitores, aspersores, câmaras de
espuma, registro de recalque, entre outros);
10) quadro contendo o produto armazenado, volume, ponto de fulgor, diâmetro e alturados tanques;
11) localização e volume do líquido gerador de espuma(LGE);
12) esquema isométrico;

Observação: juntar o memorial de cálculo do sistema de espuma e resfriamento e asespecificações dos equipamentos envolvidos.

r. Sistema fixo de gases para combate a incêndio (IT especifica):

1) botoeira alternativa para acionamento do sistema fixo;
2) botoeira de desativação do sistema de gases;

3) central do sistema de detecção e alarme de incêndio;
4) detectores de incêndio;
5) bateria de cilindros de gases;
6) áreas protegidas pelo sistema fixo de gases;
7) esquema isométrico somente da tubulação envolvida no cálculo;
Observação: juntar memorial com o tempo de retardo para evacuação do local e cálculo dosistema degases limpos e CO_2.

s.Armazenamento em silos (IT especifica):

1) respiro da cobertura de cada silo;
2) largura das escadas;
3) nota no quadro de informações que os elevadores devem ser fechados em poços estanques com paredes resistentes ao fogo por 2 horas; que as luminárias, inclusive as de emergência, da área de risco são à prova de explosão e de pó; que os transportadores verticais e horizontais são dotados de sensores automáticos de movimento, que desligam automaticamente os motores ao ser detectado o escorregamento da correia ou corrente;
4) portas corta- fogo do tipo P-90 das escadas e elevadores, com fecho automático em todas asaberturas;
5) sensor de temperatura localizado entre os dispositivos de produção de calor e o secador;
6) dispositivo corta-fogo provido de alívio de explosão no duto de conexão entre os silos e odispositivo de coleta de poeira;
7) vedação contra pós e água na cobertura;
8) sistema de detecção e de extinção de faíscas nos dutos de transporte de poeira;
9) ventiladores à prova de explosão, com acionamento manual ou automático em todos oslocais confinados;
10)dispositivos de alívio de explosão nos equipamentos (dutos, silos de pó, coletores, etc),edificações eestruturas onde exista o risco de explosão de pó.

t.Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo - GLP (ITespecifica):

1) central de GLP;
2) capacidade dos cilindros, bem como a capacidade total da central;
3) afastamentos das divisas de terrenos, áreas edificadas no mesmo lote e locais de risco;
4) local de estacionamento do veículo abastecedor;
5) sistema de proteção da central;
6) o botijão, as aberturas previstas para ventilação e a forma de instalação, em caso de área interna em unidadehabitacional, quando permitido pela IT especifica;
7) equipamentos de proteção contra incêndio a exemplo de bombas de incêndio, esguichos reguláveis, canhões monitores, aspersores, registro de recalque, entre outros, se houver exigência de sistema de resfriamento;
8) esquema isométrico, se houver exigência de sistema de resfriamento; Observação: juntar o memorial de cálculo do sistema de resfriamento.

u. Comercialização, distribuição e utilização de gás natural (IT especifica):

1) compressores, estocagem e unidades de abastecimento de gás;
2) distâncias mínimas de afastamentos previstos na tabela I da NBR 12236/94,para postos que comercializemgás combustível comprimido;
3) local de estacionamento do veículo abastecedor quando o gás natural for distribuído por este meio detransporte.

v. Fogos de artifício (IT especifica):

1) nota referenciando o atendimento às distâncias de separação do comércio à via pública,edifícioshabitados e confrontantes de acordo com a IT especifica;
2) quantidades de fogos armazenados e suas classificações.

w. Heliponto e heliporto (IT especifica):

Sinalização e capacidade de carga do heliponto, conforme previsto na IT referida.

x. Produtos perigosos em edificações e áreas de risco (IT especifica):

1) centro de monitoramento ou a guarita;
2) quantidade e o local de armazenamento ou manipulação.

y. Cobertura de sapé, piaçava e similares (IT especifica):

1) tipo de cobertura utilizada;
2) afastamentos dos limites do terreno e de postos de abastecimento de combustíveis, gasesinflamáveis, fogos de artifício ou seus depósitos;
3) fogões, coifas e similares;
4) central de GLP.

z. Hidrante urbano (IT especifica):
1) hidrantes;
2) raio de ação;
3) vazão;
4) traçado da rede de água com indicação de seus diâmetros.

a.a. Túnel rodoviário (IT especifica):
1) interligação dos túneis paralelos;
2) sistema de exaustão;
3) defensas das laterais do túnel;
4) detalhes dos corrimãos;
5) áreas de refúgio;
6) rotas de fuga e as saídas de emergência;
7) medidas de segurança contra incêndio adotadas;
8) sistema de drenagem de líquidos e bacias de contenção;
9) sistema de comunicação interna;
10) sistema de circuito interno de televisão.

a.b. Pátio de contêiner (IT especifica):
Áreas de segregação de cargas e respectivas proteções.

a.c. Subestação elétrica (IT especifica):
1) áreas destinadas aos reatores, transformadores e reguladores de tensão;
2) vias de acesso a veículos de emergência;
3) paredes corta-fogo de isolamento de risco utilizadas no local;
4) bacia de contenção com drenagem do óleo isolante e a caixa separadora de óleo e água;
5) detalhamento do sistema de água nebulizada para os casos de subestação compartilhada.

a.d. Cozinha profissional (IT especifica):
1) caminhamento dos dutos de exaustão;
2) sistema fixo de extinção.

a.e. Instalações elétricas de baixa tensão (IT especifica):
Nota esclarecendo o atendimento da IT especifica que trate de Inspeção visual em instalaçõeselétricas de baixa tensão, no quadro resumo das medidas de segurança.

5.1.4 Apresentação do Projeto Técnico para análise junto ao CBMBA

5.1.4.1 O Projeto Técnico deve ser apresentado na seção de protocolo do Órgão técnico competente do CBMBA, em no mínimo duas vias, sendo uma em meio físico e uma em meio eletrônico no formato PDF, contendo todos os documentos pertinentes ao processo devidamente preenchidos e assinados.

5.1.4.2 O interessado deve comparecer ao CBMBA com originais e cópias do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e do comprovante de pagamento da taxa referente ao serviço de análise da área indicada no Projeto Técnico.

5.1.4.3 O pagamento da taxa que apresentar irregularidades de quitação junto ao Órgão técnico competente do CBMBA deve ter seu processo de análise interrompido.

5.1.4.4 O processo de análise deve ser reiniciado quando a irregularidade for sanada.

5.1.5 Prazos de análise

5.1.5.1 O Órgão técnico competente do CBMBA tem o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para analisar o Projeto Técnico.

5.1.5.2 O Projeto Técnico deve ser analisado conforme ordem cronológica de entrada.

5.1.5.3 A ordem do item anterior pode ser alterada para o atendimento das ocupações ou atividades temporárias ou de interesse da administração pública, conforme cada caso.

5.1.6 Anulação do projeto

5.1.6.1 A qualquer tempo o CBMBA pode anular o Projeto Técnico que não tenha atendido todas as exigênciasda legislação vigente à época da aprovação.

5.1.6.2 O Projeto Técnico anulado deve ser substituído por um novo, podendo ser baseado nalegislação vigente àépoca da sua elaboração.

5.1.6.3 Constatada a inabilitação técnica do responsável técnico que atuou no Projeto Técnicopara o atopraticado, ao tempo da aprovação, deve ser procedida a anulação do Projeto Técnico.

5.1.6.4 O ato de anulação de Projeto Técnico deve ser publicado na Imprensa Oficial do Estado.

5.1.6.5 O ato de anulação nos Setores de Atividade Técnica dos Grupamentos de Bombeiros do Interior do Estado pode ser publicado na imprensa oficial local, onde houver, e nas demais hipóteses seguir o princípio da publicidade previsto na legislação comum.

5.1.6.6 O ato de anulação deve ser comunicado ao proprietário/responsável pelo uso, responsáveltécnico, Prefeitura Municipal e, na hipótese do item 5.1.6.3, ao CREA/CAU;

5.1.6.7 Havendo indício de crime, o responsável pelo Órgão técnico competente do CBMBA devecomunicar o fato ao Ministério Público.

5.1.7 Substituição ou atualização do Projeto Técnico

5.1.7.1 Substituição do Projeto Técnico

A edificação e áreas de risco que se enquadrar dentro de uma das condições abaixo relacionadasdevem ter o seu Projeto Técnico substituído:

5.1.7.1.1 Ampliação de área construída que implique o redimensionamento dos elementos dassaídas deemergência, tais como tipo e quantidade de escadas, acessos, portas, rampas, lotação e outros;

5.1.7.1.2 Ampliação de área construída que implique o redimensionamento do sistema hidráulico de segurançacontra incêndio existente, tais como: pressão, vazão, potência da bomba deincêndio e reserva de incêndio;

5.1.7.1.3 Ampliação de área que implique a adoção de nova medida de segurança contra incêndio;

5.1.7.1.4 A mudança de ocupação da edificação e áreas de risco com ou sem agravamento de risco que implique a ampliação das medidas de segurança contra incêndio existentes e/ou exigência de nova medida de segurança contra incêndio;

5.1.7.1.5 A mudança de leiaute da edificação e áreas de risco que implique a adoção de nova medida desegurança ou torne ineficaz a medida de segurança prevista no Projeto Técnico existente;

5.1.7.1.6 O aumento da altura da edificação e áreas de risco que implique a adoção de nova medida de segurança contra incêndio e/ou redimensionamento do sistema hidráulico de segurança contra incêndio existente e/ou rotas de fuga;

5.1.7.1.7 Sempre que, em decorrência de várias ampliações ou diversas alterações, houver acúmulo de plantas e documentos que dificultem a compreensão e o manuseio do Projeto Técnico por parte do Órgão técnico competente do CBMBA, a decisão para substituição do Projeto Técnico cabe ao Comando do CATP ou da Unidade, em atenção a pedido fundamentado da Coordenação de Análise do CATP ou da chefia do SAT, respectivamente.

5.1.7.2 Atualização do Projeto Técnico

5.1.7.2.1 É a complementação de informações ou alterações técnicas relativas ao Projeto Técnico aprovado, por meio de documentos encaminhados ao Órgão técnico competente do CBMBA, via Formulário para Atendimento Técnico, que ficam apensos ao Projeto Técnico;

5.1.7.2.2 Quando se tratar de área ampliada que represente riscos isolados em relação à edificação existente, desde que possua as mesmas medidas de segurança contra incêndio, deve, a área ampliada, atender a legislação atual, e ser regularizada através da apresentação de plantas.

5.1.7.2.3 São aceitas as modificações ou complementações desde que não se enquadrem nos casos previstos no item 5.1.7.1 - Substituição do Projeto Técnico.

5.2 Projeto Técnico Simplificado

5.2.1 Procedimento usado para regularização de edificações com área de construção de até 750 m² ecom alturade até 3 pavimentos nos termos e exceções previstas na IT especifica que trate de ProjetoTécnico Simplificado.

5.2.2 Os procedimentos relacionados ao Projeto Técnico Simplificado são regulados por meio daIT especifica que trate de Projeto Técnico Simplificado, aplicando-se subsidiariamente os procedimentos desta IT.

5.3 Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária

5.3.1 Características da instalação

Projeto Técnico que deve ser utilizado para apresentação das medidas de segurança contra incêndio de instalações como circos, parques de diversão, feiras de exposições, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, entre outros,as quais, devem ser desmontadas e transferidas para outros locais até o prazo máximo de 6 (seis) meses.Após este prazo a edificação e áreas de risco passam a ser regidaspelas regras do item 5.l.

5.3.2 Composição

O Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária deve ser composto pelos seguintesdocumentos:

a. cartão de identificação, conforme Anexo A;
b. pasta do Projeto Técnico;
c. formulário de segurança contra incêndio de Projeto Técnico, conforme Anexo B;
d. procuração do proprietário, quando este transferir seu poder de signatário;
e. atestado de brigada de incêndio;
f. ART/RRT do responsável técnico sobre:
1) elaboração do Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária;
2) instalação das medidas de segurança contra incêndio;
3) lona de cobertura de material específico, conforme determinado na IT 10/16 para ocupação com lotaçãosuperior a l00pessoas;
4) instalação e estabilidade das arquibancadas e arenas desmontáveis;
5) instalações dos brinquedos de parques de diversão;
6) instalação e estabilidade dos palcos;
7) instalação e estabilidade das armações de circos;
8) instalações elétricas;
9) grupo motogerador;
10) outras montagens mecânicas ou eletroeletrônicas.
g. planta das medidas de segurança contra incêndio da instalação e ocupação temporária;
h. memorial descritivo da instalação.

5.3.3 Planta de instalação e ocupação temporária

A planta deve conter:

5.3.3.1 Área com as cotas de todos os perímetros e larguras das saídas em escala padronizada;

5.3.3.2 Lotação da edificação e áreas de risco;

5.3.3.3 A indicação de todas as dependências, áreas de risco, arquibancadas, arenas e outras áreas destinadas à permanência de público, instalações, equipamentos, brinquedos de parques de diversões, palcos, centrais de gases inflamáveis, enfim, tudo o que for fisicamente instalado, sempre com a identificação das medidas da respectiva área;

5.3.3.4 Nota com os seguintes dizeres: "A responsabilidade pelo controle de acesso ao recinto e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, e demais exigências constantes da IT 12/16 é do responsável pela organização do evento";

5.3.3.5 Os símbolos gráficos dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio conforme IT 04/16;

5.3.3.6 A apresentação em folha tamanho atéA0,assinada pelo proprietário ou responsável pelo uso e responsável técnico.

5.3.4 Apresentação para avaliação junto ao CBMBA

5.3.4.1 O Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária deve ser apresentado na seçãode protocolo do Órgão técnico competente do CBMBA, em três vias, sendo uma em meio eletrônico no formato PDF com todos osdocumentos devidamente assinados.

5.3.4.2 A pasta contendo a documentação deve ser formada quando do início das atividades ou quando da primeira vez que houver presença no Estado da Bahia. Isso se fará diante do Órgão técnico competente do CBMBA com atribuições no município.

5.3.4.3 Nesta primeira ocasião, o Órgão Técnico competente do CBMBA deve orientar o interessado sobre todas as condições de segurança contra incêndio exigidas, bem como a respectiva documentação necessária.

5.3.4.4 Atendidas as exigências os documentos devem receber carimbo de aprovação, sendo que uma das pastas deve ser devolvida ao interessado e a outra arquivada no Órgão técnico competente do CBMBA do município de origem.

5.3.4.5 A pasta do interessado deve acompanhar a instalação ou a ocupação em todo o Estado da Bahia e ser apresentada ao Órgão técnico competente do CBMBA da localidade em toda solicitação de nova vistoria.

5.3.4.6 Depois de instalada toda a proteção exigida, deve ser realizada a vistoria e emitido,caso não haja irregularidades, o respectivo Auto de Vistoria com validade somente para o endereço onde esteja localizada a instalação na época da vistoria.

5.3.4.7 Nos demais municípios, em cada vez que for montada a instalação ou ocupação, não há necessidade de se refazer a documentação, exceto o cartão de identificação, o formulário de segurança contra incêndio e a ART/RRT. Esses documentos, juntamente com a pasta, devem ser apresentados ao Órgão técnico competente do CBMBA, onde devem ser conferidos e liberados para a realização da vistoria.

5.3.4.8 A pasta deve ser devolvida ao interessado que deve apresentá-la ao vistoriador quando darealização da vistoria no local.

5.3.4.9 Devido à peculiaridade do tipo de instalação ou ocupação, o Projeto deve ser protocoladono setor de análise do Corpo de Bombeiros com o prazo mínimo de 07 (sete) dias de antecedência.

5.3.4.10A taxa de análise do Projeto Técnico de Instalação e Ocupação Temporária deve ser calculada de acordo com a área delimitada a ser ocupada pelo evento, incluindo as áreas edificadas, arenas cobertas, estandes, barracas, camarotes, arquibancadas cobertas, palcos e similares, excluindo-se as áreas descobertas destinadas a circulação de pessoas e a estacionamentos.

5.4 Projeto Técnico de Ocupação Temporária em Edificação Permanente

É o procedimento adotado para evento temporário em edificação e áreas de risco permanente e deve atender àsseguintes exigências:

a. O evento temporário deve possuir o prazo máximo de 06 (seis) meses;
b. A edificação e áreas de risco permanente devem atender às medidas de segurança contra incêndio previstas no Decreto nº 16.302/2015, juntamente com as exigências para a atividade temporária que se pretende nela desenvolver;
c. A edificação e áreas de risco permanente devem estar devidamente regularizadas junto ao CBMBA;
d. Se for acrescida uma instalação temporária em área externa junto da edificação e áreas de risco permanente, esta instalação deve estar regularizada de acordo com o item5.1, desde que não constitua risco isolado;
e. Se no interior da edificação e áreas de risco permanente for acrescida instalação temporária, tais como boxe, estande, entre outros, prevalece a proteção da edificação e áreas de risco permanente,desde que atenda aos requisitos para a atividade temporária em questão;
f. Excepcionalmente, admite-se evento temporário em área descoberta da edificação permanente sem AVCB, desde que a área a ser utilizada do imóvel seja considerada risco isolado e atenda medidas de segurança compensatórias estabelecidas pelo CBMBA.

5.4.1 Composição

Conforme seções 5.1.2 ou5.3.2.

5.4.2 Apresentação do procedimento para avaliação junto ao CBMBA

Conforme seções 5.1.4 ou5.3.4.

5.5 Disposições gerais para apresentação de Projeto Técnico

5.5.1 Cada medida de segurança contra incêndio deve ser dimensionada conforme o critério existente em uma única norma, vedando o uso de mais de um texto normativo para uma mesma medida de segurança contra incêndio.

5.5.2 É permitido o uso de norma estrangeira quando o sistema de segurança estabelecido oferecer melhor nívelde segurança.

5.5.3 Se o responsável técnico fizer uso de norma estrangeira, deve apresentá-la obrigatoriamente anexada ao Projeto Técnico no ato de sua entrega para análise.

5.5.4 A norma estrangeira deve ser apresentada sempre em seu texto total e traduzida para a língua portuguesa, por um tradutor juramentado.

5.5.5 A medida de segurança contra incêndio não exigida, ou dimensionada acima dos parâmetros normatizados, deve ser orientada por escrito, pelo analista, ao proprietário ou responsável pelo uso, quanto a não obrigatoriedade daquela medida ou parte dela.

5.5.6 Devem ser adotados todos os modelos de documentos exemplificados nas Instruções Técnicas para apresentação nos Projetos Técnicos, porém, é permitida a fotocópia e a reprodução por meios eletrônicos, dispensando símbolos e brasões neles contidos.

5.5.7 Todas as páginas dos documentos onde não haja campo para assinatura devem ser rubricadas pelo responsável técnico.

5.5.8 Quando for emitido relatório de não conformidades constatadas na análise do Projeto Técnico pelo Órgão técnico competente do CBMBA, o interessado deve encaminhar resposta circunstanciada, por meio de ofício, esclarecendo as providências adotadas para que o Projeto Técnico possa ser reanalisado pelo Órgão técnico competente do CBMBA até a sua aprovação.

5.5.9 Quando houver a discordância do interessado em relação aos itens notificados pelo Órgão técnico competente do CBMBA e esgotadas as argumentações técnicas na fase de análise, o interessado pode solicitar recurso em Comissão Técnica, conforme item 9.

5.5.10 O pagamento da taxa de análise dá direito a realização de quantas análises forem necessárias dentro do período de 02 (dois) anos a contar da data de emissão do primeiro relatório de não conformidades.

5.5.11 Nos casos de extravio do protocolo de análise, o responsável técnico, proprietário ou responsável pelo uso deve encaminhar uma solicitação por escrito ou Formulário para Atendimento Técnico (FAT) ao Órgão técnico competente do CBMBA, esclarecendo o fato ocorrido.

6. PROCEDIMENTOS DE VISTORIA

6.1 Solicitação de vistoria

6.1.1 A vistoria do Órgão técnico competente do CBMBA na edificação, estruturas e áreas de riscoé realizada mediante solicitação do proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico com a apresentação dos documentos constantes do item 6.2.

6.1.2 Qualquer pessoa munida dos documentos pré-estabelecidos pode protocolar a solicitação de vistoria da edificação, estruturas e áreas de risco.

6.1.3 O interessado solicita o pedido de vistoria na seção de protocolo do Órgão técnico competente do CBMBA indicando o número do último Projeto Técnico aprovado.

6.1.4 Caso o interessado não saiba informar o número do Projeto Técnico, o Órgão técnico competente do CBMBA deve realizara pesquisa pelo endereço.

6.1.5 É facultativa a assinatura da ART ou RRT pelo contratante (proprietário ou responsávelpelo uso) e obrigatória pelo responsável técnico.

6.1.6 Podem ser apresentadas cópias dos documentos especificados nos itens6.2.1.

6.1.7 Deve ser recolhida a taxa junto à instituição bancária autorizada de acordo com a área construída especificada no Projeto Técnico a ser vistoriado.

6.1.8 Nos casos de ocupações temporárias conforme descritos nos itens 5.3 e 5.4, a taxa deve ser calculada de acordo com a área delimitada a ser ocupada pelo evento, incluindo as áreas edificadas, arenas, estandes, barracas, camarotes, arquibancadas cobertas, palcos e similares, excluindo-se as áreas descobertas destinadas a circulação de pessoas e a estacionamentos.

6.1.9 O pagamento das taxas realizado através de compensação bancária que apresentar irregularidades de quitação junto ao Órgão técnico competente do CBMBA deve ter seu processo de vistoria interrompido.

6.1.10 O processo de vistoria deve ser reiniciado quando a irregularidade for sanada.

6.1.11 Para a solicitação de vistoria de área parcialmente construída deve ser encaminhado ao Órgão técnico competente do CBMBA uma solicitação por escrito ou através de Formulário para Atendimento Técnico, especificando a área a ser vistoriada.

6.1.12 O pagamento da taxa é correspondente a área a ser vistoriada.

6.1.13 É permitida a vistoria para áreas parcialmente construídas, desde que atendam aos critérios de isolamento de risco previstos na IT 07/16 - Separação entre edificações, ou as áreas em construção estejam protegidas conforme tabela 6M.4 do Decreto nº 16.302/2015.

6.1.14 Quando um Projeto Técnico englobar várias edificações, tais como condomínios de edifícios residenciais, comerciais, de escritórios, industriais e de depósitos que atendam aos critérios de risco isolado e que possuam medidas de segurança contra incêndio instaladas e independentes, deve ser permitida a vistoria para áreas parciais desde que haja condição de acesso às viaturasdo Corpo de Bombeiros e às respectivas guarnições.

6.1.15 Quando da vistoria em edificação e áreas de risco que possua critério de isolamento através de parede corta-fogo, a vistoria deve ser executada nos ambientes que delimitam a parede corta- fogo no mesmo lote e que tenham medidas de segurança contra incêndio independentes.

6.1.16 Após o pagamento da respectiva taxa, o CBMBA deve fornecer um protocolo de acompanhamento da vistoria que contenha um número sequencial de entrada.

6.1.17 Deve ser observada pelo Órgão técnico competente do CBMBA a ordem cronológica do número sequencial de entrada para a realização da vistoria.

6.1.18 Devido à peculiaridade do tipo de instalação ou ocupação passíveis de serem regularizadas através de Projeto Técnico para Instalações e Ocupações Temporárias e de Projeto Técnico de Ocupação Temporária em Edificação Permanente, a solicitação de vistoria deve ser protocolada no Corpo de Bombeiros, com antecedência mínima em relação à data do evento, de acordo com os seguintes prazos:

6.1.18.1 Para os eventos nos dias úteis, o prazo deve ser de 48horas;

6.1.18.2 Para eventos nos finais de semana ou feriados, o prazo deve ser de 72horas.

6.2 Documentos necessários para a vistoria de acordo com o risco e/ou medida de segurançaexistente na edificação, estruturas e áreas de risco

6.2.1 Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica:

a. de instalação e/ou manutenção das medidas de segurança contra incêndio;
b. de instalação e/ou manutenção dos sistemas de utilização de gases inflamáveis;
c. de instalação e/ou manutenção do grupo motogerador;
d. das instalações elétricas;
e. de instalação e/ou manutenção do material de acabamento e revestimento quando não for declasse I;
f. de instalação e/ou manutenção do revestimento dos elementos estruturais protegidos contra ofogo;
g. de inspeção e/ou manutenção de vasos sob pressão;
h. de instalação e/ou manutenção da compartimentação vertical de *shaft*e de fachada envidraçadaou similar;

i. dos sistemas de controle de temperatura, de despoeiramento e de explosão para silos;
j. de outros sistemas, quando solicitados pelo Órgão técnico competente do CBMBA.

6.2.1.1 A Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica deve seremitida para os serviços específicos de instalação e/ou manutenção das medidas de segurança contra incêndio previstas na edificação,estruturas e áreas de risco.

6.2.1.2 A Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica de instalação é exigida quando da solicitação da primeira vistoria da edificação, estruturas e áreas de risco.

6.2.1.3 A Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica de manutenção dos sistemas fixos é exigida quando da renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

6.2.1.4 Pode ser emitida uma única ART ou RRT, quando houver apenas um responsável técnico pelas medidas de segurança contra incêndio instaladas.

6.2.1.5 Podem ser emitidas várias ART ou RRT desmembradas com as respectivas responsabilidades por medidas específicas, quando houver mais de um responsável técnico pelas medidas de segurança contra incêndio instaladas.

6.2.2 Atestado de brigada contra incêndio
Documento que atesta que os ocupantes da edificação receberam treinamentos teóricos e práticos de prevenção e combatea incêndio.

6.2.3 Planilha de informações operacionais
A planilha de informações operacionais constitui no resumo de dados sobre a edificação, sua ocupação e detalhes úteis para o atendimento operacional, conforme modelo constante da IT especifica que trate de plano de emergência.

6.2.4 Termo de responsabilidade das saídas de emergência
Documento que atesta que as portas de saídas de emergência da edificação estão instaladas comsentido de abertura no fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante a realização do evento.

6.2.5 Quando se tratar de comércio ou armazenamento de fogos de artifício, deve-se apresentar:
a. Autorização expedida pelo órgão competente da Polícia Civil do Estado da Bahia ou Certificado de Registro fornecido pelo Exército Brasileiro;
b. memorial de segurança contra incêndio das estruturas para as condições descritas na IT especifica que trate de fogos deartifício, quanto à resistência das paredes e elementos estruturais.

6.2.6 Quando se tratar do uso de fogos de artifícios:
Cópia da habilitação da função de cabo pirotécnico, responsável pela montagem e execução do evento.

6.2.7 Atestado de conformidade da instalação elétrica
Documento conforme IT especifica.

Observação: Além dos documentos acima elencados, mediante o risco e/ou a medida de segurança da edificação, estrutura ou área de risco, os documentos mínimos para protocolode vistoria são os seguintes:

a. requerimento padrão;
b. ART/RRT de instalação ou manutenção dos sistemas fixos;
c. comprovante do recolhimento da taxa de vistoria;
d. cópia do AVCB vigente;
e. apresentação do comprovante de pagamento da taxa anual pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios(taxa de incêndio).
Os demais documentos devem ser entregues ao Órgão Técnico competente do CBMBA no decorrer da tramitação dosprocedimentos para a obtenção do AVCB.

6.3 Durante a vistoria

6.3.1 Deve haver pessoa para acompanhar e demonstrar o funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio.

6.3.2 Constatada uma ou mais das alterações constantes do item 5.1.7.1, tal fato deve implicar aapresentação de novo Projeto Técnico.

6.3.3 Constatada uma ou mais das alterações constantes do item 5.1.7.2, tal fato deve implicar aatualização do Projeto Técnico.

6.3.4 Quando constatada em vistoria a existência de medidas de segurança contra incêndio instaladas na edificação, estruturas e áreas de risco que não estejam previstas no Projeto Técnico original e que seja possível avaliar no local que atendam às exigências de segurança contra incêndiovigentes anterior ao Decreto nº 16.302/2015, deve ser emitido o Auto de Vistoria mediante a apresentação de termo de compromisso do proprietário, conforme Anexo L, para apresentação de novo Projeto Técnico atualizado de acordo com a IT 43/16 (Adaptação às normas de segurança contra incêndio – Edificações existentes).

6.3.5 Quando constatado em vistoria que o Projeto Técnico possui alguma não conformidade passível de cassação do AVCB, o vistoriador deve encaminhar o Projeto Técnico ao Órgão Técnico competente do CBMBA, onde deve ser submetido a reanálise.

6.3.6 A não conformidade da vistoria deve ser anotada em notificação, que deve ser deixada pelo vistoriador na edificação e áreas de risco com o acompanhante.

6.3.7 Quando ocorrer a necessidade do primeiro retorno da vistoria na edificação, estruturas e áreas de risco devido às não conformidades constatadas em vistoria anterior, o interessado deve apresentar na seção de protocolo do Órgão Técnico competente do CBMBA, a notificação de vistoria emitida pelo vistoriador.

6.3.8 O responsável apresentará suas argumentações por meio do Formulário para Atendimento Técnico, devidamente fundamentadas nas referências normativas, quando houver discordância do relatório emitido pelo vistoriador ou havendo necessidade de regularização de alguma pendência.

6.3.9 As medidas de segurança contra incêndio instaladas na edificação, estruturas e áreas de risco e não previstas no Projeto Técnico podem ser aceitas como medidas adicionais de segurança, desde que não interfiram na cobertura das medidas originalmente previstas no Projeto Técnico. Tais medidas não precisam seguir os parâmetros previstos em normas, porém, se não for possível avaliar no local da vistoria a interferência da medida de proteção adicional, o interessado deve esclarecer posteriormente por meio de Formulário para Atendimento Técnico (FAT) a medida adotada para avaliação no Órgão Técnico competente do CBMBA.

6.3.10 Em local de reunião de público, o responsável pelo uso e/ou proprietário deve manter, na entrada da edificação, estruturas e áreas de risco, uma placa indicativa contendo a lotação máxima permitida.

6.3.11 O AVCB e CLCB para as edificações pertencentes aos grupos G3, M2 e M3 poderão ser renovados após vistoria realizada através de videochamadas, desde que não possuam sistema fixos de segurança contra incêndio e que estejam localizadas fora da sede do GBM. A vistoria será realizada após a conferência dos documentos obrigatórios previstos nas respectivas instruções técnicas, devendo ser juntado ao processo inventário fotográfico das medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas para a edificação vistoriada.

6.4 Emissão do Auto de Vistoria do CBMBA

6.4.1 Após a realização da vistoria na edificação, estrutura ou áreas de risco e aprovação pelo vistoriador, deve ser emitido pelo Órgão Técnico competente do CBMBA o respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

6.4.2 O responsável técnico que deve ter seu nome incluso no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros deve ser o profissional que se responsabilizou pela emissão da ART/RRT das medidas de segurança contra incêndio.

6.4.3 Quando houver mais de um responsável técnico pelas medidas de segurança contra incêndioexistentes na edificação, estruturas e áreas de risco, apenas é incluído no AVCB o nome de um profissional, conforme item anterior, seguido do termo "e outros".

6.4.4 A retirada do AVCB no Órgão Técnico competente do CBMBA somente é permitida com aapresentação do respectivo protocolo de vistoria.

6.4.5 Nos casos de extravio do protocolo da vistoria, o responsável técnico, proprietário ou responsável pelo uso deve encaminhar uma solicitação por escrito ou Formulário para Atendimento Técnico (FAT) ao Órgão Técnico competente do CBMBA, esclarecendo o fato ocorrido.

6.4.6 Nos casos de extravio da primeira via do AVCB, desde que o prazo de validade não tenha expirado, deve o proprietário ou responsável pelo uso solicitar segunda via, anexando comprovante de pagamento pela expedição do documento.

6.4.7 A via original do AVCB deve ser devolvida sempre ao Órgão Técnico competente do CBMBA quando houver a necessidade de reemissão.

6.4.8 O AVCB somente pode ser emitido para edificação e áreas de risco que tenha todas as medidas de segurança contra incêndio instaladas e em funcionamento, de acordo com o Projeto Técnico aprovado.

6.4.9 O responsável pelo uso e/ou proprietário deve manter na edificação ou área de risco o projeto aprovado, bem assim o AVCB original ou cópia na entrada da edificação e áreas de risco emlocal visível ao público.

6.4.10 Quando houver edificação, estruturas e áreas de risco para as quais seja solicitada a emissãode AVCB com endereços distintos, dentro do mesmo Projeto Técnico, podem ser emitidos os AVCB para as respectivas áreas. Neste caso, os AVCB devem ser emitidos especificando a área total aprovada no Projeto Técnico e a área parcial referente a subdivisão de área requerida.

6.5 Cassação do Auto de Vistoria do CBMBA

6.5.1 Quando constatado pelo CBMBA que ocorreram alterações prejudiciais às medidas de segurança contra incêndio da edificação ou áreas de risco que possua AVCB com prazo de validade em vigência e verificada a necessidade de adequações, deve ser confeccionado um relatório de vistoria, apontando os ajustes a serem realizados, conforme o Decreto Estadual nº 16.302/2015.

6.5.2 O proprietário ou responsável pelo uso deve ser comunicado por meio de Notificação, sobreas falhas constatadas e a necessidade de regularização ou complementação das medidas de segurança contra incêndio, fornecendo ao mesmo prazo para sanar as deficiências da instalação.

6.5.3 O prazo a ser fornecido para a complementação das medidas de segurança contra incêndio dependerá do risco e da gravidade da situação, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias úteis.

6.5.4 Constatado que o proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou áreas de risco não adotou as providências necessárias para a correção da(s) irregularidade(s), o Órgão Técnico competente do CBMBA deve remeter ofício ao interessado informando sobre a cassação do AVCB.

6.5.5 Caso não seja protocolado pelo interessado, no prazo de 05 dias úteis, pedido de reconsideração do ato, a cassação do AVCB deve ser publicada em DOE.

6.5.6 Após a publicação, a Prefeitura e demais órgãos interessados no caso, devem ser cientificados da cassação do AVCB.

6.6 Validade do Auto de Vistoria

6.6.1 O AVCB terá prazo de validade de 01 (um) ano;

6.6.2 Para Projeto Técnico de Instalação e Ocupação Temporária e Projeto Técnico de Ocupação Temporária em Edificação Permanente, o prazo de validade do AVCB deve ser para o período da realização do evento, não podendo ultrapassar o máximo de 06 (seis) meses e somente deve ser válido para o endereço onde foi efetuada a vistoria.

6.6.3 Quando houver a necessidade de cancelar o AVCB emitido para retificação de dados, o prazo de validade do novo AVCB deve se restringir ao mesmo período de validade emitido no AVCB cancelado, mediante devolução do AVCB original.

6.7 Disposições gerais da vistoria

6.7.1 Para renovação do AVCB o responsável deve solicitar nova vistoria ao Corpo de Bombeiros.

6.7.2 As alterações de dados referentes ao Projeto Técnico, que não impliquem a substituição, devem ser encaminhadas pormeio de Formulário para Atendimento Técnicojuntamente com cópias de documentos que comprovem o teor da solicitação.

6.7.3 O interessado deve comparecer na Unidade do CBMBA com atribuição no municípioonde se localiza a edificação, estruturas e áreas de risco com o comprovante do pagamento dataxa referente ao serviço de vistoria.

6.7.4 O pagamento da taxa de vistoria dá direito a realização de uma vistoria e de dois retornos, caso sejam constatadas irregularidades pelo vistoriador.

6.7.5 Não deve ser recolhida nova taxa, quando o retorno de vistoria for provocado pelo Órgão Técnico competente doCBMBA.

6.7.6 O proprietário e/ou responsável pelo uso da edificação, estruturas e áreas de risco é responsável pela manutenção e funcionamento das medidas de segurança contra incêndio, sob pena de cassação do AVCB, conforme previsto no Decreto Estadual nº 16.302/2015.

6.7.7 Quando exigido Plano de Emergência, deve ser elaborada uma Planta de risco de incêndio, nos termos da IT especifica que trate de Plano de emergência contra incêndio, conforme modelo constante no anexo D.

6.7.7.1 A planta de risco de incêndio deve permanecer afixada na entrada da edificação, portaria ou recepção, nos pavimentos de descarga e junto ao *"hall"* dos demais pavimentos, de forma que seja visualizada pelos ocupantes da edificação e equipes do Corpo de Bombeiros, em caso de emergências.

6.7.7.2 A Planta de risco de incêndio deve ser conferida pelo vistoriador a partir da primeira vistoria em que a edificação ou área de risco estiver ocupada.

7. FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO

7.1 O Formulário para Atendimento Técnico deve ser utilizado nos seguintes casos:

a. solicitação de substituição e retificação do AVCB;
b. solicitação de retificação de dados do Projeto Técnico;
c. esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos administrativos e técnicos;
d. solicitação de revisão de ato praticado pelo Órgão Técnico competente do CBMBA (relatórios devistorias);
e. atualização de Projeto Técnico;
f. outras situações a critério do Órgão Técnico competente do CBMBA.

7.1.1 O interessado quando do preenchimento do Formulário para Atendimento Técnico deve propor questão específica sobre a aplicação da legislação, ficando vedado perguntas genéricas que deixem a cargo do Órgão Técnico competente do CBMBA quanto à busca da solução específica.

7.1.2 Durante a fase de análise do Projeto Técnico, quando da necessidade de responder ao Órgão Técnico competente do CBMBA sobre qualquer irregularidade ou dúvida, a comunicação pode ser feita por oficio, anexado no interior do Projeto Técnico.

7.2 Apresentação

A solicitação do interessado pode ser feita conforme Anexo I, em 02 (duas) vias, e pode ser acompanhado de documentos que elucidem a dúvida ou comprovem os argumentos apresentados.

7.3 Competência

7.3.1 Podem fazer uso do presente instrumento os seguintes signatários:

a.proprietário;
b.responsável pelo uso;ou
c. procurador;

7.3.2 Quando o assunto abordado for de natureza técnica, além dos signatários citados acima, oformulário deve estar assinado também pelo responsável técnico.

7.3.3 Quando a edificação tratar-se de condomínio, o signatário deve ser o síndico ou o administrador profissional.

7.4 Prazo do FAT

7.4.1 A contar da data do protocolo, o Órgão Técnico competente do CBMBA deve responder noprazo máximo de l0 (dez) dias úteis, respeitando a ordem cronológica de entrada do pedido.

7.4.2 Em caso do FAT ser encaminhado para instância superior, o prazo para resposta fica prorrogado para 30 (trinta)dias.

8. SOLICITAÇÃO DE VISTORIA POR AUTORIDADE PÚBLICA

A solicitação de vistoria pode ser encaminhada ao CBMBA por autoridade da administração pública, viaofício, desde que tenha competência legal.

8.1 Apresentação

A solicitação de vistoria pode ser feita via ofício com timbre do órgão público, contendo endereço da edificação, estruturas e áreas de risco, endereço e telefone do órgão solicitante, motivação do pedido eidentificação do funcionário público signatário.

8.2 Prazo de solicitação de vistoria por autoridade pública

A contar da data de entrada do ofício no Órgão Técnico competente do CBMBA, a administração deveresponder nos prazos legaisdas requisições e as demais solicitações em até 30 (trinta) dias.

9. COMISSÃO TÉCNICA

9.1 A Comissão Técnica é o instrumento administrativo em grau de recurso que funciona como instância superior de decisão deassunto relacionado ao Órgão Técnico competente do CBMBA.

9.2 A Comissão Técnica tem por finalidade analisa reemitir pareceres relativos aos casos que necessitarem de soluções técnicas complexas ou apresentarem dúvidas quanto às exigências previstasno Decreto 16.302/2015.

9.3 Competência para requerer a Comissão Técnica

9.3.1 Podem fazer uso do presente instrumento os seguintes signatários:
a. proprietário;
b. responsável pelo uso;ou
c. procurador;

9.3.2 Quando o assunto abordado for de natureza técnica, além dos signatários citados acima, orequerimento deve estar assinadotambém pelo responsável técnico.

9.3.3 Quando a edificação se tratar de condomínio, o signatário deve ser o síndico ou o administrador profissional.

9.4 A Comissão Técnica é regida pelas seguintes regras:

9.4.1 Inicia com a apresentação do requerimento constante do Anexo K.

9.4.2 O resultado deve ser publicado em BGO.

9.4.3 O prazo para solução de questão submetida a apreciação não pode ser superiora 60 (sessenta) dias.

9.5 Requerimento de Comissão Técnica

É o documento essencial para solicitação de Comissão Técnica que deve conter as informaçõesnecessárias para a avaliação, conforme Anexo K.

9.5.1 Quando a edificação, estruturas e áreas de risco não possuir Projeto Técnico com plantas juntoao Órgão Técnico competente do CBMBA, devem ser apresentadas no requerimento de Comissão Técnica as informações sobre a proteção ativa e passiva exigidas pelo Decreto nº 16.302/2015, bem como deve ser especificado o processo industrial e qualquer risco específico existente (ex.: caldeira,alto forno, produtos perigosos etc).

9.5.2 No caso do subitem 9.5.1, pode também ser apresentado um croqui, fotos ou mesmo planta para melhor elucidação do pedido.

10. INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Por ocasião da informatização do Órgão Técnico competente do CBMBA, novas regras de procedimentos administrativos podem ser publicadas pelo CBMBA.

ANEXO A

<table>
<tr><td colspan="2">CORPO DE BOMBEIROS
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO</td><td colspan="3">Projeto Técnico N.º
Em_____/_____/_____
Protocolista:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Empresa/Órgão: CNPJ:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rua: n.º CEP:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Bairro: Município:
UF: BA</td></tr>
<tr><td colspan="5">Proprietário ou responsável p/ uso: Fone:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Técnico responsável: CREA/CAU: Fone:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Área existente: m² A construir: m² Total: m²</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ocupação: Risco:_____(____MJ/m²) E-mail:</td></tr>
<tr><td rowspan="8">RETIRADA DO PROJETO</td><td rowspan="6">COMUNICADO</td><td rowspan="2">Em
___/___/____</td><td>Nome:</td><td>RG:</td></tr>
<tr><td>Assinatura:</td><td>Fone:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Em
___/___/____</td><td>Nome:</td><td>RG:</td></tr>
<tr><td>Assinatura:</td><td>Fone:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Em
___/___/____</td><td>Nome:</td><td>RG:</td></tr>
<tr><td>Assinatura:</td><td>Fone:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">APRO-VADO</td><td rowspan="2">Em
___/___/____</td><td>Nome:</td><td>RG:</td></tr>
<tr><td>Assinatura:</td><td>Fone:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Aprovado em
____/____/_____</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Analista</td><td>Coordenador/Chefe</td></tr>
</table>

ANEXO B

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, ESTRUTURA OU ÁREA DE RISCO

Empresa/Órgão:		CNPJ:	
Logradouro público:		Nº	CEP:
Bairro:	Município:		UF: BA.
Proprietário:			
E-mail:			
Responsável pelo uso:			Fone: ( )
Responsável Técnico:		CREA/CAU:	Fone: ( )
N.º do Projeto anterior:		Decreto Estadual adotado (nº e ano):	
Áreas(m²):	Existente	A construir:	Total:
Detalhes :	Altura: (m)	n.º de pav.:	Ocupação do subsolo:
Uso, divisão e descrição:			Risco: **MJ/m²**

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros):
Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO		**Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)**
	Projeto Técnico	
	Projeto Técnico p/Instalação e Ocupação Temporária	
	Projeto Técnico para Ocupação Temporária emEdificação Permanente	

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros		Iluminação de emergência
	Separação entre edificações		Detecção de incêndio
	Segurança estrutural nas edificações		Alarme de incêndio
	Compartimentação horizontal		Sinalização de emergência
	Compartimentação vertical		Extintores
	Controle de material de acabamento		Hidrantes e mangotinhos
	Saídas de emergência		Chuveiros automáticos
	Elevador de emergência		Resfriamento
	Controle de fumaça		Espuma
	Plano de emergência contra incêndio		Sistema fixo de gases limpos e CO_2
	Brigada de incêndio		

5. RISCOS ESPECIAIS

	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Fogos de artifício
	Gás Liquefeito de Petróleo		Vaso sob pressão (caldeira)
	Armazenamento de produtos perigosos		Outros (especificar)

Responsável Técnico	Proprietário ou Responsável pelo uso
Analista	Coordenador/Chefe da Seção

VISTORIAS

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Vistoriante Data / / Parecer

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Vistoriante Data / / Parecer

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Vistoriante Data / / Parecer

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Vistoriante Data / / Parecer

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente _____

Vistoriante Data / / Parecer

Protocolo n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Vistoriante Data / / Parecer

AVCB

Protocolo n.º_____ Ch S Vistoria_____ AVCB n.º_____ Em___/___/___

Retirado por: RG Ass. Fone:

Protocolo n.º_____ Ch S Vistoria_____ AVCB n.º_____ Em___/___/___

Retirado por: RG Ass. Fone:

Protocolo n.º_____ Ch S Vistoria_____ AVCB n.º_____ Em___/___/___

Retirado por: RG Ass. Fone:

FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO

FAT n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Resumo da consulta _____

Em___/___/___ Parecer_____ Ch da Seção_____

FAT n.º_____ Data___/___/___ Atendente_____

Resumo da consulta _____

Em / / Parecer Ch da Seção

FAT n.º_____ Data___/___/ Atendente_____

Resumo da consulta _____

Em___/___/___ Parecer_____ Ch da Seção_____

ANEXO C

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA PTS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Empresa/Órgão:				
Logradouro público:			Nº	CEP:
Bairro:	Município:			UF: BA
Proprietário:		e-mail:		Fone:
Responsável pelo uso:		e-mail:		Fone:
Áreas(m²):	Existente:			
Detalhes:	Altura (m):	n.º de pav.:	Ocupação do subsolo:	
Uso, divisão e descrição:				Risco (MJ/m²):

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros):
Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO	Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)
Projeto Técnico Simplificado	

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	Controle de materiais de acabamento		Sinalização de emergência
	Saídas de emergência		Extintores
	Iluminação de emergência		

5. RISCOS ESPECIAIS

	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Fogos de artifício
	Gás Liquefeito de Petróleo		Vaso sob pressão (caldeira)
	Armazenamento de produtos perigosos		Outros (especificar)

Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso	**Ass: Vistoriador do Corpo de Bombeiros**

VISTORIAS

Protocolo n.º_____ data___/___/___ Atendente _____
Vistoriante_____ data___/___/___ Parecer _____

Protocolo n.º_____ data___/___/___ Atendente _____
Vistoriante_____ data___/___/___ Parecer _____

AVCB


Protocolo n.º_____ Ch S Vistoria_____ AVCB n.º_____ Em___/___/___
Retirado por:_____ RG_____ Ass._____ Fone: _____

Protocolo n.º_____ Ch S Vistoria_____ AVCB n.º_____ Em___/___/___
Retirado por:_____ RG_____ Ass._____ Fone: _____

FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO


FAT n.º_____ data___/___/___ Atendente_____
Resumo da consulta _____
Em___/___/___ Parecer_____ Ch da Seção_____


FAT n.º_____ data___/___/___ Atendente_____
Resumo da consulta_____
Em___/___/___ Parecer_____ Ch da Seção_____


ÁREA
RESIDENCIAL
10.00
10.00
80 M3
E-2
PRODUÇÃO
E-1
ADMINISTRAÇÃO
E-3
CANTINA
CB
E-4
DEPÓSITO
E-5
DEPÓSITO
E-6
DEPÓSITO
Produtos Perigosos
Risco elétrico
Vaso sob pressão (caldeira)
Central Predial de GLP
Hidrante interno
Hidrante público
Registro de recalque
Reserva de incêndio
Escada c/resistência 90 min
Parede Corta-fogo - 90 min
Parede Corta-fogo - 120 min
Paredes de compartimentação
Entrada para o CB
CB
Viatura dos Bombeiros
PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO
Proprietário
Resp. Técnico
Folha 1/1
Esc. - 1:750
PLANTA DE RISCO
Assunto: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO
Ocupação:
Local:
Proprietário:
Resp. Técnico:
Área do Terreno: m²
Área Construída: m²
Desenhista:

Anexo D

Anexo E – Implantação
(informativo)






BOMBA PRINCIPAL
Q=1.325 lpm
H=91 mca
Potência Aproximada = 00 CV


BOMBA JOCKEY
Q=25 lpm
H=00 mca
Potência Aproximada = 00 CV

As bombas para o sistema de hidrantes e chuveiros são as mesmas, assim como a tubulação geral em 100 mm



ISOMÉTRICO HIDRANTES

SITUAÇÃO SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS (m²)

TERRENO t=R= 600,00m2	COMPUT.	NAO COMPUT.	TOTAL
PAV. TIPO 13x183,14=m2	(13x183,14=m2) 2.380,82=m2	(13x4,26) 55,38=m2	2.436,20=m2
TERREO	12,57m2	174,93=m2	187,50=m2
1 SUBSOLO		460,87=m2	460,87=m2
2 SUBSOLO		500,00=m2	500,00=m2
ATICO		130,20=m2	130,20=m2
TOTAL	2.393,39m2	1.321,38=m2	3.714,77m2

LEGENDA

Quadro resumo das medidas de segurança

EXTINTORES IT. ESPECIFICA	AGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUIMICO SECO BC - 20 BxC GAS CARBONICO BC - 5 BxC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT ESPECIFICA 100% do edificoção atendida por GMG automatico
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA
HIDRANTES	TUBULAÇÃO ø TEXTO HIDRANTES - MANG. ø - COMPR. TEXTO ESGUICHOS ø - INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA
SIST. HIDRANTES	VIDE PLANILHA DE CÁLCULO
SISTEMA DE SPRINKLERS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 16.302/15

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
TEXTO	TEXTO	TEXTO	TEXTC TEXTC	TEXTO TEXTO

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
TEXTO	TEXTC TEXTC	TEXTO	TEXTO

CARGA DE INCÊNDIO CONSULTAR IT ESPECIFICA

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO


RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
TEXTO	VALOR

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT ESPECIFICA


PISO	acabamento revestimento	TEXTO
PAREDE	acabamento revestimento	TEXTO
TETO e FORRO	acabamento revestimento	TEXTO

DETALHES
(SEM ESCALA)
CONFORME IT ESPECIFICA


BOMBA-CAIXA D'ÁGUA




DETALHE DA ESCADA




LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO




SINALIZAÇÃO DE PISO




DETALHE CORRIMÃO



FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR




DETALHE HIDRANTE



ESPECIFICAÇÕES

01	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RAPIDO DE 2 .1/2" PARA 1.1/2"
03	ESGUICHO AGULHETA DE 13/16mm E ESGUICHO REGULÁVEL
04	MANGUEIRA DE 38mm (1.1/2") x 30m
05	CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 90x60x17cm
06	ELETRODUTO METALICO SE APARENTE
07	BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE (H1)
08	ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (com martelinho)

DETALHE DO R.R.



Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:


PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

/ 00


Ocupação:
Local:
Proprietário:
Responsável pelo uso
Resp.Técnico:
Área do Terreno:
Área Construída:
Escala
Desenho:

LOGOTIPO DA EMPRESA


Anexo F – fl. 1/10 (Informativo)




Anexo F – fl. 2/10 (Informativo)



PAVIMENTO TIPO (13x)



PLANTA PISO TÉCNICO
CASA DE MÁQUINAS / NÍVEIS-
NÍVEIS-139,65 E141,15



PLANTA ACESSO BARRILETES E TELHADOS
NÍVEL - 142,40

Proprietário ou Resp. pela uso:

Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

0 / 0

Ocupação:

Local:

Proprietário:

Responsável pelo uso:

Resp.Técnico:

Escala

Área do Terreno:

Área Construída:

Desenho:


0:0

LOGOTIPO DA
EMPRESA


0

0


Anexo F – fl. 3/10 (Informativo)



PLANTA BARRILETES / NÍVEL - 143,80
NÍVEL - 143,90



CAIXAS D'ÁGUA
NÍVEL - 145,40



COBERTURA DAS CAIXAS D'ÁGUA
NÍVEL - 147,20

Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:

Ocupação:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

0 / 0

Local:

Proprietário:

Responsável pelo uso:

Resp.Técnico:

Escala

LOGOTIPO DA EMPRESA

Área do Terreno:

Área Construída:

Desenho:

0:0

00,00m²

00,00m²

Anexo F – fl. 4/10 (Informativo)

CORTE A-A


CORTE B-B


LOGOTIPO DA
EMPRESA


0:0

0,00m²

00,00m²







Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:

Ocupação:

Local:

Proprietário:

Responsável pelo uso:

Resp.Técnico:

Escala


Área do Terreno:

Área Construída:

Desenho:

Anexo F – fl. 5/10 (Informativo)

DETALHE ISOMÉTRICO DE BOMBAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS



ESPECIFICACOES

01	BOMBA PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPRINKLERS	
	Q =	
	HM =	
	P = CV	
02	BOMBA JOCKEY	
	Q =	
	HM =	
	P = CV	
03	PRESSOSTATO PARA BOMBA PRINCIPAL	
	P.DESLIGA = MANUAL	
04	PRESSOSTATO PARA BOMBA JOCKEY	
	P.DESLIGA = AUTOMATICAMENTE	
05	MANOMETRO COM REGISTRO MACHO	
06	VALVULA GLOBO	
07	VALVULA DE RETENCAO	
08	VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE	
09	VALVULA DE GAVETA COMUM	
10	UNIAO DE ACENTO CONICO	
A	LINHA DE RECALQUE SPRINKLERS - 100 mm (PRINCIPAL)	
B	LINHA DE SUCCAO SPRINKLERS - 150 mm (PRINCIPAL)	
C	LINHA DE RECALQUE SPRINKLERS - 32 mm (AUXILIAR)	
D	LINHA DE SUCCAO SPRINKLERS - 38 mm (AUXILIAR)	

NOTAS GERAIS:

1 - DIAMETRO DOS TUBOS EM MILIMETROS. COTAS EM METROS.

2 - TUBOS NAO BITOLADOS DO SISTEMA DE SPRINKLERS SERAO DE 25mm.

3 - OS SUPORTES SERAO EXECUTADOS COM BRACADEIRA TIPO ECONOMICO OU UNIAO HORIZONTAL, VERGALHAO E CHUMBADOR 3/8", GALVANIZADOS, HAVERA NO MINIMO 1 SUPORTE ENTRE CADA CONEXAO DA REDE. A DISTANCIA MAXIMA ENTRE SUPORTES SERA DE 3,70m PARA TUBOS DE 25mm E 32mm E DE 4,60m PARA TUBOS DE 40mm E MAIORES.

4 - CONFORME CIRCULAR FENASEG 072/90 OS TUBOS E AS CONEXOES A SEREM SOLDADAS DEVEM TER DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 50mm, AS REDUCOES PARA DIAMETROS INFERIORES A 50mm DEVEM SER FEITAS COM CONEXOES ROSQUEADAS.

5 - A DISTANCIA MAXIMA DO DEFLETOR DO SPRINKLER A LAJE OU FORRO SERA 30cm E A MINIMA 2,50cm. A DISTANCIA DE TELHA TIPO "CONSUL" AO DEFLETOR DO SPK SERA DE 2,5cm.

6 - A TUBULACAO DEVERA SER PINTADA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO (ZARCAO) E DUAS DEMAOS DE TINTA (EXECUTADA EM FERRO), SE FOR EXECUTADA EM COBRE ESTA DISPENSADA DA PINTURA

7 - QUALQUER MODIFICACAO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E INSTALACOES IMPLICARA EM POSSIVEIS MODIFICACOES DOS PONTOS DE SPRINKLERS.

8 - OS SUPORTES UTILIZADOS PELO SISTEMA DE SPRINKLERS NAO PODERAO SUPORTAR OUTRAS INSTALACOES SIMULTANEAMENTE.

9 - A TUBULACAO DEVERA SER TESTADA DURANTE 2 HORAS A UMA PRESSAO DE 200lb/pol2, NO MINIMO.

10 - TODOS OS RAMAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE DE 0,2% EM DIREÇÃO AO DRENO.

11 - OS BICOS DE SPK NOS SUBSOLOS PODEM SER UP-RIGHT.

12 - AS DIVISÓRIAS DOS ESCRITÓRIOS NÃO PODEM INTERFERIR NO RAIO DE ATUAÇÃO DOS BICOS DE SPK.

13 - SPRINKLERS UP RIGHT NOS SUBSOLOS


14 - OS CABEÇOTES DE TESTE DA C.S. ESTÃO LOCALIZADOS NOS HALL DE ELEVADORES

15 - BICOS SPK RESERVA: RISCO LEVE 6; RISCO ORDINARIO 24

16 - A PRUMADA PRINCIPAL EM 100mm É UTILIZADA PARA OS SISTEMAS DE HIDRANTES E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS




INSTALAÇÃO DA VÁLVULA DE GOVERNO




SUPORTE DE TUBOS EM PILARES

(SUPORTE TIPO S1)




DETALHE DE INTERLIGACAO ENTRE REDE PRINCIPAL E RAMAL DE SPRINKLERS




SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA

(SUPORTE TIPO S6)




ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES


ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES




DETALHE DA BRACADEIRA



DETAL HE DE INSTAL ACAO SPRINKLER PENDENTE EM AREAS COM FORRO



DETAL HE DE INSTAL ACAO DE SPRINKLER UP RIGHT COM TUBO PROLONGADOR



DETAL HE DE INSTAL ACAO DE SPRINKLER PENDENTE SEM TUBO PROLONGADOR

Proprietário ou Resp. pelo uso: Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Chuveiros Automáticos - Detalhes

0 / 0


LOGOTIPO DA EMPRESA

Ocupação:
Local:
Proprietário:
Responsável pelo uso:
Resp.Técnico: Escala
Area do Terreno: Área Construída: Desenho:


00,00m² 00,00m²

0:0


Anexo F – fl. 6/10 (Informativo)



ISOMÉTRICO CHUVEIROS AUTOMÁTICOS



DETALHE DA PRESSURIZAÇÃO



CONJUNTO DE VÁLVULAS DE CONTROLE (CS)

Proprietário ou Resp. pelo uso: Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - Isométrico e Tetalhe Pressurização

0 / 0


Ocupação:
Local:
Proprietário:
Responsável pelo uso:
Resp.Técnica:
Area do Terreno: Área Construída: Desenho: Escala


LOGOTIPO DA EMPRESA


00,00m² 00,00m²

0:0

Anexo F – fl. 7/10 (Informativo)







Anexo F – fl. 8/10 (Informativo)

Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:

/

LOGOTIPO DA EMPRESA

Ocupação:

Local:

Proprietário:

Responsável pelo uso:

Resp.Técnico:

Área do Terreno:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - 2º e 1º Subsolos e Pavimento

Escala:

08 10

João Alegre

José Feliz

João Contente

Escritórios

Rua da Alegria, nº1000, Jardim Felicidade, Pequenópolis - S.P.

João Alegre


João Contente

José Feliz


1:150

600,00m²


3.714,77m²



PAVIMENTO TIPO (13x)



PLANTA PISO TÉCNICO
CASA DE MÁQUINAS / NÍVEIS-
NÍVEIS-139,65 E141,15



PLANTA ACESSO BARRILETES E TELHADOS
NÍVEL - 142,40

Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - Pav. Tipo, Piso Técnico e Telhados

0 / 0


Ocupação:
Local:
Proprietário:
Responsável pelo uso:
Resp.Técnico:
Área do Terreno: 0
Área Construída:
Escala
Desenho:

LOGOTIPO DA
EMPRESA

00,00m²
00,00m²


0:0

Anexo F – fl. 9/10 (Informativo)



PLANTA BARRILETES / NÍVEL - 143,80
NÍVEL - 143,90

CAIXAS D'ÁGUA
NÍVEL - 145,40



COBERTURA DAS CAIXAS D'ÁGUA
NÍVEL - 147,20

Proprietário ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnicos:

Ocupação: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Local: PROJETO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - Barrilete e Cx.d'Água

Proprietário:

Responsável pelo uso:

Resp.Técnico:

Escala

Área do Terreno:

Área Construída:

Desenho:

LOGOTIPO DA EMPRESA

0 / 0

0:0

00,00m²

00,00m²

Anexo F – fl. 10/10 (Informativo)

ANEXO G

(Informativo)

Quadro resumo das medidas de segurança

Quadro resumo das medidas de segurança	
EXTINTORES IT. 21/01	AGUA PRESSURIZADA – 2A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B.C GÁS CARBÔNICO BC – 5 B.C
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 60 min.
CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO	O controle de acesso será através de ingressos numerados com catracas eletrônicas.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende à IT 20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende à IT 41
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT Nº 18.
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº19
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63/100/150mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. 38mm – COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS – INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17.

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 16.302/15				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
I	INDUSTRIAL	I–2	TEXTIL EM GERAL	ATUALMENTE IND. TEXTIL

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 14			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
I	TEXTIL EM GERAL	I–2	700 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
MÉDIO	700 MJ/M2

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT-10		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II–A, III–A OU IV–A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I OU II–A
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II–A

ANEXO H

	ESTADO DA BAHIA **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

MEMORIAL INDUSTRIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
1. IDENTIFICAÇÃO	
EMPRESA:	
ATIVIDADE INDUSTRIAL:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	e-mail:
2. MATÉRIA(S)-PRIMA(S) UTILIZADA(S)	
3. PRODUTO(S) ACABADO(S)	
4. PROCESSO INDUSTRIAL (Obs.: pode ser anexado também o fluxograma de produção)	
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
6. ESPECIFICAR QUANTIDADE DO PROCESSO DE LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS	
_____ **Ass. do Técnico Responsável**	_____ **Ass. do Proprietário ou Resp. p/uso**

ANEXO I

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO

DATA: ___/___/___		**Nº:**
Solicitante:		**e-mail:**

	Proprietário		**Resp. pelo uso**		**Procurador**		**Resp. Técnico**

Finalidade da Consulta:

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO

Endereço:		
Área (m^2):	**Altura (m):**	**Ocupação:**
Projeto Técnico nº:		**Vistoria nº:**

_____

Nome:
RG/CREA/CAU:

ANEXO J

ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

A empresa_____, CNPJ_____, Número de Registro²_____, atesta, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas participaram com bom aproveitamento do treinamento de "BRIGADA DE INCÊNDIO – NÍVEL I/II", referente à edificação localizada na__, nº____, bairro,_____,município de_____- Bahia e estão aptas ao manuseio dos equipamentos de prevenção e combate aincêndio da edificação.

NOME	RG	TREINAMENTO	CARGA HORÁRIA[1]
MARIANA SERRA SILVA	1.000.000-1 SSP/BA	FORMAÇÃO	XX
GUILHERME MODESTO	2.000.000-2 SSP/BA	FORMAÇÃO	XX
GUSTAVO MODESTO	3.000.000-3 SSP/BA	RECICLAGEM	XX
JOÃO PAULO FERNANDES	4.000.000-4 SSP/BA	RECICLAGEM	XX

Nota 1: Conforme Tabela B.2, da IT 17/2016.
Nota 2: Conforme item 5.9, da IT 05/2021. **Nota 3:** Conforme item 6.1.2.2, da IT 05/2021.

(Município),_____de_____de 20__.

NOME DO INSTRUTOR (1)
Nº de Registro² do Instrutor

NOME DO INSTRUTOR (2)
Nº de Registro² do Instrutor

NOME DO COORDENADOR³
Nº de Registro² da Empresa

NOME DO RESPONSÁVEL
Nº de Registro² do Centro de Treinamento

****Este Atestado é valido por um ano****

Obs.: Anexar cópia dos Certificados de Credenciamento da Empresa

ANEXO K

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REQUERIMENTO DE COMISSÃO TÉCNICA

Solicitante:				**Nº da Comissão:**
CTPI		**CTUI**		

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO, ESTRUTURA OU ÁREA DE RISCO

Endereço:			
Proprietário/Resp. p/uso:		**e-mail:**	
Área (m^2):	**Altura (m):**	**Ocupação:**	
Projeto Técnico nº:			**Vistoria nº:**
Documento de referência:			

Pedido:

Motivo do pedido: (incluir fundamentação legal, quando for o caso)

Local: Data:

Assinatura do Proprietário/Resp. p/uso	Assinatura do Responsável Técnico

ANEXO L

TERMO DE COMPROMISSO DO PROPRIETÁRIO

Visando a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a edificação situada na_____nº_____ bairro_____- município de_____- BA, que possui Projeto Técnico aprovado nesse Corpo de Bombeiros sob o nº_____, ora desatualizado devido a não previsão em planta das medidas de segurança contra incêndio exigidas na Tabela 4 do Decreto Estadual nº 16.302/2015 e IT 43 – Adaptação às normas de Segurança contra Incêndio – edificações existentes, de acordo com o previsto no item 6.3.4 da IT 01.

Comprometo-me a substituir o atual Projeto Técnico acima descrito, nos moldes previstos na IT 01 - Procedimentos administrativos, prevendo as medidas de segurança contra incêndio exigidas na Tabela 4 do Decreto Estadual nº 16.302/2015 e IT 43 – Adaptação às normas de Segurança contra Incêndio – edificações existentes.

_____,_____de_____de 20___.

_____

Nome:

Endereço:

Proprietário/Responsável legal pelo imóvel

ANEXO M

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Visando a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestamos que as PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA da edificação classificada no Grupo F, situada na_____-_____nº _____-, bairro_____- município de_____-BA, que possui Projeto Técnico aprovado nesse Corpo de Bombeiros sob o nº_____, estão instaladas com sentido de abertura no fluxo da rota de fuga e permanecem abertas durante a realização do evento.

Assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto à permanência das portas abertas.

_____,_____de_____de 20____.

_____

Nome:

Endereço:

Proprietário/Responsável pelo uso

Obs: Válido para os itens 5.5.4.6.1 e 5.5.4.6.2 da IT 11, respectivamente, ocupações da Divisão F, térreas (com ou sem mezaninos), com área máxima construída de 1500 m² ou quando a porta de segurança da edificação for do tipo de enrolar ou de correr.

ANEXO N


D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que a edificação situada à_____ _____, bairro _____, município de _____ _____, que possui Projeto Técnico de Segurança contra Incêndio nº , encontra-se com suas obras terminadas, porém desabitada e, para tanto, solicito que seja feita a respectiva vistoria para emissão do Auto de Vistoriado Corpo de Bombeiros (AVCB), nos termos do item 6.6.3.1 da Instrução Técnica nº 01 – Procedimentos administrativos.

_____,_____de_____de 20_____

_____
Nome
Proprietário/Responsável Técnico

Anexo O (Informativo)



LEGENDA	
	GRUPO MOTO GERADOR
	CENTRAL PREDIAL DE GLP
	PÓ ESPECIAL BC – 20 B:C
	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A
	GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C
	ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
	ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

ANEXO P

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço _____ Nº _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Município: _____ UF: BA E-mail:_____
Proprietário:_____Fone:_____
Ocupação: _____

1. ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de_____*(aço, concreto, madeira etc.),* executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para_____minutos, conforme a IT 08. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.
2. ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.
3. COMPARTIMENTAÇÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para _____ minutos, conforme a IT 08.
4. COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.
5. INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Decreto Estadual nº 16.302/2015 e, onde aplicável, das normas ABNT.

(Município) , de de 20 .

_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO

_____ PROPRIETÁRIO /Resp. pelo uso

ANEXO Q

MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

(Nome da Empresa), registrada no CREA sob n°_____, atendendo o disposto no item 5.19 da Instrução Técnica n° 08 do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e no Decreto Estadual n° 16.302/2015, visando à concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS (*metálicas, de concreto, de madeira...*) existentes na edificação em referência, encontram-se instalados em conformidade com as informações abaixo:

Edificação:	(*Nome da Edificação)*
Logradouro Público/n°:	(*Endereço)*
Responsável pelo Uso:	*(nome)*
Altura(s) da Edificação (m):	*(altura)*
Ocupação:	
Data:	(*Data)*

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
[citar norma(s) empregada(s)]

A metodologia adotada foi... [*descrever a metodologia, seja por ensaios, cartas de coberturas, métodos analíticos etc e norma(s)*] ...
Os ensaios de resistência ao fogo adotados foram os relatórios (*IPT nº, ou UL nº etc – citar os ensaios, e especificar se é para pilares, vigas etc*).

DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF: para a definição dos TRRF's foi adotada (por exemplo: Tabela A da IT 08, conforme o item "5. Procedimentos" da referida Instrução Técnica; ou método do tempo equivalente ou outros devidamente comprovados, tudo conforme IT 08).

Tempo de Resistência Requerido ao Fogo (TRRF):

Exemplo:

- ☐ *As estruturas principais terão TRRF de 90 min para colunas, contraventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo D, Classe P4 da IT 08.*
- ☐ *As vigas secundárias terão TRRF de 60 min, conforme Anexo A, item A2.5 a da IT n° 08.*
- ☐ *As compartimentações, escadas de segurança, selagens de shafts e divisórias entre unidades autônomas serão executadas conforme segue: _____, com os seguintes TRRF: _____. Tudo conforme item 5.7 da IT 08.*
- ☐ *Observações:* _____

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Exemplos: (Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação... Ou isenção de TRRF para os pilares externos protegidos por alvenaria cega... Ou Isenção dos perfis confinados em área frias, conforme folhas ...)

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO [citar cartas de cobertura adotadas]

Materiais Utilizados: *(citar todos materiais utilizados na proteção)*
Espessuras Adotadas: (*vide Tabela em anexo x carta de cobertura*). *As espessuras foram calculadas com base nos ensaios laboratoriais acima mencionados, de acordo com os procedimentos da Norma ...*

CONTROLE DE QUALIDADE

Verificar a necessidade de Controle de Qualidade por empresa qualificada, conforme item 5.18 da IT 08.Anexa-lo a este memorial.

_____

Nome:
Resp. Técnico CREA nº

ANEXO R

Atestado de conformidade das instalações elétricas

Classificação (uso) da edificação:		Idade do imóvel:
Endereço:		
Bairro:	Cidade:	CEP:
Pessoa de contato:		Fone: ( )

O responsável pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.

"C" = CONFORME / "NA" = NÃO APLICÁVEL

Item da IT 41	Requisito para inspeção visual	C	NA
6.1	Condições de instalação dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.		
6.2	Os circuitos elétricos devem possuir proteção contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusíveis).		
6.3	As partes vivas estão isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invólucros.		
6.4	Todo circuito deve dispor de condutor de proteção "fio-terra" e todas as massas da instalação estão ligadas a condutores de proteção (salvo as exceções).		
6.5	Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T).		
6.6	Existência de dispositivo diferencial residual (DR) para proteção contra choques elétricos (salvo as exceções do item 6.6).		
6.7	Quando houver possibilidade dos componentes da instalação elétrica representarem perigo de incêndio para os materiais adjacentes, deverá haver a devida proteção.		
6.8	Os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso.		
	Os quadros de distribuição devem ser providos de identificação e sinalização do lado externo, de forma legível e não facilmente removível.		
	Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondência entre componentes e respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legível e não facilmente removível.		
6.9	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).		
7.1.2	Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de segurança contra incêndio devem ser independentes dos circuitos comuns.		
7.1.3 a 7.1.5	As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de segurança destinados ao combate e supressão de incêndio, à ventilação, à pressurização e ao controle de fumaça devem estar devidamente protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.		
7.1.6	Sala do motogerador e circuitos elétricos de segurança por ele alimentados estão em conformidade com o item 7.1.6.		
7.1.9	Circuitos de corrente alternada estão separados dos circuitos de corrente contínua.		
8.1 e 8.3	ART específica do sistema elétrico (projeto, execução, inspeção, manutenção – conforme o caso).		
Obs.			

Avaliação geral das instalações elétricas:

Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edificação (incluindo o SPDA) foi inspecionado e verificado conforme as prescrições da NBR 5410 (capítulo "Verificação final") e da NBR 5419, e encontra-se em conformidade, estando o proprietário e/ou responsável pelo uso ciente das responsabilidades constantes do item 2.3.2 desta IT.

Data da inspeção:

Eng. Resp:
Título profissional:
CREA Nº:

Nome:
Proprietário ou Responsável pelo uso:

(obrigatório anexar ART que inclua a emissão deste atestado)