ESTADO DA BAHIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 42/2024

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO (PTS)

SUMÁRIO

1 - Objetivo

2 - Aplicação

3 - Referências normativas e bibliográficas

4 - Definições

5 - Classificação das edificações e áreas de risco (imóvel)

6 - Procedimentos para regularização das edificações, estruturas e áreas de risco

7 – Procedimentos para regularização da atividade econômica

8 – Exigências técnicas para PTS

9 - Prescrições diversas

ANEXOS

I – Modelo de Dispensa de Regularização do Corpode Bombeiros.

II- Modelo de Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros.

A – Modelo de Declaração de Inexigibilidade de Regularização do Corpo de Bombeiros.

B – Modelo de Declaração do Proprietário ouResponsável pelo Uso.

C – Modelo de Formulário de Avaliação de Riscodo Responsável Técnico.

D - Modelo de Formulário de Segurança ContraIncêndio para PTS.

E – Dados para dimensionamento das saídas de emergência.

F – Distâncias máximas a serem percorridas.

G – Classes dos materiais de acabamento e revestimento.

H – Afastamento de segurança para central de gás liquefeito de petróleo (GLP).

III- Atividades que não podem ter acesso ao processo de regularização declaratório de baixo e médio risco com emissão de CLCB e ao processo de dispensa, mas poderão ser por PTS com AVCB.**IV**- Atividades de alto risco que definem de forma imediata a atividade como alto risco ordinário.

Atualizada pela Portaria n.º 244 CG - CBMBA/2024, de 04 de abril de 2024

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os procedimentos administrativos e as medidas de segurança contra incêndio e pânico para regularização das edificações de baixo potencial de risco, que admitirem apresentação de Projeto Técnico Simplificado (PTS) e para a regularização das atividades econômicas, visando à celeridade do licenciamento das empresas, nos termos do Decreto Estadual nº 16.302/15, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.929/13 (Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico das edificações e áreas de risco do Estado da Bahia).

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se às edificações que admitirem apresentação de Projeto Técnico Simplificado (PTS), nos termos desta IT, estabelecendo procedimentos diferenciados para regularização da edificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, conforme o potencial de risco apresentado.

2.2 Às atividades econômicas para fins de emissão da licença de funcionamento das empresas.

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

a) Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977 – Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; e dá outras providências.

b) Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e suas alterações.

c) Lei Federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007 – Estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM; e dá outras providências.

d) Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019 - Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado, dentre outros.

e) Lei Federal 14.195, de 26 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas (Lei do ambiente de negócios)

f) Decreto Federal nº 6.884, de 25 de junho de 2009 – Institui o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

g) Lei Estadual nº 14.572, de 25 de maio de 2023 – Institui a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e dá outras providências.

h) Resolução CGSIM n.º 58, de 12 de agosto de 2020 - Dispõe sobre a classificação de risco das atividades econômicas para fins de prevenção contra incêndio, pânico e emergências e as diretrizes gerais para o licenciamento pelos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal.

i) NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

j) NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência.

k) NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de Incêndio.

l) NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores.

m) NBR 13523 – Central predial de gás liquefeito de petróleo.

n) NBR 14605 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Sistema de drenagem oleosa.

o) NBR 15514 – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização — Critérios de Segurança.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Além das definições constantes da IT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio, aplicam- se as definições específicas abaixo:

4.1.1 Andar: é o volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e o nível superior à sua cobertura.

4.1.2 Área de Risco: é o ambiente que apresenta risco específico de ocorrência de incêndio ou emergência, tais como concentração de pessoas, armazenamento de produtos inflamáveis ou combustíveis, subestações elétricas, explosivos, produtos perigosos e similares.

4.1.3 Atividade econômica: é o ramo de atividade identificada a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver, regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação – CONCLA.

4.1.4 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é o documento emitido pelo CBMBA certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação, estrutura ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio, nos termos deste Regulamento.

4.1.5 Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB): é o documento emitido pelo CBMBA, após apresentação dos documentos comprobatórios, certificando que a edificação, estrutura ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, nos termos da Legislação de Segurança Contra Incêndio.

4.1.6 Declaração de Dispensa de Regularização do Corpo de Bombeiros (DDRCB): é o documento expedido pelo CBMBA, que reconhece o enquadramento da atividade econômica como de baixo risco, de modo a atender os preceitos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

4.1.7 Declaração de Inexigibilidade (DI): é o documento emitido pelo CBMBA, que certifica atividades econômicas que atendem a critérios específicos de baixo risco, os quais são inexigíveis de processo de regularização pelo CBMBA.

4.1.8 Edificação: área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material. A edificação pode ou não ainda abrigar estabelecimentos empresariais.

4.1.9 Empresa: é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio da articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou de serviços.

4.1.10 Empresa de Pequeno Porte (EPP): é uma empresa com faturamento anual reduzido, determinado em legislação específica, cujo pagamento de impostos pode ser realizado de forma simplificada.

4.1.11 Empresa sem Estabelecimento: atividade econômica exercida exclusivamente em dependência de clientes ou contratantes (ex.: pintor, encanador, pedreiro, eletricistas), em local não edificado (ex.: veículo, trailer, barraca), ou na própria residência do empresário.

4.1.12 Empresário: pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços.

4.1.13 Estabelecimento empresarial ou comercial: local que ocupa, no todo ou em parte, um imóvel individualmente identificado, edificado ou não, onde é exercida atividade econômica por empresário ou pessoa jurídica, de caráter permanente, periódico ou eventual.

4.1.14 Fiscalização: ato administrativo pelo qual o militar do CBMBA verifica, a qualquer momento, se as medidas de segurança contra incêndio estão sendo atendidas.

4.1.15 Licenciamento de atividade empresarial: etapa do procedimento de registro e legalização, presencial ou eletrônica, que conduz o interessado à autorização para o exercício de determinada atividade econômica em estabelecimento indicado. Esta licença difere da regularização do imóvel como um todo que é feita pelo Corpo de Bombeiros Militar.

4.1.16 Mezanino: é o pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares. Será considerado como andar ou pavimento, o mezanino que possuir área maior que um terço (1/3) da área do andar subdividido.

4.1.17 Microempreendedor Individual (MEI): empresário individual com faturamento anual pré-estabelecido de acordo a Lei Complementar nº 123/2006, sem participação em outra empresa como sócio ou titular, com no máximo um empregado contratado e que atenda às demais disposições legais.

4.1.18 Microempresa (ME): é uma empresa com faturamento anual reduzido, determinado em legislação específica, cujo pagamento de impostos pode ser realizado de forma simplificada.

4.1.19 Pavimento: é o plano de piso (andar) de uma edificação ou área de risco.

4.1.20 Processo de Segurança contra Incêndio: sucessão de atos destinados a apresentar a documentação que comprove o atendimento aos elementos formais exigidos pelo CBMBA, concernentes às medidas de segurança contra incêndio e pânico de uma edificação, estrutura e áreas de risco, que devem ser projetadas para avaliação.

4.1.21 Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM: é uma política pública que estabelece as diretrizes e procedimentos para simplificar e integrar o procedimento de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária, criada pela Lei Federal n.º 11.598, de 03 de dezembro de 2007.

4.1.22 Subsolo: é o pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Não será considerado subsolo o pavimento que possuir ventilação natural para o exterior, com área total superior a 0,006 m² para cada metro cúbico de ar do compartimento, e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno.

5 CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

5.1 A edificação deve ser enquadrada nas regras de Projeto Técnico Simplificado (PTS), quando atender aos seguintes requisitos cumulativamente:

5.1.1 Possuir até 750 m² de área construída com, no máximo, três pavimentos.

5.1.1.1 São desconsiderados para o cômputo da área:

a) telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de utensílios, caixas d'água, tanques e outras instalações desde que não tenham área superior a 10 m²;

b) platibandas e beirais de telhado com até três metros de projeção;

c) passagens cobertas, de laterais abertas, com largura máxima de três metros, destinadas apenas à circulaçãode pessoas ou mercadorias;

d) coberturas de praças de pedágio, desde que não sejam utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente;

e) reservatórios de água, escadas enclausuradas e dutos de ventilação das saídas de emergência;

5.1.1.2 Os subsolos destinados exclusivamente para estacionamento de veículos não são considerados no cômputo da altura da edificação.

5.1.1.3 Para as edificações que possuam desconto de áreas, pode ser exigida a documentação comprobatória de área da construída.

5.1.2 Não possuir subsolos ocupados destinados a local de reunião de público (Grupo F), independente da área; bem como qualquer outra ocupação, diversa de estacionamento de veículos, com área superior a 50 m²;

5.1.3 Ter lotação máxima de 100 (cem) pessoas, quando se tratar de local de reunião de público (Grupo F, da Tabela 1, do Decreto Estadual nº 16.302/15);

5.1.4 Ter, no caso de comércio de gás liquefeito de petróleo - GLP (revenda), armazenamento de até 12.480 Kg (equivalente a 960 botijões de 13 kg);

5.1.5 Não armazenar gases inflamáveis em tanques ou cilindros, para qualquer finalidade, a exceção do item 5.2.3;

5.1.6 Não armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos para qualquer finalidade;

5.1.7 Não ser posto de abastecimento de combustível.

5.1.8 Não manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como: explosivos, fogos de artifícios, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas.

5.2 A edificação enquadrada como PTS deve ser regularizada por meio de Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros Militar (CLCB), quando atender aos seguintes requisitos cumulativamente:

5.2.1 Possuir área total construída menor ou igual a 750 m², não sendo permitido desconto de área.

5.2.2 Não comercializar ou revender gás liquefeito de petróleo – GLP (Revenda).

5.2.3 Utilizar ou armazenar no máximo 190 kg de gás GLP (Central), para qualquer finalidade.

5.2.4 Armazenar ou manipular, no máximo, 1000 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis, fracionados ou não.

5.2.5 Não possuir coberturas construídas com fibras de sapé, piaçava e similares, com área de coberta superior a 200 m².

5.2.6 Não possuir qualquer tipo de abertura por meio de portas, telhados ou janelas, para o interior de edificação adjacente, exceto quando estiver localizada em edificação, como galerias e shopping centers.

5.2.7 Quando estiver localizada em edificação como galerias e shopping centers, a edificação maior deverá estar com a licença do CBMBA válida;

5.2.8 Não possuir, armazenar ou comercializar quais outros gases inflamáveis em recipientes fracionados.

5.2.9 Se possuir subsolo, a ocupação deste deve ser exclusiva para estacionamento.

5.2.10 Não ter na edificação as seguintes ocupações:

a. Grupo A, divisão A-3 com mais de 16 leitos;

b. Grupo B, divisão B-1 com mais de 40 leitos;

c. Grupo D, divisão D-1, que possua "call center" com mais de 100 funcionários;

d. Grupo E, divisões: E-5 (Pré-escola) e E-6 (Escola para portadores de deficiências);

e. Grupo F, divisões: F-3 (Centro esportivo e de exibição), F-4 (Estação e terminal de passageiro), F-5 (Arte cênica e auditório), F-6 (Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento, discotecas, danceterias, salões de dança e similares), F-7 (Construção provisória) e F-11 (Casa de festas e eventos, casa de bingo, exploração de apostas e corrida de cavalos, exploração de jogos de azar e apostas não especificadas anteriormente, clubes sociais, esportivos e similares, exploração de boliche, de jogos de sinuca, bilhar e similares, e outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente);

f. Grupo H, divisões: H-2 (Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais), H-3 (Hospital e assemelhado) e H-5 (Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições);

g. Grupo J – depósitos.

5.2.11 Não sejam enquadradas nas seguintes denominações CNAE:

a) 0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural;

b) 2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes;

c) 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos;

d) 2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança;

e) 4789-0/06 Comercial varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

5.2.12 Não poderá ser edificação que tenha composição com conjunto arquitetônico ou tombado pelo patrimônio histórico.

5.2.13 Caso haja qualquer modificação, fica o empreendedor responsável legal ou administrador obrigado a informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para que seja verificado novo

enquadramento do risco apresentado, podendo inclusive gerar novos recolhimentos e apresentações documentais necessárias ao ato.

5.2.14 A falta de informação poderá importar em sanções administrativas, civis e criminais ao responsável legal pela ausência de informações prestadas.

6 PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, ESTRUTURAS E ÁREAS DE RISCO

6.1 Todas as edificações e áreas de risco necessitam ser regularizadas perante o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, exceto as constantes no §1º do art. 3º da Lei Estadual 12.929 de 27 de dezembro de 2013.

6.2 Projeto Técnico

6.2.1 As edificações, estruturas e áreas de risco não classificadas como PTS, nos termos do item 5.1 desta IT, devem ser regularizadas por meio de Projeto Técnico (PT), nos termos da IT 01 – Procedimentos Administrativos, com aprovação prévia de planta das medidas de segurança contra incêndio e vistoria do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

6.2.2 As edificações, estruturas e áreas de risco que necessitam de comprovação de isolamento de risco, conforme parâmetros da IT 07 - Separação entre edificações (isolamento de risco) também devem ser regularizadas por meio de Projeto Técnico.

6.3 Projeto Técnico Simplificado com emissão de AVCB

6.3.1 As edificações, estruturas e áreas de risco classificadas como PTS, nos termos do item 5.1 desta IT, não devem apresentar Projeto Técnico para análise, devendo apresentar a planta baixa com dimensionamento dos sistemas de proteção normativamente exigidos, acompanhado da ART, RRT ou TRT, submetendo-se apenas ao processo de vistoria para fins de obtenção do AVCB, aplicando-se subsidiariamente o disposto na IT 01 – Procedimentos administrativos.

6.3.2 As exigências de segurança contra incêndio para estas edificações são previstas no Item 08 desta IT e nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar.

6.3.3 São requisitos para regularização das edificações enquadradas no item 5.1 desta IT:

a) Preenchimento do Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico (Anexo "D"), disponível no sítio eletrônico do CBMBA, podendo ser via internet em portal específico ou diretamente na Unidade de Bombeiro Militar da área de situação do imóvel;

b) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT) referente à instalação e/ou manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio;

c) Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT) do responsável técnico sobre os riscos específicos existentes na edificação, tais como: controle de material de acabamento e revestimento (quando exigido), gases inflamáveis (teste de estanqueidade), vasos sob pressão, entre outros (se houver);

d) Recolhimento de taxa correspondente ao serviço de segurança contra incêndio;

e) Para edificações com área construída superior a 200m² e/ou possuir mais de um pavimento deverá apresentar planta baixa assinada por um responsável técnico, devendo está devidamente cotada e com indicação dos equipamentos de segurança contra incêndio e dos riscos especiais;

f) Documento comprobatorio de área (IPTU, planta baixa assinada por responsável técnico, alvará)

g) Anexo J – Atestado de Brigada de Incêndio emitida por empresa credenciada junto ao CBMBA.

6.3.4 Os documentos comprobatórios do processo de regularização da edificação, estrutura ou área de risco devem ser digitalizados e encaminhados por upload por meio de sistema eletrônico.

6.3.5 Um único comprovante de responsabilidade técnica pode ser apresentado caso os serviços sejam prestados pelo mesmo responsável técnico, desde que os serviços sejam discriminados expressamente.

6.3.6 O protocolo de vistoria deve ser disponibilizado de maneira eletrônica, após o reconhecimento do pagamento da taxa correspondente ao serviço e a apresentação por meio de upload dos documentos obrigatórios.

6.3.7 O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) deve ser emitido depois da aprovação do processo de vistoria da edificação ou área de risco.

6.3.8 Eventual solicitação no curso do processo pode ser protocolada por meio Formulário de Atendimento Técnico (FAT), nos termos da IT 01 – Procedimentos Administrativos.

6.4 Projeto Técnico Simplificado com emissão de CLCB.

6.4.1 As edificações e áreas de risco enquadradas no item 5.2 desta IT devem ser regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar por meio dos procedimentos a seguir, aplicando-se subsidiariamente o disposto na IT 01 – Procedimentos Administrativos.

6.4.2 As exigências de segurança contra incêndio para estas edificações são previstas no item 08 desta IT e nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar.

6.4.3 Para os casos enquadrados no item 5.2 desta IT, deve ser emitido o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB).

6.4.4 A critério do Serviço de Segurança contra Incêndio do CBMBA, a vistoria técnica pode ser realizada por amostragem.

6.4.5 São requisitos para regularização das edificações enquadradas no item 5.2 desta IT:

6.4.5.1 Edificações térreas com área construída de até 200 m² e saída dos ocupantes diretamente para via pública ou para o interior de edificações licenciadas pelo CBMBA:

a. Preenchimento e apresentação da Declaração do Proprietário ou Responsável pelo Uso (ANEXO B da IT 42) disponibilizado de forma eletrônica;

b. O proprietário ou responsável pelo uso adotará medidas de proteção em face dos riscos específicos existentes na edificação, tais como: controle de material de acabamento e revestimento, gases combustíveis, vasos sob pressão;

c. Recolhimento de taxa correspondente ao serviço de segurança contra incêndio;

d. Documento comprobatorio de área (IPTU, planta baixa assinada por responsável técnico, alvará).

6.4.5.2 Demais casos:

a. Preenchimento e apresentação do Formulário de Avaliação de Risco do Responsável

Técnico (Anexo C – da IT 42) disponibilizado de forma eletrônica;

b. Apresentação de comprovante de responsabilidade técnica referente à instalação e/ou manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio e dos riscos específicos existentes na edificação, tais como: controle de material de acabamento e revestimento, gases combustíveis, vasos sob pressão;

c. Apresentação de comprovante de responsabilidade técnica referente ao dimensionamento das saídas de emergência, para edificações do Grupo F;

d. Planta baixa cotada com indicação dos equipamentos de segurança contra incêndio e dos riscos especiais, assinada por um responsável técnico.

e. Recolhimento de taxa correspondente ao serviço de segurança contra incêndio.

f. Anexo J – Atestado de Brigada de Incêndio emitida por empresa credenciada junto ao CBMBA.

6.5 A Declaração do Proprietário ou Responsável pelo Uso deve ser assinada, digitalizada e encaminhada por upload.

6.6 O Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico (Anexo C – da IT 42) deve ser assinado pelo proprietário ou responsável pelo uso, digitalizado e encaminhado por upload.

6.7 Os demais documentos comprobatórios devem ser digitalizados e encaminhados por upload, contendo a certificação digital do responsável técnico ou da empresa responsável pela instalação ou pela manutenção das medidas de segurança contra incêndio.

6.8 Um único comprovante de responsabilidade técnica pode ser apresentado caso os serviços sejam prestados pelo mesmo responsável técnico, desde que os serviços sejam discriminados expressamente.

6.9 O protocolo de vistoria deve ser disponibilizado de forma eletrônica, após o reconhecimento do pagamento da taxa correspondente ao serviço e a realização do upload dos documentos obrigatórios.

6.10 Eventual solicitação no curso do processo do CLCB, pode ser protocolado por meio Formulário de Atendimento Técnico (FAT), nos termos da IT 01 – Procedimentos Administrativos.

6.10.1 As alterações solicitadas não podem acarretar na descaracterização do processo de CLCB.

6.11 Em caso de reprovação da vistoria é permitida uma única solicitação de retorno nos termos da IT 01 –Procedimentos Administrativos.

7 PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

7.1 A emissão da licença do Corpo de Bombeiros Militar, para fins de funcionamento da atividade econômica, de qualquer tipo societário ou de faturamento da empresa, tem o seu procedimento regulado neste item.

7.2 Para a emissão da licença de funcionamento da atividade econômica, o Corpo de Bombeiros Militar integra-se ao sistema da Junta Comercial do Estado da Bahia.

7.3 A licença de funcionamento da atividade econômica acarreta, de forma automática, na

regularização da edificação ou área de risco, prevista no item 6 desta IT, atendidos os seus requisitos.

7.4 Informações e declarações do empresário podem ser exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar para possibilitar o enquadramento de risco e o reconhecimento formal do atendimento aos requisitos de segurança contra incêndio e pânico.

7.5 Classificação de risco da atividade econômica.

7.5.1 A classificação de risco da empresa depende das características da edificação ou área de risco e das atividades desenvolvidas no estabelecimento empresarial.

7.5.2 A forma de regularização de cada empresa depende do grau de risco apresentado.

7.5.3 Da atividade econômica de baixo risco (inexigibilidade):

7.5.3.1 Consideram-se de baixo risco e inexigíveis de licença de funcionamento, nos termos da Declaração de Inexigibilidade (Anexo A) disponibilizada eletronicamente pelo CBMBA:

7.5.3.1.1 Realizar atividade em residência própria, sem recepção de pessoas, ou local não edificado (exemplo: vendedor ambulante, barracas itinerantes, escritório virtual e similares);

7.5.3.1.2 Atividade econômica exercida exclusivamente na dependência de clientes (exemplo: pintor, encanador, pedreiro, eletricista);

7.5.3.1.3 O evento que acontecer em local aberto (praças, vias públicas, etc.), sem restrição de público, sem fechamentos através de barreiras ou tapumes, sem edificação ou estruturas provisórias (palcos, toldos e assemelhados);

7.5.3.2 As condições acima já definirão de forma imediata a dispensa do ato público de liberação;

7.5.3.3 Ao microempreendedor individual que exerça sua atividade em residência unifamiliar, recomenda-se adotar as seguintes medidas:

a. A instalação de um extintor de incêndio em local de fácil acesso, preferencialmente do tipo ABC;

b. Os recipientes transportáveis ou estacionários de GLP devem ser instalados em local externo e ventilado de acordo com os parâmetros da IT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

7.5.3.4 Recomenda-se ao empresário que exerça sua atividade econômica em área não edificada, tais como ambulantes, carrinhos de lanches em geral, e congêneres, o seguinte:

a. Instalação de um extintor de incêndio em local de fácil acesso, preferencialmente do tipo ABC;

b. Os recipientes transportáveis ou estacionários de GLP devem ser instalados em local externo e ventilado de acordo com os parâmetros da IT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

7.5.4 Será regularizada por meio da emissão da Declaração de Dispensa de Regularização do Corpo de Bombeiros – DDRCB[1], a atividade econômica enquadradas no Item 5.2 desta IT e desenvolvida em edificações com área total construída menor ou igual a 200 m², nas seguintes condições:

a. Possuir no máximo 1 (um) pavimento, permitido mezanino, com saída dos ocupantes direta para via pública, e que não possua qualquer tipo de abertura (ex.: portas ou janelas) para edificações adjacentes;

b. Armazenar ou manipular, no máximo, 250 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis, fracionados.

c. Se possuir subsolo, a ocupação deste deve ser exclusiva para estacionamento.

d. Não ter na edificação as seguintes ocupações:

1. Grupo A, divisão A-3 (Habitação coletiva) com mais de 16 leitos;

2. Grupo B, divisão B-1 (Hotel e assemelhado) com mais de 16 leitos.

7.5.4.1 A isenção da licença de funcionamento para a atividade econômica não exime o proprietário ou o responsável legal do imóvel pela regularização urbanística junto ao Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do Item 6, desta IT.

7.5.4.2 Os atos públicos de fiscalização com vistas à regularização urbanística do imóvel devem recair sobre o seu proprietário ou responsável legal, e não podem restringir o exercício das atividades econômicas existentes no local.

7.5.4.3 Trailer, food truck e similares deverão ser regularizados por DDRCB.

7.5.5 Da atividade econômica de médio risco

7.5.5.1 Considera-se de médio risco a atividade econômica desenvolvida em edificações enquadradas no item 5.2 desta IT.

7.5.5.2 O integrador estadual irá emitir a licença de funcionamento para a atividade econômicas de médio risco por um prazo de validade de 1 (um) ano.

7.5.5.3 Os CNAE das atividades econômicas constantes no Anexo III não poderão ter acesso ao processo de regularização declaratório de baixo ou médio riscos, devendo ser regularizados por PTS com AVCB, desde que atendam as exigências desta Instrução Técnica.

7.5.6 Da atividade econômica de alto risco

7.5.6.1 Considera-se de alto risco a atividade econômica que não se enquadra nos critérios de inexigibilidade ou de baixo e médio riscos.

7.5.6.2 O integrador estadual somente pode emitir a licença de funcionamento para a atividade econômica de alto risco após a regularização da edificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

7.5.6.3 A licença de funcionamento não deve ser emitida automaticamente pelo integrador para atividades econômicas de alto risco.

7.6 Da atividade econômica desenvolvida em edificação com licença vigente (AVCB, CLCB ou DDRCB).

7.6.1 A atividade econômica desenvolvida em edificação com licença vigente (AVCB, CLCB

ou DDRCB) é considerada regularizada perante o Corpo de Bombeiros Militar. O integrador estadual pode emitir a licença de funcionamento da empresa de forma automática após a apresentação da licença vigente.

7.6.2 O prazo de validade da licença de funcionamento da atividade econômica deve acompanhar a validade da licença estabelecida para o imóvel (edificação, estrutura ou área de risco).

7.6.3 O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia pode fiscalizar o estabelecimento empresarial ou a edificação, a qualquer tempo, para verificar a natureza da atividade econômica desenvolvida, a compatibilidade de área ou endereço, bem como a instalação e o funcionamento das medidas de segurança contra incêndio.

7.6.4 A licença da atividade econômica pode ser cassada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia quando constatada a incompatibilidade do AVCB, CLCB ou DDRCB com o endereço, a área ou o uso do estabelecimento empresarial.

7.6.5 A primeira vistoria de fiscalização do estabelecimento deve ter natureza orientadora, exceto quando houver situação de risco grave e iminente à saúde, reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

7.6.6 Em caso de descumprimento das orientações expedidas na 1ª visita, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deve dar início ao processo sancionatório com vistas à cassação da licença da atividade econômica emitida, nos termos da legislação vigente.

7.6.7 Os microempreendedores individuais (MEI) possuem isenção de taxas para regularização e renovação da Licença da edificação que ocupa junto ao Corpo de Bombeiros Militar, conforme o disposto no § 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.6.8 A isenção da taxa não se aplica para a regularização urbanística do imóvel (edificação, estrutura ou área de risco), quando o MEI compartilha o local com o desenvolvimento de outras atividades econômicas não isentas.

8 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA PTS

8.1 Para as edificações enquadradas como PTS, conforme item 5.1 desta IT, aplicam-se as medidas de segurança contra incêndio prescritas no Regulamento da Lei 12.929, de 27 de dezembro de 2013, conforme área e altura da edificação, bem como as disposições constantes nas Instruções Técnicas pertinentes, que foram resumidas a seguir para um melhor entendimento, por ocasião da regularização das edificações de baixo risco.

8.2 Nas edificações enquadradas como PTS onde há armazenamento de gases inflamáveis, líquidos combustíveis ou inflamáveis, devem ser observados os afastamentos e demais condições de segurança, exigidos por legislação específica.

8.2.1 Extintores de incêndio

8.2.1.1 Prever proteção por extintores de incêndio, de acordo com a IT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio, para o combate ao princípio de sinistro.

8.2.1.2 Os extintores devem ser escolhidos de modo a serem adequados à extinção dos tipos de incêndios, dentro de sua área de proteção, devendo ser intercalados na proporção de dois extintores para o risco predominante e um para o secundário.

Tabela 1 - Proteção por extintores

Classes de incêndio		Tipo extintor
A	Materiais sólidos (madeira, papel, tecido etc)	Água Pó ABC
B	Líquidos inflamáveis (óleo, gasolina, querosene etc)	CO_2 PQSPó ABC
C	Equipamentos elétricos energizados (máquinas elétricas etc)	CO_2 PQSPó ABC

8.2.1.3 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos.

8.2.1.4 Cada pavimento deve ser protegido, no mínimo, por duas unidades extintoras distintas, sendo uma para incêndio de classe A e outra para classes B:C ou duas unidades extintoras para classes ABC.

8.2.1.5 Em pavimentos ou mezaninos com até 50 m² de área construída, é aceito a colocação de apenas um extintor do tipo ABC.

8.2.1.6 Os extintores devem estar desobstruídos e sinalizados.

8.2.1.7 A altura máxima de fixação dos extintores é de 1,60 m, e a mínima é de 0,10 m.



Figura 1 - Fixação de extintor de incêndio

8.2.1.8 Os extintores devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distância superior à 25 metros.

8.2.1.9 Em locais com riscos específicos devem ser instalados extintores de incêndio adequados ao risco, independente da proteção geral da edificação ou área de risco, tais como: metais pirofóricos, casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas; galeria de transmissão, incinerador, elevador (casa de máquinas), escada rolante (casa de máquinas), quadro de redução para baixa tensão, transformadores, geradores, contêineres de telefonia, gases ou líquidos combustíveis ou inflamáveis.

8.2.2 Sinalização de emergência

8.2.2.1 Prever sinalização de acordo com a IT 20 – Sinalização de emergência, com a finalidade de reduzir a ocorrência de incêndio, alertar para os perigos existentes e garantir que sejam adotadas medidas adequadas à situação de risco, orientando as ações de combate, e facilitando a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de sinistro.

8.2.2.2 Requisitos básicos da sinalização de emergência:

a. deve se destacar com relação à comunicação visual adotada para outros fins;

b. não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos;

c.deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e veículos;

d. as expressões escritas utilizadas devem seguir os vocábulos da língua portuguesa.

8.2.2.3 A sinalização destinada à orientação e salvamento e aos equipamentos de combate a incêndio deve possuir efeito fotoluminescente.

Tabela 2 - Modelos básicos de sinalização

Símbolo	Significado	Dimensões sugeridas (cm)
	Indicação de saída, acima das portas (fotoluminescente)	15 x 30
	Indicação de saída para esquerda (fotoluminescente)	15 x 30
	Extintor de incêndio (fotoluminescente)	15 x 15
	Proibido fumar	15
	Risco de choque	15

8.2.3 Saídas de emergência

8.2.3.1 Prever saídas de emergência, de acordo com a IT 11 – Saídas de emergência, com a finalidade de propiciar à população o abandono seguro e protegido da edificação em caso de incêndio ou pânico, bem como permitir o acesso de guarnições de bombeiros para o combate ao incêndio ou retirada de pessoas.

8.2.3.2 As saídas de emergência devem ser dimensionadas em função da população da edificação.

8.2.3.3 A saída de emergência é composta por acessos, escadas ou rampas, rotas de saídas horizontais e respectivas portas e espaço livre exterior. Esses componentes devem permanecer livres e desobstruídos para permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes.

8.2.3.4 A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar.

8.2.3.5 As portas das rotas de saídas e das salas com capacidade acima de 50 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída.

8.2.3.6 As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de vão-luz:

a. 0,80 m, valendo por uma unidade de passagem;

b. 1,00 m, valendo por duas unidades de passagem;

c. 1,50 m, em duas folhas, valendo por três unidades de passagem;

d. 2,00 m, em duas folhas, valendo por quatro unidades de passagem.

8.2.3.7 Para se determinar a quantidade de pessoas por unidade de passagem, consultar Anexo“E”.

8.2.3.8 As escadas, acessos e rampas devem:

a. ser construídas em materiais incombustíveis;

b. possuir piso antiderrapante;

c. ser protegidas por guarda-corpo em seus lados abertos;

d. ser dotadas de corrimãos em ambos os lados, com extremidades voltadas à parede ou, quando conjugados com o guarda-corpo, finalizar neste ou diretamente no piso;

f. permanecer desobstruídas e ter largura mínima de **1,20 m** (duas unidades de passagem).

8.2.3.9 A altura das guardas, medida internamente, deve ser, no mínimo, de 1,10 m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros, medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

8.2.3.10 A altura das guardas em escada aberta externa (AE), de seus patamares, de balcões e assemelhados, devem ser de no mínimo 1,3 m, medidas como especificado no item anterior.

8.2.3.11 Os corrimãos devem estar situados entre 0,80 m e 0,92 m acima do nível do piso.

8.2.3.12 Os degraus das escadas devem ter altura “h” compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 5 mm. Devem ter comprimento “b” (pisada) entre 27 cm e 32 cm, dimensionado pela fórmula de Blondel:

$$\mathbf{63\ cm \leq (2\ h + b) \leq 64\ cm}$$

8.2.3.13 As distâncias máximas a serem percorridas para se atingir uma saída (espaço livre exterior, área de refúgio, escada de saída de emergência) devem atender ao Anexo “F”.

8.2.4 Controle de materiais de acabamento e de revestimento (CMAR)

8.2.4.1 Prever controle de material de acabamento e de revestimento, nos termos da IT 10 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme o Anexo “G”, para os seguintes grupos e divisões constantes nas Tabelas 1 e 5 do Decreto Estadual nº 16.302/15:

a. Grupo B (hotéis, motéis, flats, hospedagens e similares);

b. Divisões F1 (museus, centros históricos, galerias de arte, bibliotecas), F2 (local religioso e velório), F3 (centros esportivos e de exibição), F4 (estações e terminais de passageiros), F5 (artes cênicas e auditórios), F6 (clubes sociais e diversão), F7 (circos e similares), F8 (local para refeição), F10 (exposição de animais e objetos) e F11 (boate);

c. Divisões H2 (asilos, orfanatos, reformatórios, hospitais psiquiátricos e similares), H3 (hospitais, clínicas e similares) e H5 (manicômios, prisões em geral).

8.2.4.2 O CMAR tem a finalidade de estabelecer condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de revestimento empregados nas edificações, para que, na ocorrência de incêndio, restrinjam a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça.

8.2.4.3 Deve ser apresentada, no momento da vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pelo CMAR, de acordo com as classes constantes no Anexo “G”.

8.2.5 Iluminação de emergência

8.2.5.1 Prever sistema de iluminação de emergência, de acordo com a IT 18 – Sistema de Iluminação de emergência, a fim de melhorar as condições de abandono, nos seguintes casos:

a. edificações com mais de 01 (um) pavimento dos Grupos A (residencial), C (comercial), D (serviço profissional), E (educacional e cultura física), G (serviços automotivos e assemelhados), H (serviços de saúde ou institucional), I (indústria) e J (depósito);

b. edificações do Grupo B (serviço de hospedagem), considerando-se isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviços;

c. edificações do Grupo F (Locais de reunião de público) com mais de 01(um) pavimento ou com lotação superior a 50 pessoas.

8.2.5.2 A instalação do sistema de iluminação de emergência deve atender ainda o prescrito na norma NBR 10898, conforme as regras básicas descritas a seguir:

a. Os pontos de iluminação de emergência devem ser instalados nos corredores de circulação (aclaramento), nas portas de saída dos ambientes (balizamento) e nas mudanças de direção (balizamento);

b. A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deve

ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10.898;

c. Quando o sistema for atendido por central de baterias ou por motogerador, a tubulação e as caixas de passagem devem ser fechadas, metálicas ou em PVC rígido antichama, quando a instalação for aparente. Para iluminação de emergência por meio de blocos autônomos dispensa-se essa exigência;

d. Quando a iluminação de emergência for atendida por grupo motogerador, o tempo máximo de comutação é de 12 segundos. Recomenda-se que haja sistema alternativo por bateria em complemento ao motogerador.

8.2.6 Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

8.2.6.1 As centrais de GLP e o armazenamento de recipientes transportáveis de GLP devem atender ao prescrito na IT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

8.2.6.2 Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos no local (capacidade volumétrica igual ou inferior a 0,5 m³) e os recipientes estacionários de GLP (capacidade volumétrica superior a 0,5 m³) devem ser situados no exterior das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos constantes no Anexo "H".

8.2.6.3 É proibida a instalação dos recipientes de GLP em locais confinados, tais como: porão, garagem subterrânea, forro etc.

8.2.6.4 Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra utilização diversa da instalação.

8.2.6.5 A central de GLP pode ser instalada em corredor que seja a única rota de fuga da edificação, desde que atenda aos afastamentos previstos no Anexo "H", acrescidos de 1,5 m para passagem.

8.2.6.6 A central de GLP deve ter proteção específica por extintores de acordo com a tabela 3.

Tabela 3 - Proteção por extintores para central de GLP

Quantidade de GLP (kg)	Quantidade/capacidade extintora
Até 270	01 / 20-B:C
de 271 a 1.800	02 / 20-B:C
Acima de 1.800	02 / 20-B:C + 01 / 80-B:C

8.2.6.7 A central de GLP, localizada junto à passagem de veículos, deve possuir obstáculo de proteção mecânica com altura mínima de 0,60 m situado à distância não inferior a 1,00 m.

8.2.6.8 Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes dizeres: "Perigo", "Inflamável" e "Não Fume", bem como placa de proibido fumar conforme tabela 2.

8.2.6.9 A localização dos recipientes deve permitir acesso fácil e desimpedido a todas as válvulas e ter espaço suficiente para manutenção.

8.2.6.10 O armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, deve atender aos parâmetros da IT 28.

8.2.7 Critérios específicos para hangares

8.2.7.1 Os hangares, com área construída de até 750m², adicionalmente, devem possuir sistema de drenagem de líquidos nos pisos para bacias de contenção à distância, conforme IT especifica.

8.2.7.2 A bacia de contenção de líquidos pode ser a própria caixa separadora (água e óleo) exigida pelos órgãos públicos pertinentes, conforme NBR 14605-7 e/ou outras normas técnicas oficiais afins.

8.2.7.3 Não é permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares.

8.2.8 Brigada de Incêndio

8.2.8.1 Todos os estabelecimentos deverão possuir funcionários treinados com conhecimentos básicos para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros- socorros, salvo se possuírem área construída inferior a 200 m² e forem regularizados por CLCB, onde esta exigência passa a ser recomendatória.

8.2.9 Instalações elétricas

8.2.9.1 As instalações elétricas e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas devem ser adequados de acordo com a IT 41 – Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão para fins de vistoria

8.2.9.2 A edificação enquadrada como PTS fica dispensada da apresentação do Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas e da respectiva ART/RRT/TRT ao Corpo de Bombeiros.

8.2.10 Microempreendedor Individual (MEI)

8.2.10.1 O microempreendedor individual deve atender às exigências previstas nas Instruções Técnicas do CBMBA e nas Normas Brasileiras pertinentes de acordo com as características da edificação onde exerça as suas atividades.

8.2.10.2 Para que tenha segurança em suas atividades, recomenda-se ao microempreendedor individual que exerça sua atividade em residência unifamiliar:

a. A instalação de um extintor de incêndio de pó ABC em local de fácil acesso;

b. Não utilizar cilindros de GLP que não possuam válvula de segurança;

c. Não utilizar simultaneamente mais de um cilindro de GLP (Central);

d. O cilindro de GLP deve estar em local ventilado, com mangueira e registro certificado peloINMETRO, dentro do prazo de validade;

8.2.10.3 Para que tenha segurança em suas atividades, recomenda-se ao microempreendor individual que exerça sua atividade econômica em área não edificada, tais como ambulantes, carrinhos de lanches em geral, barracas itinerantes e congêneres:

a. Não utilizar cilindros de GLP que não possuam válvula de segurança;

b. Utilizar somente cilindro de GLP P-13 KG, que deve estar em local ventilado, com mangueira de revestimento metálico e registro certificado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade;

c. Se utilizar cilindro de GLP, manter, se possível, um extintor de incêndio de pó ABC em local de fácil acesso.

8.2.10.4 Nas demais situações, o microempreendedor individual deve atender às exigências previstas no Decreto 16.302/2015, de acordo com as características da edificação onde exerça as suas atividades.

10 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

9.1 O licenciamento (AVCB, CLCB e DDRCB) terá validade de 01 (um) ano.

9.2 A concessão de licença do Corpo de Bombeiros Militar aos estabelecimentos comerciais ou empresariais implica a necessidade de regularização da edificação onde são exercidas as suas atividades, de acordo com as normas de segurança contra incêndio do Estado da Bahia.

9.3 Em empreendimentos localizados dentro de outra edificação de maior porte (galerias, shopping Center etc), o AVCB, CLCB e DDRCB só terão validade caso a edificação principal esteja regularizada, exceto se este empreendimento tiver até 02 (dois) pavimentos, saída direta para via pública e não possuir aberturas para o interior da edificação principal.

9.4 Para os empreendimentos com área construída superior a 200m² localizados dentro de outra edificação de maior porte (galerias, shopping Center etc) e que possui sistema fixos, tais como alarme e detecção de incêndio, hidrantes, mangotinhos ou chuveiros automáticos, em virtude de exigência da edificação de maior porte regularizada, deverá ser apresentado planta baixa assinada por um responsável técnico, localizando esses dispositivos.

9.5 A concessão de licença prévia à vistoria do Corpo de Bombeiros Militar não exime o proprietário do imóvel, o responsável pelo uso, ou o empresário, do cumprimento das exigências técnicas previstas no Regulamento da Lei 12.929, de 27 de dezembro de 2013 e demais normas de segurança contra incêndio e pânico adotadas pelo CBMBA.

9.6 O proprietário do imóvel, o representante legal do condomínio, e os empresários são responsáveis pela manutenção e instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel onde estão contidos os estabelecimentos.

9.7 O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas por meio de fiscalizações.

9.8 Na fiscalização posterior, o Corpo de Bombeiros deve verificar a segurança contra incêndio do imóvel como um todo, nos termos das normas de segurança contra incêndio do Estado da Bahia.

9.9 O CBMBA utilizará o número do CNPJ como número de cadastro único para emissão de licenças CLCB ou AVCB, ou quaisquer outros serviços públicos sob sua competência, relacionados ao microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.

9.10 A abertura física de processos administrativos para solicitação de Licenças para prevenção contra incêndio e pânico e sua renovação ocorrerá de forma eletrônica via sistema integrador - Regin, salvo em casos excepcionais por despacho do comandate do Comando de Segurança contra Incêndio.

9.11 A emissão do DDRCB será feita exclusivamente via sistema REGIN – devendo ser acessado pelo site da JUCEB.

Anexo I

Modelo de Dispensa de Regularização do Corpo de Bombeiros

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

(NOME DA UNIDADE)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE REGULARIZAÇÃODO CORPO DE BOMBEIROS
DDRCB Nº 000000/XXX

DECLARA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO, ESTRUTURA OU ÁREA DE RISCO, CLASSIFICADA COMO DE BAIXO POTENCIAL DE RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO; POSSUI ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA ATÉ 200M², TÉRREA, SEM SUBSOLO E COM SAÍDA DIRETA DA VIA PÚBLICA, OU INSERIDA EM EDIFICAÇÃO DE MAIOR PORTE QUE POSSUA AVCB VÁLIDO; POSSUI POPULAÇÃO MÁXIMA DE 100 PESSOAS, QUANDO SE TRATAR DE LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO; NÃO POSSUI OU ARMAZENA LÍQUIDO OU COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL MAIOR QUE 250L FRACIONADOS; POSSUI GÁS ATÉ 190 KG, ENCONTRA- SE DISPENSADA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ESCLARECE-SE AINDA QUE A DISPENSA NÃO ISENTA O RESPONSÁVEL PELO USO DE CUMPRIR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA, POSSUINDO O DEVER LEGAL DE ATENDER AO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL 16.302/2015, SOBRETUDO AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ELENCADAS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA 42.

Nome fantasia:
Razão Social: **CNPJ/CPF:**
Endereço: Rua da Edificação **Nº:** 0000
Complemento: 000 **Bairro:** Bairro da Edificação
Município: Este Município
Ocupação: Comercial
Proprietário: Nome do Proprietário da Edificação
Responsável pelo Uso: Nome do Responsável pelo Uso da Edificação
Área Total: 00000 m²
Validade: 00/00/0000

Observações:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos da IT nº 42, o Corpo de Bombeiros Militar emite a presente Dispensa, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.

2. Os dados da presente Declaração de Dispensa foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram à Juceb e ao Corpo de Bombeiros Militar adocumentação obrigatória nos termos da IT nº 42.

3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade da presente Dispensa de Regularização e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.

4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico nos termos das Normas Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado da Bahia.

5. O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de fiscalizações à edificação e de solicitação de documentos adicionais.

6. O Corpo de Bombeiros Militar pode cassar a presente Declaração de Dispensa, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude,de resistência ou de embaraço à fiscalização.

NOTAS:

1) O DDRCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público.

2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o DDRCB e de manteras medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sobpena de cassação do DDRCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Município, xx de mês de xxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx BM
Coordenador de Vistorias ou Chefe de Seção

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx BM
Comandante

Anexo II

Modelo de Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
(NOME DA UNIDADE)

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 000000/XXX

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CLASSIFICADA COMO DE BAIXO POTENCIAL DE RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DA IT Nº 42, ENCONTRA- SE REGULARIZADA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA.

Nome fantasia:
Razão Social: **CNPJ/CPF:**
Endereço: Rua da Edificação **Nº:** 0000
Complemento: 000 **Bairro:** Bairro da Edificação
Município: Este Município
Ocupação: Comercial
Proprietário: Nome do Proprietário da Edificação
Responsável pelo Uso: Nome do Responsável pelo Uso da Edificação
Responsável Técnico: Nome do Responsável Técnico da Edificação
CREA/CAU: 0000000 **ART/RRT:** 00000000
Área Total: 00000 m²
Nº de Pavimentos: Edificação térrea
Validade: 00/00/0000

Observações:

10.11.1.1.1 Para as edificações de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos da IT nº 42, o Corpo de Bombeiros Militar emite a presente Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.

10.11.1.1.2 Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros Militar a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.

10.11.1.1.3 A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade da presente Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.

10.11.1.1.4 Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico nos termos das Normas Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado da Bahia.

10.11.1.1.5 *O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de fiscalizações à edificação e de solicitação de documentos adicionais.*

10.11.1.1.6 *O Corpo de Bombeiros Militar pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.*

NOTAS:

1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público.

2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Município, xx de mês de xxxx.

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx BM
Coordenador de Vistorias ou Chefe de Seção

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx BM
Comandante

Anexo A
Declaração de Inexigibilidade

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
(NOME DA UNIDADE)

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Considerando a classificação da atividade econômica de baixo risco prevista no Item 7.5.3, da Instrução Técnica n.º 42/2023, abaixo transcrita:
7.5.3.1.1 Realizar atividade em residência própria, sem recepção de pessoas, ou local não edificado (exemplo: veículo, trailer, vendedor ambulante, barracas itinerantes, escritório virtual ou food truck e similares);
7.5.3.1.2 Atividade econômica exercida exclusivamente na dependência de clientes (exemplo: pintor, encanador, pedreiro, eletricista);
7.5.3.1.3 O evento que acontecer em local aberto (praças, vias públicas, etc.), sem restrição de público, sem fechamentos através de barreiras ou tapumes, sem edificação ou estruturas provisórias (palcos, toldos e assemelhados).
Que torna **INEXIGÍVEL** a licença de funcionamento, após declaração formal do responsável, **Eu_____, RG__CPF _____, DECLARO** que desenvolvo atividade econômica de baixo risco na modalidade:_____, que se enquadra no Item _____da IT 42/2023, acima transcrito.

Município, xx de mês de xxxx.

Autorizo conforme declaração formal do responsável.

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx BM
Comandante da OBM ou CSCI

Anexo B

Modelo de Declaração do Proprietário ou Responsável pelo Uso

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO		
Nome Fantasia:		
Razão Social:		CNPJ/CPF:
Logradouro público:		Nº
Complemento:		
Bairro:	Município:	UF: BA
Proprietário ou Responsável pelo Uso:		
CPF:	Email:	
Telefone:		
Área construída do imóvel (m²):		N.º de pavimentos: térrea
Ocupação (Divisão conforme tabela 1 do Decreto Estadual 16.302/15):		
Descrição do uso ou ocupação:		
Ocupação do subsolo: não possui		
Número de ocupantes (população):		

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
	Saídas de emergência		Iluminação de emergência
	Extintores		Controle de materiais de acabamento
	Sinalização de emergência		Brigada de Incêndio

3. RISCOS ESPECIAIS	
	Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
	Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 190Kg
	Uso de vaso sob pressão (caldeira) ou outros:

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação classifica-se como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 5.2 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado, e que atende as seguintes especificações:

a. possuir área total construída menor ou igual a 200 m²;
b. ser térrea com saída dos ocupantes direta para a via pública (não possuir subsolo e/ou pavimento superior);
c. não possuir qualquer tipo de abertura por meio de portas, janelas e telhados para edificações adjacentes;
d. se for local de reunião de público (Grupo F) permitido apenas divisões F2 e F8: igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, crematórios, necrotérios, salas de funerais, restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas, com lotação máxima de 100 (cem) pessoas;
e. não manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas;
f. não comercializar gás liquefeito de petróleo - GLP;
g. se houver utilização ou armazenamento de GLP (Central), possuir no máximo 190 Kg de gás;
h. não possuir quaisquer outros tipos gases inflamáveis em tanques ou cilindros;
i. não armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos, para qualquer finalidade;
j. não ser posto de abastecimento de combustível;
k. armazenar ou manipular, no máximo, 250 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis, fracionados;
l. não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
m. não possuir coberturas construídas com fibras de sapé, piaçava e similares, com área de coberta superior a 200 m²;
n. não ter na edificação as seguintes ocupações:
- pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas, hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos, com mais de 16 leitos;
- escritório de "callcenter", com mais de 100 funcionários;
- creches, escolas maternais, jardins de infância, escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos;
- asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas e álcool, hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde, puericultura, hospitais psiquiátricos, manicômios, reformatórios e prisões em geral (casa de detenção, penitenciárias, presídios) e assemelhados.

- 2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes;
- 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos;
- 2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança;
- 4789-0/06 Comercial varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergências encontram-se de acordo o constante no item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto no item 9 e Anexo "G" da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atende ao disposto no item 9 e os afastamentos estão de acordo com o Anexo "H", ambos da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

11. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado;
d. for constatado situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado o não atendimento das exigências das normas de segurança contra incêndio do Estado da Bahia.

_____

Nome do Proprietário ou Responsável pelo uso da edificação

Anexo C
Modelo de Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO		
Nome Fantasia:		
Razão Social:		CNPJ/CPF:
Logradouro público:		Nº
Complemento:		
Bairro:	Município:	UF: BA
Proprietário ou Responsável pelo Uso:		CPF:
Email:		
Telefone:		
Responsável Técnico:		CREA/CAU:
E-mail:		
Telefone:		
Área construída do imóvel (m²):		N.º de pavimentos:
Ocupação (Divisão conforme tabela 1 do Decreto Estadual nº 16.302/15):		
Descrição do uso ou ocupação:		
Ocupação do subsolo:		
Risco (MJ/m²):		Número de ocupantes (população):

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
	Saídas de emergência		Iluminação de emergência
	Extintores		Controle de materiais de acabamento
	Sinalização de emergência		Brigada de Incêndio

3. RISCOS ESPECIAIS	
	Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
	Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 190Kg
	Uso de vaso sob pressão (caldeira) ou outros:

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação classifica-se como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 5.2 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

Declaro estar ciente e ter orientado o proprietário ou responsável pelo uso de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação, de modo a atender às seguintes especificações:

a. possuir área total construída menor ou igual a 750 m², não sendo permitido desconto de área;

b. possuir até três pavimentos, podendo ser desconsiderado como pavimento o 1º subsolo quando usado exclusivamente para estacionamento, sem abastecimento no local;

c. não possuir qualquer tipo de abertura por meio de portas, janelas e telhados para edificações adjacentes;

d. se for local de reunião de público (Grupo F) permitido apenas divisões F2 e F8: igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, crematórios, necrotérios, salas de funerais, restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas, com lotação máxima de 100 (cem) pessoas;

e. não manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, substâncias radioativas, substâncias corrosivas e substâncias perigosas diversas;

f. não comercializar gás liquefeito de petróleo - GLP;

g. se houver utilização ou armazenamento de GLP (Central), possuir no máximo 190 Kg de gás;

h. não possuir quaisquer outros tipos gases inflamáveis em tanques ou cilindros;

i. não armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos, para qualquer finalidade;

j. não ser posto de abastecimento de combustível;

k. armazenar ou manipular, no máximo, 250 litros de líquidos combustíveis ou inflamáveis, fracionados;

l. não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;

m. não possuir coberturas construídas com fibras de sapé, piaçava e similares, com área de coberta superior a 200 m²;

n. não ter na edificação as seguintes ocupações:

- pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas, hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas,

- creches, escolas maternais, jardins de infância, escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos;
- asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas e álcool, hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde, puericultura, hospitais psiquiátricos, manicômios, reformatórios e prisões em geral (casa de detenção, penitenciárias, presídios) e assemelhados.

o. Não sejam enquadradas nas seguintes denominações CNAE:
- 0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural;
- 2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes;
- 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos;
- 2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança;
- 4789-0/06 Comercial varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergência encontram-se dimensionadas para a população da edificação, de acordo com o Anexo "E" da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

Declaro que as distâncias máximas a serem percorridas pelos ocupantes até a saída de emergência atendem ao disposto no Anexo "F" da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado e encontram-se em plenas condições de funcionamento de acordo com as normas técnicas.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto no item 9 e Anexo "G" da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com o item 9 da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atende ao disposto no item 9 e os afastamentos estão de acordo com o Anexo "H", ambos da Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado.

11. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;

b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, de acordo com a Instrução Técnica nº 42 – Projeto Técnico Simplificado;

d. for constatado situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

e. for constatado o não atendimento das exigências das normas de segurança contra incêndio do Estado da Bahia.

_____ Nome do Proprietário ou Responsável pelo uso da	_____ Nome do Responsável Técnico

Anexo D
Modelo de Formulário de Segurança Contra Incêndio para PTS

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA PTS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome fantasia:			
Razão Social:			CNPJ:
Logradouro público:			Nº
Complemento:			
Bairro:	Município:		UF: BA
Proprietário:			Fone: ( )
e-mail:			
Responsável pelo uso:		e-mail:	
Áreas(m²):	Existente:		
Detalhes:	Altura (m):	n.º de pav.:	Ocupação do subsolo:
Uso, divisão e descrição:			Risco (MJ/m²):

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros):

Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO

Projeto Técnico Simplificado

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	Controle de materiais de acabamento		Sinalização de emergência
	Saídas de emergência		Extintores
	Iluminação de emergência		Brigada de incêndio

5. RISCOS ESPECIAIS

	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Fogos de artifício
	Gás Liquefeito de Petróleo		Vaso sob pressão (caldeira)
	Armazenamento de produtos perigosos		Outros (especificar)

Proprietário ou Responsável pelo uso	**Vistoriador do Corpo de Bombeiros**

VISTORIAS

Protocolo n.º_____data_____/_____/_____Atendente
_____Vistoriante____data

AVCB

Protocolo n.º_____Ch S Vistoria_____AVCB n.º_____Em_____/_____/
_____Retirado por:_____RG_____Ass.___Fone:

FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO

FAT n.º_____data_____/_____/_____Atendente
_____Resumo da consulta

Anexo E
Dados para o dimensionamento das saídas de emergência

Ocupação[O]		População[A]	Capacidade da Unidade de Passagem (UP)		
Grupo	Divisão		Acessos/ Descargas	Escadas/ rampas	Portas
A	A-1,A-2	Duas pessoas por dormitório[C]	60	45	100
	A-3	Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4m² de área de alojamento[D]			
B		Uma pessoa por 15 m² de área[E][G]			
C		Uma pessoa por 5 m² de área[E] [J][M]	100	75	100
D		Uma pessoa por 7 m² de área[L]			
E	E-1 a E-4	Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula[F]			
	E-5,E-6	Uma pessoapor 1,50 m² de área de sala de aula[F]	30	22	30
F	F-1,F-10	Uma pessoa por 3 m² de área[N]	100	75	100
	F-2, F-5,F-8	Uma pessoa por m² de área[E][G][N][Q]			
	F-3,F-9 F-6,F-7	Duas pessoas por m² de área[G] [N] (1:0,5 m²)[Q] Três pessoas por m² de			
	F-4	Uma pessoa por 3 m² de área[E] [J] [F][N]			
G	G-1, G-2,G-3	Uma pessoa por 40 vagas de veículo	100	60	100
	G-4,G-5	Uma pessoa por 20 m² de área[E]			
H	H-1,H-6	Uma pessoa por 7 m² de área[E]	60	45	100
	H-2	Duas pessoas por dormitório[C] e uma pessoa por 4 m² de área de alojamento[E]	30	22	30
	H-3	Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7m² de área de ambulatório[H]			
	H-4,H-5	Uma pessoa por 7 m² de área[F]	60	45	100
I		Uma pessoa por 10 m² de área	100	60	100
J		Uma pessoa por 30 m² de área[J]			
L	L-1	Uma pessoa por 3 m² de área	100	60	100
	L-2,L-3	Uma pessoa por 10 m² de área			
M	M-1	+	100	75	100
	M-3,M-5	Uma pessoa por 10 m² de área	100	60	100
	M-4	Uma pessoa por 4 m² de área	60	45	100

Fonte: *Instrução Técnica 11 – Saídas de emergência.*

Notas:

(A) *os parâmetros dados nesta tabela são os mínimos aceitáveis para o cálculo da população (ver 5.3);*

(B) *as capacidades das unidades de passagem (1 UP = 0,55 m) em escadas e rampas estendem-se para lanços retos e saída descendente.*

(C) *em apartamentos de até **2**dormitórios, a sala deve ser considerada como dormitório: em apartamentos maiores (**3** e mais dormitórios), as salas, gabinetes e outras dependências que possam ser usadas como dormitórios (inclusive para empregadas) são considerados como tais. Em apartamentos mínimos, sem divisões em planta, considera-se uma pessoa para cada 6 m² de área de pavimento;*

(D) *alojamento = dormitório coletivo, com mais de 10 m²;*

(E) *por "Área" entende-se a "Área do pavimento" que abriga a população em foco, conforme terminologia da IT 03; quando discriminado o tipo de área (por ex.: área do alojamento), é a área útil interna da dependência em questão;*

(F) *auditórios e assemelhados, em escolas, bem como salões de festas e centros de convenções em hotéis são considerados nos grupos de ocupação F-5, F-6 e outros, conforme o caso;*

(G) *as cozinhas e suas áreas de apoio, nas ocupações B, F-6 e F-8, têm sua ocupação admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7 m² de área;*

(H) *em hospitais e clínicas com internamento (H-3), que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se à área calculada por leito, a área de pavimento correspondente ao ambulatório, na base de uma pessoa por 7 m².*

(I) *o símbolo "+" indica necessidade de consultar normas e regulamentos específicos (não cobertos por esta IT).*

(J) *a parte de atendimento ao público de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C.*

(K) *esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para os locais destinados a divisão F-3 e F-7, com população total superior a 2.500 pessoas, onde deve ser consultada a IT 12.*

(L) *para ocupações do tipo Call-center, o cálculo da população é de uma pessoa por 1,5 m² de área.*

(M) *para a área de Lojas adota-se no cálculo "uma pessoa por 7 m² de área".*

(N) *para o cálculo da população, será admitido o leiaute dos assentos fixos (permanente) apresentado em planta.*

(O) *para a classificação das ocupações (grupos e divisões), consultar a tabela 1 do Decreto Estadual nº 16.302/2015.*

(P) *para a ocupação "restaurante dançante" e "salão de festas", onde há mesas e cadeiras para refeição e pista de dança, o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,67 m² de área.*

(Q *para os locais que possuam assento do tipo banco (assento comprido, para várias pessoas, com ou sem encosto) o parâmetropara cálculo de população é de 1 pessoa por 0,50 m linear, mediante apresentação de leiaute.*

Anexo F
Distâncias máximas a serem percorridas

Grupo e divisão de ocupação	Pavimento	Saída única	Mais de uma saída
A - Residencial **B** - Serviço de hospedagem	de saída da edificação	45m	55m
	Demais pavimentos	40m	50m
C - Comercial **D** - Serviço profissional **E** - Educacional e cultura física **F** - Local de reunião de público **G-3** - Local dotado de abastecimento de combustível	de saída da edificação	40m	50m
G-4 - Serviço de conservação, manutenção e reparos **G-5** - Hangares **H** - Serviço de saúde e institucional **L** - Explosivos **M** - Especial	Demais pavimentos	30m	40m
I-1 - Indústria (carga de incêndio até 300MJ/m²) **J-1** - Depósito de material incombustível	de saída da edificação	80m	120m
	Demais pavimentos	70m	110m
G-1 - Garagem sem acesso de público e sem abastecimento **G-2** - Garagem com acesso de público e sem abastecimento **J-2** - Depósito (com carga de incêndio de até 300MJ/m²)	de saída da edificação	50m	60m
	Demais pavimentos	45m	55m
I-2 - Indústria (carga de incêndio entre 300 e 1.200MJ/m²) **I-3** - Indústria (carga de incêndio superior a 1.200MJ/m²) **J-3** - Depósito (carga de incêndio entre 300 e 1.200MJ/m²)	de saída da edificação	40m	50m
	Demais pavimentos	30m	40m

Fonte: *Instrução Técnica 11 – Saídas de emergência.*

Nota: *para detalhamento da classificação das edificações, consultar a tabela 1 do Decreto Estadual nº 16.302/15 que regulamenta a Lei nº 12.929/2013, que dispõe sobre Segurança contra Incêndio e Pânico das edificações e áreas de risco do Estado da Bahia.*

Anexo G
Classes dos materiais de acabamento e revestimento

FINALIDADE DO MATERIAL			
Grupo /divisão	**Piso** Acabamento Revestimento	**Parede e divisória** Acabamento Revestimento	**Teto e forro** Acabamento Revestimento
B – Serviço de hospedagem; **H –** Serviços de saúde e institucional.	Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I, II-A ou III-A[1]	Classe I ou II-A
F – Local de reunião de público; **L –** Explosivos.	Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A

Fonte: *Instrução Técnica 10- Controle de material de acabamento e revestimento.*

Notas: ***1*** *– Exceto para revestimentos que serão Classe I ou II-A.*

Anexo H
Afastamentos de segurança para central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Tabela de afastamentos de segurança (m)

Capacidade individual do recipiente m³	Divisa de propriedades edificáveis / edificações (d, f, g,h)		Entre recipientes	Aberturas abaixo da descarga da		Fontes de ignição e outras aberturas (portas		Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chamas aberta (i)	Materiais combustíveis
	Superfície (a, c, e)	Enterrados /Aterrados (b)		Abastecidos no local	Trocáveis	Abastecidos no local	Trocáveis		
Até 0,5	0	3	0	1	1	3	1,5	6	3
> 0,5 a 2	1,5	3	0	1,5	-	3	-	6	3
> 2 a 5,5	3	3	1	1,5	-	3	-	6	3
> 5,5 a 8	7,5	3	1	1,5	-	3	-	6	3
> 8 a 120	15	15	1,5	1,5	-	3	-	6	3
> 120	22,5	15	¼ da soma dos diâmetros adjacentes	1,5	-	3	-	6	3

Notas:

a) Nos recipientes de superfície, as distâncias apresentadas são medidas a partir da superfície externa do recipiente mais próximo. A válvula de segurança dos recipientes estacionários deve estar fora das projeções da edificação, como telhados, balcões, marquises;

b) A distância para os recipientes enterrados/aterrados deve ser medida a partir da válvula de segurança, enchimento e indicador de nível máximo. Caso o recipiente esteja instalado em caixa de alvenaria, esta distância pode ser reduzida pela metade, respeitando um mínimo de 1 m do costado de recipiente para divisa de propriedades edificáveis/edificações;

c) As distâncias de afastamento das edificações não devem considerer projeções de complementos ou partes destas, como telhados, balcões, marquises;

d) Em uma instalação, se a capacidade total com recipientes até 0,5 m³ for menor ou igual a 2 m³, a distância mínima continuará sendo de 0 m; se for maior que 2 m³, considerar:

– no mínimo 1,5 m para capacidade total > 2 m³ até 3,5 m³;

– no mínimo 3 m para capacidade total > 3,5 m³ até 5,5 m³;

– no mínimo 7,5 m para capacidade total > 5,5 m³ até 8 m³;

– no mínimo 15 m para capacidade total acima de 8 m³.

Caso o local destinado à instalação da central que utilize recipientes de até 0,5 m³ não permita os afastamentos acima, a central pode ser subdividida com a utilização de paredes divisórias resistentes ao fogo com TRF mínimo de 2 h de acordo com NBR 10636, com comprimento e altura de dimensões superiores ao recipiente. Neste caso, deve-se adotar o afastamento mínimo referente à capacidade total de cada subdivisão.

Para recipientes até 0,5 m³, abastecidos no local, a capacidade conjunta total da central é limitada em até 10 m³.

e) No caso de existência de duas ou mais centrais de GLP com recipientes de até 0,5 m³, estas devem distar entre si, no mínimo, 7,5 m, exceto quando instaladas ou localizadas em área exclusiva com volume total atendendo aos limites da alínea d (desta tabela).

f) Para recipientes acima de 0,5 m³, o número máximo de recipientes deve ser 6. Se mais que uma instalação como esta for feita, deve distar pelo menos 7,5 m da outra.

g) A distância de recipientes de superfície de capacidade individual de até 5,5 m³, para edificações/divisa de propriedade, pode ser reduzida à metade, desde que sejam instalados no máximo 3 recipientes. Este recipiente ou conjunto de recipientes deve estar distante de pelo menos 7,5 m de qualquer outro recipiente com capacidade individual maior que 0,5 m³.

h) Os recipientes de GLP não podem ser instalados dentro de bacias de contenção de outros combustíveis.

i) No caso de depósitos de oxigênio e hidrogênio, os afastamentos devem ser conforme tabelas específicas, respectivamente.

j) Para recipientes transportáveis contidos em abrigos com no mínimo paredes laterais e cobertura, a distância pode ser reduzida à metade.

k) Todas as aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, poços, canaletas, ralos que estiverem localizadas abaixo da válvula de segurança devem atender aos afastamentos prescritos nesta tabela.

l) Todos os afastamentos de segurança acima descritos podem ser computados pela somatória das distâncias desde que haja a interposição de paredes corta-fogo.

Fonte: *IT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP).*

ANEXO III

ATIVIDADES QUE NÃO PODEM TER ACESSO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DECLARATÓRIO BAIXO E MÉDIO RISCO COM EMISSÃO DE CLCB E AO PROCESSO DEDISPENSA, MAS PODERÃO SER PTS COM AVCB

4784-9/00	Comércio varejista de gás liquefeito do petróleo (GLP)
8511-2/00	Educação Infantil (Creche)(E-5)
8512-1/00	Pré- Escola (E-5)
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (E-6)
9329-8/01	Boates e danceterias
5611-2/05	Bares e similares com entretenimento
8711-5/01	Clínicas e residências geriátricas
8711-5/02	Asilos
5211-7/01	Armazéns gerais - emissão de warrant
5211-7/02	Guarda-móveis
9101-5/00	Atividade de biblioteca e arquivos (F-1)
9102-3/01	Atividades de museus e de explorações de lugares e prédios históricos e atrações similares (F-1)
9491-0/00	Atividades de organizações religiosas ou filosóficas (F-2)
9311-5/00	Gestão de instalações de esportes (F-3)
9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos (F-3)
9319-1/99	Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (F-3)
5222-2/00	Terminal rodoviário e ferroviário (F-4)
5914-6/00	Atividades de exibição cinematográfica (F-5)
9001-9/01	Produção teatral (F-5)
9001-9/02	Produção musical (F-5)
9001-9/03	Produção de espetáculos de dança (F-5)
9001-9/99	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (F-5)
9003-5/00	Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (F-5)
5611-2/05	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (F-6)
9329-8/01	Discotecas, danceterias, salões de dança e similares(F-6)
9001-9/04	Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (F-7)
9001-9/05	Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares (F-7)
-	Eventos Temporários (F-7)
9103-1/00	Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (F-9)
9321-2/00	Parques de diversão e parques temáticos(F-9)
-	Exposição de objetos e animais (F-10)
8230-0/02	Casas de festas e eventos (F-11)
9200-3/01	Casas de bingo (F-11)
9200-3/02	Exploração de apostas em corridas de cavalos (F-11)
9200-3/99	Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente (F-11)
9312-3/00	Clubes sociais, esportivos e similares (F-11)
9329-8/02	Exploração de boliches (F-11)
9329-8/03	Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares (F-11)
9329-8/04	Exploração de jogos eletrônicos recreativos (F-11)
9329-8/99	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (F-11)
8711-5/01	Clínicas e residências geriátricas (H-2)
8711-5/02	Instituições de longa permanência para idosos (H-2)
8711-5/03	Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes (H-2)
8711-5/04	Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS (H-2)
8711-5/05	Condomínios residenciais para idosos (H-2)

8712-3/00	Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio (H-2)
8720-4/01	Atividades de centros de assistência psicossocial (H-2)
8720-4/99	Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente (H-2)
8730-1/0	Orfanatos (H-2)
8730-1/02	Albergues assistenciais (H-2)
8730-1/99	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente (H-2)
8800-6/00	Serviços de assistência social sem alojamento (H-2)
8610-1/01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (H-3)
8610-1/02	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências(H-3)
8423-0/00	Justiça (H-5)

ANEXO IV

ATIVIDADES DE ALTO RISCO QUE DEFINEM DE FORMA IMEDIATA A ATIVIDADECOMO ALTO RISCO ORDINÁRIO.

ATIVIDADES CLASSIFICADAS DE ALTO RISCO SEM ACESSO A PTS	
600-0/01	Extração de petróleo e gás natural
2092-4/01	Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes
2092-4/02	Fabricação de artigos pirotécnicos
2092-4/03	Fabricação de fósforos de segurança
4681-8/01	Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)
4731-8/00	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732-6/00	Comércio varejista de lubrificantes
4789-0/06	Comercial varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos