ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 46/2024

EVENTO PROGRAMADO

SUMÁRIO

1. Objetivo.
2. Aplicação.
3. Referencias.
4. Definições.
5. Dos procedimentos.
6. Das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Das responsabilidades.
8. Saídas de emergência.
9. Estruturas provisórias.
10. Sinalização de emergência.
11. Iluminação de emergência.
12. Instalações elétricas.
13. Espetáculos pirotécnicos e efeitos especiais.
14. Trios elétricos e similares.
15. Parques de diversão.
16. Circos e parques itinerantes.
17. Brigada de incêndio.
18. Plano de emergência.
19. Atendimento pré-hospitalar.
20. Extintores de Incêndio.
21. Grupo motogerador.
22. Prescrições diversas.

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 46/2024

1. OBJETIVO

Esta Instrução Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos de segurança contra incêndio e pânico para a realização de evento programado em áreas públicas ou privadas, edificadas ou não, visando à proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio.

2. APLICAÇÃO

A presente Instrução Técnica aplica-se a todos os recintos situados em edificações permanentes ou construções provisórias, fechados, cobertos ou ao ar livre, onde sejam realizados evento programado, nos termos desta IT.

2.1. Esta instrução técnica não se aplica:

a. Aos eventos programados com previsão de público de até 100 pessoas.

b. A passeatas e manifestações em local aberto, desde que não haja a montagem de estruturas provisórias, a exemplo de palcos.

c. Ao evento programado que acontecer em local aberto (praças, vias públicas, etc.), sem restrição de público, sem fechamentos através de barreiras, tapumes ou similares, sem edificação ou estruturas provisórias (palcos, toldos e assemelhados).

2.2. As normas desta IT são complementares às constantes nas demais Instruções Técnicas expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

3. REFERÊNCIAS

Para compreensão desta Instrução Técnica é necessário consultar as seguintes normas, levando-se em consideração todas as suas atualizações e outras que vierem substituí-las:

Lei Federal n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências.

Decreto Federal n.º 6.795, de 16 de março de 2009, que regulamenta o art. 23 da Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003.

Lei Estadual n.º 12.929, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico nas Edificações no Estado da Bahia.

Decreto Estadual n.º 16.302, de 27 de agosto de 2015, que regulamenta a Lei n.º 12.929, de 27 dezembro de 2013.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 01 – Procedimentos Administrativos.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 03 – Terminologia de Segurança Contra Incêndio.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 10 – Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 11 – Saídas de Emergência.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 12 – Centro Esportivos e de Exibição – Requisitos de segurança.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 16 – Plano de Emergência Contra Incêndio.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 17 – Brigada de Incêndio.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 18 – Sistema de Iluminação de Emergência.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 20 – Sinalização de Emergência.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 21 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Instrução Técnica n.º 30 – Fogos de Artifício e Pirotecnia.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Instrução Técnica n.º 33 CBMMG – Evento Temporários.

4. DEFINIÇÕES

4.1. Além das definições constantes da IT n.º 03 – Terminologia de Segurança Contra Incêndio, aplicam-se as definições específicas abaixo:

4.1.1. **Acesso:** caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento ou do setor, constituindo a rota de saída horizontal, para alcançar a escada ou rampa, área de refúgio ou descarga para saída do recinto do evento programado. Os acessos podem ser constituídos por corredores, passagens, vestíbulos, balcões, varandas e terraços;

4.1.2. Área útil do trio elétrico: espaço destinado ao público na parte superior do veículo, excluídas as áreas reservadas à banda e à disposição de instrumentos musicais, dentre outros;

4.1.3. **Brigadista:** pessoa, voluntário ou não, componente da brigada de incêndio, treinada e capacitada em prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros e abandono de áreas para atuação em caráter não exclusivo em edificações, estruturas ou áreas de risco;

4.1.4. **Brigada de incêndio:** grupo organizado de pessoas, compostos por brigadistas e/ou brigadistas profissionais, treinadas e capacitadas em prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e abandonos de áreas, para atuação exclusiva em edificações, estruturas ou áreas de risco;

4.1.5. **Evento programado:** qualquer acontecimento que gere concentração de público, a exemplo de apresentações cênicas e musicais, atrações esportivas, circos, parque de diversões, shows pirotécnicos e outros similares;

4.1.6. Gestor de Risco: profissional capacitado e responsável pelo gerenciamento de risco no evento programado;

4.1.7. Plano de abandono: conjunto de normas e ações visando à remoção rápida, segura, de forma ordenada e eficiente de toda a população fixa e flutuante da edificação, em caso de uma situação de sinistro;

4.1.8. Plano de Emergência: documento estabelecido em função dos riscos da edificação que encerra um conjunto de ações e procedimentos a serem adotados, visando à proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio, bem como a redução das consequências de sinistros;

4.1.9. Saídas de emergência, rota de fuga, rota de saída ou saída: caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, "hall", passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre túneis paralelos ou outros dispositivos de saída, ou combinações desses, a ser percorrido pelos usuários em caso de emergências, de qualquer ponto de edificação, recinto de evento programado ou túnel, até atingir a via pública ou espaço aberto (área de refúgio), com garantia de integridade física.

5. DOS PROCEDIMENTOS

5.1.1. Quando da realização de evento programados com público máximo previsto de 100 (cem) pessoas, aplicam-se as exigências da Instrução n.º 42 – PTS (Projeto Técnico Simplificado).

5.1.2. Quando da realização de evento programados no interior de edificações permanentes, essas deverão atender a todas as exigências do Decreto 16.302/15, incluindo a licença do CBMBA, além das

exigências previstas em outras legislações para as atividades programadas que se pretendem desenvolver em seu interior.

5.1.3. Deverá ser apresentado Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT) ou Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP), consoante IT n.º 01 – Procedimentos Administrativos, elaborados por profissional habilitado.

5.1.4. Deverá ser apresentado documento de responsabilidade técnica (ART, RRT e TRT) referente às estruturas provisórias (palcos, arquibancadas, tendas, camarotes, estruturas suspensas, equipamentos, instalações dos brinquedos de parques de diversão e outros), instalações elétricas (iluminação, sonorização, grupo motogerador, sistema de aterramento, e outros) e ANEXO R da IT n.º 01; controle de material de acabamento e revestimento, dentre outros que se fizerem necessários.

5.1.5. Para realização do evento programado, após aprovação do projeto, deve ser solicitada vistoria para verificação das medidas de segurança contra incêndio e pânico instaladas conforme projeto aprovado pelo CBMBA.

5.1.6. Para realização da vistoria, o organizador do evento programado deverá protocolar a documentação que atesta a responsabilidade técnica da instalação das medidas de segurança, de montagens provisórias e demais serviços e mantê-las no local do evento programado para fiscalização do CBMBA.

5.1.7. Nos eventos programados com lotação acima de 2500 participantes deverá ter um gestor de risco responsável pelo gerenciamento, controle e direção do plano de emergência e da segurança contra incêndio e pânico do evento programado.

5.1.8. A vistoria deverá ser acompanhada pelo responsável pelo evento programado e, quando exigido, pelo gestor de risco.

5.1.9. Serão considerados intempestivos os projetos em que não sejam observados os prazos previstos nesta Instrução Técnica, acarretando ao responsável pela realização do evento programado as consequências previstas em legislação.

5.1.10. A aprovação do evento programado em vistoria pelo CBMBA não exime o organizador do evento programado da regularização junto a outros órgãos.

5.1.11. As taxas de análise do PTIOT ou do PTOTEP, bem como das vistorias devem ser calculadas de acordo com o previsto na Lei 11.631, de 27 de dezembro de 2009, segundo as normas da Lei 12.929/2013 e do Decreto 16.302/2015, observando-se a área delimitada a ser ocupada pelo evento programado, incluindo as áreas edificadas, arenas cobertas, estandes, barracas, camarotes, arquibancadas cobertas, palcos e similares, excluindo-se as áreas descobertas destinadas a circulação de pessoas e estacionamentos.

5.2. Prazos

5.2.1. Os PTIOT e ou PTOTEP deverão ser protocolados no CBMBA com no mínimo 15 dias corridos de antecedência da realização do evento programado.

5.2.1.1. Do prazo constante no item anterior, 12 (doze) dias corridos serão dedicados para análise e aprovação do projeto e 03 (três) dias no mínimo para solicitar vistoria após aprovação do projeto.

5.2.2. Quando notificado em análise, o projeto deverá ser apresentado com as devidas correções para nova análise em tempo hábil, de forma que sua aprovação ocorra no mínimo com 03 dias de antecedência ao evento programado.

5.2.3. O não atendimento da exigência de correção do projeto em tempo hábil impede sua aprovação e subsequente vistoria, sujeitando às edificações, estruturas ou áreas de risco do evento programado às sanções previstas na Lei 12.929/2013, no Decreto 16.302/15, e na legislação estadual sobre o tema, em caso de realização irregular.

5.2.4. A solicitação de vistoria para fins de regularização do evento programado deverá ser feita no mínimo com 72h de antecedência.

5.2.5. Constatando-se a intempestividade em relação aos prazos estabelecidos nesta IT, quanto ao protocolo do PTIOT ou do PTOTEP, o sistema informatizado de acompanhamento de processo do CBMBA bloqueará a realização do protocolo conforme rotina pré-estabelecida na plataforma.

5.2.6. O PTIOT ou PTOTEP que não atendam aos prazos regulamentares previstos nesta IT para serem protocolados no órgão responsável, a critério do Comando de Segurança Contra Incêndio ou do Comando da Unidade da área onde será realizado o evento programado, avaliando a conveniência, a oportunidade e o interesse público, poderá tramitar os projetos para fins de regularização da edificação, estrutura ou área de risco, desde que não haja prejuízo à avaliação dos requisitos de segurança contra incêndio e pânico.

5.3. Emissão do AVCB

5.3.1. Após aprovação da vistoria será emitido o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para o e-mail cadastrado do requerente, constando o período de duração do evento programado.

5.3.2. Para PTIOT e PTOTEP, o prazo de validade do AVCB deve ser para o período da realização do evento programado, não podendo ultrapassar o máximo de 06 meses e somente deve ser válido para o endereço onde foi efetuada a vistoria.

6. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

6.1. Na implementação das medidas de segurança contra incêndio e pânico, quando da apresentação do Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT) ou do Projeto Técnico para Ocupação Temporária em edificação Permanente (PTOTEP), esses projetos devem contemplar as medidas de segurança obrigatórias definidas em Tabela específica constante no Anexo Único do Decreto n.º 16.302/2015, contendo:

a. Acesso de viatura na edificação;
b. Controle de Materiais de Acabamento;
c. Plano de Emergência (somente para locais com público acima de 1.000 pessoas);
d. Brigada de Incêndio;
e. Iluminação de Emergência;
f. Sinalização de Emergência;
g. Extintores;
h. Sistema de Aterramento das estruturas metálicas e equipamentos;
i. Saída de Emergência.

6.2. As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais.

6.3. Observar as demais exigências do Decreto 16.302/15, de acordo com as definições e aplicações deste.

7. DAS RESPONSABILIDADES

7.1. Organizador do Evento programado

7.1.1. Ao organizador do evento programado caberá a adoção de todas as exigências necessárias previstas no projeto aprovado e, em caso de descumprimento, as edificações, estruturas ou áreas de risco destinadas ao evento programado ficam sujeitas às sanções administrativas previstas na legislação estadual.

7.1.2 O organizador deverá planejar seu evento programado, com antecedência suficiente que permita a regularização junto aos órgãos responsáveis, observando os prazos limites estabelecidos nesta Instrução Técnica.

7.1.3. Caberá ao organizador do evento programado garantir que o local destinado a receber os espectadores ofereça as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas no projeto aprovado.

7.1.4. Caberá ao organizador do evento programado informar, em tempo hábil, aos espectadores sobre a não realização do evento programado devido à medida administrativa de interdição, a fim de evitar aglomeração de pessoas próximas ao local.

7.1.5. Sempre que houver notificação para correção de irregularidades caberá ao organizador providenciar as adequações necessárias para vistoria do CBMBA antes do início do evento programado.

7.1.6. Quando houver controle de público, o organizador do evento programado deverá garantir e manter controle sobre a quantidade de pessoas com acesso ao local, respeitando o limite máximo previsto no projeto aprovado.

7.2. Proprietário de edificação permanente

7.2.1. O proprietário não poderá permitir a realização de evento programado no interior de edificação permanente sob sua responsabilidade, sem que tenha sido emitido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o evento programado.

7.2.2. Quando a edificação permanente possuir AVCB, porém não for destinada à realização de evento programado, o proprietário deverá exigir do organizador a regularização prévia do evento programado junto ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

7.2.3. O proprietário que permitir a realização irregular de evento programado no interior de edificação sob sua responsabilidade estará sujeito às sanções administrativas e penais previstas em lei.

7.2.4. Ao Gestor de risco caberá:

7.2.5. Garantir a eficiência das medidas de segurança executadas para o evento programado e coordenar a atuação da brigada de incêndio, além de adotar outras providências necessárias para segurança e prevenção de sinistros dos usuários da edificação;

7.2.6. Operacionalizar o plano de emergência (quando exigido), atender prontamente ao Corpo de Bombeiros Militar e adotar as medidas necessárias em caso de emergência;

7.2.7. Atender às determinações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia em razão de notificações após vistorias ou fiscalizações, visando as adequações imediatas das medidas de segurança e eliminação de eventuais situações de risco;

7.2.8. Coordenar o plano de abandono do público presente no evento programado em caso de sinistro;

7.3. O abandono de área deverá ser orientado por meio de sistema de som, indicando as saídas de emergência existentes.

8. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

8.1. O dimensionamento das saídas de emergência em eventos programados ao ar livre deverá atender as Instruções Técnicas 11 e 12.

8.2. Os eventos programados realizados em edificações permanentes devem atender aos requisitos do PSCIP aprovado.

8.2.1. Em todos os recintos e setores destinados ao público devem haver saídas suficientes, calculadas em função da população existente.

8.2.2. Quando houver mais de um local para acesso ao evento programado, os ingressos disponibilizados deverão conter as informações necessárias para facilitar o direcionamento correto do público.

8.3. Generalidades

8.3.1. As saídas de emergência podem ser constituídas por:
a. Acessos;
b. Circulações de saídas horizontais e verticais e respectivas portas, quando houver;
c. Descarga;
d. Espaços livres no exterior.

8.3.2. Em eventos programados realizados em pistas, campos, praças e similares, com previsão de público em pé, que possuam locais de concentração de público acima de 10.000 pessoas, devem ser previstos corredores de acesso aos componentes do serviço de segurança ou da brigada de incêndio, com largura mínima útil.

8.3.3. Os corredores de acesso deverão estar devidamente definidos no projeto aprovado.

8.3.4. Os responsáveis pela edificação e pela organização do evento programado devem garantir a permanência de brigadistas para assegurar que as vias de saída permitam aos espectadores uma circulação livre e desimpedida até que se consiga atingir a área externa da edificação.

8.3.5. Para o dimensionamento das saídas de emergência, deve-se assegurar que:
a. Haja número suficiente de saídas em posições adequadas (distribuídas uniformemente);
b. Todas as áreas de circulação de saída tenham larguras adequadas à respectiva população;
c. As pessoas não tenham que percorrer distâncias superiores às previstas nas Instruções Técnicas 11 e 12;
d. Hajam placas de sinalização de emergência que direcionem o fluxo de pessoas que irão adentrar em uma rota de fuga, conforme dimensionamento da capacidade das saídas e caminhos máximos a serem percorridos;
e. Todas as saídas tenham sinalização e identificação adequadas, tanto em condições normais como em emergência.

8.3.6. As circulações não podem sofrer estreitamento em suas larguras, no sentido da saída do recinto.

8.3.7. Quando em um evento programado houver previsão de utilização simultânea de áreas internas cobertas e área externa ao ar livre, deve ser garantido que as descargas destinadas às áreas internas não sejam obstruídas pelo público localizado na área externa.

8.3.8. Nesse caso, o dimensionamento das saídas da área externa para o logradouro deverá considerar o público total do evento programado (áreas fechadas e ao ar livre), observando o tempo de evacuação e a taxa de fluxo previstas na Instrução Técnica n.º 12.

8.3.8.1.Nos eventos programados realizados utilizando arquibancadas sem cadeiras ou poltronas deverá atender a proporção de 0,5 m linear de arquibancada por pessoa.

8.3.8.2.Nos setores destinados ao público em pé, o cálculo se dá pela densidade (D) máxima permitida de 4 pessoas por m² da área útil destinada aos espectadores (Dmáx. = 4 pessoas/m²); contudo, deve-se adotar, para disponibilização de ingressos (lotação real), a densidade (D) de 3 pessoas por m² (D = 3 pessoas/m² - fator de segurança e controle de lotação).

8.3.8.3. Quando a área do gramado, do campo, da pista, da quadra, da arena de rodeios etc, for usada para o público do evento programado, a densidade máxima deve ser de 3 pessoas por m² (Dmáx. = 3 pessoas/m²), com tempo máximo para evacuação de 5 minutos. Nesse caso, o dimensionamento das saídas, como fator de segurança, deve atender ao disposto no item anterior: (D = 4 pessoas/m²).

8.3.8.4 No caso de camarotes que não possuam cadeiras fixas, a densidade (D), para fins de cálculo, é de 2,5 pessoas por m² da área bruta do camarote.

8.3.8.5. No caso de camarotes que possuam mobiliários (cadeiras, poltronas, mesas), a população será definida conforme o leiaute.

8.3.9. É vedada a utilização das áreas de circulação e rotas de saída para o cômputo de público.

8.3.10. Nenhuma saída deve ser fechada de modo que não possa ser fácil e imediatamente aberta em caso de emergência.

8.3.11. As saídas finais devem ser monitoradas pela segurança ou brigadista, enquanto o recinto for utilizado pelo público.

8.3.12. Toda rota de fuga deve estar livre de obstáculos e permitir o acesso rápido e seguro do público às saídas verticais e/ou áreas de descarga.

8.3.13. Elevadores, escadas rolantes e elevadores de emergência não podem ser computados como saídas de emergência.

8.3.14. Deve ser previsto acesso adequado aos espaços destinados a pessoas com deficiência, atendendo aos critérios descritos nas normas técnicas.

8.3.15. As rotas de fuga não poderão ser utilizadas como depósito de qualquer natureza.

8.3.16. As descargas devem ser distribuídas de maneira a atender o fluxo a elas destinado e ao caminhamento máximo previsto em Instrução Técnica.

9. ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

9.1.Generalidades

9.1.1. Os espaços vazios abaixo das estruturas temporárias destinadas ao público, tais como arquibancadas, camarotes e instalações similares deverão atender às seguintes prescrições:

a. Durante todo o período do evento programado, deverão ser mantidos limpos, livres de material combustível, sendo proibido qualquer forma de cocção naquele espaço.

b. Não poderão ser utilizados como áreas úteis, depósitos de materiais combustíveis, comércio, instalações sanitárias e outros, devendo permanecer com isolamento e ser acessado somente por pessoas autorizadas.

c. Os vãos (espelhos) entre os assentos das arquibancadas deverão ser fechados com materiais de resistência mecânica análoga aos guarda-corpos, de forma que impeçam a passagem de pessoas.

9.1.2. Nas estruturas provisórias (desmontáveis) poderá ser aceito piso em madeira, desde que possua resistência mecânica compatível, característica antiderrapante, seja fixado de forma que não permita sua remoção sem o auxílio de ferramentas ou que permitam desprendimento das partes, bem como mantenham a superfície plana, sem ressaltos ou aberturas. Se montados por intermédio de placas, estas devem ser afixadas de forma a permanecerem alinhadas em um mesmo plano.

9.1.3. Os circuitos elétricos e fiação do sistema de iluminação de emergência devem ser instalados em conformidade com a IT n.º 18 e as demais instalações elétricas devem atender aos requisitos da NBR 5410.

9.1.4. Nos locais destinados aos espectadores e rotas de fuga todas as fiações e circuitos elétricos devem estar embutidos em eletrodutos ou possuir cabeamento PP, além de estarem devidamente isolados e atender aos requisitos da NBR 5410.

9.1.5. Os elementos estruturais deverão apresentar resistência mecânica compatível com as ações e solicitações a que estão sujeitos, levando-se em consideração a resistência e comportamento do solo que receberá as cargas, prevendo-se, inclusive, as ações das intempéries, especialmente do vento.

9.1.6. Deve ser dada atenção especial às estruturas provisórias que possuam fechamento lateral, devido ao acréscimo na carga horizontal gerado pelo vento.

9.1.7. Os documentos de responsabilidade técnica (ART, RRT e TRT) referentes às arquibancadas e outras montagens devem também abranger os requisitos constantes nos dois itens anteriores.

9.1.8. Os elementos estruturais devem apresentar resistência mecânica compatível com as ações e solicitações que são sujeitos (conforme normas da ABNT), considerando inclusive cargas dinâmicas.

9.1.9. A estabilidade estrutural das construções provisórias em que haja previsão de público sobre estruturas (arquibancadas, camarotes e similares) deve ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma técnica de referência.

9.1.10. A montagem das arquibancadas e demais estruturas provisórias deverão ser acompanhadas pelo responsável técnico da execução.

9.1.11. Os materiais utilizados em acabamentos e revestimentos, elementos de decoração e coberturas flexíveis (lonas), malhas e outros devem restringir a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça, com a devida comprovação por meio de documento pertinente, consoante os requisitos da Instrução Técnica n.º 10.

9.1.12. Quando os materiais forem tratados para fins de restringir a propagação de fogo, deverá ser emitido o respectivo documento de responsabilidade técnica.

10. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

10.1. Para as construções provisórias cobertas, como camarotes, circos e tendas, deve ser observado na íntegra a Instrução Técnica n.º 20.

10.2. A sinalização de Emergência deverá garantir a rápida orientação aos espectadores em situação de emergência, direcionando de forma eficiente o fluxo do público durante a evacuação, sendo necessária em todos evento programados.

10.3. As sinalizações devem estar claramente visíveis e facilmente compreendidas, mantendo padronização em sua forma, devendo ser adotados os padrões constantes na Instrução Técnica n.º 20 – Sinalização de Emergência.

10.4. Para os eventos programados realizados ao ar livre poderá ser utilizada a sinalização de saída através de faixas, que deverão atender as seguintes exigências:

a. Atender as dimensões mínimas conforme Instrução Técnica n.º 20;

b. Em eventos programados que ocorreram em período noturno deve possuir iluminação de balizamento, podendo ser interligada ao gerador;

c. Serem instaladas em altura que garantam visibilidade aos espectadores e fixadas de forma a não ter sua visualização prejudicada durante a realização do evento programado;

10.5. Em camarotes e arenas, as placas de orientação de salvamento deverão possuir dimensões mínimas de visualização para 15 m, com dimensões de 40 cm x 20 cm e serem instaladas a uma altura mínima de 2,10 m do piso do pavimento até a base da sinalização.

11. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

11.1.Todo evento programado realizado em recintos fechados no interior de edificações permanentes e provisórias cobertas deve possuir sistema de iluminação de emergência que garanta nível mínimo de iluminância suficiente para evacuação segura do público, observando a Instrução Técnica n.º 18.

11.2. Nas estruturas dos eventos programados realizados ao ar livre, a exigência de iluminação de emergência será feita somente quando sua duração abranger, mesmo que parcialmente, o período noturno.

11.3. O sistema de iluminação deve abranger todo evento programado e garantir a visibilidade em locais importantes para segurança, tais como:

a. Rotas de fuga, inclusive portas e portões;

b. Postos médicos;

c. Qualquer local que ofereça riscos durante a evacuação, como desníveis, obstáculos, grupo motogeradores, etc.;

d. Faixas de sinalização que não sejam fotoluminescentes;

e. Recintos fechados, como camarotes, camarins, cozinhas, depósitos, banheiros coletivos, etc.

11.3.1. Nos eventos programados realizados ao ar livre em vias públicas, a iluminação de emergência será obrigatória para as estruturas provisórias e locais de acesso.

11.3.2. Os recintos destinados à reunião de público cujas atividades se desenvolvam sem aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saídas, devem possuir luminária de balizamento.

11.3.3. A iluminação do ambiente dos eventos programados deverá ser mantida acesa até a saída total do público, devendo seu desligamento ser efetuado apenas após consulta aos responsáveis pela segurança do evento.

11.4. O nível de iluminância em evento programados deverá atender aos requisitos da IT n.º 18.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1. As instalações elétricas dos eventos programados devem atender aos requisitos previstos na NBR 5410.

12.2. Em eventos programados deverá ser observado a NBR 13570 (Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos Específicos).

12.3. Os disjuntores não podem ser afixados sobre materiais combustíveis, devendo ser instalados em local adequado e devidamente protegido do público.

12.4. Nos locais destinados aos espectadores e rotas de fuga todas as fiações e os circuitos elétricos deverão estar isolados e protegidos do público, conforme normas pertinentes.

12.5. As instalações elétricas não podem constituir obstáculos nas rotas de fuga.

12.6. Será obrigatório a apresentação do Anexo R da Instrução Técnica n.º 01.

13. ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS E EFEITOS ESPECIAIS

13.1.Nos eventos programados em que forem realizados espetáculos pirotécnicos, com utilização de fogos de artificio, pirotécnicos, artifícios pirotécnicos e artefatos similares, deverão ser

observadas as exigências previstas na Instrução Técnica n.º 30, Fogos de Artifício e Pirotecnia, no que for pertinente.

13.2. Para queimas a serem realizadas em eventos programados, a documentação deverá ser apresentada no PTIOT ou PTOTEP.

13.3. O espetáculo será considerado autorizado quando o PTIOT for aprovado, desde que for emitido pelo CBMBA o Termo de Autorização para Realização de Espetáculo Pirotécnico, conforme o Anexo B da IT n.º 30.

13.4. Os espetáculos pirotécnicos deverão ser planejados e acompanhados por profissional devidamente capacitado (responsável técnico ou blaster), sendo atribuída a este a responsabilidade pela atividade.

13.5. O uso de fogos no interior de edificações deve ser feito utilizando-se artefatos para ambiente fechado, conhecidos como Fogos Indoor (Gerb, Flame, Airbust, etc.), sendo expressamente proibida a utilização de fogos de exterior, sob pena de responsabilidade cível e criminal.

13.6. Fica proibida a utilização de qualquer equipamento capaz de produzir chamas em ambientes onde haja aglomeração de pessoas, exceto quando devidamente autorizado pelo CBMBA.

14. TRIOS ELÉTRICOS E SIMILARES

14.1. No caso da utilização de "Trio Elétrico", "Veículo de Apoio", "Mini Trio Elétrico", "Carro Alegórico para Sonorização" ou veículos similares, o organizador do evento programado deverá providenciar previamente autorização junto ao órgão de trânsito, e o veículo deverá atender as seguintes exigências:

14.1.1.Saídas de Emergência – deverá possuir 02 (duas) escadas de emergência externas metálicas (uma em cada lateral) retráteis (de correr), com largura mínima de 0,50m, altura máxima de 0,30m em relação ao solo e espaçamento entre os degraus de 0,30m. Em caso de mini trios será exigida no mínimo uma escada de emergência;

14.1.2. Sinalização de Emergência – Deverá possuir sinalização de rotas de fuga e equipamentos de combate a incêndios (fator fotoluminescente), nos termos da IT n.º 20;

14.1.3. Brigada de Incêndio – Deverá possuir o mínimo de 02 (dois) brigadistas por veículo, sendo obrigatória a apresentação da documentação comprobatória (contrato de prestação de serviços ou certificados). No caso de mini trios será exigido no mínimo um brigadista;

14.1.4. Extintores de Incêndio conforme item 20 desta IT.

14.1.5. Quando o deslocamento do veículo se der em áreas de grande aglomeração de pessoas, deve ser guardada uma distância mínima de 2,0 m entre o público e a parte dianteira do veículo.

14.1.6. As áreas destinadas à apresentação deverão possuir guarda-corpos nas duas laterais, bem como na frente e no fundo do trio elétrico, mini trio elétrico, carros de apoio e alegóricos, sendo compostos por corrimão e tela ou gradil metálico de fechamento que impeçam a queda de pessoas,

com altura mínima de 1,10 m e espaçamento máximo de 0,15 m entre barras horizontais ou verticais, telas ou gradis.

14.1.7. As barras dos guarda-corpos em hipótese alguma será composta por fios, cabos ou correntes.

14.1.8. É permitido que as barras dos guarda-corpos sejam de encaixe desde que possuam travas que impeçam o desmonte acidental.

14.1.9. Os trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos devem possuir gradil de proteção nas rodas traseiras, tanto do cavalo mecânico quanto do reboque ou semirreboque.

14.1.10. Os trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos devem possuir as sinalizações de rota de fuga, com fator fotoluminescente, em conformidade com a Instrução Técnica n.º 20.

14.1.11. A lotação máxima na parte superior dos trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos deve ser de 3 (três) pessoas por m2 da área útil.

14.1.12. Nas proximidades da escada de acesso dos trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos deve ser afixada uma placa M-2, prevista na Instrução Técnica n.º 20, contendo a lotação máxima da área útil da parte superior reservada ao público.

14.1.13. O controle de acesso e o limite de lotação máxima é de inteira responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso do trio elétrico.

14.1.14. A vistoria do CBMBA nos trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos não isenta o proprietário desses veículos à regularização junto aos órgãos competentes.

14.1.15. Após a realização da vistoria do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia nos trios elétricos, mini trios elétricos, carros de apoio e alegóricos, fica vedada a instalação de dispositivos pirotécnicos e modificação do espaço destinado à área útil.

15. PARQUES DE DIVERSÃO

15.1. As estruturas dos parques de diversão devem garantir a saída segura dos usuários, conforme Instruções Técnicas n.os 11 e 12, devendo atender às demais exigências técnicas, inclusive da NBR 15926.

15.2. Para regularização dos parques de diversões será exigido Documento de Responsabilidade Técnica de montagem e instalações elétricas, acompanhado do Anexo R, da IT n.º 01, emitido por profissional habilitado.

15.3. Nos parques de diversões onde houver subestação de energia elétrica, deverá haver um Responsável Técnico por sua manutenção, sendo este serviço objeto de Documento de Responsabilidade Técnica, firmada por profissional habilitado.

16. CIRCOS E PARQUES DE DIVERSÃO ITINERANTES

16.1. Para circos e parques de diversão itinerantes serão exigidos os seguintes procedimentos:

16.1.1.Protocolo do projeto de segurança contra incêndio (PTS ou PTIOT) no setor responsável para análise, em conformidade com a IT n.º 01.

16.1.2. Após emissão do primeiro Auto de Conformidade de Projeto (ACP), quando não houver mudança no projeto aprovado, o responsável pelo circo ou parque de diversão itinerante poderá apresentá-lo ao CBMBA na próxima localidade de destino, sendo necessário apenas a solicitação da vistoria.

16.1.3. Para a solicitação das vistorias em outras localidades, cada vez que for montada a estrutura do parque de diversões ou do circo, será necessário apresentar o cartão de identificação, o formulário de segurança contra incêndio e a ART/RRT/TRT. Estes documentos devem ser apresentados no órgão competente do CBMBA, onde serão conferidos e determinada a realização da vistoria.

16.1.4. A lona de cobertura dos circos deverá ser de material específico, conforme IT n.º 10.

16.1.5. O organizador de qualquer evento programado, inclusive em circos parques de diversões itinerantes, tem a responsabilidade de manter as características da edificação, estrutura ou áreas de risco aprovadas no projeto e garantir a segurança dos espectadores.

16.1.6. Quando em vistoria técnica for constatado que as características do local diferem daquelas aprovadas em PTIOT, comprometendo a segurança dos usuários, o organizador deverá protocolar novo PTIOT.

17. BRIGADA DE INCÊNDIO

17.1. Os critérios para constituição e atuação da brigada de incêndio durante a realização dos eventos programados devem ser estabelecidos em conformidade com a IT n.º 17.

17.2. Os brigadistas empregados em eventos programados deverão possuir nível de treinamento intermediário, conforme Anexo A da Instrução Técnica n.º 17.

17.3. Os brigadistas deverão ser distribuídos em conformidade com o plano de emergência e o plano de abandono de área, com prevalência da atuação nos seguintes locais:

a. Corredores de segurança;
b. Próximo ao palco;
c. Corredores de saída e portas de saída final da área;
d. Entrada;
e. Camarotes;
f. Tendas;
g. Acessos radicais.

17.4. Os integrantes da brigada de incêndio devem possuir uniforme de fácil identificação no local do evento programado e que não seja semelhante ao uniforme do CBMBA.

17.5. Os brigadistas em evento programado devem ter as seguintes atribuições e responsabilidades:

a. Conhecer o plano de emergência e o leiaute do local;

b. Estarem cientes da localização das entradas e saídas do local, além dos postos médicos;

c. Garantir que não haja superlotação em qualquer parte do evento programado, através de intervenções e direcionamento do público, sobretudo nas entradas e saídas do evento programado ou de outros recintos;

d. Manter os acessos radiais e corredores de segurança livres durante todo o evento programado;

e. Manter as rotas de fuga desobstruídas;

f. Manter comunicação com o chefe da brigada;

g. Ter condições de atuar em princípios de incêndio, conhecendo a localização de equipamentos no setor onde estiver atuando;

h. Monitorar o comportamento do público, de forma a evitar reações inadequadas;

i. Em caso de necessidade de evacuação, orientar o público, observando o disposto no plano de abandono;

j. Desencorajar comportamentos perigosos de integrantes do público.

18. PLANO DE EMERGÊNCIA

Para os eventos programados com público superior a 1.000 pessoas deverá ser elaborado um plano de emergência, consoante critérios estabelecidos na IT n.º 16, contemplando, dentre outras medidas, o planejamento do abandono do público em caso de emergência.

19. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Os serviços de atendimento pré-hospitalar através de posto médico, ambulâncias e profissionais deverão atender às exigências de legislação específica.

20. EXTINTORES DE INCÊNDIO

20.1. Sempre que o piso do pavimento for montado com a estrutura provisória ficará dispensada a utilização de suporte de chão para os extintores.

20.2. Além dos extintores dimensionados em conformidade com o risco de incêndio da estrutura (Risco Médio 3A40 B:C), deverá ser previsto extintores para os riscos específicos, por exemplo: grupo motogeradores, armazenamento de líquidos inflamáveis, quadro geral de distribuição elétrica, dentre outros.

20.3 Para Trios Elétricos

EXTINTORES		
Quantidade	**Capacidade Extintora**	**Localização**
01	3-A / 40-B:C	Cabine
02	3-A / 40-B:C	Grupo motogerador
01	3-A / 40-B:C	Área de sonorização
01	3-A / 40-B:C	Piso superior
1	3-A / 40-B:C	Camarim

20.4 Para Carros de Apoio e Alegóricos

EXTINTORES		
Quantidade	**Capacidade Extintora**	**Localização**
01	3-A / 40-B:C	Cabine
02	3-A / 40-B:C	Grupo motogerador
02	3-A / 40-B:C	Carroceria

20.5 Para Mini Trios Elétricos:

EXTINTORES		
Quantidade	**Capacidade Extintora**	**Localização**
01	3-A / 40-B:C	Cabine
02	3-A / 40-B:C	Grupo motogerador
01	3-A / 40-B:C	Piso superior

21. GRUPO MOTOGERADOR

21.1 Quando a edificação possuir grupo motogerador, este deverá:

21.1.1 Estar isolado do público com gradis metálicos ou outros tipos de barreiras físicas;

21.1.2 Estar devidamente aterrado com no mínimo uma haste terra cobreada, com diâmetro de 50 mm2 e comprimento de 2,4 metros. O condutor deverá ser de cobre, com diâmetros de 35 mm2 ou de alumínio com 50 mm2, fixado à barra com conector tipo abraçadeira;

21.1.3 Quando o grupo motogerador não for do tipo encapsulado e ou possuir tanques externos para armazenamento de líquidos combustíveis, deverá possuir bacia de contenção com volume de 1,5 vezes o volume armazenado;

21.1.4 Durante a realização de evento programados fica vedada a utilização de grupo motogerador movido à gasolina, álcool ou quaisquer outros combustíveis diferentes do óleo diesel;

21.1.5 Fica vedada a utilização ou armazenamento de tanques com combustíveis sobre o grupo motogerador;

21.1.6 A área onde for instalado o grupo motogerador deverá possuir extintores de incêndio de acordo com a Tabela A.11, da NBR n.º 17505.

22. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

22.1. Em todos os eventos programados, com áreas delimitadas, devem ser instalados mecanismo de controle de acesso de público (catracas reversíveis ou outros dispositivos de controle, desde que aprovados pelas autoridades competentes), de forma a se garantir a lotação prevista no projeto. Este controle é responsabilidade dos organizadores do evento.

22.2. É vedada a realização de evento programados com entrada franca, em recintos com áreas delimitadas, sem o devido controle de acesso e da lotação máxima.

22.3.O organizador de evento programado com público superior a 1000 pessoas deverá, por meio de recursos audiovisuais, apresentar à plateia informações sobre as condições de segurança contra incêndio e pânico do local, inclusive saídas de emergência e procedimentos para evacuação em caso de emergência;

22.4. As informações de que trata o item anterior deverão ser apresentadas ao público antes do início do evento programado e nos intervalos das apresentações. A demonstração de tais informações deverão ser feita ao CBMBA no momento da vistoria, da mesma maneira que será feita ao público.

22.4.1. Quando não houver possibilidade de utilização de sistema de vídeo, poderá ser utilizado apenas sistema de som.

22.4.2. Os recintos devem ser equipados com sistema de sonorização, setorizados, que permita difundir, em caso de emergência, aviso de abandono ao público e acionar os meios necessários de socorro;

22.5. A utilização de GLP ou GN deve atender aos requisitos das normas específicas;

22.6. Os organizadores de evento programado que disponibilizem esportes radicais e de aventura aos espectadores durante evento deverão garantir profissional qualificado responsável pela segurança do público, observando normas técnicas da ABNT. Toda a documentação referente aos equipamentos deve constar em PTS, PTIOT ou PTOTEP.

22.7. Para a escolha de locais de eventos programados devem ser observados os distanciamentos mínimos previstos em legislação para locais que oferecem risco de incêndio ou explosões.

22.8. O não atendimento de qualquer das exigências desta IT para os eventos programados, que resultar em risco para espectadores/participantes, sujeitará o organizador do evento às sanções previstas na Lei Estadual n.º 12.929, de 27 de dezembro de 2013, e no Decreto 16.302, de 27 de agosto de 2015.

ANEXO A

Termo de Responsabilidade

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Visando a concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a edificação situada no endereço _____N.°_____, bairro _____ município de _____- BA, Projeto Técnico ACP n.° _____, Protocolo n.° _____ , Assumo a responsabilidade de respeitar o limite de público aprovado no projeto acima descrito que prevê população máxima de pessoas.

Município, data, ano

_____
Gestor de Risco

Nome:
CPF:
RG:
CREA/CAU/CFT:

_____
Responsável pelo

Nome:
CPF:
RG: