AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach

Hansjörg Rees
Rundweg 17
79254 Oberried

Datum	20.06.2025
Kundennr.	27075110

PRÜFBERICHT

Auftrag	**312009**
Analysennr.	**381730** Labdues Trinkwasser
Probeneingang	**12.06.2025**
Probenahme	**11.06.2025 12:00**
Probenehmer	**Waltraud Lohrmann (905)**
Probengewinnung	**Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)**
Probenbezeichnung	**LO/219**
Entnahmestelle	**Hansjörg Rees, 79254 Obberried-Hofsgrund**
Messpunkt	**Küche**
Straße	**Rundweg 17**
PLZ/Ort	**Obberried-Hofsgrund**
Amtl. Messstellennummer	**31508410-01-06**

		Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV		Methode
Sensorische Prüfungen							
Färbung (vor Ort)	u)		**farblos**				DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A(PP)
Trübung (vor Ort)	u) *)		**klar**				visuell(PP)
Geruch (vor Ort)	u)		**ohne**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)(PP)
Vor-Ort-Untersuchungen							
Wassertemperatur (vor Ort)	u)	°C	**7,6**				DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
Physikalisch-chemische Parameter							
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)		µS/cm	**82**	10	2790		DIN EN 27888 : 1993-11
Temperatur bei Titration KS 4,3		°C	**16,8**	1			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor)		°C	**16,8**	1			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KB 8,2		°C	**11,0**	1			DIN 38404-4 : 1976-12
SAK 436 nm (Färbung, quant.)		m-1	**<0,10**	0,1	0,5		DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (Labor)			**6,34**	4	6,5 - 9,5		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Kationen							
Calcium (Ca)	u)	mg/l	**6,8**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Magnesium (Mg)	u)	mg/l	**1,7**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Natrium (Na)	u)	mg/l	**5,1**	0,5	200		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Kalium (K)	u)	mg/l	**0,81**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Ammonium (NH4)	u)	mg/l	**<0,01**	0,01	0,5		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Anionen							
Säurekapazität bis pH 4,3		mmol/l	**0,35**	0,1			DIN 38409-7 : 2005-12
Cyanide, gesamt	u)	mg/l	**<0,0050**	0,005	0,05		DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10(BB)
Fluorid (F)	u)	mg/l	**<0,02**	0,02	1,5		DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07(BB)
Chlorid (Cl)	u)	mg/l	**12,5**	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Bromat (BrO3)	u)	mg/l	**<0,003**	0,003	0,01		DIN EN ISO 15061 : 2001-12(BB)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

DOC-16-3969083-DE-P1

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 20.06.2025
Kundennr. 27075110

PRÜFBERICHT

Auftrag **312009**
Analysennr. **381730** Labdues Trinkwasser

		Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV		Methode
Sulfat (SO4)	u)	mg/l	**1,2**	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Orthophosphat (o-PO4)	u)	mg/l	**0,10**	0,05			DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Nitrat (NO3)	u)	mg/l	**2,4**	1	50		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Nitrit (NO2)		mg/l	**<0,010**	0,01	0,5		DIN EN 26777: 1993-04
Nitrat/50 + Nitrit/3		mg/l	**0,048** x)		1		Berechnung

Summarische Parameter

TOC	u)	mg/l	**<0,5**	0,5			DIN EN 1484 : 1997-08(BB)
Oxidierbarkeit (als KMnO4)	u)	mg/l	**<0,5**	0,5			DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)
Oxidierbarkeit (als O2)	u)	mg/l	**0,1** xx)	0,1	5		DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)

Anorganische Bestandteile

Antimon (Sb)	u)	mg/l	**<0,0005**	0,0005	0,005		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Selen (Se)	u)	mg/l	**<0,0005**	0,0005	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Eisen (Fe)	u)	mg/l	**0,010**	0,005	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Mangan (Mn)	u)	mg/l	**<0,005**	0,005	0,05		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Arsen (As)	u)	mg/l	**<0,001**	0,001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Blei (Pb)	u)	mg/l	**<0,001**	0,001	0,01 2)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Bor (B)	u)	mg/l	**<0,02**	0,02	1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Cadmium (Cd)	u)	mg/l	**<0,0003**	0,0003	0,003 4)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Chrom (Cr)	u)	mg/l	**<0,00050**	0,0005	0,025		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Kupfer (Cu)	u)	mg/l	**<0,005**	0,005	2 2)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Nickel (Ni)	u)	mg/l	**<0,002**	0,002	0,02 2)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Quecksilber (Hg)	u)	mg/l	**<0,0001**	0,0001	0,001		DIN EN ISO 12846 : 2012-08(BB)
Aluminium (Al)	u)	mg/l	**<0,02**	0,02	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)
Uran (U-238)	u)	mg/l	**<0,00010**	0,0001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01(BB)

Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH 8,2		mmol/l	**0,34**	0,1			DIN 38409-7 : 2005-12

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

Trichlormethan	u)	mg/l	**<0,0001**	0,0001			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Bromdichlormethan	u)	mg/l	**<0,0002**	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Dibromchlormethan	u)	mg/l	**<0,0002**	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tribrommethan	u)	mg/l	**<0,0003**	0,0003			DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Summe THM (Einzelstoffe)		mg/l	**n.b.**		0,05		Berechnung
Trichlorethen	u)	mg/l	**<0,0001**	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen	u)	mg/l	**<0,0001**	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen und Trichlorethen		mg/l	**<0,0002** x)	0,0002	0,01		Berechnung
Vinylchlorid	u)	mg/l	**<0,0001**	0,0001	0,0005		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
1,2-Dichlorethan	u)	mg/l	**<0,0005**	0,0005	0,003		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)

BTEX-Aromaten

Benzol	u)	mg/l	**<0,00010**	0,0001	0,001		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(b)fluoranthen	u)	mg/l	**<0,000002**	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(k)fluoranthen	u)	mg/l	**<0,000002**	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(ghi)perylen	u)	mg/l	**<0,000002**	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Indeno(123-cd)pyren	u)	mg/l	**<0,000002**	0,000002			DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
PAK-Summe (TrinkwV)		mg/l	**n.b.**		0,0001		Berechnung
Benzo(a)pyren	u)	mg/l	**<0,000002**	0,000002	0,00001		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

DOC-16-3969083-DE-P2

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 20.06.2025
Kundennr. 27075110

PRÜFBERICHT

Auftrag **312009**
Analysennr. **381730** Labdues Trinkwasser

Perfluorierte Verbindungen (PFC)

		Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV		Methode
Perfluorbutansäure (PFBA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansäure (PFPeA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansäure (PFHxA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansäure (PFHpA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansäure (PFOA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonansäure (PFNA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansäure (PFDA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	u)	µg/l	**<0,0010**	0,001			DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Summe 4 PFAS (PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS)		µg/l	**n.b.**				Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Summe der PFAS (EU 2020/2184)		µg/l	**n.b.**				Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Pflanzenschutzmittel und relevante Metabolite

Aldrin	u)	mg/l	**<0,000010**	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Dieldrin	u)	mg/l	**<0,000010**	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlor	u)	mg/l	**<0,000010**	0,00001	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlorepoxid	u)	mg/l	**<0,000010 (NWG)**	0,00003	0,00003		DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Atrazin	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylatrazin	u)	mg/l	**<0,00001**	0,00001	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylterbuthylazin	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desisopropylatrazin	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metazachlor	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metolachlor (R/S)	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propazin	u)	mg/l	**<0,00003**	0,00003	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Simazin	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Terbuthylazin	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002	0,0001		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
PSM-Summe (TrinkwV)		mg/l	**n.b.**				Berechnung

Nicht relevante Metabolite (nrM)

2,6-Dichlorbenzamid	u)	mg/l	**<0,00002**	0,00002			DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Einzelkomponenten

Acrylamid	u)	mg/l	**<0,000010**	0,00001	0,0001		DIN 38413-6 : 2007-02(PW)
Bisphenol A	u)	mg/l	**<0,00005 (NWG)**	0,0001	0,0025		DIN EN 12673 : 1999-05(BB)
Epichlorhydrin	u)	mg/l	**<0,000030**	0,00003	0,0001		DIN EN 14207:2003-09(PW)

Berechnete Werte

Calcitlösekapazität		mg/l	**34,8**		5 5) 6)		DIN 38404-10 : 2012-12

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *)" gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

DOC-16-3969083-DE-P3

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 20.06.2025
Kundennr. 27075110

PRÜFBERICHT

Auftrag **312009**
Analysennr. **381730** Labdues Trinkwasser

		Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV		Methode
Carbonathärte	u)	°dH	**0,8**	0,14			DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Gesamthärte	u)	°dH	**1,3**	0,3			DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	u)	mmol/l	**0,24**	0,05			DIN 38409-6 : 1986-01(BB)

2) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
4) Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen
5) Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
6) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
xx) Bei Einzelwerten unter der NWG wurde die Nachweisgrenze und bei Werten zwischen NWG und BG die Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) u)

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS
Methoden
DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07; DIN EN ISO 12846 : 2012-08; DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10; DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01; DIN EN ISO 8467 : 1995-05; DIN EN 12673 : 1999-05; DIN EN 1484 : 1997-08; DIN ISO 15923-1 : 2014-07; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11; DIN 38407-39 : 2011-09; DIN 38407-43 : 2014-10; DIN 38409-6 : 1986-01

(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe
Methoden
visuell

(PP) OWL Umweltanalytik, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAkkS
Methoden
DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

(PW) AGROLAB Potsdam GmbH, Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21535-01-00 DAkkS
Methoden
DIN EN 14207:2003-09; DIN 38413-6 : 2007-02

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22637-01-00 DAkkS
Methoden
DIN 38407-42 : 2011-03

Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter	*Wert*	*Einheit*	
pH-Wert (Labor)	**6,34**		**Geforderter Bereich nicht eingehalten**
Calcitlösekapazität	**34,8**	**mg/l**	**Höchstwert überschritten**

Anmerkung: Gemäß § 47 TrinkwV sind Betreiber von Wasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 TrinkwV verpflichtet, die Überschreitung von Grenzwerten bzw. die Nichteinhaltung von Anforderungen unverzüglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen und erforderlichenfalls Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache und Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen.

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

DOC-16-3969083-DE-P4

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Zweigniederlassung Fellbach
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum	20.06.2025
Kundennr.	27075110

PRÜFBERICHT

Auftrag	**312009**
Analysennr.	**381730** Labdues Trinkwasser

Beginn der Prüfungen: 12.06.2025
Ende der Prüfungen: 20.06.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Jessica Kroesen, Tel. 0711/92556-44
E-Mail wasser.stuttgart@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

DOC-16-3969083-DE-P5