

Requerimientos mínimos para cotizar CCM y VDF

CENTERLINE 2100 FLEXLINE 3500 Variadores de frecuencia

Guía de ingreso y control previo a la preparación de propuestas

Esta guía reúne la información mínima que debe revisarse antes de configurar, valorizar y emitir una propuesta. Su objetivo es identificar desde el ingreso del negocio qué antecedentes están disponibles, cuáles deben solicitarse al cliente y si la propuesta puede tratarse como firme o solamente referencial.

Criterio principal. La selección de la solución debe basarse en los requerimientos reales del proyecto. No se recomienda cotizar tecnologías diferentes solo como respaldo cuando la aplicación y la especificación permiten definir la alternativa correcta.

Uso de la guía

- Marcar cada antecedente como disponible, faltante o no aplicable.
- Registrar el documento o correo donde se encuentra la información.
- Emitir consultas al cliente antes de iniciar una configuración a firme.
- Declarar expresamente los supuestos cuando se prepare una propuesta referencial.
- Detener la emisión de una propuesta firme si falta un dato que afecta selección, certificación, capacidad, precio o plazo.

Criterios de selección de tecnología

Condición	Criterio
CENTERLINE 2100	Alternativa preferente para construcción NEMA. Considerar pintura estándar ANSI 49. No solicitar color como dato básico; informar el estándar en la propuesta y en el correo de envío porque favorece el menor plazo.
FLEXLINE 3500	Utilizar cuando la especificación o la aplicación exija construcción IEC. Confirmar tipo de unidades y condiciones particulares de segregación o acceso cuando estén definidas en los documentos del cliente.
Instalación	Consultar si el equipo se instalará dentro o fuera de sala eléctrica. Este dato orienta la solución constructiva; no solicitar al cliente la elección de un grado NEMA o IP como pregunta básica.
VDF	Seleccionar según corriente real del motor, aplicación, régimen de carga y condiciones de instalación. No seleccionar únicamente por potencia cuando la corriente esté cerca del límite del frame.

1 Antecedentes comerciales del negocio

Estos antecedentes permiten priorizar el trabajo, definir la profundidad de la revisión y establecer si corresponde una propuesta firme o referencial.

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
ID CRM o número de negocio	Debe existir una identificación única para controlar versiones, descuentos y seguimiento.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Cliente y cliente final	Distinguir al comprador directo del usuario final y de la ingeniería o EPC involucrada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Nombre del proyecto	Utilizar el nombre oficial y el número de licitación cuando exista.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Responsable comercial	Definir quién centraliza las comunicaciones con el cliente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Fecha de ingreso	Registrar cuándo se recibió el requerimiento.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Fecha de cierre	Confirmar la fecha y hora límite del portal o del envío.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Entrega requerida	Registrar la fecha solicitada por el cliente y contrastarla con el plazo real del fabricante.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de propuesta	Definir expresamente si es firme o referencial.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Competencia	Identificar marcas y tecnologías contra las cuales se compite.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Target o presupuesto	Registrar el objetivo económico cuando esté disponible.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Driver del negocio	Indicar si el criterio principal es precio, plazo, tecnología, continuidad de base instalada o especificación de marca.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Probabilidad y fecha de compra	Registrar compromiso o expectativa de adjudicación y su fecha estimada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

2 Documentación mínima de entrada

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Diagrama unilineal	Debe mostrar acometidas, barras, alimentadores, cargas y arquitectura general.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Listado de cargas o TAG	Debe identificar cantidad, potencia o corriente y tipo de unidad requerida.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Especificaciones técnicas	Revisar normas, construcción, pruebas, materiales y desviaciones permitidas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Hoja de datos	Completar y contrastar cada dato con el reporte técnico o la propuesta.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Layout o elevación	Revisar restricciones dimensionales, acceso y disposición solicitada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Arquitectura de control	Revisar PLC, DCS, redes, señales cableadas y protocolos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Formato de oferta	Confirmar formatos obligatorios, planillas, cuadros de precios y portal de carga.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Lista de entregables	Identificar planos, manuales, hojas de datos, certificados y dossiers requeridos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Condición de avance. Sin unilineal, definición de cargas y datos eléctricos principales no corresponde emitir una oferta firme. Si el negocio debe avanzar, la propuesta debe declararse referencial y contener los supuestos utilizados.

3 Datos comunes para CCM de baja tensión

Sistema eléctrico

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Tensión nominal	Tensión de potencia del CCM y de las cargas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Frecuencia	Confirmar 50 o 60 Hz.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Fases y neutro	Confirmar sistema trifásico y necesidad de neutro.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Cortocircuito	Corriente de cortocircuito requerida en el punto de instalación y duración cuando corresponda.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tensión de control	Definir tensión y fuente de control interna o externa.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Fuente del sistema	Cuando afecte el dimensionamiento, registrar transformador, potencia e impedancia disponibles.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Barras y arquitectura

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Corriente de barra principal	Debe cubrir la demanda y la arquitectura definida por el unilineal.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Barras verticales	Revisar capacidad estándar del fabricante y requerimientos del cliente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Número de conductores	Confirmar tres conductores o sistema con neutro.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Configuración de acometida	Incoming simple, doble incoming o Main Tie Main con bus coupler.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Operación del acoplador	Manual o automática, con ATS o lógica de transferencia cuando aplique.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Paralelismo	Confirmar si se permite paralelismo momentáneo de fuentes.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Reserva futura	Registrar porcentaje de espacio futuro, puertas, cubículos o unidades equipadas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Entrada y salida de cables	Superior o inferior, de acuerdo con layout y disposición de planta.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Condiciones de instalación

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Dentro o fuera de sala	Dato básico para definir la solución de construcción.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Altitud	Registrar metros sobre el nivel del mar; puede afectar barras, interruptores, VDF y ventilación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Temperatura ambiente	Registrar mínimos y máximos de diseño.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Ambiente	Identificar polvo, humedad, ambiente salino, gases corrosivos o vibración.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Acceso	Confirmar acceso frontal o necesidad de acceso posterior.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Restricciones	Registrar dimensiones máximas, rutas de ingreso, izaje y separación disponible.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

4 Requerimientos para CENTERLINE 2100

CENTERLINE 2100 es la alternativa preferente cuando el proyecto corresponde a construcción NEMA. La base debe considerar pintura ANSI 49 estándar, salvo una exigencia contractual que deba evaluarse como desviación con impacto en precio y plazo.

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Construcción NEMA	Confirmar que la especificación y la aplicación permiten CENTERLINE 2100.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Instalación	Dentro o fuera de sala; no solicitar al cliente un grado NEMA como dato básico.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
ANSI 49	Considerar como pintura estándar e informarla en la propuesta.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
ArcShield	Confirmar si se requiere resistencia al arco y bajo qué condición de acceso u operación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Configuración del incoming	Verificar que la alternativa seleccionada mantenga la certificación declarada. Un Incoming Lug puede afectar la condición ArcShield.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Unidades	Confirmar unidades fijas, removibles o plug in según el alcance.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Space Factor	Definir el espacio requerido por cada gaveta y la disponibilidad en el lineup.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Shutters	Confirmar requerimiento de shutters automáticos cuando aplique.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Controlador de motor	Definir relé térmico, electrónico o inteligente y protocolo de comunicación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Medición	Definir medidores, variables y accesorios solicitados.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Protecciones especiales	Falla a tierra, 50G, diferencial u otras funciones requeridas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Comunicaciones	Confirmar protocolo y arquitectura de red compatible con la solución.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Reserva	Registrar cubículos futuros, espacios libres o unidades preparadas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

5 Requerimientos para FLEXLINE 3500

FLEXLINE 3500 debe utilizarse cuando el requerimiento corresponda a construcción IEC. Por su nivel de coordinación, integración y definición constructiva, conviene considerar la participación del jefe de proyecto desde el inicio.

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Construcción IEC	Confirmar que la especificación exige o permite FLEXLINE 3500.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Instalación	Confirmar dentro o fuera de sala y las condiciones ambientales.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Segregación	Revisar la forma requerida en la especificación, por ejemplo Form 4B cuando corresponda.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de unidades	Fijas, removibles o withdrawable según el requerimiento.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Acometidas	Definir incoming simple, doble incoming y bus coupler.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Main Tie Main	Confirmar operación, enclavamientos, ATS y tipo de interruptores.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Barras	Definir corriente, número de conductores y secciones de barra.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Cableado	Ingreso y salida superior o inferior y espacio de cables.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Control de motores	Definir FVNR, FVR, protecciones, UMC u otro controlador.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Comunicaciones	Confirmar protocolo, red e integración con PLC o DCS.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Acceso	Confirmar requerimientos frontales, posteriores y mantenimiento.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Jefe de proyecto	Considerar desde el inicio cuando la solución requiera coordinación de ingeniería e integración.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

6 Información de cargas y unidades funcionales

Cada carga debe quedar trazable desde el unilíneal y la lista de TAG hasta la configuración y la propuesta.

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
TAG	Identificación única de la carga o alimentador.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Cantidad	Número total de unidades iguales.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de carga	Motor, alimentador, calefactor, transformador u otra carga.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de unidad	FVNR, FVR, feeder, soft starter, VDF u otra.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Potencia	HP o kW del motor o carga.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Corriente	Corriente nominal disponible o calculada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Protección	Breaker, fusibles, relé y capacidad interruptiva.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Controlador	E300, UMC100.3 u otra alternativa requerida.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Comunicación	EtherNet IP, Profibus DP, Modbus TCP u otro protocolo definido.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Señales	Marcha, falla, local remoto, abierto cerrado, analógicas y contactos auxiliares.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Accesorios	Botoneras, selectores, luces piloto, borneras, bobinas y accionamientos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Protección especial	50G, falla a tierra, monitoreo diferencial u otras funciones.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Ubicación física	Columna, gaveta, Space Factor o posición requerida.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Reserva	Espacio futuro, gaveta equipada o solo puerta y cubículo.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

7 Ampliaciones de CCM existentes

Una ampliación no debe configurarse como equipo nuevo. La compatibilidad debe validarse con antecedentes del equipo instalado.

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Fabricante y modelo	Identificar exactamente el CCM existente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Número de serie y orden	Solicitar placa, serie y orden de fabricación cuando exista.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Fotografías	Vistas generales, interiores, barras, gavetas y espacio disponible.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Planos originales	Unilineal, elevación frontal, layout y diagramas de control.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Disponibilidad física	Confirmar espacios libres para columnas o gavetas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Compatibilidad de barras	Corriente, cortocircuito, posición y unión con el lineup existente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Stabs y gavetas	Verificar Space Factor, conexión y compatibilidad mecánica y eléctrica.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Conductores	Revisar longitud disponible de fuerza, control y comunicación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Red existente	Confirmar protocolo, nodos disponibles y arquitectura instalada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Trabajo en terreno	Definir corte, perforación, modificaciones, pruebas y responsabilidad de montaje.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

8 Requerimientos mínimos para variadores de frecuencia

Datos del motor

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Potencia	HP o kW nominales.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tensión	Tensión nominal del motor.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Corriente de placa	Dato crítico para seleccionar el frame.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Frecuencia	Frecuencia nominal.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Velocidad	RPM nominales y rango de velocidad requerido.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de motor	Inducción, imán permanente u otro.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Placa del motor	Solicitar fotografía o ficha técnica completa.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Aptitud para VDF	Confirmar condición inverter duty, aislamiento y restricciones del motor.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Aplicación y régimen

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Aplicación	Bomba, ventilador, correa, compresor, molino, grúa, mezclador u otra.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Tipo de torque	Variable o constante.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Régimen	Normal Duty o Heavy Duty según carga y sobrecarga.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Sobrecarga	Corriente y tiempo de sobrecarga requeridos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Aceleración	Tiempos de aceleración y desaceleración.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Partidas	Número de partidas por hora y operación continua o intermitente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Frenado	Frenado resistivo, carga regenerativa o AFE cuando corresponda.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Bypass	Confirmar necesidad de bypass, transferencia o maestro seguidor.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Sistema e instalación

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Alimentación	Tensión, frecuencia y número de fases.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Cortocircuito	Corriente disponible en el punto de conexión.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Transformador	Potencia e impedancia cuando afecten selección o armónicos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Altitud	Metros sobre el nivel del mar.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Temperatura	Temperatura ambiente mínima y máxima.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Interior o exterior	Condición de instalación y ambiente.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Forma de suministro	VDF abierto, Drive in a Box, Package Drive, gabinete independiente o integración en CCM.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Distancia al motor	Longitud aproximada del cable VDF motor.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Filtro de salida	Evaluar reactor, DV DT o filtro sinusoidal según distancia y motor.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Armónicos	Confirmar límites, IEEE 519, filtros, solución Low Harmonic o AFE.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Comunicación	Protocolo, señales, HMI, STO, encoder y realimentación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Ventilación	Definir refrigeración, redundancia y condiciones del gabinete.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

9 Alcance de ingeniería servicios y documentación

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Ingeniería	Definir si se incluye ingeniería de detalle, revisión de documentos y planos para aprobación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Integración	Definir modificaciones, cableado, programación y pruebas internas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Planos	Elevación frontal, unilineal, esquemas de control, listas de materiales y conexiones.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Hojas de datos	Confirmar formato y responsable de completar comentarios.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
FAT	Alcance de pruebas, testigos, protocolos y aviso previo requerido.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Inspecciones	Registrar hitos y días de aviso exigidos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Transporte	Condición de entrega, embalaje, exportación y despacho parcial.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Montaje	Definir si se incluye asistencia o montaje completo.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Comisionamiento	Definir alcance, cantidad de días, jornadas y exclusiones.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Puesta en marcha	Definir responsabilidades, recursos del cliente y condiciones previas.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Capacitación	Cantidad de personas, duración, lugar y contenido.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Repuestos	Repuestos para puesta en marcha, críticos y para uno o dos años.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Garantía	Confirmar duración, inicio y condiciones.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Documentación final	Manuales, certificados, dossier y formato de entrega.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

10 Revisión antes de emitir la propuesta

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Configuración	Coincide con el unilineal, la lista de cargas y la hoja de datos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Cantidades	Se verificaron columnas, gavetas, unidades, accesorios y repuestos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Desviaciones	Se declararon todas las diferencias respecto de la especificación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Supuestos	Se identificaron los datos asumidos y su impacto.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Precio	Incluye equipos, materiales, integración, servicios, transporte y contingencias aplicables.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Descuento y margen	Se encuentran aprobados cuando corresponde.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Plazo	Considera fabricación, procesamiento interno, transporte, calidad y entrega.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

Dato o antecedente	Criterio mínimo y uso	Control
Validez	Se indicó vigencia técnica y comercial de la propuesta.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Condición de pago	Se revisó contra el requerimiento y los riesgos del negocio.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Multas	Se identificaron, limitaron o declararon como desviación.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Exclusiones	Se redactaron claramente y no contradicen el alcance ofertado.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Entregables	Se verificó que todos los documentos comprometidos estén incluidos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Revisión interna	Ingeniería, comercial y responsables técnicos revisaron los puntos críticos.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A
Formato de envío	Se respetaron portal, planillas, moneda, idioma y estructura solicitada.	☐ Sí ☐ Falta ☐ N A

11 Criterio para definir el estado del negocio

Condición	Criterio
Listo para oferta firme	Existen documentos base, datos eléctricos, cargas, condiciones de instalación y alcance suficientes para configurar y valorizar sin supuestos críticos.
Oferta referencial	Existen antecedentes suficientes para estimar una solución, pero faltan detalles secundarios. Todos los supuestos deben declararse y la oferta queda sujeta a confirmación.
Bloqueado	Falta un dato que afecta tecnología, capacidad, certificación, selección del equipo, precio o plazo. Deben enviarse consultas antes de continuar.
Revisión especial	La solicitud corresponde a una ampliación, requisito de arco, pintura no estándar, protocolo particular, AFE, alta altitud o integración compleja que requiere validación adicional.

Datos que bloquean una oferta firme

- Ausencia de unilineal o definición básica de cargas.
- Tensión, frecuencia o cortocircuito no definidos.
- Corriente de barras o arquitectura de acometida no definida.
- Altitud o ubicación dentro o fuera de sala desconocidas.
- Requisito NEMA o IEC sin definir cuando la especificación no permite inferirlo.
- Requisito de resistencia al arco sin definición suficiente.
- Datos de placa, corriente o aplicación faltantes para seleccionar un VDF.
- Falta de antecedentes del CCM existente en una ampliación.
- Alcance de servicios o integraciones con impacto material no definido.

Registro final del negocio

Campo	Registro
Proyecto	
Cliente	
ID CRM	
Responsable	
Estado	☐ Firme ☐ Referencial ☐ Bloqueado ☐ Revisión especial
Principales faltantes	
Fecha de consulta	
Fecha objetivo de oferta	