

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСК по ЗАО

Кишиов Б.Б.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

АКТ

г. Москва

« 13 » 06 2026 г.

Комиссионной проверки, организованной: представителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Комиссия в составе:

Представителя УСК по ЗАО ____нач. ОТН Иванов Р.О.____

Представителя подрядной организации:

ООО "Строительский трест-12" Баранникова А.В.

Представителя управляющей/эксплуатирующей организации:

ГБУ "Управляющая компания Солнечный Мусаври"

Представителя Управы района:

Управа р-на Солнечный зам.гл. Гусарова О.В.

Уполномоченного представителя собственников помещений дома

По адресу:

Авиаторов 4 (121 кв).

По вопросу(ам):

Д.

С участием (заявителя): Субботин Евгений Павлович
8-977-596-71-55

(указать ФИО жителя, контактные данные)

В ходе проверки

выявлено: Комната 1. 14,5 м² Замена натяжного потолка со встроенными светильниками (6 шт) с трансформатором. Выключатели замена 3 шт.

Комната 2. 14 м² Замена натяжного потолка с встроенными светильниками. Розетки замена 2 шт.

Замена напольного покрытия из ламината (14 м²) + кл. Замена оконного блока с дверью (3 м²). Остекление балкона. Подоконная доска ПВХ 1,6 x 0,4. Конвектор отсутствует. Ограждение труб 2,42 м² ду 20.


Комната 3. 7,5 м² Замена натяжного потолка обои с подготовкой. ~~ремонт пола~~ Замена обоев стен с подготовкой (6 м²)


Потолок из гипсокартона ПВХ 11м.п. Замена
электропроводки 3х1,5 50м.п. Массивная
дверь банная. Замена деревянной
обшивки косяка 2 3.5 м.п.
Поврежденное имущество: монитор компьютерный

По результатам проверки приняты решения:


(в случае отказа от подписи члена комиссии указать причины)


Члены комиссии:

Иванов Р.О. 
(расшифровка подписи) (подпись)

Гоботин Е.Н. 
(расшифровка подписи) (подпись)

Мусав Р.И. 
(расшифровка подписи) (подпись)

Гусарова Л.И. 
(расшифровка подписи) (подпись)

Баранников А.В. 
(расшифровка подписи) (подпись)

(расшифровка подписи) (подпись)