



Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.: 1 / 9
Elektro Norman Gebhardt	
Illingerstr. 111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter-widerstand RPE [Ω]	Isolation-widerstand Riso [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] I _{berüh.} [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Tauchpumpe 1		> 299	0,151		J	J	2	
10.07.17	Tauchpumpe 2	0,563	> 299	0,06		J	J	1	
10.07.17	Tauchpumpe 3		> 299	0,007		J	J	2	
10.07.17	Tauchpumpe 4 400V	0,51	> 299	0,009		J	J	1	
10.07.17	Kabeltrommel	0,63	90,2			J	J	1	
10.07.17	Verlängerung	0,127	> 299			J	J	1	
10.07.17	Ladegerät Milkaw		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Steckdosenverteiler 400V	0,6	> 299			J	J	1	
10.07.17	Kabeltrommel 400V	0,5	> 299			J	J	1	
10.07.17	Steckdosenverteiler 1	0,01	> 299			J	J	1	
10.07.17	Steckdosenverteiler 2	0,21	> 299			J	J	1	
10.07.17	Steckdosenverteiler 3	Sichtprüfung	durchgefallen			N	N	1	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06

Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.: 2 / 9
Elektro Norman Gebhardt	
Illingerstr.111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter-widerstand RPE [Ω]	Isolation-widerstand RISO [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] IBerüh. [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Steckdosenverteiler 4	0,54	277			J	J	1	
10.07.17	Leuchte 1	197	> 299	0,08		J	J	1	
10.07.17	Leuchte 2	0,2	> 299	0,09		J	J	1	
10.07.17	Drucker	0,57	> 299	0,157		J	J	1	
10.07.17	6 Fach Steckdosenleiste	0,44	> 299			J	J	1	
10.07.17	Verstärker	0,25	> 299	0,06		J	J	1	
10.07.17	Ladegerät Milkow		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Ladegerät Motorola		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Ladegerät Leuchte		> 299	0,002		J	J	2	
10.07.17	Ladegerät FUG		> 299	0,002		J	J	2	
10.07.17	8 Fach Steckdosenleiste	0,49	> 299			J	J	1	
10.07.17	6 Fach Steckdosenleiste	0,37	> 299			J	J	1	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06



Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.: 3 / 9
Elektro Norman Gebhardt	
Illingerstr. 111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter-widerstand RPE [Ω]	Isolation-widerstand RISO [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren I _{PE} [mA] I _{Berüh.} [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Verlängerung	0,73	> 299	0,02		J	J	1	
10.07.17	Netzteil		> 299	0,19		J	J	2	
10.07.17	Kompressor	0,52	> 299	0,09		J	J	1	
10.07.17	Verlängerung	0,85	> 299			J	J	1	
10.07.17	Winkelschleifer		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Stichsäge		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Nebelmaschine	0,12	> 299	0,06		J	J	1	
10.07.17	Nebelmaschine	0,054	> 299	0,07		J	J	1	
10.07.17	Bohrmaschine		> 299	0,06		J	J	2	
10.07.17	Bohrmaschine		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Kreissäge		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Hobel		> 299	0,003		J	J	2	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06

Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.: 4 / 9
Elektro Norman Gebhardt	
Illingerstr.111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt: Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter	
Hersteller:	Standort:	☒ SK II ☐	
Fabrik/Serien-Nr.:	Besonderheit:	☐ SK III ☒	

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter- widerstand RPE [Ω]	Isolation- widerstand Riso [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] I _{Berüh.} [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Meiselhammer		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Winkelschleifer		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Elektrotacker		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	3 Fach Steckdosenleiste	0,248	> 299			J	J	1	
10.07.17	3 Fach Steckdosenleiste	0,203	> 299			J	J	1	
10.07.17	Kaffeemaschine		> 299	0,03		J	J	2	
10.07.17	Kühlschrank	0,7	> 299	0,06		J	J	1	
10.07.17	Kühlschrank	0,45	> 299	0,08		J	J	1	
10.07.17	Bratschneidmaschine		> 299	0,06		J	J	1	
10.07.17	Spülmaschine 400V	0,281	4,62	0,05		J	J	1	
10.07.17	Spülmaschine 400V	0,119	123,9	0,022		J	J	1	
10.07.17	Ofen 400V	0,245	> 299	0,027		J	J	1	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06



Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.:
Elektro Norman Gebhardt	5 / 9
Illingerstr. 111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter- widerstand RPE [Ω]	Isolation- widerstand Riso [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] IBerüh. [mA]	Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Motor Rettungsgerät	0,131	175,6	0,187	J	J	1	
10.07.17	Ladegerät KFZ		> 299	0,06	J	J	2	
10.07.17	Gefriertruhe	0,277	192,5	0,14	J	J	1	
10.07.17	Netzteil		> 299	0,002	J	J	2	
10.07.17	Musikanlage	0,143	> 299	0,05	J	J	1	
10.07.17	Lamiergerät		> 299	0,6	J	J	2	
10.07.17	Drucker	0,75		0,47	J	J	1	
10.07.17	Drucker	0,35		0,22	J	J	1	
10.07.17	3 Fach Steckdosenleiste	0,34	> 299		J	J	1	
10.07.17	6 Fach Steckdosenleiste	0,536	4,62		J	J	1	
10.07.17	Mikrowelle	0,66	2,12	0,707	J	J	1	
10.07.17	PC	0,025		0,43	J	J	1	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06

Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.: 6 / 9
Elektro Norman Gebhardt	
Illingerstr. 111	
66265 Heusweiler	

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter- widerstand RPE [Ω]	Isolation- widerstand Riso [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] IBerüh. [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Monitor	0,133		0,44		J	J	1	
10.07.17	6 Fach Steckdosenleiste	0,162	> 299			J	J	1	
10.07.17	DVD-Player		> 299	0,14		J	J	2	
10.07.17	Verstärker		> 299	0,06		J	J	2	
10.07.17	Reciver		> 299	0,04		J	J	2	
10.07.17	Beamer	0,63		0,64		J	J	1	
10.07.17	Netzteil		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Wasserkocher		> 299	0,04		J	J	2	
10.07.17	Kaffeemaschine		> 299	0,163		J	J	2	
10.07.17	6 Fach Steckdosenleiste		> 299			J	J	2	
10.07.17	Kühlschrank		> 299	0,011		J	J	2	
10.07.17	Kühlschrank	0,54	143	0,009		J	J	1	

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06



Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:
Elektro Norman Gebhardt
Illingerstr. 111
66265 Heusweiler

Blatt Nr.: 7 / 9

Prüfung nach:	☒ UVV BGV A3	☐ BetrSichV, TRBS 120	☐ DIN VDE 0701-0702	☐ ÖVE/ÖNORM E8701
---------------	--	--	--	--

Grund der Prüfung:	☒ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Eingangsprüfung
--------------------	--	-----------------------------------	---	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Sichtprüfung, Messung, Erprobung und Dokumentation

Verwendetes Messgerät nach DIN VDE 0404 bzw. DIN EN 61557 Teil 2, Teil 4, bzw. DIN EN 61010 Teil 1

Hersteller/Typ: Fluke 6500 Hersteller/Typ:

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter- widerstand RPE [Ω]	Isolation- widerstand RISO [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren IPE [mA] IBerüh. [mA]		Funktions- probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Schutzklasse	Prüfer
10.07.17	Fax		> 299	0,47		J	J	2	
10.07.17	Staubsauger		> 299	0,01		J	J	2	
10.07.17	Verlängerung Intern	0,64	57,4			J	J	1	
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									
10.07.17									

Prüfgrundlage ist die DIN VDE 0701-0702: 2008-06

Prüfung nach:	X	UVV BGV A3		BetrSich, TRBS 120		DIN VDE 0701-0702		ÖVEÖNORM E8701	
---------------	---	------------	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:		Schutzklasse:	
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied	Inventar-Nr.:	☒ SK I mit Schutzleiter
Hersteller:		Standort:	☒ SK II ☐
Fabrik/Serien-Nr.:		Besonderheit:	☐ SK III ☒

Prüfprotokoll für elektrische, ortsveränderliche Geräte nach Instandsetzung, Änderung & Wiederholungsprüfung VDE 0701-0702

Auftraggeber/Betreiber:
Gemeinde Heusweiler
Fachbereich Brandschutz
Saarbrückerstr. 35
66265 Heusweiler

Auftragnehmer/Prüfer:	Blatt Nr.:	4	/	4
Elektro Norman Gebhardt				
Illingerstr. 111				
66265 Heusweiler				

Prüfung nach:	☒ X	UVV BGV A3	☐	BetrStichV, TRBS 1201	☐	DIN VDE 0701-0702	☐	ÖVE/ÖNORM E8701	☐
---------------	---------------------------------------	------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Grund der Prüfung:	☒ X	Wiederholungsprüfung	☐	Änderung	☐	Instandsetzung	☐	Eingangsprüfung	☐
--------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:					
Prüfobjekt:	Feuerwehr Wahlschied		Inventar-Nr.:	☐	
Hersteller:	☐		Standort:	☐	
Fabrik/Serien-Nr.:	☐		Besonderheit:	☐	
Schutzklasse: ☒ X SK I mit Schutzleiter ☒ X SK II ☐ SK III 					

Anzahl der Prüfungsblätter :		8	
Feuerwehr Wahlschied			