

| Prüfliste DGUV Vorschrift<br>3 und VDE 0701-0702 |           |                 |                         |            |  <b>ELEKTRO<br/>NORMAN GEBHARDT</b><br>— MEISTERBETRIEB — |                                |                            |                                     |          |        |              |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|
|                                                  |           |                 | 08.11.2020              | N.Gebhardt |                                                                                                                                              |                                |                            |                                     |          |        |              |
| Nr.                                              | ID-Nr     | Aufstellungsort | Typ/Hersteller          | SKL        | Isolationswiderstand RISO (MΩ)                                                                                                               | Schutzleiterwiderstand RPE (Ω) | Ersatzableitstrom IEA (mA) | Sichtkontrolle und Funktionsprüfung | Datum    | Befund | Unterschrift |
|                                                  | FF-WAH-1  | FFW Wahlschied  | Tauchpumpe              | 2          | 133                                                                                                                                          |                                | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-2  | FFW Wahlschied  | Tauchpumpe              | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,34                           | 0,03                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-3  | FFW Wahlschied  | Tauchpumpe              | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,19                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-4  | FFW Wahlschied  | Tauchpumpe 400V         | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,4                            | 0,09                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-5  | FFW Wahlschied  | Kabeltrommel            | 1          | 126                                                                                                                                          | 0,11                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-7  | FFW Wahlschied  | Ladegerät Milkaw        | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,04                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-8  | FFW Wahlschied  | Verteiler 230V          | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,16                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-9  | FFW Wahlschied  | Kabeltrommel 400V       | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,8                            |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-10 | FFW Wahlschied  | Verteiler 230V          | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,17                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-11 | FFW Wahlschied  | Fax                     | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-12 | FFW Wahlschied  | Verlängerung Intern     | 1          | 50,6                                                                                                                                         | 0,35                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-13 | FFW Wahlschied  | Motor Rettungsgerät     | 1          | 284                                                                                                                                          | 0,15                           | 0,09                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-14 | FFW Wahlschied  | Scheinwerfer            | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,18                           | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-15 | FFW Wahlschied  | Scheinwerfer            | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,19                           | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-16 | FFW Wahlschied  | Drucker                 | 2          | >299                                                                                                                                         | 0,51                           | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-17 | FFW Wahlschied  | 6-Fach Steckdosenleiste | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,07                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-18 | FFW Wahlschied  | Ladegerät KFZ           | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,1                        | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-19 | FFW Wahlschied  | Ladegerät Milkaw        | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,04                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-20 | FFW Wahlschied  | Ladegerät Motorola      | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,04                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-21 | FFW Wahlschied  | Ladegerät Leuchte       | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,01                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-22 | FFW Wahlschied  | Ladegerät FUG           | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,04                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-23 | FFW Wahlschied  | Verlängerung 230V       | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,19                           |                            | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-24 | FFW Wahlschied  | Rettungssäge            | 2          | >299                                                                                                                                         |                                | 0,01                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |
|                                                  | FF-WAH-25 | FFW Wahlschied  | Kompressor              | 1          | >299                                                                                                                                         | 0,1                            | 0,01                       | JA                                  | 29.09.20 | OK     | NG           |

|  |           |                |                      |   |      |      |      |    |          |    |    |
|--|-----------|----------------|----------------------|---|------|------|------|----|----------|----|----|
|  | FF-WAH-27 | FFW Wahlschied | Winkelschleifer      | 2 | >299 |      | 0,04 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-28 | FFW Wahlschied | Nebelmaschine        | 1 | >299 | 0,05 | 0,02 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-29 | FFW Wahlschied | Nebelmaschine        | 1 | >299 | 0,14 | 0,06 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-30 | FFW Wahlschied | Ladegerät Motorola   | 2 | >299 |      | 0,04 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-31 | FFW Wahlschied | Netzteil             | 2 | >299 |      | 0,02 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-32 | FFW Wahlschied | Netzteil             | 2 | >299 |      | 0,04 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-33 | FFW Wahlschied | Ladegerät Batterie   | 2 | >299 |      | 0,01 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-35 | FFW Wahlschied | Wassersauger Motor 1 | 2 | >299 |      | 0,21 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-36 | FFW Wahlschied | Wassersauger Motor 2 | 2 | >299 |      | 0,07 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-37 | FFW Wahlschied | Nebelmaschine        | 1 | >299 | 0,1  | 0,01 | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-38 | FFW Wahlschied | Kfz Ladegerät        | 2 | >299 |      | 0,1  | JA | 29.09.20 | OK | NG |
|  | FF-WAH-39 | FFW Wahlschied | Geblöse 400V         | 1 | 81,3 | 0,11 | 0,1  | JA | 29.09.20 | OK | NG |