

Prüfliste DGUV Vorschrift 3 und VDE 0701-0702							 ELEKTRO NORMAN GEBHARDT — MEISTERBETRIEB —							
			27.10.2021	N.Gebhardt										
Nr.	ID-Nr	Aufstellungsort	Typ/Hersteller	SKL	Isolations widerstan d RISO (MΩ)	Schutzle iterwid erstand RPE (Ω)	Schleife nwieder stand Rschl (Ω)	Kurzs chluss stro m Ik (A)	Auslös estro m (mA)	Auslöse zeit (ms)	Sichtk ontroll e und Funktio nsprü fung	Datum	Befund	Unterschr ift
	FF-WAH-38	FFW Wahlschied	PRCD's	1	>299	0,03			23	17	JA	07.09.21	OK	N.G
	FF-WAH-40	FFW Wahlschied	PRCD's	1	>299	0,08			18	20	JA	07.09.21	OK	N.G