

Prüfliste DGUV Vorschrift 3 und VDE 0701-0702	N.Gebhardt	Messgerät: Gossen Metrawatt Mxtra	 ELEKTRO NORMAN GEBHARDT — MEISTERBETRIEB —
Messung Stromerzeuger	27.10.2021		

ID Nr	FF-WAH-39
Aufstellort	FFW Wahlschied
Schutzklasse	1
Prüfdatum	07.09.21

Niederohigkeitmessung:	Rlo (Ω)
PA-PE Stromkreis 1	0,01
PA-PE Stromkreis 2	0,02
PA-PE Stromkreis 3	0,18
PA-PE Stromkreis 4	0,04
PA-Gehäuse	0,12

Stromkreismessung	Isolationsmessung Riso ($M\Omega$)	Schleifenwiderstand Rschl (Ω)	Kurzschlussstrom Ik (A)
Schuko 230V Stromkreis 1	63,1	1,59	145
Schuko 230V Stromkreis 2	62,4	1,45	158
Schuko 230V Stromkreis 3	64,1	1,36	169
CEE 400V Stromkreis 4	61,4/ 65,4/ 66,4	1,37	167

Leerlaufspannung	235V
Spannung bei 50%	229V