

Prüfprotokoll für elektrische Arbeitsmittel nach Erstprüfung, Änderung, Instandsetzung oder Wiederholungsprüfung gemäß BetrSichV, DGUV Vorschrift 3 nach VDE 0701-0702				Firmenlogo	
Grund der Prüfung:		☐ Erstprüfung	☐ Wiederholungsprüfung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung
Gerät:		Typ:		Prüfer:	
Geräte-Nr./Inv.-Nr.: /				Einsatzort:	
Besichtigung:				SK I ☐	SK II ☐
Betriebsmittel kann den Einflüssen am Einsatzort standhalten ☐				Kennzeichnung, Symbolik, Typenschild ☐	
Keine erkennbaren Schäden ☐		Schutzleiter gegen Selbstlockern und Korrosion geschützt ☐			
Schutz durch Isolierung aller aktiven Teile ☐ PE, N und L nicht verwechselt ☐		Bemerkungen:			
Messung		Messwert	erfüllt	nicht erfüllt	nicht erforderlich/möglich
Schutzleiterwiderstand Grenzwert: bis 16 A $\leq 0,3 \Omega$ (bis 5 m) + 0,1 Ω je weitere 7,5 m (max. 1 Ω), über 16 A errechnete Werte		Ω	☐	☐	☐ Gehäuse vollisoliert
Isolationswiderstand Grenzwerte: Schutzklasse Isolationswiderstand SK I $\geq 1 M\Omega$ SK II $\geq 2 M\Omega$ SK III $\geq 0,25 M\Omega$ SK I mit Heizelementen: $\geq 0,3 M\Omega$		M Ω M Ω M Ω M Ω	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	Messung entfällt wegen: ☐ elektronischer Bauteile ☐ Überspannungs-Ableiter ☐ Sonstiges: _____
Ersatzableitstrom-Messverfahren (M.-Ver.) nur nach bestandener Isolationsprüfung Schutzleiterstrom 3,5 mA Berührungsstrom 0,5 mA		mA mA	☐ ☐	☐ ☐	☐ Unterspannungs-Auslöser/ Relais/Elektronik
Schutzleiter-/Berührungsstrom Schutzleiterstrom/Differenzstrom (M.-Ver.) 3,5 mA /mit Heizleistung >3,5 kW $\rightarrow$ 1 mA/kW [max.10 mA] Berührungsstrom/direktes (M.-Ver.) 0,5 mA		mA mA mA	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ keine berührbaren leitfähigen Teile ohne Schutzleiteranschluss
FI Schutzschalter 1 Typ Auslösestrom Auslösezeit		mA ms	☐ ☐	☐ ☐	
FI Schutzschalter 2 Typ Auslösestrom Auslösezeit		mA ms	☐ ☐	☐ ☐	
Grenzwert der Schutzkleinspannung am Ausgang der Sekundärseite (nur wenn berührbar, erforderlich)		V	☐	☐	
Erprobung Leistungsaufnahme kW Stromaufnahme A Spannung V					
Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen NOT-AUS wirksam ☐ Ja ☐ Nein Druckwächter wirksam ☐ Ja ☐ Nein				Verriegelungen ☐ Melde- und Anzeigevorrichtungen ☐	
Verwendete Messgeräte Fabrikat: Typ: Kalibrierdatum: Fabrikat: Typ: Kalibrierdatum:					

