CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL · JUNTA DE ANDALUCÍA

Plan de Autoprotección

CEIP Capitulaciones · Santa Fe (Granada)
Actualización curso 2026/27

18008853

C/ Pintor López Mezquita, 2 · 18320 Santa Fe (Granada)

Consejería de Educación (Junta de Andalucía)

Víctor Manuel Única Salas, director

Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA n.º 91, 8/5/2008) · RD 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección) · Decreto 328/2010 (ROC) · Ley 31/1995 de PRL · Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía

CAPÍTULO 1

Identificación, titularidad y emplazamiento

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento
1.2. Dirección del Plan
1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento

Dato	Contenido
Nombre del centro	CEIP Capitulaciones
Código	18008853
Dirección	Calle Pintor López Mezquita, 2
Localidad · Provincia · C.P.	Santa Fe · Granada · 18320
Titularidad del edificio	Consejería de Educación (Junta de Andalucía). Mantenimiento: Ayuntamiento de Santa Fe
Actividad	Colegio de Educación Infantil y Primaria. Centro bilingüe, Zona de Transformación Social, PROA+

1.2. Dirección del Plan

Responsabilidad	Nombre	Teléfono
Responsable del Plan · Jefe de Emergencia	Única Salas, Víctor Manuel (director)	687 361 301
Suplente 1	Muñoz Romero, Encarnación	.....
Suplente 2	Rodríguez Rodríguez, María (jefa de estudios)	.....

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación

El Plan de Autoprotección es el instrumento con el que el centro planifica las medidas de seguridad para prevenir y controlar las situaciones de emergencia y reducir sus consecuencias hasta la llegada de las ayudas externas. Organiza los medios humanos y materiales del centro para prevenir los riesgos, garantizar la evacuación o el confinamiento y la intervención inmediata.

Objetivos

- Proteger a las personas usuarias del centro y los bienes, con una estructura y unos procedimientos que den la respuesta más adecuada a cada emergencia.
- Dar a la organización del centro los instrumentos y recursos para controlar las emergencias.
- Concienciar a la comunidad educativa y crear hábitos de autoprotección mediante formación y simulacros.
- Conocer el edificio, sus focos de peligro, los medios disponibles, las vías de evacuación y los puntos de confinamiento.
- Garantizar la fiabilidad de los medios de protección y disponer de equipos de emergencia formados.
- Mantener y actualizar el Plan y coordinarlo con los planes de ámbito superior (municipal y PTEAnd).

Elaboración, aprobación y registro

Conforme a la Orden de 16 de abril de 2008, el Plan lo elabora el equipo directivo con la participación del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente; lo aprueba el Consejo Escolar por mayoría absoluta; se registra en Séneca; se incluye en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (art. 25 del Decreto 328/2010) y se envía una copia al servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Fe. Se revisa cada curso y se actualiza cuando cambian las personas, los espacios o los riesgos.

Trámite	Fecha
Revisión por el equipo directivo y el coordinador/a de PRL	.....
Información al Claustro	.....
Aprobación por el Consejo Escolar	.....
Registro en Séneca	.....
Envío a Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Fe	.....

CAPÍTULO 2

Descripción del centro y su entorno

2.1. Actividades y usos
2.2. Dependencias e instalaciones
2.3. Clasificación de usuarios
2.4. Entorno del centro
2.5. Accesos
2.6. Planos de información general

2.1. Actividades y usos

Un edificio principal de tres plantas sobre rasante (baja, primera y segunda), sin plantas bajo rasante, con dos patios (Infantil y Primaria) y dos pistas polideportivas. El centro es de línea 1 de 1.º a 6.º, con 3 unidades de Infantil, un aula específica TEA, aula de PT y aula de AL.

Dependencias por planta (curso 2026/27)

Planta	Dependencias
Planta baja (Planta 1 en Séneca)	Aula TEA · 2.º · 1.º · Infantil 3, 4 y 5 años · Comedor · Cocina · Cuarto de caldera · Cuarto de limpieza · Almacén de EF · Aseos · Ascensor
Planta primera (Planta 2)	3.º · 4.º · Religión católica · PT · Aula del Futuro (refuerzo) · Dirección · Secretaría · Sala de profesorado · Aseos
Planta segunda (Planta 3)	5.º · 6.º · Audición y Lenguaje · Religión evangélica · 2 aulas de refuerzo ZTS · Biblioteca · Música/EF · Informática · Despacho de orientación · Aseos
Exteriores	Patio de Infantil · Patio de Primaria · Pista de baloncesto · Pista de fútbol · Porches 1 y 2

Horarios y actividades

Actividad	Lugar	Horario	Gestión
Actividad lectiva	Todo el edificio	9:00 – 14:00	Centro
Aula matinal	Comedor	7:30 – 9:00	Plan de Apertura (empresa adjudicataria)
Comedor escolar	Comedor	14:00 – 16:00	Mediterránea
PROA / acompañamiento	Aulas	16:00 – 18:00	Programa PROA

A revisar: número de personas de cada actividad extraescolar en 2026/27 (Séneca conserva datos de cursos anteriores).

2.2. Dependencias e instalaciones

Característica	Dato
Clasificación (uso docente)	Grupo I: altura ≤ 14 m y capacidad ≤ 1000 personas
Estructura · cerramiento · cubierta	Hormigón armado · fábrica de ladrillo · cubierta no transitable
Escaleras	1 escalera central interior y 1 escalera exterior de uso exclusivo de emergencia (ala oeste)

Característica	Dato
Ascensor	1, de planta baja a segunda. No se usa nunca en evacuación
Accesibilidad	El edificio permite el tránsito de personas con discapacidad. El aula TEA está en planta baja
Instalaciones de riesgo	Caldera de gasóleo · cocina · cuadros eléctricos (planta baja, primera y segunda)
Aseos	11

2.3. Clasificación de usuarios

Alumnado de Educación Infantil (3 a 6 años) y Primaria (6 a 12 años), alumnado con necesidades educativas especiales (aula TEA y alumnado con movilidad reducida), profesorado, PAS, monitoras, PTIS, personal de limpieza, comedor y aula matinal, EOE, mentores y familias o visitantes.

2.4. Entorno del centro

Edificio aislado y de uso exclusivo, en el borde del casco urbano. Colinda con el IES Jiménez de Quesada (separados por una fila de pinos) y con el campo de fútbol municipal. La provincia de Granada es la zona de mayor peligrosidad sísmica de la península; el edificio sufrió daños no estructurales en los terremotos de 2026, según los informes técnicos.

2.5. Accesos

Acceso	Descripción
Acceso de vehículos de emergencia	C/ Pintor López Mezquita, 2 (portón principal)
Puerta lateral	Pequeña puerta del patio hacia el antiguo campo de fútbol; la segunda puerta lateral da al campo de fútbol municipal
Salidas del edificio	Salida 1 y salida 2 (1,00 m) y salida principal (1,50 m), todas con apertura a favor de la evacuación · Porches 1 y 2 · Puertas directas al patio de Infantil desde las aulas TEA, 2.º, 3 y 4 años

2.6. Planos de información general

N.º	Concepto	Descripción
5	Planta baja	Infantil, 1.º, 2.º, aula TEA, comedor y cocina
6	Planta primera	3.º, 4.º, Religión, PT, Aula del Futuro, Dirección
7	Planta segunda	5.º, 6.º, AL, refuerzo, biblioteca

Los planos de evacuación actualizados se recogen en el Anexo (página final).

CAPÍTULO 3

Identificación y análisis de riesgos

3.1. Elementos e instalaciones de riesgo
3.2. Riesgos propios y externos
3.3. Personas del centro

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo

Zona o dependencia	Riesgo	Localización
Caldera de gasóleo	Incendio, explosión, fuga	Cuarto de caldera · planta baja
Cocina	Incendio, fuga de gas, quemaduras	Planta baja, junto al comedor
Cuadros eléctricos	Electrocución, incendio	Planta baja (junto al ascensor y junto a los aseos), Dirección, aula de Música/EF
Productos de limpieza	Intoxicación	Cuarto de limpieza · planta baja
Escaleras y escalera exterior	Caídas	Central y ala oeste

3.2. Riesgos propios y externos

Tipo	Riesgo	Valoración y consecuencias
Natural	**Sísmico**	Alto. Zona de alta sismicidad (Vega de Granada). Atrapamientos, golpes, caídas, caída de elementos no estructurales
Natural	Tormentas, viento, lluvias intensas, olas de calor	Medio. Caída de ramas y objetos, inundación de planta baja, golpes de calor
Tecnológico	Incendio (cocina, caldera, cuadros)	Medio
Tecnológico	Fuga de gas o gasóleo	Medio-bajo
Antrópico	Amenaza de bomba, persona peligrosa en el recinto	Bajo
Individual	Accidentes y problemas de salud del alumnado	Frecuente. Alumnado con protocolos médicos

3.3. Identificación y cuantificación de las personas

Colectivo	N.º aprox.
Alumnado (curso 2026/27)	168
Profesorado	20
Personal de administración y servicios	2
Otro personal (monitoras, PTIS, limpieza, comedor, EOE)	.....
Personas con discapacidad	3

Planta	Personas a evacuar o confinar (máx.)
Planta baja	.....
Planta primera	.....
Planta segunda	.....

Las cifras varían según el día y la hora. El Jefe de Emergencia comunica el dato real a los servicios externos.

CAPÍTULO 4

Medidas y medios de autoprotección

4.1. Medios humanos y estructura
4.2. Medios materiales, avisos y señalización
4.3. Zonificación
4.4. Planimetría

4.1. Medidas y medios humanos

Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (Consejo Escolar)

Impulsa y planifica la acción preventiva del centro: participa en la elaboración y seguimiento del Plan, detecta necesidades de formación, determina los riesgos previsibles y promueve la conservación de instalaciones y medios de protección.

Miembro	Nombre
Director (presidencia)	Única Salas, Víctor Manuel
Secretaría	.....
Representante del profesorado	.....
Representante de las familias	.....
Representante del PAS	.....
Coordinador/a de PRL	.....

Centro operativo (horario lectivo)

Responsabilidad	Nombre	Cargo
Jefe de Emergencia	Única Salas, Víctor Manuel	Director
Suplente	Muñoz Romero, Encarnación / Rodríguez Rodríguez, María	Equipo directivo / Jefa de estudios
Jefe/a de Intervención	.....	Coordinador/a del I Plan Andaluz de Salud Laboral y PRL
Suplente	.....	
Control de comunicaciones	.....	Secretaría
Suplente	.....	

Ubicación del centro operativo: Dirección (primera planta). Dispone de teléfono fijo, móvil, listados del alumnado y botiquín. Fuera del horario lectivo (aula matinal, comedor, PROA), la persona responsable de la actividad asume la alarma, la evacuación y el aviso al 112.

Servicios externos de emergencia

Servicio	Teléfono
Emergencias Andalucía	**112**
Protección Civil Santa Fe	639 912 813

Servicio	Teléfono
Guardia Civil	958 440 008
Policía Local Santa Fe	.....
Centro de Salud	958 022 533
Ayuntamiento de Santa Fe	.....
Urgencias sanitarias	061 / 112
Bomberos	112

4.2. Medios materiales

Sistemas de alarma y aviso

Sirena continua
Evacuación

3 toques de 2 s
Confinamiento

Terremoto
Sin sirena mientras tiembla. Sirena continua solo si se ordena el desalojo

Medio de protección	¿Dispone?
Alarma general (sirena) y pulsadores	Sí
Alumbrado de emergencia	Sí
Señalización de evacuación en panel	Sí
Vías de evacuación señalizadas	Sí
Extintores	Sí (ver plano de medios)
Detectores de humo	No (carencia prevista en 8.6)
BIE, columna seca, rociadores, hidrantes	No
Sala de primeros auxilios	No
Botiquines	Primera planta (Dirección) · Planta baja (aseo frente al comedor)
Llavero de emergencia	.....

La señalización sigue las normas UNE 23033, 23034 y 81501: pictogramas a más de 1,70 m, recorridos señalizados hasta las salidas y plano «Usted está aquí» junto a la puerta de cada aula, con la ruta de evacuación.

4.3. Zonificación

Vías de evacuación por aula

Planta	Dependencias	Salida
Baja	Aula TEA · 2.º · 3 años · 4 años	Puerta del aula al patio de Infantil
Baja	1.º · 5 años · comedor	Pasillo y porche 1

Planta	Dependencias	Salida
Primera	Religión · 4.º	Escalera de emergencia
Primera	3.º · PT · Aula del Futuro · Dirección · Secretaría · Sala de profesorado	Escalera central
Segunda	5.º · refuerzo ZTS (oeste) · 6.º · biblioteca	Escalera de emergencia
Segunda	AL · Religión evangélica · refuerzo ZTS (este) · Música · Informática	Escalera central

Orden: planta baja, primera y segunda; dentro de cada planta, primero las aulas más próximas a la escalera y, a igual distancia, las de más alumnado. El flujo se reparte entre las dos escaleras. Si una escalera está bloqueada, toda la planta usa la otra; si están las dos bloqueadas, se confina en el aula y se hace visible por la ventana.

Puntos de concentración

Uso	Zona
Concentración exterior principal	Pista de baloncesto (patio de Primaria). Se llega por los bordes oeste y norte de las pistas, sin cruzarlas
Concentración alternativa	Pista de fútbol (cuando la principal no esté disponible, p. ej. por obras)
Concentración fuera del recinto	Campo de fútbol municipal, junto al centro, por la segunda puerta lateral. Solo por orden del Jefe de Emergencia
Infantil y aula TEA	Patio de Infantil y pista; no salen del recinto salvo orden expresa
Confinamiento	Las propias aulas, en la zona más alejada de ventanas
Recepción de ayuda externa (zona base)	Portón de acceso de C/ Pintor López Mezquita
Primeros auxilios	Junto al punto de concentración, con el botiquín

4.4. Planimetría

Planos registrados en Séneca (n.º 1 a 21: situación, emplazamiento, medios de emergencia, evacuación y zonificación). Los planos de evacuación por planta del curso 2026/27 se incluyen en el Anexo. Una copia plastificada se guarda en Dirección con el Plan.

CAPÍTULO 5

Mantenimiento preventivo de instalaciones

5.1. Instalaciones de riesgo 5.2. Instalaciones de protección

El mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria corresponde al Ayuntamiento de Santa Fe. El centro comunica por escrito las incidencias que detecta.

5.1. Instalaciones de riesgo

Instalación	Mantenimiento preventivo	Responsable
Instalación eléctrica y equipos	Revisión periódica por instalador autorizado	Ayuntamiento
Caldera y depósito de gasóleo	Revisión anual y puesta en marcha antes del invierno	Ayuntamiento
Ascensor	Mantenimiento mensual e inspección periódica por empresa autorizada	Ayuntamiento
Cocina (gas)	Revisión de la instalación y de las llaves de corte	Ayuntamiento / empresa de comedor
Desinfección, desratización, desinsectación	Tratamiento periódico	Ayuntamiento
Productos de limpieza	Almacenaje cerrado y etiquetado	Personal de limpieza

5.2. Instalaciones de protección

Instalación	Mantenimiento preventivo (RD 513/2017)	Responsable
Extintores	Revisión trimestral visual y anual por empresa mantenedora autorizada; retimbrado cada 5 años	Ayuntamiento / centro
Alarma (sirena y pulsadores)	Prueba al inicio de cada trimestre y antes de cada simulacro	Centro
Alumbrado de emergencia	Comprobación trimestral	Ayuntamiento
Señalización	Revisión al inicio de curso	Centro
Botiquines	Reposición trimestral	Equipo de primeros auxilios

CAPÍTULO 6

Plan de actuación ante emergencias

6.1. Clasificación de las emergencias
6.2. Procedimientos de actuación
6.3. Unidad de Autoprotección y equipos
6.4. Responsable de la puesta en marcha

6.1. Clasificación de las emergencias

Por el tipo de riesgo	Situaciones
Evacuación (riesgo interior)	Incendio · explosión · amenaza de bomba · fuga de gas
Confinamiento (riesgo exterior)	Accidente químico o nube tóxica · incendio exterior · tempestad, viento o inundación · persona peligrosa
Sísmico	Terremoto: protección en el sitio y, si hay daños, evacuación ordenada
Individual	Accidente o enfermedad de una persona

Por su gravedad	Actuación
Conato de emergencia	Lo controla el Equipo de Primera Intervención con los medios del centro
Emergencia parcial	Afecta a un sector; actúan todos los equipos; puede haber evacuación parcial; aviso al 112
Emergencia general	Evacuación o confinamiento total y ayuda externa; aviso al 112

Fases: alerta → intervención → alarma (evacuación o confinamiento) → apoyo (llegada de servicios externos y transferencia del mando).

6.2. Procedimientos de actuación

Cualquier persona que detecte una emergencia avisa a Dirección. El Jefe de Emergencia (o su suplente) decide activar el Plan, de forma parcial o total, y lo desactiva cuando desaparece el riesgo.

Incendio

Señal: sirena continua.

1. Quien vea el fuego avisa a Dirección. Solo si es un conato y sabe usarlo, extintor sin correr riesgos.
2. Al oír la sirena se deja todo y se sale por la ruta del aula, por plantas.
3. Se cierran ventanas y puerta (sin llave) y se cuelga el cartel AULA REVISADA.
4. Con humo: agachados, pegados a la pared y tapando nariz y boca. Si el humo está en la ruta, se usa la otra escalera.
5. Si no se puede salir: aula cerrada, rendijas tapadas con ropa mojada y hacerse visible por la ventana.

Nunca: ascensor, abrir una puerta caliente, volver a por objetos.

Terremoto

Señal: el propio temblor o la alerta ES-Alert. Mientras tiembla no hay sirena.

1. Agacharse, cubrirse y agarrarse bajo la mesa, protegiendo cabeza y nuca, lejos de ventanas y estanterías.
2. El profesorado abre la puerta del aula para que no se bloquee. Nadie sale mientras tiembla.
3. En el patio: quedarse fuera, lejos de muros, árboles y cables.
4. Cuando pare, el Jefe de Emergencia valora los daños, avisa al 112 y, si procede, ordena el desalojo con sirena continua. Los responsables de planta revisan las escaleras antes de bajar.
5. Ante réplicas, agacharse donde se esté. Nadie vuelve a entrar hasta que lo autoricen los técnicos.

Nunca: ponerse bajo el marco de la puerta, salir corriendo mientras tiembla, usar el ascensor.

Confinamiento

Señal: 3 toques de sirena de 2 segundos.

1. Quien esté fuera entra al edificio y va al aula más cercana.
2. Cerrar puertas y ventanas, bajar persianas y alejarse de los cristales. Desconectar aparatos si hay tormenta.
3. Pasar lista y comunicar a Dirección quién está en el aula.
4. Persona peligrosa: puerta con llave, luces apagadas, silencio, móviles sin sonido y no abrir a nadie.
5. Esperar a que el Jefe de Emergencia dé por terminado el confinamiento.

Nunca: salir a mirar al pasillo, abrir sin confirmación.

Amenaza de bomba u objeto sospechoso

Señal: sirena continua (evacuación).

1. Si llaman: no colgar y anotar hora, mensaje, voz y ruidos de fondo. Avisar a Dirección.
2. Objeto sospechoso: no tocarlo ni moverlo; alejarse y avisar.
3. El Jefe de Emergencia llama al 112 y ordena la evacuación, dejando puertas y ventanas abiertas.
4. Concentración lo más lejos posible del edificio. Solo la Policía revisa el edificio.

Nunca: tocar el objeto, usar el móvil cerca de él.

Fuga de gas

Señal: sirena continua si hay que evacuar.

1. No accionar interruptores ni aparatos eléctricos; abrir ventanas.
2. La persona designada cierra la llave del gas y corta la luz.
3. El Jefe de Emergencia llama al 112 y, si hay riesgo, ordena la evacuación.

Nunca: encender o apagar luces, usar el ascensor o el móvil en la zona.

Accidente o emergencia individual

Señal: aviso directo a Dirección.

1. Proteger: evitar más riesgos y apartar al grupo.
2. Avisar: un adulto se queda con la persona; otro avisa a Dirección. Si es grave, 112.
3. Socorrer: equipo de primeros auxilios con el botiquín; a un herido grave no se le mueve salvo peligro.
4. Alumnado con protocolo médico: se sigue su protocolo individual.
5. Dirección avisa a la familia y registra el accidente en Séneca.

Nunca: dejar solo al herido o al grupo sin un adulto.

Normas comunes de evacuación

- Calma; el alumnado copia la actitud del adulto. Sin correr, en fila y en silencio, sin mochilas ni abrigos.
- El profesorado guía a su grupo, lleva la hoja de asistencia, sale el último, cierra sin llave y cuelga AULA REVISADA.
- El alumnado fuera de su aula se une al grupo más cercano y, en el exterior, vuelve con el suyo.
- Nadie vuelve atrás. Los grupos no se mezclan. Recuento en el punto de concentración y parte al Jefe de Emergencia.
- Tiempos de referencia: 3 minutos por planta y 10 minutos para todo el edificio.

Información que se comunica al 112

Nombre y dirección del centro · qué ha ocurrido, dónde y cómo evoluciona · número de personas y si hay heridos o atrapados · tipo de evacuación (parcial o total) · punto de concentración y zona de recepción (portón de C/ Pintor López Mezquita) · riesgos especiales (caldera de gasóleo, cocina) · ubicación de los planos (Dirección).

6.3. Unidad de Autoprotección y equipos de emergencia

Equipo	Funciones	Componentes
Equipo de Primera Intervención (EPI)	Acude al lugar, valora y combate los conatos con extintores sin correr riesgos. Informa al Jefe de Intervención	.....
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE): responsable de planta baja	Comprueba las vías, da el turno de salida, revisa aulas, aseos, comedor y ascensor y sale el último	.....
EAE: responsable de planta primera	Ídem en primera planta, incluidas Dirección y sala de profesorado	.....
EAE: responsable de planta segunda	Ídem en segunda planta, incluida la biblioteca	.....
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)	Evacua al alumnado TEA y con movilidad reducida, en coordinación con el EAE	.....
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)	Atiende a los heridos, valora traslados e informa a Comunicaciones	.....
Desconexión de instalaciones	Corta por este orden: gas, electricidad (cuadros de planta baja, Dirección y Música/EF) y gasóleo	.....
Apertura de puertas	Abre portón, cancelas, porche 1 y escalera de emergencia	.....

Equipo	Funciones	Componentes
Exteriores y punto de concentración	Recibe los recuentos y atiende a los servicios externos	.....

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan

La decisión de activar el Plan corresponde al Jefe de Emergencia, **Víctor Manuel Única Salas** (director), y en su ausencia a sus suplentes, **Encarnación Muñoz Romero** y **María Rodríguez Rodríguez**.

CAPÍTULO 7

Integración en planes de ámbito superior

7.1. Notificación de emergencias
7.2. Coordinación con Protección Civil
7.3. Colaboración con los servicios externos

7.1. Protocolo de notificación de emergencias

Ante una emergencia parcial o general, el Jefe de Emergencia o el responsable de Control de Comunicaciones llama al **112** por teléfono, con los datos del apartado 6.2, y mantiene la línea disponible.

7.2. Coordinación con Protección Civil

El centro envía una copia del Plan y de sus modificaciones anuales al servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Fe (Acuerdo de 13 de octubre de 1999, Plan Territorial de Emergencia de Andalucía) y comunica con antelación los simulacros a Protección Civil, Bomberos y Policía Local.

7.3. Colaboración con los servicios operativos externos

El Plan se integra en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (preemergencia, emergencia local, provincial, regional e interés nacional). Cuando llegan los servicios externos, el Jefe de Emergencia les transfiere el mando y colabora facilitando planos, recuentos, información de personas con discapacidad, riesgos del edificio y llaves. Permanece informado por teléfono y en la zona base.

CAPÍTULO 8

Implantación

8.1. Responsable de la implantación
8.2. Formación de la Unidad de Autoprotección
8.3. Formación e información a las personas del centro
8.4. Información a visitantes
8.5. Señalización y normas para visitantes
8.6. Dotación y adecuación de medios

8.1. Responsable de la implantación

El titular de la actividad (director) es responsable de implantar y mantener el Plan, con la colaboración del coordinador o coordinadora de PRL.

Responsabilidad	Nombre	Cargo
Jefe de Emergencia	Única Salas, Víctor Manuel	Director
Suplente	Muñoz Romero, Encarnación	
Jefe/a de Intervención	.....	Coordinador/a de PRL
Suplente	.....	

8.2. Formación de la Unidad de Autoprotección

Actuación	Destinatarios	Fecha prevista
Funciones de los equipos y procedimientos del Plan	Equipos de emergencia	1.er trimestre
Uso de extintores	EPI	.....
Primeros auxilios y protocolos médicos del alumnado	EPA y profesorado	.....
Actividades del CEP de Granada sobre autoprotección y PRL	Coordinador/a de PRL	Curso 2026/27

8.3. Formación e información a las personas del centro

Actuación	Destinatarios	Fecha
Presentación del Plan y de las normas de actuación en el Claustro	Profesorado	.....
Entrega de la guía rápida por situaciones, mapa y carteles por aula	Profesorado y PAS	Noviembre 2026
Explicación y ensayo en clase (agacharse, cubrirse, agarrarse; salir en fila)	Alumnado	Antes de cada simulacro
Información a las familias, sin día ni hora del simulacro	Familias	Semana previa
Información al personal de comedor, aula matinal y PROA	Personal externo	Inicio de curso

8.4. Información a visitantes

Planos «Usted está aquí» en el vestíbulo y en cada aula, consignas básicas en el tablón de entrada y en la web del centro. Las visitas siguen las indicaciones del personal del centro en caso de emergencia.

8.5. Señalización y normas para visitantes

Señales de evacuación, salidas, extintores y primeros auxilios según normas UNE en todos los pasillos y salidas. Revisión al inicio de curso; las carencias se comunican al Ayuntamiento.

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios

Carencia	Dotación o adecuación	Calendario	Prioridad
Detectores de humo	Instalación de detectores en zonas de riesgo (cocina, caldera, pasillos)	.....	Nivel 2
Llavero de emergencia	Juego de llaves maestras en Dirección	1.er trimestre	Nivel 1
Carteles AULA REVISADA	Uno por dependencia	Noviembre 2026	Nivel 1
Megáfono	Para el punto de concentración	.....	Nivel 2
Revisión de elementos no estructurales tras los terremotos de 2026	Fijación de estanterías y objetos que puedan caer	.....	Nivel 1

CAPÍTULO 9

Mantenimiento de la eficacia del Plan

9.1. Programa de reciclaje
9.2. Sustitución de medios y recursos
9.3. Programa de simulacros
9.4. Revisión y actualización
9.5. Auditorías e inspecciones

9.1. Programa de reciclaje

Al inicio de cada curso se informa y forma al equipo directivo, a los equipos de emergencia, al profesorado nuevo, al PAS y al alumnado, ya que la plantilla cambia cada año.

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

Instalación	Última revisión	Próxima revisión	Empresa	Informe favorable
Extintores	.....	.....	.....	.....
Alarma y pulsadores	.....	.....	.....	.....
Alumbrado de emergencia	.....	.....	.....	.....
Instalación eléctrica	.....	.....	.....	.....
Caldera de gasóleo	.....	.....	.....	.....
Ascensor	.....	.....	.....	.....

9.3. Programa de simulacros

- Al menos un simulacro de evacuación o de confinamiento por curso, en horario lectivo y con máxima ocupación. Participación obligatoria de todo el personal presente.
- Sin elementos peligrosos (humo, bengalas) salvo que lo organicen los servicios de Protección Civil o Bomberos, con autorización de la Delegación Territorial.
- Comunicación previa a Protección Civil, Bomberos y Policía Local. Información a la comunidad educativa la semana anterior, sin día ni hora.
- Solo conocen la fecha y la hora el Jefe de Emergencia, el de Intervención, Comunicaciones y los observadores.
- Después: vuelta a la normalidad, evaluación en Claustro, informe (Anexo I de la Orden de 16/4/2008), registro en Séneca e inclusión en la Memoria de autoevaluación. Las incidencias graves se comunican a Protección Civil y a la Delegación Territorial.

Fecha	Tipo	Observaciones
10/11/2026	Simulacro de terremoto con evacuación	Ejercicio de la Junta de Andalucía y Protección Civil en Santa Fe. Alerta ES-Alert a las 10:07; desalojo por orden de los servicios (sirena continua); recuento en la pista de fútbol y salida de Primaria al campo de fútbol municipal por la segunda puerta lateral. Infantil y aula TEA permanecen en la pista
2.º trimestre	Simulacro de confinamiento	Propuesta: sin aviso de día ni hora

9.4. Revisión y actualización de la documentación

Actuación	Efectuada	Próxima revisión
Nombramiento del coordinador/a de PRL	.....	.....
Constitución y reuniones de la Comisión de Salud y PRL	.....	.....
Actualización de equipos de emergencia y datos de ocupación	.....	.....
Actualización de planos y vías de evacuación	.....	.....
Entrega de consignas al personal y a los equipos	.....	.....
Información al Claustro: pautas en caso de emergencia	.....	.....
Aprobación de las modificaciones por el Consejo Escolar	.....	.....
Envío a Protección Civil del Ayuntamiento	.....	.....

9.5. Auditorías e inspecciones

Inspecciones de las instalaciones por los organismos competentes y por el Ayuntamiento; revisiones del Servicio de Prevención de la Delegación Territorial cuando proceda. Sus conclusiones se incorporan al Plan.

El director

Víctor Manuel Única Salas

Aprobado por el Consejo Escolar en sesión de .....

ANEXO

Planos de evacuación 2026/27


2.ª Segunda planta

5.º, 6.º y ZTS → emergencia · AL, Rel. evangélica y ZTS → central — salen los últimos




1.ª Primera planta

Religión y 4.º → emergencia · 3.º, PT, A. Futuro y adultos → central — tras la planta baja



B Planta baja

Infantil · 1.º · 2.º · aula TEA



TEA, 2.º, 3 y 4 años
Salen **directamente desde su clase al patio de Infantil**. TEA con su personal de apoyo.

1.º y 5 años
Por el pasillo hasta el **porche 1** y al patio de Primaria.

Escalera de emergencia
1.ª: Religión y 4.º · 2.ª: 5.º, refuerzo ZTS y 6.º.

Escalera central
1.ª: 3.º, PT, A. del Futuro y adultos · 2.ª: AL, Rel. evangélica y ZTS. Apoyos devuelven al alumnado a su grupo en el patio.