Hệ thống phát hiện xâm nhập phân tán thời gian thực trên cụm thiết bị biên Jetson Orin Nano Super với Kafka và PySpark

Nguyễn Vũ Thái[1] Bùi Văn Dũng[2] Đỗ Trí Nhựt[2] Nguyễn Văn Dũ[3]

SOICT 2026

[1]Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[2]Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[3]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hệ thống phát hiện xâm nhập phân tán thời gian thực trên cụm thiết bị biên Jetson Orin Nano Super với Kafka và PySpark

Nguyễn Vũ Thái[1] Bùi Văn Dũng[2] Đỗ Trí Nhựt[2] Nguyễn Văn Dũ[3]

SOICT 2026

[1]Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[2]Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
[3]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Câu hỏi của bài: có hai bo mạch biên thì nên chia việc phát hiện xâm nhập giữa chúng thế nào, bo thứ hai thực sự đem lại bao nhiêu, và cái giá về khả năng phát hiện là gì.

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

Phát hiện xâm nhập ngay tại thiết bị biên: còn ba khoảng trống

Mô hình phát hiện xâm nhập nay đã *chạy* được trên bo mạch nhỏ, nhưng nếu một bo phải xét **mọi** luồng thì nó quá tải rất nhanh.

Nghiên cứu trước còn thiếu

1. Chỉ đo trên **một thiết bị**, không chia việc cho nhiều bo.
2. Hiếm khi báo **cùng lúc** tốc độ, độ trễ và năng lượng.
3. Điểm số offline lấy từ quy trình **rò rỉ dữ liệu**.

Câu hỏi

Có hai bo Jetson thì nên *đặt* việc phát hiện lên chúng thế nào?

Cách làm

Tách làm hai: **cổng lọc** rẻ trên bo #1, **bộ phân loại** nặng trên bo #2, nối bằng Kafka.



Khoảng trống thứ ba là lý do nhóm làm bài FAIR về quy trình đánh giá chống rò rỉ.

Các đóng góp

Các thành phần đều quen thuộc (autoencoder, Kafka, Spark). **Không đề xuất mô hình mới** — đóng góp là những gì đo được trên phần cứng biên thật.


1. **So sánh cách đặt hai tầng** lên cụm hai Jetson: một bo, tách tầng trên một bo và trên hai bo, nhân bản ngang, cụm Spark.
2. **Đo đầu cuối**: mức tải chịu được, độ trễ, năng lượng mỗi dự đoán *và* precision / recall / F1 của cả pipeline sau cổng lọc, trên CICIDS2017 và CSE-CIC-IDS2018.
3. So sánh **cùng một mô hình** trên PySpark, NumPy và ONNX Runtime.
4. Mã nguồn, cấu hình và kịch bản đo **công khai**, chạy lại được.

Các đóng góp
Các thành phần đều quen thuộc (autoencoder, Kafka, Spark). Không đề xuất mô hình mới: đóng góp là những gì đo được trên phần cứng biên thật.
1. So sánh cách đặt hai tầng lên cụm hai Jetson: một bo, tách tầng trên một bo và trên hai bo, nhân bản ngang, cụm Spark.
2. Đo đầu cuối: mức tải chịu được, độ trễ, năng lượng mỗi dự đoán và precision / recall / F1 của cả pipeline sau cổng lọc, trên CICIDS2017 và CSE-CIC-IDS2018.
3. So sánh cùng một mô hình trên PySpark, NumPy và ONNX Runtime.
4. Mã nguồn, cấu hình và kịch bản đo công khai, chạy lại được.


Phản biện nói tính mới chủ yếu là tích hợp hệ thống. Bài nói thẳng điều đó: đóng góp là phép đo, cụ thể là cách đặt nào đáng và vì sao. Dự đoán (verdict) ở đây là kết luận cuối cùng bình thường hay tấn công cho một luồng.

II. HỆ THỐNG VÀ CÁCH ĐO

Kiến trúc: tách cổng lọc và bộ phân loại ra hai bo



Chỉ các luồng đáng ngờ mới đi qua Kafka sang bo #2.



Máy chủ chạy hạ tầng. Bo một lọc, bo hai phân loại. Mọi chỉ số đi vào Grafana theo thời gian thực.


Hai tầng làm việc thế nào

Tầng 1 — cổng lọc (autoencoder)

- Học cách *tái tạo* lưu lượng bình thường.
- Luồng tái tạo tốt (sai số nhỏ) → coi là bình thường, **dừng luôn**.
- Luồng tái tạo kém → đáng ngờ, chuyển sang tầng 2.
- Ngưỡng sai số chọn *trước* trên 10% dữ liệu bình thường, không nhìn tập kiểm tra.

Tầng 2 — bộ phân loại (PySpark)

- Random Forest trên **30 đặc trưng** được SHAP chọn (bài FAIR), không có cổng đích, F1 0,9959.
- Chỉ phải xét số ít luồng mà cổng chuyển sang.



Cổng lọc dùng đủ 77 đặc trưng, ngưỡng là phân vị 0,995 của sai số trên 10% luồng bình thường của tập huấn luyện. Mỗi tầng xử lý theo lô 20 luồng, hoặc sớm hơn khi luồng cũ nhất đã chờ 1 giây.

Vì sao bộ phân loại là Random Forest trên Spark

- **Random Forest có sẵn trong Spark ML**, nên mô hình xuất ra chạy được trên Jetson (ARM64) mà không cần thư viện native như XGBoost.
- **Ít đặc trưng** (30 thay vì 77) thì dựng vector và suy luận nhanh hơn trên bo 8 GB.
- **Cùng một bộ công cụ** (Spark) vừa huấn luyện trên cụm vừa chạy trên thiết bị — cái giá của lựa chọn này ở Kết quả 7.

Vì sao bộ phân loại là Random Forest trên Spark
- Random Forest có sẵn trong Spark ML, nên mô hình xuất ra chạy được trên Jetson (ARM64) mà không cần thư viện native như XGBoost.
- Ít đặc trưng (30 thay vì 77) thì dựng vector và suy luận nhanh hơn trên bo 8 GB.
- Cùng một bộ công cụ (Spark) vừa huấn luyện trên cụm vừa chạy trên thiết bị — cái giá của lựa chọn này ở Kết quả 7.

Đây đúng là mô hình SHAP Top-30 của bài FAIR, huấn luyện lại trên toàn bộ tập train: F1 0,9959 (bài FAIR báo 0,9955).

Các cách triển khai và cách đo

Một bo làm hết mọi việc, tắt hoặc bật cổng lọc.

A: Tách tầng cổng trên #1, phân loại trên #2.

A1: Tách, một bo cổng và phân loại là hai tiến trình trên #2.

B: Nhân bản mỗi bo làm đủ cả hai việc (tắt cổng).

C: Cụm Spark PC làm master, hai bo làm worker.

Theo dõi **từng luồng từ lúc gửi tới lúc có kết quả**, tính cả thời gian chờ. **Chịu được**: mức tải cao nhất mà mọi luồng có kết quả trong vòng 10 giây sau khi ngừng tải.

Thiết lập đo

2× Jetson Orin Nano Super: CPU 6 nhân, 8 GB RAM

PySpark 3.4.1, Kafka 3.5, mạng Wi-Fi

10.000 luồng từ tập kiểm tra, 15% tấn công

+ 10.000 luồng CSE-CIC-IDS2018

Quét mức tải 1–40 luồng/giây, mỗi mức 2 lần

Năng lượng đo bằng `tegrastats`



Mỗi dự đoán lưu thời điểm gửi của luồng, nên độ trễ tính cả thời gian nằm trong hàng đợi. Mỗi lần chạy dùng một consumer group Kafka riêng để không xử lý phần tồn của lần trước.

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN


Kết quả 1: tách hai tầng chịu được tải gấp 7–9 lần

Cách triển khai	Chịu được (luồng/giây)	p95 (giây)
Một bo	2,5	11,3
Một bo + cổng	~2,5	7,8
B: Nhân bản	3,3	8,2
C: Cụm Spark	9–17	5,2
A1: Tách, một bo	**17,8**	5,3
A: Tách tầng	**22,4**	**7,1**

p95: 95% số luồng có kết quả nhanh hơn mức này, tính từ lúc gửi, gồm cả thời gian chờ.

- **Cổng chạy chung tiến trình với bộ phân loại: không nhanh hơn.**
- **Tách thành hai tiến trình trên cùng một bo: gấp 7 lần.**
- Thêm bo thứ hai chỉ tăng thêm khoảng một phần tư (22,4).

Lợi ích đến từ việc tách hai tầng, không phải từ bo thứ hai.



A1 đo ở một phiên sau, cùng bo, cùng mô hình, cùng tệp phát lại. Ở 30 luồng/giây cả hai lần lặp đều xả hàng đợi quá hạn, mất 15 và 16 giây. Độ trễ vài giây ở mọi chế độ vì mỗi lô Spark mất vài giây. Chế độ một bo và nhân bản tắt cổng, như bản đã nộp. Độ trễ trung vị của tách tầng khoảng 1 giây. Cổng bỏ qua khoảng 89% số luồng ở mọi chế độ có bật cổng.

Kết quả 2: nhìn trực tiếp thấy bo nào đang gánh việc



Lúc tải cao nhất, chế độ tách tầng

(phát lại đủ 10.000 luồng, mô hình đang dùng):

- bo cổng lọc: **1,3% CPU**
- bo phân loại: **94,5% CPU**

Bộ phân loại chiếm gần hết sức tính — nên tách nó ra khỏi đường nhận dữ liệu là đúng.



Ảnh Grafana chụp trong lần phát lại đủ 10.000 luồng ở chế độ tách tầng, 20 luồng mỗi giây trong 500 giây.

Kết quả 3: năng lượng mỗi dự đoán giảm 5 lần

Cách triển khai	Mức tải	J / dự đoán
Một bo	2,0/giây	3,04
Một bo + cổng	2,0/giây	3,04
B: Nhân bản	3,9/giây	3,20
C: Cụm Spark	9,5/giây	1,15
A1: Tách, một bo	17,8/giây	**0,32**
A: Tách tầng	18,4/giây	**0,60**

- Đo ở đúng mức tải mà mỗi chế độ chịu được.
- J mỗi dự đoán = công suất của các bo chia cho số dự đoán mỗi giây.
- Tách tầng dùng hai bo (11 W) nhưng ra nhiều dự đoán hơn hẳn, nên mỗi dự đoán tốn ít hơn.
- Tách trên một bo còn rẻ hơn (0,32 J): không tốn điện nền của bo thứ hai.

Tách tầng: **3,0 J** → **0,60 J** mỗi dự đoán (hai bo), **0,32 J** (một bo).

Kết quả 3: năng lượng mỗi dự đoán giảm 5 lần

Năng lượng đo bằng tegrastats: 30 giây nền rồi cửa sổ tải. Chế độ hai bo cộng cả hai bo. Khi chạy, công suất tăng thêm 1,4–1,6 W ở mọi chế độ, trừ chế độ nhân bản (2,6 W, cả hai bo cùng chạy Spark).

Kết quả 4: cổng lọc cho lọt bao nhiêu tấn công

Ngưỡng cổng (phần vị)	Tấn công chuyển tiếp	Báo nhầm	Luồng bỏ qua
0,99	72,4%	0,99%	88,3%
0,995 (đang dùng)	**68,1%**	**0,49%**	89,4%
0,999	39,8%	0,09%	94,0%

Offline trên tập kiểm tra, cổng dùng đủ 77 đặc trưng. Chạy thật: xem Kết quả 5.

- Luồng bị cổng bỏ qua là *chốt luôn*: **khoảng 30% luồng tấn công** không tới được bộ phân loại.
- Nếu cổng chỉ dùng 30 đặc trưng của bộ phân loại thì chỉ chuyển tiếp được 44,8%.
- Người vận hành chọn điểm hợp với sức máy.

Tải tăng phải trả bằng recall: cổng là một **sự đánh đổi có thể chỉnh**, không phải bộ lọc miễn phí.



Khi tắt cổng, mọi luồng tấn công trong dữ liệu phát lại đều bị bắt, nên phần bị lọt là do cổng.


Kết quả 5: đo đầu cuối cả pipeline sau cổng lọc

Cách triển khai	Tấn công	Lọt cổng / phân loại	Báo nhầm	F1
A: phát lại đủ	1.518	463 / 0	0	**0,820**
A1: Tách, phát lẻ	982	278 / 0	0	0,873
C: Cụm Spark	381	116 / 0	0	0,922
Tất cộng	243	~ / 0	0	1,000

Dự đoán cuối cùng của pipeline so với nhãn. Phát lại đủ toàn bộ 10.000 luồng một lần, 20 luồng/giây, trong 500 giây. Bộ phân loại một mình, offline: F1 0,996.

- **Precision 100%**: không báo nhầm luồng nào trong 8.483 luồng bình thường.
- **Recall 69,5%**: *mọi* tấn công bị lọt đều do cổng bỏ qua. Bộ phân loại không sai luồng nào nó nhận.
- F1 đầu cuối do ngưỡng cổng quyết định.

Phản biện hỏi đúng điều này: **P / R / F1 của cả pipeline**, không phải của bộ phân loại offline.



Các dòng ngoài dòng phát lại đủ gộp mọi lần lặp ở cửa sổ đo tải. Mỗi cửa sổ phát lại từ dòng đầu nên các lần lặp trùng nhau. Dòng phát lại đủ phủ từng luồng đúng một lần.

Kết quả 6: sang mạng khác — CSE-CIC-IDS2018

Luồng phát lại	CICIDS2017	CSE-CIC-IDS2018
Cổng chuyển sang	11%	**30%**
Luồng bình thường bị chuyển	0,6%	28%
Chu được (luồng/giây)	22,4	**≈8**
Recall / F1	69,5% / 0,82	**0,8% / 0,016**
Bộ phân loại mới mình: recall	99,8%	1,5%

Cổng pipeline tách tầng, mô hình huấn luyện trên CICIDS2017, mỗi bộ 10.000 luồng phát lại một lần. Precision 100% ở cả hai.

- Cổng coi lưu lượng bình thường của mạng mới là bất thường: bộ phân loại phải nhận **gấp 3 lần**.
- Chính bộ phân loại cũng bỏ sót gần hết tấn công 2018.
- Offline: 1% nhãn của mạng mới đưa F1 lên lại 0,92.

Cả khả năng phát hiện *lẫn mức tải* đều không mang sang được: mạng mới cần **chỉnh lại ngưỡng cổng** và **huấn luyện lại**.

Kết quả 6: sang mạng khác — CSE-CIC-IDS2018

Phản biện 1 yêu cầu thêm bộ dữ liệu, nên nhóm phát lại CSE-CIC-IDS2018 qua đúng các bo đang triển khai, không huấn luyện lại. Mức tải không chỉ phụ thuộc pipeline: tỷ lệ cổng bỏ qua phụ thuộc lưu lượng, kéo theo tải lên bộ phân loại. Ở 12 luồng/giây cả hai lần lặp đều xả hàng đợi quá hạn, mất 19 và 29 giây. Nghiên cứu offline khác bộ (18 lượt chạy) cho AUC-PR 0,48 chiều 2017 sang 2018 và 0,19 chiều ngược lại.

Kết quả 7: cái giá của việc dùng Spark để suy luận

Đúng khu rừng đang triển khai, xuất sang các bộ máy chạy khác, cùng một bo:

Bộ máy chạy	Luồng/giây	p95 mỗi lô (ms)	mJ mỗi luồng
PySpark (đang dùng)	1,4	7515	1506
NumPy	54,8	194	11,3
ONNX Runtime	**10.092**	**1,2**	**0,087**

Lô 10 luồng, như khi triển khai. Ba bộ máy cho dự đoán giống nhau 100%; mJ mỗi luồng: năng lượng tăng thêm so với lúc bo nghỉ. Mỗi lần gọi Spark tốn ≈7 giây với mọi lô tới 1.000 luồng, nên ở lô 10.000 khoảng cách chỉ còn ≈27 lần (slide dự phòng).

ONNX nhanh gấp **khoảng 7.200 lần** PySpark. Hướng tiếp theo: **huấn luyện bằng Spark, suy luận bằng ONNX/TensorRT**.



Dùng Spark để suy luận là để cùng một bộ công cụ vừa huấn luyện trên cụm vừa chạy trên thiết bị. Cái giá là JVM. Đo ở lô 10 luồng. Nếu được hỏi lô lớn hơn có khắc phục được không: mỗi lần gọi Spark tốn khoảng bảy giây dù lô lớn hay nhỏ, nên ở lô mười nghìn luồng khoảng cách còn khoảng 27 lần, nhưng ở 20 luồng mỗi giây phải chờ tám phút mới gom đủ một lô như vậy.

Kết luận

Những gì đã chỉ ra

- Tách hai tầng: **2,5 → 17,8 luồng/giây** trên một bo (0,32 J), **22,4** trên hai bo (0,60 J), p95 ≈7 giây.
- Đầu cuối: **precision 100%**, **recall 69,5%**, F1 0,82. Mọi tấn công lọt đều do cổng.
- Sang CSE-CIC-IDS2018: recall **0,8%**, tải còn ≈8 luồng/giây.
- Spark là nút thắt suy luận: ONNX nhanh gấp khoảng 7.200 lần.

Hạn chế

- Hai bo, mạng Wi-Fi, dữ liệu phát lại.
- Kafka và CSDL vẫn nằm trên máy chủ PC.
- GPU chưa dùng; chưa thử tấn công né tránh.

Hướng tiếp theo

- Suy luận bằng ONNX/TensorRT (nhanh gấp ≈7.200 lần).
- Lưu lượng thật; huấn luyện lại khi dữ liệu trôi.

Xin cảm ơn — kính mời câu hỏi


Kết luận
Những gì đã chỉ ra
Tách hai tầng: 2,5 → 17,8 luồng/giây trên một bo (0,32 J), 22,4 trên hai bo (0,60 J), p95 ≈7 giây.
Đầu cuối: precision 100%, recall 69,5%, F1 0,82. Mọi tấn công lọt đều do cổng.
Sang CSE-CIC-IDS2018: recall 0,8%, tải còn ≈8 luồng/giây.
Spark là nút thắt suy luận: ONNX nhanh gấp khoảng 7.200 lần.
Hạn chế
Hai bo, mạng Wi-Fi, dữ liệu phát lại.
Kafka và CSDL vẫn nằm trên máy chủ PC.
GPU chưa dùng; chưa thử tấn công né tránh.
Hướng tiếp theo
Suy luận bằng ONNX/TensorRT (nhanh gấp ≈7.200 lần).
Lưu lượng thật; huấn luyện lại khi dữ liệu trôi.
Xin cảm ơn — kính mời câu hỏi

Nhắc lại: tách hai tầng cho tải gấp 7 đến 9 lần với năng lượng thấp hơn nhiều. Cái giá là khoảng 30% luồng tấn công bị cổng cho qua. Sang mạng khác thì cả khả năng phát hiện lẫn mức tải đều giảm, nên phải chỉnh ngưỡng và huấn luyện lại.

Tài liệu tham khảo chính

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. *Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization*. ICISSP 2018. **CICIDS2017**

[2] Shi, W. et al. *Edge computing: Vision and challenges*. IEEE Internet of Things Journal 3(5), 2016. **điện toán biên**

[3] Chandola, V., Banerjee, A. & Kumar, V. *Anomaly detection: A survey*. ACM Computing Surveys 41(3), 2009. **cổng lọc**


[4] Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. *A unified approach to interpreting model predictions*. NeurIPS 2017. **SHAP**

[5] Zaharia, M. et al. *Spark: Cluster computing with working sets*. HotCloud 2010. **Spark**

[6] Kreps, J., Narkhede, N. & Rao, J. *Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing*. NetDB 2011. **Kafka**


[7] Kiran Kumar, K. M. et al. *Distributed Intrusion Detection System using Kafka and Spark Streaming*. ICVADV 2025. **hệ thống gần nhất**

[8] Arp, D. et al. *Dos and Don'ts of Machine Learning in Computer Security*. USENIX Security 2022. **chống rò rỉ**




Slide dự phòng


Dự phòng: mức tải chịu được và năng lượng




Số dự đoán mỗi giây chịu được, mọi luồng xong trong 10 giây (trái), năng lượng mỗi dự đoán ở mức tải đó (phải).




Dự phòng: Spark tốn ở mỗi lần gọi, không phải ở các cây




Cùng khu rừng, cùng bo, lô từ 10 tới 10.000 luồng. Một lần gọi PySpark mất 7,1–7,4 giây tới lô 1.000 và 9,5 giây ở lô 10.000. ONNX bão hòa quanh 28.000 luồng/giây. Khoảng cách giảm từ ~7.200 lần (lô 10) xuống ~27 lần (lô 10.000).




Dự phòng: đường cong vận hành của cổng lọc



Recall tấn công (trái) và tỷ lệ báo nhầm (phải) theo tỷ lệ luồng bị bỏ qua. Bỏ qua nhiều hơn thì Spark nhẹ hơn nhưng lọt nhiều tấn công hơn.



Dự phòng: bảng điều khiển giám sát đầy đủ



Tốc độ từng bo, số tấn công phát hiện, độ trễ suy luận, CPU/RAM hai bo, cảnh báo lưu trong PostgreSQL.

Dự phòng: bảng điều khiển giám sát đầy đủ



Tốc độ từng bo, số tấn công phát hiện, độ trễ suy luận, CPU/RAM hai bo, cảnh báo lưu trong PostgreSQL.

Dự phòng: phụ thuộc vào máy chủ PC

- Kafka, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana chạy trên máy chủ: luồng vào qua broker của nó, kết quả lưu ở đó. **Máy chủ hỏng thì ngừng phát hiện**, dù hai bo vẫn chạy tốt.
- Với PySpark, máy chủ *không* phải nút thắt: các bo bão hòa trước, độ trễ khứ hồi máy chủ–bo 4–9 ms qua Wi-Fi.
- Nhưng nó giới hạn việc mở rộng: thêm bo là thêm một consumer của cùng broker và một nơi ghi vào cùng CSDL (mỗi dự đoán một lệnh INSERT).
- Triển khai thực tế: broker đặt trên hoặc cạnh bo nhận luồng, kết quả đệm tại chỗ rồi gửi về theo lô, Kafka nhân bản giữa các bo. **Chưa đo.**

Dự phòng: phụ thuộc vào máy chủ PC

- Kafka, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana chạy trên máy chủ: luồng vào qua broker của nó, kết quả lưu ở đó. Máy chủ hỏng thì ngừng phát hiện, dù hai bo vẫn chạy tốt.
- Với PySpark, máy chủ không phải nút thắt: các bo bão hòa trước, độ trễ khứ hồi máy chủ–bo 4–9 ms qua Wi-Fi.
- Nhưng nó giới hạn việc mở rộng: thêm bo là thêm một consumer của cùng broker và một nơi ghi vào cùng CSDL (mỗi dự đoán một lệnh INSERT).
- Triển khai thực tế: broker đặt trên hoặc cạnh bo nhận luồng, kết quả đệm tại chỗ rồi gửi về theo lô, Kafka nhân bản giữa các bo. Chưa đo.

Dự phòng: quy trình đo

- Máy chủ khởi động các vai trò trên Jetson qua SSH, tạo tải, thu mọi dự đoán.
- Mỗi dự đoán lưu thời điểm gửi và số dòng của luồng: độ trễ tính từ lúc gửi, *gồm cả thời gian chờ*. Tỷ lệ bỏ qua và tỷ lệ bắt tấn công tính từ chính các luồng.
- Quét mức tải cho từng chế độ. Một mức được coi là chịu được khi mọi luồng gửi trong 45 giây đều có kết quả trong vòng 10 giây sau đó.
- Mỗi lần chạy một consumer group Kafka riêng. Mỗi tầng xử lý lô 20 luồng hoặc sau 1 giây.
- Năng lượng: `tegrastats`, 30 giây nền rồi cửa sổ tải ở mức chịu được. Chế độ hai bo cộng cả hai bo.

