ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên Apache Spark cho bảo mật mạng IoT

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ — Ngành Công nghệ Thông tin

Học viên: **Bùi Văn Dũng** — MSHV 220201014

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Cán bộ hướng dẫn: **TS. Nguyễn Văn Dũ** · **TS. Đỗ Trí Nhựt**

2026-10-11 Phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên Apache Spark cho bảo mật mạng IoT



Nội dung trình bày

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

III. KẾT QUẢ 1 — ĐÁNH GIÁ OFFLINE LOẠI TRỪ RÒ RỈ

IV. KẾT QUẢ 2 — TRIỂN KHAI PHÂN TÁN TRÊN CỤM BIÊN

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

Nội dung trình bày

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
III. KẾT QUẢ 1 — ĐÁNH GIÁ OFFLINE LOẠI TRỪ RÒ RỈ
IV. KẾT QUẢ 2 — TRIỂN KHAI PHÂN TÁN TRÊN CỤM BIÊN
V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

Hai nhánh kết quả (III và IV) mỗi nhánh đã công bố thành một bài báo — FAIR 2026 cho phần offline, SOICT 2026 cho phần triển khai biên. Slide Công trình khoa học ở cuối có chi tiết. Nói miệng ở đây, không cần chiếu.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Bối cảnh và ba khoảng trống nghiên cứu

Vấn đề thực tiễn

- Thiết bị IoT nhiều, tài nguyên ít, bảo mật yếu.
- Lưu lượng lớn → cần nền tảng **phân tán**.
- Cần phát hiện **ngay tại biên** để giảm độ trễ.


Ba khoảng trống

1. RF, SHAP, PCA chưa được so sánh trên *cùng một* pipeline.
2. Điểm số CICIDS2017 thường **gần như hoàn hảo** — dấu hiệu rò rỉ.
3. IDS biên hầu như chỉ đo trên **một thiết bị**.

Cách tiếp cận: hai pha bổ trợ

(A) Offline — chọn mô hình nào, bao nhiêu đặc trưng.

(B) Biên — mô hình đó có chạy thời gian thực được không?



Nhấn mạnh: hai pha trả lời hai câu hỏi khác nhau, không phải hai phương án cạnh tranh. Pha A dưới quy trình loại trừ rò rỉ. Ba câu hỏi nghiên cứu cụ thể ở slide ngay sau.

Mục tiêu và ba câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu. Xây dựng hệ thống IDS trên Apache Spark, đánh giá dưới quy trình **loại trừ rò rỉ dữ liệu** và kiểm chứng khả năng chạy thời gian thực trên cụm thiết bị biên.

RQ1 — Giảm chiều

Cắt hơn 60% đặc trưng có giữ được hiệu năng không?

RQ2 — Học tổ hợp

Có hơn mô hình đơn tốt nhất một cách *đáng kể* không?

RQ3 — Khả thi ở biên

Chạy được thời gian thực trên cụm Jetson không?

Phạm vi. CICIDS2017[1], phân loại nhị phân, cụm 2 Jetson Orin Nano Super. Bộ dữ liệu *không* có lưu lượng IoT đặc thù — tính "IoT" nằm ở **kịch bản triển khai biên**


[1] Sharafaldin, Lashkari & Ghorbani, *Toward generating a new intrusion detection dataset…*, ICISSP 2018.




Đọc chậm ba RQ. Hội đồng sẽ đối chiếu với phần kết luận. RQ2 được kiểm chứng bằng kiểm định thống kê chứ không so một lần đo. Nêu chủ động giới hạn phạm vi IoT và tấn công đối kháng nằm ngoài phạm vi — slide Q1 có bản đầy đủ kèm mô hình mối đe dọa.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Kiến trúc tổng thể: hai pha của cùng một pipeline



Hai pha *không cạnh tranh* nhau: pha offline trả lời "mô hình nào, bao nhiêu đặc trưng", còn pha biên trả lời "mô hình đó có chạy được theo thời gian thực dưới ràng buộc bộ nhớ, nhiệt và băng thông hay không".



Đây là slide bản lề của toàn bộ bài trình bày. Chỉ vào mũi tên xanh: mô hình được triển khai chính là mô hình đã qua kiểm định offline.

Pha A — Quy trình loại trừ rò rỉ và bốn chiến lược so sánh

Hai nguồn rò rỉ, xử lý *trước khi chia tập*

1. **Đặc trưng rò rỉ nhãn**: `destination_port` mã hóa thẳng dịch vụ bị tấn công.
2. **Trùng lặp mức đặc trưng**: cùng một mẫu lọt vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra.

Nhóm *nhãn xung đột* bị loại cả nhóm: 270 nhóm, 44.260 dòng. Còn 77 đặc trưng.

Bốn chiến lược, cùng một pipeline

- Baseline 77 đặc trưng · RF Top-K · SHAP Top-K · PCA k=40.
- 8 thuật toán + **Soft Voting**, **Hybrid Bagging**.


Chống thiên lệch: cấu hình cố định trước; tập kiểm tra **không tham gia** khâu lựa chọn nào.

Xếp hạng đặc trưng: RF importance — Breiman, *Machine Learning* 45(1), 2001; SHAP — Lundberg & Lee, NeurIPS 2017.




Đóng góp phương pháp luận quan trọng nhất. Nói rõ vì sao khử trùng lặp tất định lại quan trọng: kết quả không phụ thuộc cách Spark phân vùng dữ liệu. Xếp hạng RF/SHAP chỉ dùng tập huấn luyện. Chọn mô hình trên tập kiểm định tách từ tập huấn luyện. PCA dùng k=40 vì là phép trích xuất — slide Q3 có lý do đầy đủ, kèm lý do loại LightGBM. Tám thuật toán: DT, LR, SVM, NB, RF, GBT, XGBoost, MLP.

Pha B — Kiến trúc triển khai phân tán trên cụm biên



Ba chế độ được đo: **A** tách pipeline (đề xuất) · **B** mở rộng ngang · **C** cụm Spark. Mốc tham chiếu là đơn nút. Thông lượng đếm **số luồng xử lý xong mỗi giây** — mỗi luồng chỉ tính *một lần*, tại nơi có kết luận.



Chế độ B: cả hai nút chạy vai trò đầy đủ. Ngưỡng MSE của cổng hiệu chỉnh ngoại tuyến, chốt trước khi đánh giá, không tinh chỉnh trên tập kiểm tra. Luồng chỉ tính một lần nên luồng đi qua cả hai nút không bị đếm đôi. Môi trường đo chi tiết ở slide Q8.

III. KẾT QUẢ 1 — ĐÁNH GIÁ OFFLINE LOẠI TRỪ RÒ RỈ

KQ1 — Giảm 60% đặc trưng mà vẫn giữ hiệu năng

Phương pháp	Mô hình	F1	Huấn luyện (s)	Đặc trưng
Baseline	XGBoost	0,9971	4815,5	77
SHAP Top-30	XGBoost	**0,9970**	**1226,1**	**30**
PCA k=40	XGBoost	0,9939	1444,8	40
RF Top-30	XGBoost	0,9922	1266,1	30

Thuật toán	RF Top-30	SHAP Top-30	Chênh lệch tương đối
Random Forest	0,9879	0,9955	+0,77%
XGBoost	0,9922	0,9970	+0,48%
GBT	0,9914	0,9915	+0,75%
Decision Tree	0,9835	0,9948	+1,15%

- SHAP Top-30 giữ F1 ngang baseline, cắt **60% đặc trưng** và **73% thời gian huấn luyện**.
- Cùng số đặc trưng, SHAP vượt RF Importance trên *mọi* thuật toán họ cây.
- Học tổ hợp *không* vượt được XGBoost đơn — xem slide sau.

Trả lời RQ1 ngay tại đây, nhưng chưa kết luận vội — còn phải kiểm định thống kê ở slide sau. Nói thêm: ít đặc trưng hơn thì chi phí VectorAssembler và bộ nhớ mô hình ở biên cũng nhỏ hơn. SHAP còn cho phép giải thích từng quyết định, có giá trị cho vận hành SOC.

KQ2 — Học tổ hợp không vượt được mô hình đơn tốt nhất

Trên SHAP Top-30 (cấu hình triển khai)	F1	Huấn luyện (s)	Dung lượng (MB)
XGBoost (mô hình đơn)	**0,9970**	**1226**	–
Soft Voting	0,9967	–	0,01
Hybrid Bagging	0,9966	**4909**	**7,15**

- Học tổ hợp chỉ thắng ở cấu hình mà mô hình đơn *yếu*: RF Top-30 (0,9938 so với 0,9922) và PCA (0,9940 so với 0,9939).
- Ở hai cấu hình mạnh nhất (Baseline, SHAP Top-30) thì **thua** mô hình đơn — nó *bù cho bộ đặc trưng kém*, không tạo thêm hiệu năng.

Trả lời **RQ2**: không có lợi thế đáng kể. Với thiết bị biên, mô hình đơn thắng cả về F1 lẫn chi phí — huấn luyện nhanh gấp 4 lần, mô hình nhỏ hơn nhiều.

Đây là bằng chứng cho RQ2, và là một kết quả âm tính — nói thẳng ra thay vì né. Hybrid Bagging ghép Top-3 thuật toán có F1 cao nhất trên tập kiểm định, có trọng số. Dung lượng XGBoost trên cụm phân tán báo thiếu (0,003 MB) nên để trống thay vì ghi con số sai. Slide sau sẽ cho thấy ngay cả chênh lệch giữa các cấu hình hàng đầu cũng không có ý nghĩa thực tiễn.

KQ3 — Kiểm định thống kê thay vì so sánh một lần đo

Phương pháp	Mô hình	F1 (TB ± CI95 t)
Baseline	XGBoost	0,99734 ± 0,00007
SHAP Top-30	XGBoost	0,99720 ± 0,00009

hoán vị ghép cặp $p = 0{,}031$; $d = 1{,}94$

TOST $p = 3{,}9 \times 10^{-6}$ (biên ±0,001)


Ảnh hưởng đặc trưng cộng (RF)	F1	Recall (attack)
Gửi đi-Lưu lượng_giờ	0,9565	0,9599
Loại đặc trưng cộng	0,9565	0,9561

- N=6 lần *lấy mẫu lại* ghép cặp, không chỉ đổi seed.
- Hoán vị hai phía **liệt kê đầy đủ** 2^6 dấu: p nhỏ nhất là $2/2^6 \rightarrow$ **bắt buộc** $N \geq 6$.
- Lấy mẫu *chồng lấn* $\rightarrow$ kết luận theo khoảng tin cậy **Nadeau–Bengio**.
- **TOST**: chênh lệch thật $< \pm 2{,}3 \times 10^{-4}$ F1.

TOST bác bỏ được khác biệt $\geq$0,001 F1 $\rightarrow$ hai cấu hình **tương đương** theo nghĩa khẳng định. Tiêu chí phụ mới quyết định.

Bảng hiện khoảng tin cậy *t*, còn khoảng Nadeau–Bengio rộng hơn (Baseline 0,99722–0,99746; SHAP Top-30 0,99705–0,99736) và mới là căn cứ kết luận chính — luận văn trình bày cả hai cột. Nhấn mạnh: p nhỏ không đồng nghĩa khác biệt có ý nghĩa thực tiễn — ở đây p = 0,031 chỉ vừa chạm ngưỡng sàn của độ phân giải kiểm định. Lấy mẫu chồng lấn vi phạm giả định độc lập của phân phối t, nên Nadeau–Bengio là căn cứ chính. Nếu hội đồng hỏi "sao dám nói tương đương": đó chính là lý do có TOST — hai kiểm định một phía với biên 0,001 F1 khai báo TRƯỚC, dùng sai số Nadeau–Bengio, cho p = 3,9e-6; biên chặt nhất dữ liệu chứng minh được ở alpha = 0,05 là 2,3e-4 F1. Kiểm định ý nghĩa chỉ bác bỏ "không khác biệt", còn TOST mới là bằng chứng khẳng định cho tương đương.

KQ4 — Đánh giá đa lớp: F1 nhị phân che giấu điều quan trọng



Lớp	Số mẫu	Recall	F1
Benign	380.119	0,9997	0,9989
DoS Hulk	34.446	0,9904	0,9947
Bot	290	**0,4552**	0,6256
Web – XSS	111	**0,0270**	0,0526
Web – SQL Injection	6	**0,0000**	0,0000
weighted-F1 = 0,998			**macro-F1 = 0,806**

Hai kiểu suy giảm khác hẳn nhau:

- **Nhầm loại nhưng vẫn bắt được**: **76% XSS** vẫn bị gắn cờ ở mức nhị phân.
- **Lọt hẳn thành Benign** (nguy hiểm): **54% Bot**, cả 6 mẫu SQL Injection.

81/111 mẫu XSS bị đoán thành Web Brute Force, 27% Brute Force lọt thành Benign. Ba cơ chế: mất cân bằng cực đoan (6–311 mẫu so với 380 nghìn benign); loại `destination_port` tác động mạnh nhất lên web attack — mất lối tắt cổng 80, luồng HTTP ngắn trông như duyệt web bình thường, nên recall 0,027 báo cáo ở đây thay thế con số bị rò rỉ thổi phồng; beaconing C&C của Bot vốn giống lưu lượng nền.

KQ5 — Tổng quát hóa liên bộ dữ liệu: điểm số không chuyển được

Huấn luyện → Kiểm tra	F1	AUC-PR
2017 → 2017	0,9953	0,9997
2017 → 2018	0,029–0,085 | 0,185–0,301	0,4849
2018 → 2018	0,9246	0,9679
2018 → 2017	0,0544	0,1926

Trung bình 18 lượt chạy; tập đặc trưng chung đã loại rò rỉ.

- Trong-miền ổn định *cả hai* chiều — liên bộ sụp: AUC-PR **1,00→0,48** và **0,97→0,19**.
- Recall 0,073 / 0,030: **không nhận ra** tấn công testbed kia (khác CICFlowMeter, cấu hình mạng, công cụ tấn công).
- 18 lượt, **hai chế độ rời nhau**: 11 lượt 0,029–0,085 và 7 lượt 0,185–0,301; AUC-PR lệch không đáng kể.

Điểm số trong-miền gần hoàn hảo — *kể cả khi đã loại rò rỉ* — **không chứng nhận** khả năng triển khai khi phân phối dịch chuyển.



Không làm nhẹ con số này. Nếu hội đồng hỏi vì sao F1 liên bộ dao động rộng: cụm luồng tấn công miền đích nằm sát ngưỡng 0,5 nên cả cụm lật cùng lúc, tạo ra hai chế độ. Năm hạt giống chạy hai lượt: ba giữ chế độ, hai đổi chế độ — tức không phải do hạt giống. AUC-PR không khác biệt giữa hai chế độ nên đó là đại lượng chính. Thống nhất với các nghiên cứu liên bộ trước đó.

IV. KẾT QUẢ 2 — TRIỂN KHAI PHÂN TÁN TRÊN CỤM BIÊN

KQ6 — Tách pipeline: năng lực gấp 9 lần một nút

Chế độ	Số bo	Duy trì được (luồng/giây)	Độ trễ p50 / p95 (giây)	Bỏ qua ở cổng (%)	Năng lượng (J/phán quyết)
Một nút, không cổng	1	2,5	5,9 / 11,3	–	3,04
Một nút + cổng	1	≈2,5	3,8 / 7,8	89,0	3,04
B: Mở rộng ngang	2	3,3	4,1 / 8,2	–	3,20
C: Cụm Spark	2	9–17	0,7 / 5,2	88,6	1,15
A: Tách pipeline	2	**22,4**	1,0 / 7,1	88,8	**0,60**

- *Duy trì được* = tốc độ cao nhất mà **mọi luồng** đều có phán quyết trong 10 giây; độ trễ tính từ lúc gửi, **gồm cả thời gian xếp hàng**.
- **A gấp 9 lần một nút** — nhờ đặt cổng và bộ phân loại trên *hai bo riêng*: thêm cổng trên cùng bo không nhanh hơn.
- **Cái giá**: cổng bỏ sót ≈30% luồng tấn công (recall thực đo 69,6%); p95 ≈7 giây vì mỗi lô PySpark mất vài giây.

Đây là số đo lại (30/9) sau khi phát hiện cách đo cũ chỉ đếm phán quyết trong cửa sổ tải: số cũ 62,5 luồng/giây và 95,8% bỏ qua thực chất là $1 - 2{,}6/62{,}5$, tức năng lực bộ phân loại chia tổng số phán quyết. Lần đo mới theo dõi từng luồng đã gửi đến khi có phán quyết. Không có cổng, recall thực đo 100% (212 luồng tấn công). Một nút + cổng: quy tắc 10 giây xếp nó ở mức 1,9 chỉ vì một lần lặp mất 10,6 giây; ở mức gửi 3 luồng/giây nó cho 2,4–2,5 như một nút. Cụm Spark: ở mức 20, một lần lặp theo kịp (17,1), lần kia thì không, nên chỉ biết khoảng 9–17. Năng lượng là công suất toàn bo chia tốc độ phán quyết.


KQ7 — Cái giá của việc đồng nhất một stack

Phục vụ suy luận bằng Spark để *đồng nhất với pha huấn luyện phân tán*. Cùng một rừng 200 cây, cùng 30 đặc trưng, cùng bo mạch, lô 10 luồng — ba engine cho dự đoán **trùng nhau 100%**

Engine suy luận	Thông lượng (luồng/giây)	p95 một lô (ms)	Năng lượng (mJ/luồng)
PySpark (đang triển khai)	1,4	7515	1506
NumPy	54,8	194	11,3
ONNX Runtime	**10.092**	**1,2**	**0,087**

Mỗi lần gọi PySpark tốn ≈7 giây dù lô 10 hay 1.000 luồng; ở lô 10.000 khoảng cách còn ≈27 lần → **Q14**

ONNX Runtime nhanh gấp ≈**7.200 lần** PySpark trên cùng mô hình. Nút thắt của mọi chế độ ở KQ6 là engine PySpark, không phải mô hình → bước tiếp theo: xuất sang ONNX/TensorRT cho pha biên, giữ Spark cho pha huấn luyện.



Chủ động trình bày điểm yếu này: tự định lượng chi phí của lựa chọn thiết kế thay vì né tránh. Mỗi lần gọi PySpark tốn chi phí cố định vài giây bất kể lô lớn hay nhỏ: đo lại với lô 10 đến 10.000 (11/10), thời gian một lô chỉ đi từ 7,1 lên 9,5 giây. Con số 7.200 lần gắn với lô 10, đúng cấu hình đang chạy. Nếu hội đồng hỏi sao không tăng lô: ở 20 luồng/giây phải chờ hơn 8 phút mới gom đủ 10.000 luồng — xem Q14.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN

Trả lời trực tiếp ba câu hỏi nghiên cứu

RQ1 — Cắt hơn 60% đặc trưng có giữ được hiệu năng?


Có. SHAP Top-30 đạt F1 **0,9970** so với 0,9971 của baseline 77 đặc trưng, giảm ≈73% thời gian huấn luyện.

RQ2 — Học tổ hợp có hơn mô hình đơn tốt nhất một cách đáng kể?

Không. Trên SHAP Top-30, XGBoost đơn đạt **0,9970** còn Hybrid Bagging chỉ 0,9966 — thua, mà huấn luyện lâu gấp 4 lần.

RQ3 — Pipeline Spark có khả thi trên cụm thiết bị biên?

Khả thi cho cảnh báo gần thời gian thực, với điều kiện tách vai trò. Năng lực **2,5** → **22,4** luồng/giây (gấp 9), năng lượng **3,04** → **0,60 J** mỗi phán quyết; đổi lại recall tấn công 69,6% và p95 ≈7 giây.



Slide quan trọng nhất với hội đồng. Trả lời thẳng, kể cả câu trả lời "không" cho RQ2. RQ1: Random Forest đạt 0,9955. Với cùng số đặc trưng, SHAP vượt RF Importance +0,48% đến +1,15% trên mọi thuật toán họ cây. RQ2: kiểm định hoán vị ghép cặp cho $p \approx 0{,}031$, chỉ vừa chạm ngưỡng sàn — bài toán nhị phân trong-miền đã gần bão hòa, nên tiêu chí phụ mới là căn cứ chọn mô hình. RQ3: chỉ thêm bo mạch mà không tách vai trò (chế độ B) hầu như không cải thiện.

Đóng góp chính của luận văn

Về phương pháp luận

- **Quy trình đánh giá loại trừ rò rỉ**, khử trùng lặp *tất định* ở mức đặc trưng.
- **Kiểm định thống kê chặt chẽ**: hoán vị ghép cặp, khoảng tin cậy Nadeau–Bengio.
- **Đánh giá đa lớp và liên bộ dữ liệu** — chỉ ra điều F1 nhị phân che giấu.

Về hệ thống

- **Pipeline IDS hoàn chỉnh trên Apache Spark**, từ tiền xử lý đến suy luận thời gian thực.
- **Kiến trúc hai tầng trên cụm biên**: cổng bất thường + phân lớp PySpark, nối bằng Kafka.
- **Đo đạc vận hành đầy đủ**, kể cả năng lượng mỗi luồng.

Đóng góp chính của luận văn
Về phương pháp luận
- Quy trình đánh giá loại trừ rò rỉ, khử trùng lặp tất định ở mức đặc trưng.
- Kiểm định thống kê chặt chẽ: hoán vị ghép cặp, khoảng tin cậy Nadeau–Bengio.
- Đánh giá đa lớp và liên bộ dữ liệu — chỉ ra điều F1 nhị phân che giấu.

Về hệ thống
- Pipeline IDS hoàn chỉnh trên Apache Spark, từ tiền xử lý đến suy luận thời gian thực.
- Kiến trúc hai tầng trên cụm biên: cổng bất thường + phân lớp PySpark, nối bằng Kafka.
- Đo đạc vận hành đầy đủ, kể cả năng lượng mỗi luồng.

Chia rõ hai nhóm đóng góp: phương pháp luận và hệ thống. Bổ sung nếu được hỏi: quy trình có định lượng mức thổi phồng do rò rỉ; macro-F1 0,806 so với weighted-F1 0,998; ba chế độ triển khai đều được đo; mã nguồn và cấu hình công khai, tái lập được.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- **Phân loại**: triển khai chính là nhị phân.
- **Dữ liệu**: CICIDS2017 không có lưu lượng IoT đặc thù.
- **Quy mô**: mới ở mức *minh chứng khái niệm*, cụm 2 nút.
- **Đối kháng**: chưa kiểm thử lưu lượng né tránh; GPU còn bỏ trống.

Hướng phát triển — ứng với từng hạn chế

- **Lớp tấn công hiếm**: cân bằng có chủ đích, kiến trúc phân tầng.
- **Dữ liệu IoT chuyên biệt**: Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023.
- **ONNX/TensorRT**, khai thác GPU Jetson.
- **Bền vững đối kháng**: hai bề mặt mới do cổng tạo ra.

Hạn chế và hướng phát triển
Hạn chế
Phân loại: triển khai chính là nhị phân.
Dữ liệu: CICIDS2017 không có lưu lượng IoT đặc thù.
Quy mô: mới ở mức minh chứng khái niệm, cụm 2 nút.
Đối kháng: chưa kiểm thử lưu lượng né tránh; GPU còn bỏ trống.
Hướng phát triển — ứng với từng hạn chế
Lớp tấn công hiếm: cân bằng có chủ đích, kiến trúc phân tầng.
Dữ liệu IoT chuyên biệt: Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023.
ONNX/TensorRT, khai thác GPU Jetson.
Bền vững đối kháng: hai bề mặt mới do cổng tạo ra.

Nêu hạn chế trước khi hội đồng nêu, mỗi hạn chế đi kèm hướng khắc phục tương ứng. Chi tiết: bộ phân loại đa lớp thời gian thực chưa hoàn thiện; liên bộ dữ liệu mới thử trên mẫu phân tầng CSE-CIC-IDS2018; cụm 2 nút 8 GB chưa phải quy mô terabyte; GPU khoảng 67 TOPS chưa dùng vì pipeline chỉ chạy CPU. Bản hướng phát triển đầy đủ ở slide Q12.

Công trình khoa học từ luận văn

1. Thai Nguyen Vu, **Bui Van Dung**, Tri Nhut Do, Van Du Nguyen, *“A Comparison of Dimensionality Reduction and Feature Selection for Network Intrusion Detection on Apache Spark ML with a Leakage-Aware Evaluation Pipeline”*, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (**FAIR**), 2026. **(Accepted)**
2. Thai Nguyen Vu, **Dung Van Bui**, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, *“A Distributed Real-Time Intrusion Detection System on a Jetson Orin Nano Super Edge Cluster using Kafka and PySpark”*, Symposium on Information and Communication Technology (**SOICT**), 2026. **(Accepted)**

Công trình khoa học từ luận văn

1. Thai Nguyen Vu, **Bui Van Dung**, Tri Nhut Do, Van Du Nguyen, *“A Comparison of Dimensionality Reduction and Feature Selection for Network Intrusion Detection on Apache Spark ML with a Leakage-Aware Evaluation Pipeline”*, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (**FAIR**), 2026. **(Accepted)**
2. Thai Nguyen Vu, **Dung Van Bui**, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, *“A Distributed Real-Time Intrusion Detection System on a Jetson Orin Nano Super Edge Cluster using Kafka and PySpark”*, Symposium on Information and Communication Technology (**SOICT**), 2026. **(Accepted)**

Tài liệu tham khảo chính

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. *Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization*. ICISSP 2018. **CICIDS2017**

[2] Canadian Institute for Cybersecurity & CSE. *CSE-CIC-IDS2018 dataset*. 2018. **liên bộ dữ liệu**

[3] Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions*. NeurIPS 2017. **SHAP**

[4] Breiman, L. *Random Forests*. Machine Learning 45(1), 2001. **RF**

[5] Chen, T. & Guestrin, C. *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. KDD 2016. **XGBoost**

[6] Jolliffe, I. T. *Principal Component Analysis*, 2nd ed. Springer, 2002. **PCA**

[7] Zaharia, M. et al. *Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing*. Communications of the ACM 59(11), 2016. **Spark**

[8] Kreps, J., Narkhede, N. & Rao, J. *Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing*. NetDB 2011. **Kafka**

Danh mục đầy đủ 71 mục nằm trong quyển luận văn.


Tài liệu tham khảo chính

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. *Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization*. ICISSP 2018. CICIDS2017

[2] Canadian Institute for Cybersecurity & CSE. *CSE-CIC-IDS2018 dataset*. 2018. liên bộ dữ liệu

[3] Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions*. NeurIPS 2017. SHAP

[4] Breiman, L. *Random Forests*. Machine Learning 45(1), 2001. RF

[5] Chen, T. & Guestrin, C. *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. KDD 2016. XGBoost

[6] Jolliffe, I. T. *Principal Component Analysis*, 2nd ed. Springer, 2002. PCA

[7] Zaharia, M. et al. *Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing*. Communications of the ACM 59(11), 2016. Spark

[8] Kreps, J., Narkhede, N. & Rao, J. *Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing*. NetDB 2011. Kafka

Danh mục đầy đủ 71 mục nằm trong quyển luận văn.

Lướt nhanh, không đọc từng mục. Mỗi mục gắn nhãn thành phần tương ứng của pipeline để trỏ nhanh khi hội đồng hỏi về nguồn.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng

Em xin lắng nghe các ý kiến nhận xét và câu hỏi.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng
Em xin lắng nghe các ý kiến nhận xét và câu hỏi.

Q&A

Bấm vào tên slide để nhảy thẳng tới. Số hiệu Qn in ở tiêu đề từng slide.

Phạm vi và phương pháp

- **Q1** Phạm vi “IoT”, mô hình mối đe dọa → **Phạm vi & đe dọa**
- **Q2** Khử trùng lặp, chống thiên lệch → **Chi tiết tiền xử lý**
- **Q3** Vì sao PCA k=40, vì sao loại LightGBM → **PCA & LightGBM**
- **Q4** Siêu tham số từng mô hình → **Siêu tham số**

Kết quả offline


- **Q5** So sánh đầy đủ 8 thuật toán × 4 phương pháp → **Bản đồ nhiệt F1**
- **Q6** Độ tin cậy, giới hạn kết luận → **Tính hợp lệ**

Kết luận

- **Q12** Kế hoạch tiếp theo, chi tiết → **Hướng phát triển**

Triển khai biên

- **Q7** Vì sao chọn Random Forest → **Chọn mô hình biên**
- **Q8** Cấu hình cụm, ba chế độ đo → **Chế độ & môi trường**, **Cụm huấn luyện**
- **Q9** Cách đo thông lượng, độ trễ, năng lượng → **Giao thức đo**
- **Q10** Ngưỡng cổng, đánh đổi recall → **Đường cong vận hành**
- **Q11** Bằng chứng chạy thực tế → **Grafana đỉnh tải**
- **Q13** Rò rỉ cổng theo từng mô hình → **Ablation 8 thuật toán**
- **Q14** Tăng kích thước lô có cứu được Spark? → **Quét kích thước lô**



Q1 — Phạm vi, dữ liệu và mô hình mối đe dọa

Phạm vi

- **Dữ liệu**: CICIDS2017, mở rộng sang CSE-CIC-IDS2018 cho thí nghiệm liên bộ dữ liệu.
- **Công nghệ**: Spark Core/SQL/Streaming/MLlib; Kafka, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana.
- **Bài toán**: nhị phân Benign/Attack (có bổ sung đánh giá đa lớp theo loại tấn công).
- **Triển khai**: cụm 2 Jetson Orin Nano Super (8 GB) + máy chủ điều phối.

Lưu ý về phạm vi "IoT"

CICIDS2017 là lưu lượng doanh nghiệp *mô phỏng*, không chứa giao thức đặc thù IoT (MQTT, CoAP). Tính chất "IoT" nằm ở **kịch bản triển khai**: toàn bộ pipeline suy luận được đo trên *thiết bị biên tài nguyên hạn chế* — lớp gateway trong kiến trúc IoT ba tầng — chứ không ở bản chất lưu lượng huấn luyện.

Mô hình mối đe dọa

Kẻ tấn công ở bên trong hoặc ở biên mạng. Phạm vi giới hạn ở các tấn công đã biết kiểu CICIDS2017. Tấn công đối kháng (adversarial/evasion) **nằm ngoài phạm vi** đánh giá.

2026-10-11

Phát hiện xâm nhập (IDS) dựa trên Apache Spark cho bảo mật mạng IoT

└Q1 — Phạm vi, dữ liệu và mô hình mối đe dọa



Chủ động nêu giới hạn phạm vi IoT trước khi hội đồng hỏi. Đây là câu hỏi phản biện gần như chắc chắn sẽ có.

Q2 — Chi tiết tiền xử lý và chống thiên lệch lựa chọn

Kết quả tiền xử lý (tất định)

Nhóm nhãn mâu thuẫn bị loại	270 nhóm
Số dòng bị loại kèm theo	44.260
Đặc trưng số còn lại	77
Huấn luyện / kiểm tra	1,79 tr / 0,45 tr

Chống thiên lệch lựa chọn

- Tách *pha thăm dò* (quét *K*) khỏi *pha xác nhận* — 4 cấu hình cố định trước khi xem kết quả.
- Mô hình đại diện chọn theo F1 trên **tập kiểm định** tách từ tập huấn luyện.
- Tập kiểm tra **không tham gia** bất kỳ bước lựa chọn nào.
- Siêu tham số cố định, dùng chung cho mọi phương pháp.

Nhóm trùng đặc trưng nhưng *nhãn xung đột* (lỗi đã ghi nhận của CICIDS2017) bị loại **cả nhóm** thay vì giữ một dòng tùy cách Spark phân vùng — nhờ vậy kết quả tất định, tái lập được.



Q3 — Vì sao PCA dùng k=40, và vì sao loại LightGBM?

PCA k=40 thay vì k=30

PCA[2] là phép *trích xuất*, không phải *chọn lọc*: mỗi thành phần chính là một tổ hợp tuyến tính chỉ mang một phần phương sai, nên cần nhiều thành phần hơn để giữ lượng thông tin tương đương tập 30 đặc trưng gốc. Trong dải quét chung $\{20, 30, 40\}$, k=40 là mức giữ phương sai cao nhất, nên là điểm vận hành đại diện *công bằng nhất* cho PCA. Ép k=30 sẽ làm PCA mất thêm phương sai và bất lợi khi so sánh.

LightGBM bị loại khỏi so sánh

Thư viện native của LightGBM (qua SynapseML) chỉ hỗ trợ kiến trúc x86_64, không chạy được trên thiết bị biên Jetson Orin Nano Super (ARM64) — vốn là *đích triển khai* của luận văn. Trong họ gradient boosting, XGBoost và GBT đóng vai trò đại diện.


[2] Jolliffe, *Principal Component Analysis*, 2nd ed., Springer 2002.




Q4 — Siêu tham số cố định trước (a priori)

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01


Dùng chung cho *mọi* phương pháp giảm chiều, để khác biệt quan sát được phản ánh đúng *phương pháp chọn đặc trưng*. Tối ưu siêu tham số (grid search + cross-validation) tách thành giai đoạn riêng, chỉ áp dụng cho cấu hình đã chọn — mức cải thiện nhỏ, phù hợp với nhận định bài toán nhị phân trong miền dữ gần bão hòa.



Q5 — Bản đồ nhiệt F1: phương pháp × thuật toán



Nhị phân, đã loại đặc trưng cống, 8 thuật toán × 4 phương pháp.



Q6 — Các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

- **Nội tại.** Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế “cấu hình cố định trước”, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7{,}4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP không được gán trọng số lớp (Spark ML không hỗ trợ).
- **Ngoại tại.** CICIDS2017 (2017) có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại. Các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên *mẫu phân tầng* của CSE-CIC-IDS2018. Chưa đánh giá trước lưu lượng đối kháng. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- **Thống kê.** N=6 cho *power* thấp: kiểm định hai phía liệt kê đầy đủ chặn p ở mức $2/2^N$, nên N=6 chỉ vừa đủ chạm ngưỡng 0,05. Các lần lấy mẫu chồng lấn, vi phạm giả định độc lập của phân phối t — do đó Nadeau–Bengio là căn cứ chính. Tăng N với cross-validation lồng nhau là hướng củng cố tiếp theo.

Q6 — Các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ
Nội tại. Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế “cấu hình cố định trước”, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7{,}4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP không được gán trọng số lớp (Spark ML không hỗ trợ).
Ngoại tại. CICIDS2017 (2017) có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại. Các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên mẫu phân tầng của CSE-CIC-IDS2018. Chưa đánh giá trước lưu lượng đối kháng. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
Thống kê. N=6 cho power thấp: kiểm định hai phía liệt kê đầy đủ chặn p ở mức $2/2^N$, nên N=6 chỉ vừa đủ chạm ngưỡng 0,05. Các lần lấy mẫu chồng lấn, vi phạm giả định độc lập của phân phối t — do đó Nadeau–Bengio là căn cứ chính. Tăng N với cross-validation lồng nhau là hướng củng cố tiếp theo.


Q7 — Vì sao chọn Random Forest cho thiết bị biên?

Ứng viên (giai đoạn chọn)	Thông lượng (mẫu/giây)	p95 (ms)	CPU (%)	RAM (%)
Random Forest	**26,8**	**397**	**35,2**	27,5
GBT	24,3	439	40,9	24,0
Decision Tree	22,0	537	46,4	**21,9**

Random Forest[3] thắng ở **cả ba chỉ số vận hành** quan trọng nhất với IDS thời gian thực: và có F1 cao nhất trong ba ứng viên (0,9955 ngoại tuyến). Với IDS, *độ trễ phân quyết là ràng buộc trực tiếp* — mô hình nhỏ nhưng chậm hơn 35% về p95 sẽ kéo dài cửa sổ mà tấn công chưa bị chặn.

Đánh đổi là bộ nhớ: 27,5% RAM và 4,4 MB so với 21,9% và 0,05 MB của Decision Tree — trên bo mạch 8 GB vẫn còn dư địa lớn. Decision Tree là *phương án dự phòng* cho thiết bị IoT cực hạn hẹp.

[3] Breiman, *Random Forests*, Machine Learning 45(1), 2001.



Random Forest cũng là estimator gốc của Spark ML nên PipelineModel xuất ra nạp được trên ARM64, không cần thư viện native mà tích hợp XGBoost của Spark đòi hỏi — nhưng lý do đó áp dụng cho cả Decision Tree, nên nó chỉ giải thích “không phải XGBoost”. Cái phân định RF với DT là ba chỉ số vận hành trong bảng. Bảng này đo ở giai đoạn chọn mô hình, với danh sách đặc trưng trước khi loại trừ rò rỉ. Mô hình triển khai đã huấn luyện lại trên SHAP Top-30 loại trừ rò rỉ (30 đặc trưng, F1 0,9959).

Q8 — Ba chế độ triển khai và môi trường đo

Đơn nút toàn bộ pipeline trong một tiến trình — mốc tham chiếu.

A: Tách pipeline cổng trên #1, phân loại trên #2 (**thiết kế đề xuất**).

B: Mở rộng ngang cả hai nút chạy *vai trò đầy đủ*, chia tải qua Kafka consumer group.

C: Cụm Spark máy chủ làm master, hai Jetson làm worker.

Thông lượng đếm **số luồng xử lý xong mỗi giây**: mỗi luồng tính *một lần*, ở cổng nếu bị bỏ qua, ở bộ phân loại nếu được chuyển tiếp — luồng qua cả hai nút không bị đếm hai lần.

Môi trường thực nghiệm

2× Jetson Orin Nano Super: CPU 6 nhân Arm Cortex-A78AE, GPU Ampere ≈67 TOPS, 8 GB LPDDR5, SSD NVMe 256 GB.

PySpark 3.4.1, Kafka 3.5, LAN Wi-Fi.

Tải: phát lại CICIDS2017 ở 100 luồng/giây.


≥3 lần lặp, lưu lượng khởi động *loại khỏi* cửa sổ đo.

Năng lượng: `tegrastats` — KQ6 toàn bo mạch, KQ7 phần hoạt động.




Cách đếm “luồng xử lý xong/giây” là điểm mấu chốt để so sánh công bằng giữa các chế độ: nếu đếm theo luồng đi qua mỗi nút thì chế độ tách pipeline sẽ được cộng đôi một cách vô lý.

Q8 (tiếp) — Kiến trúc cụm huấn luyện phân tán Spark Standalone




MacBook chỉ điều phối (master), không chạy executor, để thời gian huấn luyện phản ánh đúng **cụm biên thuần Jetson**: đưa M3 vào tính toán sẽ gây lệch tải (straggler).




Cùng cặp Jetson này ở pha huấn luyện là worker/executor của Spark, ở pha suy luận là cổng lọc và bộ phân loại. Jetson #1 kiêm tiến trình driver của ứng dụng — khác vai trò master điều phối cụm nằm trên MacBook. Dữ liệu Parquet được đồng bộ sang cả hai worker trước khi huấn luyện.

Q9 — Giao thức đo hiệu năng ở pha biên


- Script điều phối phía máy chủ khởi động các vai trò pipeline trên Jetson qua SSH, sinh tải, thu thập log từng nút.
- $\geq$3 lần lặp mỗi cấu hình. Lưu lượng khởi động *loại khỏi* cửa sổ đo, để JVM/JIT warmup không làm phồng độ trễ batch đầu.
- Mọi truy vấn chỉ số canh đúng cửa sổ tải, không dùng khoảng thời gian trượt phía sau.
- Phân vị độ trễ tính *theo từng nút* trên mẫu thô từng luồng, còn p95 mức cụm lấy *thận trọng* theo nút tệ nhất.
- Độ trễ đầu cuối dựa trên đồng hồ đồng bộ NTP và *không* bao gồm chi phí ghi cơ sở dữ liệu.
- Năng lượng: `tegrastats`, nền idle 30 giây rồi đến cửa sổ tải; chế độ hai nút cộng công suất cả hai bo mạch.



Q10 — Cổng bất thường là một *đường cong vận hành*



Recall tấn công (trái) và tỷ lệ báo động giả (phải) theo tỷ lệ bỏ qua tại cổng. Nâng tỷ lệ bỏ qua giúp giảm tải Spark nhưng đánh đổi bằng recall.




Điểm triển khai: quantile 0,995 trên tập kiểm định benign — cổng chuyển tiếp 68,1% luồng tấn công, chuyển nhầm 0,49% benign, bỏ qua 89,4%. Luồng phát lại lấy ngẫu nhiên từ chính tập kiểm tra, nên số thực đo (bỏ qua 88,8%, recall 69,6%) khớp với điểm này trên đường cong. Hạ xuống quantile 0,90 thì recall cổng lên 84,5% nhưng chuyển nhầm 10% benign.

Q13 — Rò rỉ cổng đích phụ thuộc họ mô hình


Thuật toán	F1 (loại cổng)	F1 (giữ cổng)	ΔF1
SVM (LinearSVC)	0,7859	0,8274	+0,0415
Logistic Regression	0,7986	0,8381	+0,0395
Naive Bayes	0,2985	0,3093	+0,0108
MLP	0,9660	0,9711	+0,0052
GBT	0,9924	0,9941	+0,0017
Decision Tree	0,9953	0,9966	+0,0014
Random Forest	0,9954	0,9964	+0,0010
XGBoost	0,9972	0,9979	+0,0007

Hai lượt trên cùng một phép chia. Mức thổi phồng trải gần hai bậc độ lớn → **không suy được mức rò rỉ của lớp mô hình này từ mô hình khác**.



Đây là phần bổ sung theo góp ý phản biện FAIR. Con số 0,001 trong bảng chính (Bảng ablation) là của Random Forest — đúng nhưng chỉ đúng cho họ cây. Trên SVM và Logistic Regression, cùng một đặc trưng rò rỉ đó thổi F1 lên gấp khoảng 40 lần. Lý giải: cây dựng lại được biên quyết định từ thống kê hành vi luồng nên không cần lối tắt cổng; mô hình tuyến tính thiếu năng lực đó.

Q11 — Bất đối xứng tải lúc đỉnh tải (Grafana)



Tại đỉnh tải, chế độ tách pipeline (lượt chạy trước, mô hình cũ):


- nút cổng: **4,6% CPU**
- nút phân loại: **90,8% CPU**

Bộ phân loại chiếm gần như toàn bộ ngân sách tính toán — chính vì vậy việc đưa nó ra khỏi đường ingest mới mang lại hiệu quả.


Q11 — Bất đối xứng tải lúc đỉnh tải (Grafana)
Tại đỉnh tải, chế độ tách pipeline (lượt chạy trước, mô hình cũ):
nút cổng: 4,6% CPU
nút phân loại: 90,8% CPU
Bộ phân loại chiếm gần như toàn bộ ngân sách tính toán — chính vì vậy việc đưa nó ra khỏi đường ingest mới mang lại hiệu quả.

Ảnh chụp Grafana thật, không phải sơ đồ. Hệ thống giám sát thời gian thực: thông lượng, số tấn công phát hiện, độ trễ, CPU/RAM từng nút, cảnh báo lưu trong PostgreSQL.

Q14 — Spark tốn ở mỗi lần gọi, không phải ở các cây



Cùng rừng 200 cây, cùng bo Jetson #2, lô từ 10 tới 10.000 luồng, dự đoán trùng nhau 100%. Một lần gọi PySpark mất 7,1–7,4 giây tới lô 1.000 và 9,5 giây ở lô 10.000; ONNX bão hòa quanh 28.000 luồng/giây. Khoảng cách giảm từ ≈7.200 lần (lô 10) xuống ≈27 lần (lô 10.000).



Năng lực của PySpark tăng gần đúng tỷ lệ với kích thước lô vì gần như toàn bộ 7 giây là chi phí cố định: JVM, lập kế hoạch, Py4J. Công suất hoạt động của Spark giữ 2,0–2,1 W ở mọi lô. Năng lượng của ONNX dao động giữa các lượt đo đơn (0,04–0,11 mJ/luồng), chỉ nên nói bậc độ lớn.

Q12 — Hướng phát triển chi tiết

- **Cải thiện độ nhạy cho lớp tấn công hiếm.** Xử lý mất cân bằng có chủ đích (undersampling/SMOTE áp dụng *sau* khi chia tập), focal loss, hạ ngưỡng quyết định theo lớp; **kiến trúc phân tầng** — tận dụng chính thiết kế cổng hai tầng: tầng nhị phân ở biên giữ recall tổng, còn bộ định danh loại chỉ huấn luyện trên *luồng tấn công*, huấn luyện lại ngoại tuyến mà không đụng hệ thống đang chạy; thêm **đặc trưng chuỗi thời gian theo host** cho beaconing C&C.
- **Kiểm chứng trên dữ liệu IoT chuyên biệt.** Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023; mở rộng thí nghiệm liên bộ dữ liệu lên toàn bộ CSE-CIC-IDS2018.
- **Tối ưu suy luận biên bằng ONNX/TensorRT.** Tích hợp phiên suy luận ONNX vào pipeline streaming, tăng tốc bằng TensorRT trên GPU Jetson; đo độ trễ đầu cuối đầy đủ.
- **Bền vững trước tấn công đối kháng.** Đặc biệt hai bề mặt tấn công mới do cổng tạo ra: giả dạng lưu lượng bình thường để vượt cổng, và cố ý tạo sai số tái tạo cao để dồn tải lên nút phân loại.

Q12 — Hướng phát triển chi tiết
- Cải thiện độ nhạy cho lớp tấn công hiếm. Xử lý mất cân bằng có chủ đích (undersampling/SMOTE áp dụng sau khi chia tập), focal loss, hạ ngưỡng quyết định theo lớp; kiến trúc phân tầng — tận dụng chính thiết kế cổng hai tầng: tầng nhị phân ở biên giữ recall tổng, còn bộ định danh loại chỉ huấn luyện trên luồng tấn công, huấn luyện lại ngoại tuyến mà không đụng hệ thống đang chạy; thêm đặc trưng chuỗi thời gian theo host cho beaconing C&C.
- Kiểm chứng trên dữ liệu IoT chuyên biệt. Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023; mở rộng thí nghiệm liên bộ dữ liệu lên toàn bộ CSE-CIC-IDS2018.
- Tối ưu suy luận biên bằng ONNX/TensorRT. Tích hợp phiên suy luận ONNX vào pipeline streaming, tăng tốc bằng TensorRT trên GPU Jetson; đo độ trễ đầu cuối đầy đủ.
- Bền vững trước tấn công đối kháng. Đặc biệt hai bề mặt tấn công mới do cổng tạo ra: giả dạng lưu lượng bình thường để vượt cổng, và cố ý tạo sai số tái tạo cao để dồn tải lên nút phân loại.

Mỗi hướng phát triển ứng với một hạn chế ở slide trước.