

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre de Edificio	Vivienda unifamiliar Ibarzos-EGB		
Dirección	Ronda Albocacer, Nº 11		
Municipio	Sierra Engarcerán	Código Postal	12166
Provincia	Castellón	Comunidad Autónoma	Comunitat Valenciana
Zona Climática	C3	Año construcción	2007
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE 2006		
Referencias Catastrales	8775302YK4587F0006OT		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Edificio de nueva construcción	☒ Edificio existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque Completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Enrique Climent R Radiu	NIF/NIE	18967447z
Razón Social	xx	NIF	xx
Domicilio	C/ Guardia Civil, Nº 4, pta76		
Municipio	Valencia	Código Postal	46020
Provincia	Valencia	Comunidad Autónoma)	Comunidad Valenciana
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto Técnico		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/m² año]
 178,21 E	 34,16 D

El técnico certificador, D./Dña. Enrique Climent R Radiu, con DNI 18967447z, registra el presente certificado de eficiencia energética y declara que ha realizado la calificación energética de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el mismo.

Fecha Emisión: 30/11/2024

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.


ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	104,00
---------------------------	--------

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
fachada Norte pb	Fachada	15,75	0,61	Usuario
fachada Norte resto	Fachada	31,50	0,58	Usuario
fachada Sur pb	Fachada	15,75	0,61	Usuario
fachada Sur resto	Fachada	31,50	0,58	Usuario
suelo vivienda	ParticionInteriorHoriz ontal	48,00	0,53	Estimado
Tejado_Inclinado	Cubierta	29,14	1,47	Usuario
Terraza_transitable	Cubierta	15,54	0,57	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Puerta Entrada	Hueco	2,10	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V1	Hueco	1,38	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V3	Hueco	2,50	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V4	Hueco	1,38	3,78	0,63	Estimado	Estimado

P3	Hueco	2,78	3,78	0,63	Estimado	Estimado
P2	Hueco	3,11	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V2	Hueco	1,38	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V5	Hueco	1,38	3,78	0,63	Estimado	Estimado
V6	Hueco	2,50	3,78	0,63	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	112,00
---	--------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Termo Acumulador thermor	Caldera Estándar		100,00	ElectricidadPeninsular	Estimado
TOTALES	ACS				

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (solo edificios terciarios)Torres de refrigeración (solo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio Asociado	Consumo de energía [kWh/año]
--------	------	-------------------	------------------------------

Ventilación y bombeo (solo edificios terciarios)

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (solo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
	TOTALES	0,00		

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (solo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m²]	Perfil de uso
Edificio Objeto	104,00	residencial-24h-baja
TOTAL	104,00	

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
Nombre	Calefacción	Refrigeración	ACS	
TOTAL	-	-	-	-

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
TOTAL	

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	C3	Uso	Residencial
----------------	----	-----	-------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
A B C D E F G 34,16 D	CALEFACCIÓN		ACS		
	Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	D	Emisiones ACS [kgCO2/m² año]	G	
	19,82		12,12		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	Emisiones globales [kgCO2/m² año]	Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]	A	Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]	-
	2,21	-			

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	14,33	1.490,35
Emisiones CO2 por otros combustibles	19,82	2.061,79

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
A B C D E F G 178,21 E	CALEFACCIÓN		ACS		
	Energía primaria calefacción [kWh/m² año]	D	Energía primaria ACS [kWh/m² año]	G	
	93,62		71,56		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]	Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]	B	Energía primaria iluminación [kWh/m² año]	-	
	13,03		-		

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
	
Demanda de calefacción [kWh/m² año]	Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed.terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales


ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

mejoras 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES




ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	78,67	-	6,67	-	22,08	-	0,00	-	107,42	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	93,62 D	0,00%	13,03 B	0,00%	26,28 E	63,28%	0,00	-	132,93 D	25,41%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	19,82 D	0,00%	2,21 A	0,00%	5,56 E	54,13%	0,00	-	27,60 D	19,20%
Demanda [kWh/m² año]	72,38 D	0,00%	13,34 B	0,00%						


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Mejora del ACS
Coste estimado de la medida -
Otros datos de interés Sustitución del calentador por bomba de calor

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES




ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	69,97	-	4,47	-	22,08	-	0,00	-	96,52	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	83,27 D	11,06%	8,73 A	33,00%	26,28 E	63,28%	0,00	-	118,27 D	33,63%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	17,63 D	11,05%	1,48 A	33,03%	5,56 E	54,13%	0,00	-	24,68 D	27,75%
Demanda [kWh/m² año]	64,37 D	11,07%	8,93 A	33,06%						


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Mejora del ACS y mejora de las capinterías
Coste estimado de la medida -
Otros datos de interés Sustitución del calentador por bomba de calor

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	7,71	-	5,58	-	36,62	-	0,00	-	49,91	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	15,06 A	83,91%	10,90 B	16,35%	71,56 G	0,00%	0,00	-	97,52 C	45,28%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	2,55 A	87,13%	1,85 A	16,29%	12,12 G	0,00%	0,00	-	16,52 C	51,64%
Demanda [kWh/m² año]	32,36 C	55,29%	11,15 B	16,42%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Mejora del ACS y mejora de las capinterías
Coste estimado de la medida -
Otros datos de interés Sustitución del sistea de calefacción por

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	27/11/2024
---	------------

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se realiza Inspección visual, NO SE REALIZAN CATAS. Estado de conservación de la vivienda: construcción reciente, estado de conservación bueno. Fecha de construcción 2007, por el espesor del cerramiento y la fecha de construcción, se estima cerramiento de doble hoja con aislamiento EPS en fachadas. Por la diferencia de cota desde la calle a vivienda (90 cm) se estimala existencia de forjado sanitario

- (1) Indicar según proceda: vivienda unifamiliar, edificio de viviendas, oficinas, centro de enseñanza, hospital, hotel, restaurante, instalaciones deportivas, edificio comercial, otros tipos.
- (2) Solamente para certificados de proyecto.
- (3) Solamente para certificados de edificio terminado.