

Phụ lục IV: Hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ thống, thiết bị chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Căn cứ	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
1	Việc duy trì trang bị, lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn	Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho tất cả các nhà, công trình (trừ nhà ở riêng lẻ)	Điều 5.7.1.1 TCVN 3890:2023	1. Hành vi trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm theo quy định (<i>khoản 3, Điều 20; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn</i>);
2	Yêu cầu đối với vị trí lắp đặt	Đèn chiếu sáng sự cố phải được lắp đặt cho các khu vực của nhà và công trình tại các vị trí sau: - Cầu thang bộ thoát nạn; - Đường thoát nạn và vị trí chuyển hướng thoát nạn, nút giao của hành lang; - Vị trí trên đường thoát nạn có thay đổi về cao độ; - Cửa, lối ra thoát nạn; - Gara để xe; - Trong gian phòng có người làm việc và khoảng cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất lớn hơn 13 m. Trường hợp các gian phòng này có bố trí đường thoát nạn thì có thể chỉ lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố tại đường thoát nạn đó; - Trong phòng đặt trạm biến áp, phòng máy phát điện, phòng kỹ thuật thang máy, gian lạnh nạn; - Trong phòng trực điều khiển chống cháy, phòng bơm chữa cháy và tại các vị trí trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác. Có thể không cần bố trí trong các trường hợp sau: - Sân vườn, khu vực sân thượng không có mái che; - Toà nhà cao 01 tầng có diện tích sàn không quá 200 m² và diện tích lỗ hờ trên tường ngoài nhà đạt tối thiểu 80%.	5.1.1 TCVN 13456:2022	2. Hành vi không trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn (<i>khoản 5, Điều 20; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng</i>); 3. Không duy trì hoạt động của đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đã được trang bị, lắp đặt (<i>điểm a, khoản 3, Điều 21; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; biện pháp khắc phục</i>

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Căn cứ	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				<i>hậu quả: Buộc duy trì đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn).</i>
3	Yêu cầu hiển thị	Biển báo an toàn phải được nhìn thấy rõ ràng các chữ “LỐI RA” hoặc chữ “EXIT”, ký hiệu hình học khác thích hợp. Màu sắc của biển báo an toàn: màu nền là màu xanh lá cây; màu chữ và ký hiệu hình học là màu trắng.	4.6 TCVN 13456:2022	
4	Nguồn điện dự phòng	Đèn chiếu sáng sự cố và biển báo an toàn có nguồn điện dự phòng phải đảm bảo thời gian hoạt động ổn định liên tục tối thiểu là 120 min khi có sự cố cháy, nổ.	4.5 TCVN 13456:2022	
5	Kiểm tra duy trì hoạt động	- Kiểm tra số lượng, vị trí lắp đặt theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt - Kiểm tra hoạt động: Ngắt nguồn điện chính đảm bảo nguồn điện dự phòng cấp và đèn vẫn hoạt động trong thời gian 02 h		

Lưu ý: Nội dung hướng dẫn tại Bảng 3 được áp dụng đối với các công trình được xây dựng mới, cải tạo về PCCC sau thời điểm các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên có hiệu lực thi hành; các cơ sở đang hoạt động không có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng áp dụng theo các tài liệu đã được C07 hướng dẫn phù hợp với thời điểm công trình được xây dựng hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.