Codes d'alarme — GE-B-02

Ce document recense les alarmes du Groupe électrogène diesel GE-B (60 kVA) (équipement GE-B-02). Chaque code correspond à un voyant du panneau de commande.

Tableau 1.1 *— Codes d'alarme et voyants*

Code	Voyant	Couleur	Signification
GB-201	OIL	rouge	Pression d'huile basse
GB-202	TEMP	orange	Température du liquide de refroidissement élevée
GB-203	FUEL	orange	Niveau de carburant bas
GB-204	BATT	orange	Tension de la batterie de démarrage basse
GB-205	OVLD	rouge	Surcharge
GB-206	START	rouge	Défaut de démarrage

Rouge : arrêt ou risque d'arrêt, ne pas redémarrer sans identifier la cause. Orange : pré-alarme, planifier une intervention.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Seuils, causes probables et renvois

Tableau 2.1 *— Seuils de déclenchement et actions documentaires*

Code	Seuil / condition	Causes probables	Action documentaire
GB-201	< 0,8 bar : arrêt immédiat	niveau d'huile bas, filtre colmaté	Arrêter le groupe ; contrôler l'huile
GB-202	Pré-alarme à 90 °C ; arrêt automatique à 100 °C	niveau de liquide bas, radiateur encrassé, courroie détendue	Voir proc_refroidissement_ge
GB-203	< 25 % du réservoir (120 L)	consommation prolongée, jauge défectueuse	Ravitailler (voir fiche_securite_ge)
GB-204	< 11,8 V	batterie usée, chargeur défaillant	Contrôler la batterie
GB-205	> 105 % de la charge nominale pendant 60 s	charge excessive, court-circuit aval	Délester la charge
GB-206	3 tentatives de démarrage sans succès	carburant absent, batterie faible	Voir proc_demarrage_ge_b

Les causes probables sont indicatives : seule une inspection par un technicien habilité permet de confirmer un diagnostic.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle