# Fiche de sécurité — groupes électrogènes GE-A-01 et GE-B-02

## Ravitaillement en carburant

- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement avant tout ravitaillement.
- Ravitailler uniquement avec du gazole propre ; essuyer immédiatement tout déversement.
- Interdiction de fumer et aucune flamme à moins de 5 mètres.
- Le niveau d'alarme carburant bas est de 20 % pour le GE-A-01 et de 25 % pour le GE-B-02.

## Batterie de démarrage

- Débrancher d'abord la borne négative, rebrancher en dernier.
- Risque d'étincelle et de projection d'acide : lunettes et gants obligatoires.


Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

# Équipements de protection et conduite à tenir

***Tableau 2.1*** *— Risques, protections et conduite à tenir*

| Risque | Protection | Conduite à tenir |
|---|---|---|
| Brûlure (collecteur, radiateur) | Gants, vêtements couvrants | Attendre le refroidissement ; ne jamais ouvrir le bouchon à chaud |
| Électrique (400 V) | Consignation, gants isolants | Ouvrir le disjoncteur de sortie ; vérifier l'absence de tension |
| Bruit | Protection auditive | Porter un casque près du groupe en marche |
| Gaz d'échappement | Ventilation du local | Évacuer le local en cas d'odeur anormale |
| Incendie | Extincteur à portée | Alerter et évacuer ; ne pas combattre un feu de carburant à l'eau |


Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle