Historique des interventions — GE-A-01

Registre des interventions de Groupe électrogène diesel GE-A (100 kVA). Les codes d'alarme renvoient au document de codes d'alarme de l'équipement.

Tableau 1.1 *— Interventions*

Réf.	Date	Code	Constat	Action menée	Source	Statut
INT-GA-0001	2026-01-12	GA-103	Niveau de carburant sous 20 %	Ravitaillement en gazole, jauge contrôlée	fiche_securite_ge p.1	clos
INT-GA-0002	2026-03-04	GA-102	Pré-alarme température à 95 °C en charge	Nettoyage du radiateur à la soufflette basse pression	proc_refroidissement_ge p.2	clos
INT-GA-0003	2026-05-20	GA-104	Tension de batterie à 11,2 V au démarrage	Remplacement de la batterie de démarrage 12 V 100 Ah	proc_maintenance_prev_ge p.2	clos
INT-GA-0004	2026-08-17	GA-102	Nouvelle pré-alarme température (récurrence)	Courroie du ventilateur retendue ; surveillance renforcée	proc_refroidissement_ge p.2	ticket TK-GA-0007 ouvert

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Tickets ouverts et observations

Tableau 2.1 *— Tickets ouverts*

Ticket	Équipement	Statut	Origine
TK-GA-0007	GE-A-01	ouvert	INT-GA-0004

Équipement GE-A-01 : 4 interventions consignées entre 2026-01-12 et 2026-08-17. Les données sont fictives.

Observation : consulter ces informations via le service de maintenance (MCP) ; les tickets ci-dessus sont des données de démonstration.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle