Fiche de sécurité — onduleurs UPS-A-01 et UPS-B-02

Batteries

- Les batteries restent sous tension même onduleur arrêté : bus continu de 480 V (UPS-A-01) ou 240 V (UPS-B-02).
- Utiliser des outils isolés ; retirer bijoux et montre avant d'intervenir.
- Ne jamais court-circuiter les bornes ; couvrir les bornes dégagées.

Ventilation et température

- Ne pas obstruer les grilles ; dégagement de 30 cm autour de l'appareil.
- Seuil d'alarme température : 70 °C (UPS-A-01) et 65 °C (UPS-B-02) au dissipateur.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Équipements de protection et conduite à tenir

Tableau 2.1 *— Risques, protections et conduite à tenir*

Risque	Protection	Conduite à tenir
Électrique (bus continu)	Gants isolants, outils isolés	Mettre hors tension, attendre la décharge, vérifier l'absence de tension
Acide / hydrogène (batteries)	Lunettes, gants, ventilation	Aérer le local ; ne pas approcher de flamme
Poids des blocs batteries	Chaussures de sécurité	Manutention à deux pour les blocs lourds
Départ de feu	Extincteur CO2 à portée	Alerter et évacuer

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle