

SW Bemessung

13.05.2025

EG

Menge	Entwässerungsgegenstand	Anschlusswert DU [l/s]	Einzelanschlussleitung	Summen DU [l/s]
2	Waschbecken, Bidet, Teeküche	0,5	DN 40	1,00
0	Dusche ohne Stöpsel	0,6	DN 50	-
0	Dusche mit Stöpsel	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Spülkasten	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Druckspüler	0,5	DN 50	-
0	Standurinal	0,2	DN 50	-
0	Urinal ohne Wasserspülung	0,1	DN 50	-
2	Badewanne	0,8	DN 50	1,60
0	Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss	0,8	DN 50	-
2	Küchenspüle, Ausgussbecken	0,8	DN 50	1,60
1	Geschirrspüler	0,8	DN 50	0,80
2	Waschmaschine bis 8 kg	0,8	DN 50	1,60
0	Waschmaschine bis 12 kg	1,5	DN 50/60	-
2	WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten	1,8	DN 80/DN 90	3,60
0	WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	DN 80 bis DN 100	-
0	WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,5	DN 100	-
0	Bodenablauf DN 50	0,8	DN 50	-
0	Bodenablauf DN 70	1,5	DN 70	-
0	Bodenablauf DN 100	2,0	DN 100	-

Summe EG: 10,20

OG

Menge	Entwässerungsgegenstand	Anschlusswert DU [l/s]	Einzelanschlussleitung	Summen DU [l/s]
8	Waschbecken, Bidet, Teeküche	0,5	DN 40	4,00
0	Dusche ohne Stöpsel	0,6	DN 50	-
0	Dusche mit Stöpsel	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Spülkasten	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Druckspüler	0,5	DN 50	-
0	Standurinal	0,2	DN 50	-
0	Urinal ohne Wasserspülung	0,1	DN 50	-
0	Badewanne	0,8	DN 50	-
0	Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss	0,8	DN 50	-
0	Küchenspüle, Ausgussbecken	0,8	DN 50	-
0	Geschirrspüler	0,8	DN 50	-
0	Waschmaschine bis 8 kg	0,8	DN 50	-
0	Waschmaschine bis 12 kg	1,5	DN 50/60	-
4	WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten	1,8	DN 80/DN 90	7,20
0	WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	DN 80 bis DN 100	-
0	WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,5	DN 100	-
0	Bodenablauf DN 50	0,8	DN 50	-
0	Bodenablauf DN 70	1,5	DN 70	-
0	Bodenablauf DN 100	2,0	DN 100	-

Summe OG: 11,20

(DIN 1986-100:2016-12, Kapitel 14.1.2, Gleichung 2, K=0,5) Schmutzwasserabfluss Gesamt: 2,31