

Analyse der Förderfähigkeit für das geplante Bauprojekt gemäß KfW-Neubauförderung

Dieser Bericht analysiert die Chancen und Herausforderungen einer Förderung des vorgestellten Bauprojekts im Rahmen der KfW-Neubauförderung (KNN). Das Vorhaben umfasst den Neubau eines privaten Wohnhauses, das als Cluster-WG konzipiert ist und mit dezentralen 2kW-Luft-Luft-Wärmepumpen beheizt werden soll. Die Analyse basiert auf den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, Förderrichtlinien und technischen Mindestanforderungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Evaluierung der Einhaltung der Effizienzhausstandards, der Anforderungen an Heizsysteme und der spezifischen Kriterien für eine gemeinschaftliche Nutzung.

Überprüfung der energetischen Anforderungen: Effizienzhausstandard und CO₂-Bilanz

Die Grundlage jeder Förderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist der Erreichen eines bestimmten Effizienzhausstandards¹⁴. Für Neubauten sind hierbei die Standards KfW-Effizienzhaus 40 (EH40) oder 55 (EH55) relevant^{7 8 9}. Die aktuelle Situation hat sich jedoch zuletzt stark verändert. Während frühere Regelungen einen Standard von EH55 vorsahen, wurde dieser am 3. Juli 2024 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags gestrichen⁸. Stattdessen trat am 1. Oktober 2024 das Programm "Klimafreundlicher Neubau" (KNN) in Kraft, das explizit den höheren Standard von KfW-Effizienzhaus 55 (EH55) fordert^{8 12}. Dieser neue Standard ist nicht nur eine rein qualitative, sondern auch eine quantifizierte Anforderung. Gemäß GEG müssen sowohl der Jahres-Primärenergiebedarf (Qp) als auch der Transmissionswärmeverlust (H'T) des Gebäudes einen Wert von maximal 55 % des jeweiligen Referenzgebäudes erreichen^{3 19}. Alternativ können diese Werte auch über fest definierte U-Werte für die Gebäudehülle nachgewiesen werden, wie sie für das EH55-Nachweisverfahren gelten (Dach $\leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Außenwände $\leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Fenster $\leq 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)¹⁹.

Ein weiterer entscheidender Punkt für die Klassifizierung als "klimafreundliches Wohngebäude" ist die Begrenzung der CO₂-Emissionen über den Lebenszyklus des Gebäudes. Für den Standard EH40 beträgt dieser Maximalwert $24 \text{ kg CO}_2\text{-Äquivalent}/(\text{m}^2\text{a})$ ^{9 10}. Diese Grenzwerte sind maßgeblich für die Zuordnung zur förderbaren Klasse und beeinflussen potenziell die Höhe der Zuschüsse oder Zinsverbilligungen⁶. Um dies zu dokumentieren, wird eine Lebenszykluskostenanalyse und ein Nachweis über das Treibhauspotenzial (GWP100) der Materialien benötigt^{10 20}. Die Energiebedarfsberechnung muss dabei grundsätzlich nach DIN V 18599 erfolgen, es sei denn, es wird auf die Referenzwerte zurückgegriffen¹⁹.

Für das geplante Projekt bedeutet dies, dass eine detaillierte Energieeffizienzberechnung unerlässlich ist. Diese Berechnung muss den Primärenergiebedarf, den Transmissionswärmeverlust und die CO₂-

Bilanz des Gebäudes ermitteln. Ohne diesen Nachweis kann keine Förderung beantragt werden. Es ist ratsam, frühzeitig einen qualifizierten Energieeffizienz-Experten hinzuzuziehen, der die Berechnung durchführt und die Einhaltung der Anforderungen bestätigt²⁸. Sollte das Projekt den EH55-Standard nicht erfüllen, bleibt lediglich die Option der BEG WG, die bis zum Start einer neuen BEG-Neubau-Richtlinie ab dem 1. Januar 2023 den Status der EH40 NH-Förderung beibehält²³. Diese Übergangsregelung bietet zwar eine Möglichkeit, aber mit einem deutlich niedrigeren Förderpotenzial als das neue KfW-Programm.

Anforderung	Details	Relevante Quellen
Effizienzhausstandard	Klimafreundliches Wohngebäude: KfW-Effizienzhaus 55 (EH55).	[[8,12]]
	Alternativ: Nachweis über feste U-Werte für Gebäudehülle (Referenzwerte).	[[19]]
	Übergangslösung (bis neue Richtlinie): KfW-Effizienzhaus 40 (EH40).	[[2,3]]
Energiebedarf	Jahres-Primärenergiebedarf (Q _p) ≤ 55% des Referenzgebäudes.	[[3,19]]
	Transmissionswärmeverlust (H _T) ≤ 55% des Referenzgebäudes.	[[3,19]]
CO ₂ -Bilanz	Maximaler CO ₂ -Ausstoß über den Lebenszyklus: 24 kg CO ₂ -Äqu./m ² a (für EH40).	[[9,10]]
Nachweisführung	Berechnung nach GEG in Verbindung mit DIN V 18599.	[[3,19]]
	Bestätigung durch einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten.	[[2]]

Prüfung der Heizungsanlage: Einsatz von Luft-Luft-Wärmepumpen im Neubau

Der Einsatz von dezentralen Luft-Luft-Wärmepumpen stellt eine der komplexesten und kritischsten Fragen im Kontext der Förderung dar. Die bereitgestellten Informationen enthalten keine explizite Zustimmung oder Empfehlung für den Einsatz solcher Systeme im Rahmen der KfW-Neubauförderung. Tatsächlich gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass der eingesetzte Ansatz gegen die Kernprinzipien vieler geförderten Systeme verstößt. Die Kförderrichtlinien legen einen klaren Fokus auf zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die mit Luft-Wasser-Wärmepumpen kombiniert werden¹⁹. Eine Aussage besagt explizit, dass Luft-Luft-Wärmepumpen nur förderfähig sind, wenn sie Teil eines Systems sind, das eine zentrale Lüftungsanlage mit

mindestens 80 % Wärmebereitstellungsgrad umfasst ¹⁹ . Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen ohne eine entsprechende zentrale Systemkomponente erfüllen diese Anforderung nicht ¹⁹ .

Dieses Detail ist fundamental. Wenn das Projekt tatsächlich ausschließlich auf dezentralen Luft-Luft-Wärmepumpen basiert, ohne eine zentrale Komponente, würde dies einen schwerwiegenden Mangel im Antrag darstellen. Die Förderfähigkeit würde dadurch unwahrscheinlich gemacht. Es wäre daher von größter Bedeutung, präzise Angaben darüber zu erhalten, ob neben den 2kW-Geräten eine zentrale Lüftungsanlage geplant ist und wie die Gesamtanlage konzipiert ist. Ohne diese Informationen ist eine definitive Bewertung nicht möglich.

Sollte die Konstruktion eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung umfassen, müsste nachgewiesen werden, dass sie den geforderten Wärmebereitstellungsgrad von $\geq 80\%$ erbringt ¹⁹ . Darüber hinaus unterliegen alle Wärmepumpen, die im Neubau gefördert werden sollen, strengen technischen Anforderungen. Ab dem 1. Januar 2025 müssen sie über netzdienliche Schnittstellen (wie SG Ready oder VHP Ready) verfügen, um aktiv an das Stromnetz angebunden werden zu können ^{3,20} . Für Luft-Wärmepumpen existieren bereits seit dem 1. August 2024 spezifische Geräuschgrenzwerte, die 5 dB leiser sein müssen als die EU-Ökodesign-Grenzwerte ²⁰ . Ab dem 1. Januar 2028 dürfen bei neuen Wärmepumpen nur noch natürliche Kältemittel verwendet werden ³ . Auch die elektrische Effizienz spielt eine Rolle; Luft-Luft-Wärmepumpen müssen einen Wirkungsgrad (η_s) von $\geq 181\%$ aufweisen, was der Effizienzklasse A++ oder A+++ entspricht ¹¹ .

Die Förderfähigkeit einzelner Modelle, wie etwa der genannten Trotec-Geräte, kann aus den vorliegenden Quellen nicht abgeleitet werden, da keine spezifischen Hersteller- oder Modellbezeichnungen genannt werden ¹¹ . Die BAFA führt Listen förderfähiger Wärmeerzeuger, die jedoch primär für Sanierungen und Einzelmaßnahmen gelten ^{22,24} . Für den Neubau ist die Einhaltung der allgemeinen technischen Mindestanforderungen an die Systemkomponenten maßgeblich. Die Einhaltung des NT-ready-Standards, der eine Heizkreis-Vorlauftemperatur von maximal 55°C im Auslegungsfall sicherstellt, ist ebenfalls verpflichtend für alle Effizienzhäuser außer dem Denkmalschutz ³ . Dies ist besonders wichtig für die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpen, um ihre Effizienz zu gewährleisten. Ohne diese Daten kann eine Bewertung der Systemkonzeption nicht vollständig erfolgen.

Anforderung / Merkmal	Details für den Neubau	Relevante Quellen
Systemtyp	Favorisiert: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung.	[[19]]
	Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen sind generell förderfähig, sofern sie in einer zentralen Systemlösung integriert sind.	[[13, 19]]
Netzdienlichkeit	Ab 01.01.2025: Netzdienliche Schnittstelle (z.B. SG Ready, VHP Ready) erforderlich.	[[3, 20]]

Anforderung / Merkmal	Details für den Neubau	Relevante Quellen
Geräuschpegel	Ab 01.08.2024: 5 dB leiser als EU-Ökodesign-Grenzwerte.	[[20]]
Kältemittel	Ab 01.01.2028: Nur natürliche Kältemittel erlaubt.	[[3]]
Elektrische Effizienz	Luft-Luft-Wärmepumpen: Mindestens 181 % Wirkungsgrad (η_s) bei 35 ° C (entspricht Klasse A++ oder besser).	[[11]]
NT-ready	Heizkreis-Vorlauftemperatur max. 55 ° C im Auslegungsfall (ausgenommen Denkmale).	[[3]]
Spezifisches Gerät	Keine Aussagen zu Trotec-Geräten möglich. Liste förderfähiger Modelle nicht verfügbar.	[[11]]

Analyse der Nutzungsart: Gemeinschaftliche Nutzung als Cluster-WG

Die Planung, das Gebäude als "Cluster-WG" mit kleineren privaten Räumen und großen gemeinsamen Flächen zu nutzen, ist eine innovative Form der Wohnraumnutzung. Ob dieses Konzept jedoch förderfähig ist, hängt von der rechtlichen und funktionalen Definition einer "Wohneinheit" ab. Die KfW-Programme unterscheiden zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden, wobei die meisten Förderprogramme auf die Anzahl der Wohneinheiten Bezug nehmen¹⁴. Eine wichtige Quelle liefert hierzu eine präzise Definition: Eine Wohneinheit wird als "abgeschlossener Raum oder ein Raumverbund mit eigenem Zugang, eigener Küche, Bad und Toilette" definiert, der die Führung eines eigenen Haushalts ermöglicht³.

Diese Definition ist entscheidend für die Bewertung des Projekts. Wenn die kleineren privaten Bereiche innerhalb des Clusters diese Kriterien erfüllen – also über eine eigene sanitäre Anlage und eine kleine Küchenzeile verfügen –, dann würden diese Bereiche als separate Wohneinheiten gelten. Jede dieser Einheiten könnte separat bewertet und gefördert werden. In diesem Fall wäre die Förderung des gesamten Projekts wahrscheinlich problemlos möglich, da es sich um einen reinen Wohnbau handeln würde. Die Größe der gemeinsamen Flächen und Infrastruktur würde dann im Rahmen der Bau- oder Planungskosten berücksichtigt werden, die ebenfalls förderfähig sind¹⁴.

Falls die privaten Bereiche jedoch nicht diese Selbstständigkeit aufweisen und lediglich Schlaf- oder Arbeitsräume ohne eigenes Sanitär und Kochgelegenheit darstellen, ist die Situation komplexer. In diesem Fall würde das gesamte Gebäude als Nichtwohngebäude klassifiziert, möglicherweise als Betriebsstätte oder ähnliches. Die Fördermöglichkeiten für Nichtwohngebäude sind im Vergleich zu Wohngebäuden oft geringer und die Bemessungsgrundlagen anders. Die Quellen erwähnen, dass für gemischt genutzte Gebäude eine Förderung je nach Nutzungsteil möglich ist, aber die genauen Regelungen fehlen¹. Es ist unklar, ob ein solches Konzept als Wohnnutzung im Sinne des GEG eingestuft werden könnte, selbst wenn es überwiegend dem Wohnen dient¹.

Eine weitere relevante Aspekt ist die Förderung von Wohnformen, die auf Wohnflächensuffizienz abzielen. Die Masterarbeit „Bundesförderprogramme zur Nachhaltigkeit“⁵ hebt hervor, dass die BEG-Programme primär auf die Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz und Konsistenz fokussiert sind, während Suffizienz – also der sparsame Umgang mit Wohnfläche – kaum berücksichtigt wird⁵. Die Förderung richtet sich primär nach der Anzahl der Wohneinheiten, ohne die Pro-Kopf-Wohnfläche zu berücksichtigen⁵. Innovative Konzepte wie die Cluster-WG könnten jedoch über die Kriterien der Nachhaltigkeitsklasse (NH-Klasse) angesprochen werden, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gebäude fördert⁵. Allerdings wird die EE-Klasse aufgrund ihrer Attraktivität in der Praxis nahezu immer bevorzugt, sodass die NH-Klasse nur selten angewendet wird⁵.

Es ist daher dringend erforderlich, die genaue räumliche Aufteilung und die Ausstattung der privaten Bereiche zu klären. Eine detaillierte Skizze oder Beschreibung wäre hierfür sehr hilfreich. Basierend auf der vorliegenden Information ist eine finale Bewertung nicht möglich, aber die Chance auf Förderung ist signifikant höher, wenn die privaten Bereiche als separate Wohneinheiten qualifizieren.

Kategorisierung des Projekts: Privat-, Gewerbe- oder Genossenschaftsbaustatus

Die Förderfähigkeit eines Bauprojekts ist eng an den Status des Antragstellers und die rechtliche Form des Vorhabens gebunden. Die KfW-Neubauförderung (KfW) und andere Programme der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) adressieren unterschiedliche Zielgruppen, was direkte Konsequenzen für die Beantragungsmöglichkeit hat. Die vorliegenden Quellen geben eine klare Auflistung der förderfähigen Antragsteller: Privatpersonen, Investoren, Erstkäufer, Wohneigentumsgemeinschaften (WEG), gewerbliche und kommunale Unternehmen, sowie Wohnungsbaugenossenschaften und Verbände^{7 8 13}. Das geplante Projekt als "privates Bauvorhaben" scheint zunächst auf eine Anmeldung durch eine Privatperson hinzudeuten, was die grundlegende Voraussetzung erfüllt.

Allerdings wird die rechtliche Struktur "Cluster-WG" zunehmend wichtiger. Eine Cluster-WG kann auf verschiedene Weisen juristisch organisiert sein. Wenn es sich um eine traditionelle Mitteleigentumsform handelt, ist die Förderung ebenfalls wahrscheinlich. Eine häufigere moderne Form ist die Bildung einer Wohneigentumsgemeinschaft (WEG) oder einer Wohnungseigentümergeinschaft^{17 21}. Solche Gemeinschaften sind ebenfalls explizit als förderfähige Antragsteller für HEIZUNGSAUSTAUSCHMASSNAHMEN im Rahmen des BEG EM genannt^{17 18}. Da die KfW-Förderung für den Neubau ebenfalls WEGs und Mehrfamilienhäusern offensteht, ist eine Organisation als WEG eine äußerst sinnvolle und förderwillkommene Variante¹⁷.

Eine andere Möglichkeit wäre die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft. Diese sind ebenfalls explizit als förderfähige Antragsteller genannt⁸. Dies würde dem sozial-kollektiven Charakter einer Cluster-WG besonders gut entsprechen. Die Förderprogramme unterstützen die Entwicklung von Wohnformen, die über den klassischen Alleinbesitz hinausgehen, was sich positiv auf die Bewilligung auswirken könnte.

Sollte die Cluster-WG jedoch nur eine informelle Vereinbarung zwischen mehreren Personen sein, ohne eine formale Rechtsform wie WEG oder Genossenschaft, könnte dies Probleme bereiten. Die KfW fordert in ihren Anträgen in der Regel eine klare Identität des Antragstellers, die in der Regel eine juristische Person (Unternehmen, Genossenschaft) oder eine Privatperson sein muss. Eine lose Gruppe von Freunden hätte möglicherweise keinen direkten Antragsanspruch. Es wäre dann notwendig, entweder eine formale Rechtsform einzugehen oder sich als einzelne Privatpersonen zu bewerben, was den Antrag komplexer machen würde.

Abschließend ist zu beachten, dass die Förderprogramme oft Sonderregelungen für Familien mit Kindern haben. Programme wie Wohneigentum für Familien (WEF) oder Zusatzkredite (Programm 300) können höhere Kreditsummen ermöglichen ⁷⁹. Ob diese auch auf eine WEG oder eine Cluster-WG übertragbar sind, müsste im Einzelfall geklärt werden, ist aber ein potenzieller Vorteil, falls die Nutzer Kinder haben.

Antragsteller-Typ	Status als förderfähiger Antragsteller	Relevante Quellen
Privatperson	Ja, explizit genannt.	[[7,8]]
Wohneigentumsgemeinschaft (WEG)	Ja, explizit genannt, insbesondere für HEIZUNGSANLAGEN.	[[17,21]]
Wohnungsbaugenossenschaft	Ja, explizit genannt.	[[8]]
Gewerblicher Investor	Ja, explizit genannt.	[[8]]
Kommunale Antragsteller	Ja, explizit genannt.	[[2]]
Informelle Gruppe ("Cluster-WG")	Unklar. Möglicherweise nicht direkt förderfähig. Formalisierung empfohlen.	Analyse basierend auf Quellen.
Selbstgenutztes vs. vermietetes Gebäude	Unterschieden (Programm 297 für Selbstnutzung, 298 für Vermietung).	[[7,8]]

Technische und administrative Anforderungen für den Förderantrag

Die Beantragung einer KfW-Förderung ist ein prozessintensiver Prozess, der strenge technische und administrative Vorgaben erfordert. Eine Versäumnis bei der Einhaltung dieser Regeln kann den gesamten Antrag ungültig machen. Die erste und wichtigste Hürde ist der Zeitpunkt der Antragstellung. Für Neubauten muss der Antrag vor Beginn der Arbeiten gestellt werden ²⁷⁹. Als Beginn gilt der Abschluss des Ausführungsvertrags mit dem Bauunternehmer ². Eine spätere Nachforderung ist nicht möglich. Für Projekte, die bereits begonnen wurden, gibt es teilweise Übergangsregelungen. So konnte für Maßnahmen, die bis zum 31. August 2024 begonnen wurden, der Antrag bis zum 30. November 2024 nachgereicht werden ¹⁴¹⁸. Für das vorliegende Projekt ist es daher von entscheidender Bedeutung, den Antrag so schnell wie möglich zu stellen, um rechtssicher zu sein.

Ein weiterer kritischer administrativer Punkt betrifft die Zusammenstellung der förderfähigen Kosten. Diese umfassen die gesamten Bauwerkskosten für Wohngebäude, beispielsweise bezogen auf die Wohneinheiten¹. Dazu gehören der Bau selbst, der Kauf inklusive Nebenkosten und die Planung¹⁰. Im Gegensatz dazu werden Einzelmaßnahmen wie der Austausch einer Heizung über das Programm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert¹³. Die KfW-Förderung ist somit eine indirekte Förderung über die Gesamteffizienz des Gebäudes. Die Höchstbeträge liegen bei 100.000 Euro pro Wohneinheit für den Kredit und können bei Einhaltung zusätzlicher Nachhaltigkeitskriterien auf 150.000 Euro steigen⁷⁹. Bei der KNN (Programm 296) beträgt der maximale Kreditbetrag ebenfalls 100.000 Euro pro Wohneinheit⁸¹². Es ist wichtig zu wissen, dass die Förderung nicht als direkter Zuschuss, sondern typischerweise als zinsvergünstigter Kredit gewährt wird, bei dem Tilgungszuschuss oder Investitionszulage gezahlt werden können²¹⁶.

Technische Anforderungen sind ebenso rigoros. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist verpflichtend nachzuweisen¹⁹²³. Dieser muss nach der Methode B erfolgen²³. Für die EE-Klasse (Erneuerbare-Energien-Klasse) ist die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zwingend erforderlich, sofern keine technischen oder denkmalschutzrechtlichen Gründe dagegen sprechen³. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines gut durchdachten Lüftungskonzepts, insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz von Wärmepumpen. Die Nachweise für die Einhaltung der energetischen Anforderungen müssen durch einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten erstellt und bestätigt werden²⁶. Dieser Experte muss in der offiziellen Liste der KfW zugelassen sein.

Schließlich muss der Nachweis über die ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahmen spätestens 36 Monate nach der Vollauszahlung des Kredits erbracht werden⁸. Dies erfordert eine sorgfältige Dokumentation aller Leistungen und Materialien während des gesamten Bauprozesses. Die gesamte Kommunikation und Abwicklung erfolgt digital über das Kundenportal der KfW¹⁵¹⁷. Die Fördermittel werden automatisch gesichert, sobald der Antrag vollständig dokumentiert ist und genehmigt wurde¹⁵. Für die KNN-Förderung muss zudem die Umsetzung innerhalb von 36 Monaten nach der Vollauszahlung nachgewiesen werden⁸. Die Erfüllung dieser administrativen Pflichten ist für den erfolgreichen Abschluss der Förderung genauso entscheidend wie die Einhaltung der energetischen Standards.

Synthese und Handlungsempfehlungen für die Projektplanung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Chancen für eine Förderung des geplanten Bauprojekts im Rahmen der KfW-Neubauförderung (KNN) von mehreren kritischen Faktoren abhängen. Die Situation ist dynamisch, da die Förderprogramme laufend angepasst werden, was die Planung erschwert, aber auch Chancen schafft. Die größten Risiken und damit die entscheidenden Stellschrauben für den Erfolg des Antrags liegen in der technischen Konzeption und der rechtlichen Gestaltung des Projekts.

Analyse der Chancen und Risiken:

- Hohes Potenzial: Das Projekt zielt auf den neuen KfW-Standard von KfW-Effizienzhaus 55 (EH55), der die höchste Stufe der aktuellen Förderung darstellt ^{8 12}. Dies verspricht ein erhebliches Förderpotenzial in Form eines zinsvergünstigten Kredits von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit ^{8 12}.
- Kritisches Risiko 1 - Heizungskonzept: Der größte Unsicherheitsfaktor ist der Einsatz von dezentralen 2kW-Luft-Luft-Wärmepumpen ¹¹. Die Quellen deuten stark darauf hin, dass ein reines dezentrales System den Anforderungen an eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nicht gerecht wird, was die Förderfähigkeit gefährdet ¹⁹. Es ist dringend erforderlich, die Projektplanung zu präzisieren und zu klären, ob eine zentrale Komponente existiert.
- Kritisches Risiko 2 - Nutzungsstatus: Die Frage, ob die privaten Bereiche als separate Wohneinheiten gelten, ist entscheidend. Die Förderfähigkeit ist weitaus höher, wenn die Kleinkochküchen und sanitären Anlagen vorhanden sind, um separate Haushalte zu begründen ³. Eine unklare Antwort hierauf macht die Klassifizierung des Projekts schwierig.
- Kritisches Risiko 3 - Antragszeitpunkt: Da Neubauanträge vor Baubeginn gestellt werden müssen ², ist eine schnelle Entscheidung über die endgültige Planung und die Antragstellung erforderlich. Verzögerungen bergen das Risiko, den Antragszeitpunkt zu verpassen.
- Weitere Herausforderungen: Die Einhaltung der strengen CO2-Grenzwerte, der Nachweis der elektrischen Effizienz und der technischen Spezifikationen (z.B. netzdienliche Schnittstellen, Kältemittel) sind weitere, hohe Hürden, die eine sorgfältige Planung erfordern ^{3 11 20}.

Handlungsempfehlungen:

1. Präzisierung des Heizungskonzepts: Die Planung muss sofort aufgearbeitet werden. Entweder muss das Konzept dahingehend angepasst werden, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu integrieren, oder es muss klar dokumentiert werden, warum das dezentrale System dennoch die geforderten Systemanforderungen erfüllt. Ein Besuch beim BAFA oder eine Anfrage bei einem zertifizierten Experten ist ratsam.
2. Definition der Wohneinheiten: Eine detaillierte räumliche Aufteilung und Ausstattungsliste der privaten Bereiche muss erstellt werden. Diese sollte mit der Definition einer "Wohneinheit" im Sinne der KfW (eigener Zugang, Küche, Bad/Toilette) verglichen werden ³. Basierend auf diesem Ergebnis kann die rechtliche Struktur des Projekts (z.B. WEG) entwickelt werden.
3. Schnelle Antragstellung: Sobald die Planung finalisiert ist, sollte der Förderantrag unverzüglich gestellt werden. Dies sichert den Antragszeitpunkt und schützt vor späteren Änderungen der Förderbedingungen.
4. Qualifizierung des Fachteams: Die Auswahl eines unabhängigen Energieeffizienz-Experten und eines Architekten oder Ingenieurs, die mit den aktuellen KfW-Anforderungen vertraut sind, ist essenziell. Sie sind die Garanten dafür, dass alle technischen und administrativen Anforderungen korrekt erfüllt werden ^{2 6}.
5. Budgetplanung mit Sicherheitspolster: Die Förderung deckt einen Teil der Kosten ab. Es ist wichtig, ein realistisches Gesamtbudget zu planen, das die nicht förderfähigen Kosten (z.B. Grundstück) sowie ein Puffer für eventuelle Mehrkosten enthält.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt mit seinem ambitionierten Ziel des EH55-Standards eine exzellente Basis für eine hohe Förderung bietet. Die Chancen sind jedoch bedroht durch zwei große, aber beherrschbare Risiken: das Heizungskonzept und die Definition der Nutzungsform. Durch eine konzentrierte Arbeit an diesen beiden Punkten und eine prompte Antragstellung kann das volle Potenzial der KfW-Förderung erschlossen werden.

Referenz

1. Bundesförderung für effiziente Gebäude Infoblatt zu den ... https://www.kfw.de/partner/Dokumente/Archiv/792-2021-Q2/6000004863_Infoblatt_BEG_F%C3%B6rderf%C3%A4hige_Ma%C3%9Fnahmen_2021_05.pdf
2. Förderprogramme - Bundesförderung für effiziente Gebäude <https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-wohngbaeude.html>
3. Wohngebäude (BEG WG) https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesfoerderung-f%C3%BCr-effiziente-gebaeude-wohngbaeude-20221209.pdf?__blob=publicationFile&v=1
4. Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen https://www.kfw.de/partner/Dokumente/Archiv/782-2022-Q2/6000004863_Infoblatt_BEG_F%C3%B6rderf%C3%A4hige_Ma%C3%9Fnahmen_2022_04_schwarz.pdf
5. Wohnflächensuffizienz in der Bundesförderung https://epub.wupperinst.org/files/8535/8535_Franke.pdf
6. Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude (297, 298) [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-Wohngeb%C3%A4ude-\(297-298\)/](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-Wohngeb%C3%A4ude-(297-298)/)
7. Die Neubauförderung "Klimafreundlicher Neubau" der KfW <https://www.finanztip.de/kfw-foerderung/klimafreundlicher-neubau/>
8. KfW-Neubauförderung KfW wird zum 1. September ausgeweitet https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/foerderung-klimafreundlicher-neubau-im-niedrigpreissegment-knn_84342_616446.html
9. KfW-Förderung für den Neubau auf einen Blick <https://www.heizung.de/finanzielles/wissen/kfw-foerderung-fuer-den-neubau.html>
10. Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (296) [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-im-Niedrigpreissegment-\(296\)/](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-im-Niedrigpreissegment-(296)/)

11. Förderung Wärmepumpe beantragen für 2025: KfW, BAFA <https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/wissen/heizungsratgeber/waermepumpe/foerderung-waermepumpe/>
12. KfW-Programm 296 (KfW) für Neubau im ... <https://www.aktion-pro-eigenheim.de/haus/news/kfw-foerderung-knn-neubau-im-niedrigpreissegment.php>
13. Wärmepumpen Förderratgeber 2021 https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpagflip/BWP_Foerderung_A6_2021_final.pdf
14. KfW BEG funding for heating systems and heat pumps in ... <https://www.autarc.energy/global/knowledge/beg-forderung-fur-heizungen-und-warmepumpen-von-der-kfw-in-2024>
15. KfW continue. to consistently implement its roadmap for the ... https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_820352.html
16. The KfW Efficiency House standards: KfW 85, 75, 55, 40 (EE ... <https://bautipps.almondia.com/en/features-en/construction-financial-support/the-standards-of-the-kfw-efficiency-house-kfw-70-55-40-and-40-plus/>
17. Heating replacement subsidy: application now possible for ... https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/News-Details_807936.html
18. Heating subsidy: application process opens today for ... https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/News-Details_798016.html
19. Anlage zum Merkblatt: Energieeffizient Bauen [https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-\(Inlandsf%C3%B6rderung\)/PDF-Dokumente/6000003465_M_153_EEB_TMA_2018_04.pdf](https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000003465_M_153_EEB_TMA_2018_04.pdf)
20. Anlage zum Merkblatt: Klimafreundlicher Neubau [https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-\(Inlandsf%C3%B6rderung\)/PDF-Dokumente/6000005054_M_297_298_300_498_TMA.pdf](https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005054_M_297_298_300_498_TMA.pdf)
21. KfW funding for heat pumps in apartment buildings <https://www.autarc.energy/global/knowledge/kfw-forderung-fur-warmepumpen-im-mehrfamilienhaus>
22. Change in BAFA Listing for Eligible Heat Generators <https://www.dincertco.de/din-certco/en/news/change-in-bafa-listing-for-eligible-heat-generators.html>
23. Bafa: Changes to the funding guidelines for heating ... <https://www.autarc.energy/global/knowledge/anderungen-der-forderrichtlinien-fur-heizungen-seit-januar-2023-uberblick-der-forderanderungen>
24. Heiko heat pumps with BAFA funding on the German market! <https://heiko.pl/en/heiko-heat-pumps-with-bafa-funding/>