

Brandschutztechnische Stellungnahme

**BV: Neubau eines Wohnhauses mit gemeinschaftlich nutzbaren Wohneinheiten
in 79539 Lörrach, Sonnenweg 6**

Gegenstand:	Brandschutztechnische Bewertung der Rettungswegausbildung im Dachgeschoss
Bauherr:	Jeremy Tammik Mühlesteig 7 CH-4102 Binningen
Entwurfsverfasser:	KURIARCHITEKTEN BDA Belchenstraße 80 79650 Schopfheim
Baurechtsbehörde:	Stadt Lörrach Baurechtsamt Luisenstraße 16 79539 Lörrach

Inhaltsverzeichnis

1	AUFGABENSTELLUNG	3
2	GESETZLICHE EINSTUFUNG UND UNTERLAGEN	3
2.1	EINSTUFUNG DES OBJEKTS	3
2.2	VERWENDETE UNTERLAGEN.....	3
3	SCHUTZZIELE, RISIKOANALYSE, NUTZUNG, BRANDGEFAHREN, BRANDLASTEN	4
4	FLUCHT - UND RETTUNGSWEGE / RETTUNGSWEGAUSBILDUNG	5
4.1	ERSTER UND ZWEITER RETTUNGSWEG IM DACHGESCHOSS	6
4.2	NOTWENDIGE TREPPE	6
5	ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ.....	6
6	ABWEICHUNGEN	7
7	SCHLUSSWORT	8

Anlagen (Bestandteil der brandschutztechnischen Stellungnahme):

Brandschutzplan zur Darstellung der Rettungswege Nr. 1691_01, Stand 09.02.2025

1 Aufgabenstellung

Die BRM GmbH wurde durch den Bauherrn für den Neubau eines Wohnhauses mit gemeinschaftlich nutzbaren Wohneinheiten in 79539 Lörrach mit der Erstellung einer brandschutztechnischen Stellungnahme beauftragt. Die Stellungnahme dient ausschließlich der Bewertung der Rettungswegausbildung im Dachgeschoss. Eine weitergehende Bewertung u.a. der Anforderung an die Bauteile, Rauchabzüge und Abschnittsbildungen erfolgt nicht. Insbesondere soll geprüft werden, welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Schutzziele erforderlich sind.

2 Gesetzliche Einstufung und Unterlagen

2.1 Einstufung des Objekts

Das Objekt wird entsprechend der LBO Baden-Württemberg § 2 Abs. 4 und aufgrund der Höhe der obersten Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthalt möglich ist, in die **Gebäudeklasse 3** eingestuft.

2.2 Verwendete Unterlagen

Gesetze, Verordnungen, Planunterlagen		
1.	Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010, Stand 20.11.2023	LBO BW
2.	Allgemeine Ausführungsverordnung des Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung vom 05.02.2010, Stand 21.12.2021	LBO/AVO
3.	Bauantragspläne (Grundrisse/Ansichten/Schnitte), Stand 18.11.2024, erstellt durch KURIARCHITEKTEN BDA	Planunterlagen

3 Schutzziele, Risikoanalyse, Nutzung, Brandgefahren, Brandlasten

Schutzziele

Übliche Schutzziele gemäß LBO:

- Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege
- Sicherstellung der Angriffswege für die Feuerwehr
- Vorbeugung der Brandentstehung
- Vorbeugung der Ausbreitung von Rauch und Feuer

Bezüglich des Sachwertschutzes liegen keine besonderen Vorgaben vor. Denkmalschutz und Umweltschutz sind nicht zu beachten.

Risikoanalyse

Schutzziele	Besondere Gefahren	Maßnahmen
Personenschutz	Keine	Keine
Sachschutz	Keine	Keine
Löscharbeiten	Keine	Keine
Umweltschutz	Keine	Keine
Nachbarschutz	Keine	Keine

Bei Beachtung der Anforderungen der LBO/ AVO und den beschriebenen Zusatzmaßnahmen wird diesem Umstand Rechnung getragen. Sofern die Anforderungen eingehalten werden sind aus gutachterlicher Sicht keine erhöhten Risiken erkennbar.

Nutzung

In dem Objekt werden sich zum überwiegenden Teil Personen aufhalten, die täglich anwesend und damit ortskundig sind. Die Einheiten dienen der Wohnnutzung. Hier sind Personen anzutreffen, die dort auch schlafen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Verzögerung bei einer Räumung unter normalen Umständen nicht in Betracht gezogen werden muss. In den Obergeschossen wird der zweite Rettungsweg für die Wohnungen über Rettungsgeräte der Feuerwehr (tragbare Leiter) sichergestellt – die dort zu erwartende maximal zu rettende Personenanzahl kann durch die Feuerwehr sichergestellt werden.

Brandlasten

Wohnungen: Mobiliar/ Einrichtung/ Hausrat

Brandgefahren

Die Entstehung eines Brandes ist möglich, wenn folgende drei Grundvoraussetzungen im richtigen Mischungsverhältnis gegeben sind:

- Vorhandensein von brennbaren Stoffen,
- Oxidationsmittel (Luft, Sauerstoff) und
- Zündenergie

Als mögliche Brandentstehungsursachen kommen neben unerlaubtem Umgang mit Zündquellen in erster Linie elektrische Geräte sowie die technischen Anlagen in Frage.

Besondere Brandentstehungsgefahren können aus den übergebenen Informationen / Planunterlagen nicht entnommen werden. Aus gutachterlicher Sicht sind somit die aufgeführten Regelungen gem. Ziffer 2.2 ausreichend.

4 Flucht - und Rettungswege / Rettungswegausbildung

Allgemeine Hinweise:

Die Anforderungen an die Flucht- und Rettungswege ergeben sich aus der LBO, LBO/AVO.

LBO, LBO/AVO § 15:

Jede Nutzungseinheit muss in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen über mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein.

Der erste Rettungsweg muss in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über eine notwendige Treppe oder eine flache Rampe führen.

Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.

4.1 Erster und zweiter Rettungsweg im Dachgeschoss

Die Fluchtsituation einschließlich der Rettungswege ist im Grundsatz auf dem Brandschutzplan dargestellt. Die maximale Rettungsweglänge für den 1. Rettungsweg wird in keinem Bereich überschritten.

Der 1. Rettungsweg aus jeder Galerie führt jeweils über die notwendige Treppe in OG und von dort über die vorhandenen Rettungswege ins Erdgeschoss ins Freie.

Der 2. Rettungsweg aus der Galerie 2 und 3 führt jeweils auf den gemeinsamen Balkon und von dort über eine anleiterbare Stelle über Rettungsgeräte der Feuerwehr.

Der 2. Rettungsweg aus der Galerie 5 und 6 führt jeweils auf den gemeinsamen Balkon und von dort über eine anleiterbare Stelle über Rettungsgeräte der Feuerwehr.

Der 2. Rettungsweg aus der Galerie 4 führt über die Galerie 5 über den Balkon und von dort über eine anleiterbare Stelle über Rettungsgeräte der Feuerwehr. Dabei ist sicherzustellen, dass die Zugänglichkeit über eine nichtabschließbare Türe zur Galerie 5 jederzeit gegeben ist.

Der 2. Rettungsweg aus der Galerie 7 führt über die Galerie 2 über den Balkon und von dort über eine anleiterbare Stelle über Rettungsgeräte der Feuerwehr. Dabei ist sicherzustellen, dass die Zugänglichkeit über eine nichtabschließbare Türe zur Galerie 2 jederzeit gegeben ist.

4.2 Notwendige Treppe

Die notwendige Treppe innerhalb der jeweiligen Galerie ist feuerhemmend oder nichtbrennbar auszuführen.

5 Abwehrender Brandschutz

Bewegungsflächen für die Feuerwehr

Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind auf den öffentlichen Verkehrsflächen Bewegungsflächen um die betreffenden baulichen Anlagen vorhanden.

Stellflächen für die Feuerwehr

Da eine Rettung des Dachgeschosses durch tragbare Leitern der Feuerwehr erfolgen muss, sind entsprechende Stellflächen nötig. Die Stellflächen für die vierteilige Steckleiter müssen mind. 3 m x 3 m groß sein und befinden sich auf dem Grundstück.

Zugang Feuerwehr

Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein Zu- oder Durchgang zu den Stellflächen zu schaffen. Die Zu- oder Durchgänge müssen geradlinig und mindestens 1,25 m, bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen mindestens 1 m breit sein. Die lichte Höhe muss mindestens 2,2 m, bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen mindestens 2 m betragen.

Zufahrt Feuerwehr

Eine separate Zufahrt zum Grundstück ist nicht erforderlich.

6 Abweichungen

In Bezug auf die Rettungswegausbildung im Dachgeschoss wurden keine Abweichungen festgestellt.

7 Schlusswort

Bei Beachtung der vorstehend genannten Anforderungen und Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen bestehen, aus gutachterlicher Sicht, keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung.

Diese brandschutztechnische Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik ohne Ansehen der Person des Auftraggebers angefertigt. Sie darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe – auch auszugsweise – bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verfassers. Eine Übertragbarkeit auf andere – auch vermeintlich ähnliche Objekte, ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Diese Stellungnahme besteht aus 8 Seiten.



Tina Juric

zertifizierte Sachverständige für den vorbeugenden
Brandschutz nach DIN EN ISO / IEC 17024
Fachplanerin Brandschutz (TÜV)
Fachbauleiterin Brandschutz



Marc Schlicksupp

zertifizierter Sachverständiger für den vorbeugenden
Brandschutz nach DIN EN ISO / IEC 17024
gepr. Sachverständiger Brandschutz (TÜV)
gepr. Fachbauleiter Brandschutz (TÜV)



Alle Rechte vorbehalten © 2025 by BRM GmbH

Dieses Dokument und alle ergänzenden Berichte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung - auch in Auszügen - außerhalb des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Herausgebers sowohl unzulässig als auch strafbar. Dies gilt insbesondere für: Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie elektronische Verarbeitung.