Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах
142500 г. Павловский Посад, М.О., 2-й пр. М. Горького, д.2 Телефон 2-04-79, Факс 2-33-32, 2-22-24 E-mail pavlov_posad@cgemo. ru

Испытательный лабораторный центр ИЛЦ
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU ЦОА. 023.15 действителен до 13 апреля 2016г.
Государственный реестр № РОСС RU.0001 511228 от 13 апреля 2011 г.

П Р О Т О К О Л № 143

измерений физических факторов
(освещенность)
25 декабря 2015 года

1.Заявитель: НОЧУ Павлово-Посадская школа РО ДОСААФ

2.Основание: (Заявка, направление, распоряжение, письмо ТО У Роспотребнадзора, или инструментальный контроль уровней освещенности согласно плану производственного контроля и договора , разовая заявка вх. №864 от 21.12.2015г.)

3. Место, дата и время измерения (ч): МО, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.45, учебная площадка школы «ДОСААФ» . 23 декабря 2015 года с 17час.10 мин. по 17 час. 40 мин.

4.Средство измерения: Люксметр Аргус-01, заводской номер 373

5.Номер и дата свидетельства о поверке: свидетельство о поверке № АА 5043058/2, действительно до 05 февраля 2016г.

6. Дополнительные сведения: (*Тип и мощность ламп*: *например лампы типа ЛБ.* ***Число не горящих ламп*** *- ___, или отсутствуют.*

7.Измерения проводились в присутствии: директора НОЧУ Павлово-Посадская школа РО ДОСААФ Титова А.Н..

8. НД на методы измерения: ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

9.Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№№ пп	Место измерений	Освещенность в лк
1	г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 45, учебная площадка школы «ДОСААФ»	Общая: 22 22 23 20 22 23 21

Измерения проводил врач по коммунальной гигиене Орешкина Н.И. (_____)

Руководитель ИЛЦ
Филиала ФБУЗ ЦГЭ МО
в городах Электрогорск, Орехово-Зуево,
П-Посадском, Орехово-Зуевском
районах Введенская Е.Н. (_____)