

2026年5月 ホール業務実施報告書（池袋キャンパス）

作成日: 2026年06月01日
作成者: 坂本 渉
月報の期間: 2026年05月01日～2026年05月31日

1. 今月の集計サマリー

- 総催事数: 22件（本番・ガイダンス・授業等の合計）
- 月間総利用者数: 約1,259名
- 月間総観覧者数: 約800名

2. 勤務者データ

日付	氏名	出勤時間	退勤時間
05/08	原田萌愛	08:40	17:10
05/11	坂本 渉	10:30	16:55
05/12	原田萌愛	08:25	17:40
05/13	榎戸彩珠	11:40	18:00
05/15	榎戸彩珠	11:20	17:55
05/18	榎戸彩珠	10:35	17:40
05/19	原田萌愛	11:25	17:25
05/20	原田萌愛	11:35	17:50
05/21	原田萌愛	08:50	21:25
05/22	児玉快士	09:30	17:53
05/23	榎戸彩珠	10:30	17:25
05/25	榎戸彩珠	10:25	17:30
05/26	上野陽香	11:55	18:40
05/27	原田萌愛	10:40	18:05
05/29	榎戸彩珠	12:55	17:30

3. 催事データ

日付	催事名	予定開始	予定終了	実開始	実終了	開始差	終了差	利用者	観覧者
05/08	高校合唱	15:20	17:00	15:12	17:00	-8分	±0分	100	0
05/11	高大連携使用	11:00	14:00	11:40	14:00	+40分	±0分	3	0
05/11	吹奏楽Ⅲ・Ⅳ	14:00	17:20	14:10	16:20	+10分	-60分	50	0
05/12	高大連携使用	09:00	11:30	08:50	11:41	-10分	+11分	4	記載なし
05/12	管弦楽または合奏	12:00	17:20	11:58	17:17	-2分	-3分	70	記載なし
05/13	施設課設備見学（立ち合いなし）	09:00	10:30	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
05/13	吹奏楽Ⅰ・Ⅱ	13:30	17:20	13:30	17:35	±0分	+15分	100	記載なし
05/15	高校オーケストラ（臨時練習）	12:30	17:30	12:30	17:32	±0分	+2分	70	記載なし
05/18	Aプラス春学期学内演奏会	12:00	17:20	11:56	17:19	-4分	-1分	100	150
05/19	オーケストラ授業履修者による第1回春学期学内演奏会	12:00	18:00	11:55	17:07	-5分	-53分	130	100
05/20	Bプラス春学期学内演奏会	12:00	17:20	12:00	17:34	±0分	+14分	150	200
05/21	ピアノ調律	09:00	11:00	09:00	10:31	±0分	-29分	1	記載なし
05/21	民研公開講座(モンゴル)	11:00	20:30	13:57	21:00	+177分	+30分	25	200
05/22	高大連携使用	10:00	15:00	10:23	14:43	+23分	-17分	4	記載なし
05/22	高校オケ	15:20	17:00	15:15	17:35	-5分	+35分	60	記載なし
05/23	高校オケ演奏会	12:00	17:00	13:00	16:15	+60分	-45分	70	150
05/25	7/5の外部貸出下見	11:00	12:30	10:56	11:25	-4分	-65分	2	記載なし
05/25	吹奏楽Ⅲ・Ⅳ	14:00	17:20	15:48	17:15	+108分	-5分	40	記載なし
05/26	管弦楽または合奏	12:00	17:20	12:00	17:45	±0分	+25分	70	記載なし
05/27	みないけコンサート下見	11:00	12:00	11:03	11:10	+3分	-50分	10	記載なし
05/27	吹奏楽Ⅰ・Ⅱ	14:00	17:20	13:57	17:37	-3分	+17分	100	記載なし
05/29	高校合唱	15:20	17:00	15:12	17:12	-8分	+12分	100	記載なし

4. 報告事項まとめ

- 05/26 3点吊りマイクの誤下降不具合および運用変更
 - 出勤時に3点吊りマイクが意図せず仕込み位置まで下がっており、コントローラーのDOWNボタン3つが緑点滅する不具合を確認した。通常位置へ戻したものの、退勤時の電源遮断の際にも同様の降下現象が再発した。原因が特定できないため、利用者の安全確保および演奏への干渉防止として、今後はマイク使用時のみコントローラー電源を入れる運用へ変更した。後日の検証により、三点吊り操作盤の電源が入ったまま放置することで発生するものと特定し、以降は仕様:以外は電源を切る運用を徹底することとした。