

## 安全工器具台账信息数据质量评价标准（V1.3.1）

安全工器具台账信息字段名称	台账信息不规范字段信息评价标准
实物 ID	1. 台账信息中实物 id 信息缺失； 2. 全省范围内，台账信息中实物 id 重复； 3. 评价范围：个体防护装备（不含防护眼镜）、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。
安全工器具编号	1. 台账信息中安全工器具编号字段信息缺失； 2. 同一保管地点内，安全工器具名称、规格型号均相同的台账信息中编号重复； 3. 评价范围：个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。
分类名称, 工器具名称, 规格型号	1. 台账信息中分类名称、工器具名称、规格型号字段信息缺失； 2. 评价范围：个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。
购置日期	1. 台账信息中购置日期字段信息缺失； 2. 字段内容不符合 yyyy-mm-dd 或 yyyy-mm-d 或 yyyy-m-dd 或 yyyy-m-d 格式要求； 3. 评价范围：个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具全部三大类全部安全工器具。
上次试验日期	1. 台账信息中上次试验日期字段信息缺失； 2. 字段内容不符合 yyyy-mm-dd 或 yyyy-mm-d 或 yyyy-m-dd 或 yyyy-m-d 格式要求； 3. 上次试验日期与下次试验日期相同； 4. 上次试验日期晚于下次试验日期； 5. 上次试验日期不能晚于当前日期； 6. 评价范围： <b>个体防护装备：</b> 正压式消防空气呼吸器、安全带、安全绳、连接器、速差自控器、导轨自锁器、缓冲器、静电防护服、导电鞋（防静电鞋）、个人保安线； <b>绝缘安全工器具：</b> 验电器、携带型短路接地线、绝缘杆（绝缘操作杆、绝缘测高杆、绝缘支拉吊线杆）、核相器、绝缘遮蔽罩、绝缘隔板、绝缘绳、绝缘夹钳、绝缘服装、屏蔽服装、绝缘托瓶架、绝缘软梯、辅助型绝缘手套、辅助型绝缘靴（鞋）、辅助型绝缘胶垫； <b>登高工器具：</b> 全部安全工器具。
下次试验日期	1. 台账信息中下次试验日期字段信息缺失； 2. 字段内容不符合 yyyy-mm-dd 或 yyyy-mm-d 或 yyyy-m-dd 或 yyyy-m-d 格式要求； 3. 下次试验日期不可早于上次试验日期； 4. 评价范围： <b>同上次试验日期。</b>
试验周期	1. 台账信息中试验周期字段信息缺失；

	2. 评价范围:同上次试验日期。
电压等级	<p>1. 台账信息中电压等级字段信息缺失;</p> <p>2. 评价范围:验电器、工频信号发生器、携带型短路接地线、核相器、绝缘杆(绝缘操作杆、绝缘测高杆、绝缘支拉吊线杆)、绝缘隔板、绝缘夹钳、绝缘遮蔽罩、绝缘梯;</p> <p>3. 评价范围以外的安全工器具电压等级字段不为空的(注意,这里是说除了上面的能有电压等级,其余安全工器具不能有电压等级)</p> <p>4. 辅助型绝缘靴、辅助型绝缘手套这两种安全工器具不统计电压等级填写情况。</p>
厂商名称	<p>1. 台账信息中厂商名称字段信息缺失;</p> <p>2. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
出厂日期	<p>1. 台账信息中出厂日期字段信息缺失;</p> <p>2. 字段内容不符合 yyyy-mm-dd 或 yyyy-mm-d 或 yyyy-m-dd 或 yyyy-m-d 格式要求;</p> <p>3. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
入库日期	<p>1. 台账信息中入库日期字段信息缺失;</p> <p>2. 字段内容不符合 yyyy-mm-dd 或 yyyy-mm-d 或 yyyy-m-dd 或 yyyy-m-d 格式要求;</p> <p>2. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
单位名称	<p>1. 台账信息中单位名称缺失;</p> <p>2. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
部门名称,工区名称	1. 台账信息中部门名称,工区名称字段内容同时缺失。
班组名称	<p>1. 台账信息中班组名称缺失;</p> <p>2. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
保管地点名称,所属市,计划名称,所属县	<p>1. 台账信息中保管地点名称、所属市、计划名称、所属县字段信息缺失;</p> <p>2. 评价范围:个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具三大类全部安全工器具。</p>
质保年限	<p>1. 台账信息中质保年限字段信息缺失;</p> <p>2. 评价范围:安全帽。</p>