

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	火災的防範及處置 Fire Prevention and Disposal of				
編號	A31000-Q02-W-H06	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	92 年 10 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.4 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

護理人員能熟知病房火災可能的發生原因、緊急處置及防範方法。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）火災可能的發生原因

1. 病床上吸煙。
2. 用電負荷過重。
3. 在室內燃燒紙張。
4. 其他。

（二）預防方法

1. 病房內禁止吸煙。
2. 所有易燃物應妥為保管（例如打火機），以避免產生自燃現象。
3. 使用氧氣者應有警告標誌，並向病人及家屬解釋氧氣之易燃危險性。
4. 勿在屋內燃燒紙張或煮東西。
5. 如使用多種監測儀器時，注意用電量，勿使電量負荷過重。
6. 同仁要了解總電源開關，注意火警之警示信號，適時切斷電源。
7. 注意電線電源完整性之維護。
8. 確定所有工作人員都能參與且熟悉防火措施（如滅火器之使用、疏散病人）。
9. 知道滅火器置放處，正確操作滅火器並注意滅火器之有效日期。

主題名稱	火災的防範及處置	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/7

10. 特殊單位應熟悉各種不同之滅火器。

(三) 火災發生之處置

請參閱「危機管理委員會 212380-000-P-002_緊急災害應變措施計劃」摘其部份重點於下：

1. 正確使用滅火器，無法立即滅火，立即啟動單位自衛消防編組。
2. 依醫院政策及步驟處理火警，並尋求協助。
3. 立即疏散病人至安全地帶。
4. 確保緊急出口通暢。
5. 火災發生區之門窗應予關閉。
6. 切斷火災區之氧氣及電源供應。
7. 以最安全且舒適的方式，搬運病人撤離火場。

(四) 護理單位每班有分派人員於單位自衛消防編組任務內

編組	任務內容
通報班	1. 迅速通報總機，分機：39595，啟動紅色訊號，需告知通報者姓名、員工代碼、火災單位、位置、火勢情況，並重複兩次確定訊息。 2. 總機 call 119 支援。 3. 開啟無線通訊系統電源。 4. 適當進行單位內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播（重複三次以上）： 「各位來賓、家屬及病人,請注意，這裡是護理站，目前 OO 病房火災發生，請勿驚慌，並依照引導人員之指示避難逃生，請不要搭乘電梯」。
滅火班	使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器： 1. 拉開插銷。 2. 瞄準火源。 3. 壓下握把。 4. 左右掃射。 消防栓： 1. 按警鈴 2. 開箱門。 3. 拿瞄子。 4. 拉水帶。 5. 轉水閥。

主題名稱	火災的防範及處置	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/7

編組	任務內容
避難引導班	若已決定開始疏散該樓層病人，應持手電筒及疏散指揮棒，迅速趕往疏散路線，指揮所有人員撤離，並阻止已經逃離火場的病人或人員再進入火場取物。
救護班	集合所有病人家屬及訪客，協助搶救及搬運病人。 1. 若能自行活動者：依避難引導組指示進行疏散。 2. 若需要扶持者：以扶持法、背負法或肩扶法協助撤離。 3. 活動度不佳者：使用拖曳法或將床單左右兩頭打結，兩人合力將病人抬出現場。 4. 如情勢允許，病歷應隨病人一併攜出。
安全防護班	1. 維持逃生路線暢通。 2. 關閉電源、供氣系統及電氣用品，易燃物遷移（氧氣筒）及危險物緊急處置。 3. 重要物品文件遷移及儀器設備之防護。 4. 關閉安全門、防火區隔門。

（五）實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	火災的防範及處置	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	4/7

五、流程圖



主題名稱	火災的防範及處置	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	5/7

(一) 注意事項

- 1.各單位聽到總機發佈「xx大樓xx樓層紅色或橘色訊號」時，持有無線電之單位應立即開啟無線電（轉 1 號頻道）。
- 2.採用以下原則動員支援人力：
 - (1) 同棟大樓各單位聽到總機發佈『xx 大樓 xx 樓橘色訊號』時，除災區上二下一樓層外，各單位除必要留守人員外皆迅速至災區下二層【護理站】集結區報到後由疏散小組組長指派任務協助疏散病患及家屬。
 - (2) 非災區之建築物各單位聽到總機發佈『xx 大樓 xx 樓橘色訊號』時，除必要留守人員外，其餘人員應立即至【內科 1 樓待命區/汝川 1 樓】，報到後，經待命區組長派遣協助疏散病患及家屬。
- 3.火災撲滅後指揮官通知總機廣播『xx 大樓 xx 樓紅色訊號解除』。
 - (1) 單位人員聽到廣播『xx 大樓 xx 樓紅色訊號解除』，請暫時在安全地點照顧病人，待後勤支援部門組長指定負責人員陪同護理長或（代理人）勘驗單位環境是否安全，是否適合病人回單位，若一切許可後，由單位護理長或代理人指揮，護理人員協助安排病人返回病房。
 - (2) 病人返回病房後，需先測量病人生命徵象，並清點病人人數。

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	火災的防範及處置	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
92.10.31	1.0	新制定	92 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.10.03	2.1	將目的重新合併整合	101 年 10 月 03 日護理部照護標準委員會通過
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.04	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.08.02	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.08.07	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.1	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過
108.11.05	3.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.08	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	火災的防範及處置	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H06	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.10.06	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.3	1. 第三項第三目之 1.說明內容修訂。 2. 第三項第四目任務內容修訂。 3. 第五項流程圖及注意事項修訂。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.4	1. 第三項第二目之 10.說明內容修訂。 2. 第三項第三目說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02.	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	