

|                                                                |             |                    |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>   | <b>病室空調管理辦法評核表</b> | <b>編號</b>     | A31000-Q09-P-023 |
|                                                                | <b>制定單位</b> | 護理部                | <b>版本</b>     | 第 2.5 版          |
|                                                                |             |                    | <b>修正日期</b>   | 113 年 12 月 17 日  |
|                                                                |             |                    | <b>頁數/總頁數</b> | 1/1              |

一、評核對象：一般病房。

二、評核方式：實際觀察法。

三、評核內容：

1. 各病房區設置有個別溫度控制之空調開關按鈕。
2. 空調調整室內溫度在  $24.0 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。
3. 空調 24 小時運轉。

稽核日期：      年      月      日

稽核員：

| 被稽核單位  | 評 核 內 容 |   |   | 單位簽名 |
|--------|---------|---|---|------|
|        | 1       | 2 | 3 |      |
| N8     |         |   |   |      |
| N9     |         |   |   |      |
| N10    |         |   |   |      |
| N11    |         |   |   |      |
| N12    |         |   |   |      |
| N13    |         |   |   |      |
| N14    |         |   |   |      |
| N15    |         |   |   |      |
| N16    |         |   |   |      |
| N17    |         |   |   |      |
| 緩和     |         |   |   |      |
| PSY    |         |   |   |      |
| M9     |         |   |   |      |
| M8     |         |   |   |      |
| R7-DR  |         |   |   |      |
| R9-Obs |         |   |   |      |
| R10    |         |   |   |      |
| R11    |         |   |   |      |
| R12    |         |   |   |      |
| R13    |         |   |   |      |
| R14    |         |   |   |      |

註： 1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 表示

3.不適用：以一表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。