

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	環境溫濕度管理辦法評核表	編號	A31000-Q09-F-034
	制定 單位	護理部	版本	第 1.4 版
			修正日期	113 年 12 月 17 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：一般病房。

二、評核方式：實際觀察法。

三、評核內容：

1. 溫濕度機之擺放位置為在護理站內，溫濕度機放置須避開洗手台及冷氣出風口。
2. 每天記錄溫濕度變化。
3. 濕度紀錄為紅色實心圓、溫度記錄為藍色實心圓。
4. 當有異常時，單位初步先調整溫度控制之空調，需要時可以先聯絡工務組處理，並登記在「溫濕度異常處理表」。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核單位	評 核 內 容			單位簽名
	1	2	3	
ER				
OR				
HD				
第三加護病房 SI				
第二加護病房 CCU				
第一加護病房 MI				
N08				
N09				
N10				
N11				
N12				
N13				
N14				
N15				
N16				
N17				

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	環境溫濕度管理辦法評核表	編號	A31000-Q09-F-034
	制定 單位	護理部	版本	第 1.4 版
			修正日期	113 年 12 月 17 日
			頁數/總頁數	2/2

一、評核對象：一般病房。

二、評核方式：實際觀察法。

三、評核內容：

1. 溫濕度機之擺放位置為在護理站內，溫濕度機放置須避開洗手台及冷氣出風口。
2. 每天記錄溫濕度變化。
3. 濕度紀錄為紅色實心圓、溫度記錄為藍色實心圓。
4. 當有異常時，單位初步先調整溫度控制之空調，需要時可以先聯絡工務組處理，並登記在「溫濕度異常處理表」。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核單位	評 核 內 容			單位簽名
	1	2	3	
緩和				
RCC				
PSY				
M08				
M09				
R7-DR				
第五加護病房 PI				
第五加護病房 NI				
IR				
R9-Obs				
R10				
R11				
R12				
R13				
R14				

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以—表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。