

中山醫學大學附設醫院	名稱	病房單位每日環境安全重點查核表	編號	A31000-Q09-F-A01
			版本	第2.0版
Chung Shan Medical University Hospital	制定單位	護理部	修正日期	107年06月11日
			頁數/總頁數	1/1

_____年_____月

項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.通道及逃生出入口無堆放雜物而影響通行。																															
2.安全門逃生方向不得上鎖。																															
3.管道間及電箱（含弱電）應上鎖不得隨意開啟。																															
4.公共走道不得堆放雜物，如因需要停放推床及工作車除擺設同側外至少應有180 公分左右之寬度空間。																															
5.緊急照明燈、緊急出口燈應採測試鈕測試正常並標示正確。																															
6.滅火器、室內消防栓1公尺內不得有障礙物阻擋而影響取用。																															
7.消防撒水頭週邊50公分不得有任何障礙物。																															
8.不同延長線不得搭接。																															
9.同一電線或插頭不可使用多種電器。																															
10.氣體總閥不得有任何雜物阻擋。																															
11.鋼瓶應直立存放且有固定措施（氣體推車或存放固定木箱）。																															
檢 查 者																															

★正常請畫O，異常請畫X並立即告知護理長，每月月底送交護理長

護理長: