

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	病室空調管理辦法				
	Hospital Wards Air Conditioning Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q09-P-023	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	98 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.4 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 23 日

一、目的

為提供病人及醫療工作人員一個適當溫度的環境，以確保獲得舒適性的照護。

二、範圍

全院病房或特殊單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）各病房或特殊單位應注意環境的溫度須維持在適當規範，依據本院工務組建議如下表一。

表一 溫度規範

單位	一般病房	加護病房及透析室	手術室
合宜的溫度	24.0± 1℃	21.0± 1℃	18~22℃

- （二）各病房區設置有個別溫度控制之空調開關控鈕，以調整室內溫度在舒適範圍內。
- （三）各病房區設置之空調以24小時運轉為原則。
- （四）各病室每三個月由空調人員進行空氣過濾網的清潔維護且有紀錄，清潔維護紀錄保存於工務組。
- （五）負壓隔離病房依「負壓病房空調系統維護保養管理辦法」進行病室管理。
- （六）若病室入住「需隔離病人」，請依「院內感染管制指導書」隔離政策規範執行。
- （七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	病室空調管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-023	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/4

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	病室空調管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-023	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.04.30	1.0	新制定。	98 年 04 月 30 日 護理部環境安全組委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.29	3.1	病室空氣過濾網的清潔維護原兩個月改三個月一次。	102 年 08 月 28 日護理部環境安全組委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.25	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.08.23	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.08.22	3.2	第三項第(一)目刪除：各病室設有冷氣空調設備，維持適當的舒適溫度 20-25°C。 修改為~各病房或特殊單位應注意環境的溫度須維持在適當規範，依據本院工務組建議如表一。	106 年 08 月 22 日護理部環境安全組委員會通過。
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.08.20	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 08 月 20 日環境安全組會議通過； 108 年 09 月 11 日護理長會議通過； 108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.25	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.24	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.27	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

