

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	環境溫濕度管理辦法 Temperature and Humidity Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q09-P-034	制定者	N15 王素鴻、工務組詹竣傑	公布日期	104 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 1.6 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 23 日

一、目的

為提供一個適當溫濕度的環境，以確保病人及醫療工作人員獲得舒適性的照護。

二、範圍

護理單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）各病房或特殊單位應注意環境的溫度與濕度須維持在適當規範，依據本院工務組建議如下表一。

表一 溫濕度規範

單位 項目	一般病房	加護病房及透析室	手術室	供應中心
合宜的濕度	65± 5%	65%以下	40~65%	35~65%
合宜的溫度	24.0± 1℃	21.0± 1℃	18~22℃	18~24℃

- （二）溫濕度機之擺放位置為在護理站內（依工務組規範放置），溫濕度機放置須避開洗手台及冷氣出風口，避免影響溫濕度的變化。
- （三）每天記錄溫濕度變化，建議監測溫濕度時間在早上10~12點較適合，濕度紀錄為紅色實心圓、溫度記錄為藍色實心圓。
- （四）當有異常時，單位初步先調整溫度控制之空調，之後再觀察是否在適當範圍內正常，並登記在「溫濕度異常處理表」。

溫濕度異常處理表

日期	濕度	溫度	處理後重新檢測之時間與結果	簽名

主題名稱	環境溫濕度管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-034	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	2/4

(五) 單位初步處理後仍異常時，請至HIS系統/請修系統申請修繕，需要時可以先聯絡工務組處理，並登記在「溫濕度異常處理表」。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

- (一) 環境溫濕度測量記錄表—一般病房
- (二) 環境溫濕度測量記錄表—加護病房及透析室
- (三) 環境溫濕度及正壓監測記錄表—手術室
- (四) 環境溫濕度壓力測量記錄表—供應中心

主題名稱	環境溫濕度管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-034	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
104.08.31	1.0	新制定。	104 年 08 月 31 日護理部環境安全組委員會通過；104 年 08 月 31 日公布。
104.10.27	1.1	主題名稱原溫濕度管理辦法改為環境溫濕度管理辦法。	104 年 10 月 27 日護理部環境安全組委員會通過。
105.02.23	1.2	1. 第三項第一目新增加護病房及開刀房溫濕度規範。 2. 新增第七項附件二及附件三。	105 年 02 月 23 日護理部環境安全組委員會通過。
105.12.27	1.3	制定者增加工務組詹竣傑。	105 年 12 月 27 日護理部環境安全組委員會通過。
106.04.19	1.4	1. 第三項第一目增修加護病房及透析室、手術室、供應中心溫濕度規範。 2. 增修附件環境溫濕度測量記錄表。	106 年 04 月 19 日護理長週會決議通過。
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.25	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 25 日環境安全組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.12.24	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.29	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.28	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.27	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

