

不同场区传感器地址汇总表

一、古城场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x51
室内TH3	0x03	室内TH7	0x50	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x33
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x34
高位H1	0x21	水帘1	0x19	水帘3	0x43	室外TH	0x18
高位H2	0x22	水帘2	0x20	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x0A	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x52

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

二、东营三场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x51
室内TH3	0x03	室内TH7	0x50	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x33
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x34

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
高位H1	0x21	水帘1	0x19	水帘3	0x43	室外TH	0x18
高位H2	0x22	水帘2	0x20	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x0A	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x52

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66

传感器	地址	传感器	地址
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

三、小店

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x51
室内TH3	0x03	室内TH7	0x50	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x33
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x34
高位H1	0x21	水帘1	0x19	水帘3	0x43	室外TH	0x18
高位H2	0x22	水帘2	0x20	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x0A	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x52

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29

传感器	地址	传感器	地址
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

四、含山三龙培育场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x04
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

五、德州二场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x24
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

六、大王场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x24
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

七、池庙场

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x24
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA

传感器	地址	传感器	地址
		气象站辐射	0xCC

八、魏庄

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x24
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC

九、池州

温湿度传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
室内TH1	0x01	室内TH5	0x08	室内TH9	0x1B	室内TH13	0x1F
室内TH2	0x02	室内TH6	0x09	室内TH10	0x1C	室内TH14	0x20
室内TH3	0x03	室内TH7	0x19	室内TH11	0x1D	室内TH15	0x21
室内TH4	0x07	室内TH8	0x1A	室内TH12	0x1E	室内TH16	0x22

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
高位H1	0x33	水帘1	0x13	水帘3	0x43	室外TH	0x24
高位H2	0x34	水帘2	0x12	水帘4	0x44		

CO2传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
CO2-1	0x05	CO2-3	0x11	CO2-5	0x15	CO2-7	0x17
CO2-2	0x10	CO2-4	0x14	CO2-6	0x16	CO2-8	0x18

压差传感器

传感器	地址	传感器	地址
室内压差1	0x0B	室内压差3	0x29
室内压差2	0x28	室内压差4	0x2A
室外压差	0x35		

风速传感器

传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址	传感器	地址
风速1	0x0C	风速4	0x0F	风速7	0x2D	风速10	0x30
风速2	0x0D	风速5	0x2B	风速8	0x2E	风速11	0x31
风速3	0x0E	风速6	0x2C	风速9	0x2F	风速12	0x32

其他传感器

传感器	地址	传感器	地址
氨气1	0x06	PM2	0x3B
氨气2	0x37	PM3	0x3C
氨气3	0x38	气象站温湿度	0x66

传感器	地址	传感器	地址
氨气4	0x39	气象站风速风向	0xC8
PM1	0x3A	气象站CO2	0x8A
		气象站降雨量	0xCA
		气象站辐射	0xCC