



Date	Day	Actual	Predicted	Savings	\$Savings	%Savings	Comments	HDD	CDD	Weekend
Oct 1	Sat	87,918	91,074	3,156	\$276	3.47%		11	0	1
Oct 2	Sun	88,437	91,074	2,637	\$231	2.90%		11	0	1
Oct 3	Mon	101,003	100,309	(694)	(\$61)	-0.69%		7	0	0
Oct 4	Tue	100,205	103,535	3,330	\$291	3.22%		3	0	0
Oct 5	Wed	102,421	105,954	3,533	\$309	3.33%		0	0	0
Oct 6	Thu	109,276	110,878	1,601	\$140	1.44%		0	2	0
Oct 7	Fri	111,561	113,340	1,779	\$156	1.57%		0	3	0
Oct 8	Sat	101,645	107,330	5,685	\$497	5.30%		0	3	1
Oct 9	Sun	98,262	98,331	70	\$6	0.07%		2	0	1
Oct 10	Mon	112,868	118,263	5,396	\$472	4.56%		0	5	0
Oct 11	Tue	112,417	104,341	(8,076)	(\$707)	-7.74%	2 chillers very humid	2	0	0
Oct 12	Wed	108,110	105,148	(2,962)	(\$259)	-2.82%	2 chillers very humid	1	0	0
Oct 13	Thu	108,685	105,954	(2,731)	(\$239)	-2.58%	2 chillers very humid	0	0	0
Oct 14	Fri	103,000	103,535	535	\$47	0.52%		3	0	0
Oct 15	Sat	93,933	95,912	1,979	\$173	2.06%		5	0	1
Oct 16	Sun	97,408	99,138	1,730	\$151	1.75%		1	0	1
Oct 17	Mon	113,000	113,340	340	\$30	0.30%		0	3	0
Oct 18	Tue	102,069	103,535	1,466	\$128	1.42%		3	0	0
Oct 19	Wed	86,401	90,632	4,231	\$370	4.67%	AHUs SA 58 F	19	0	0
Oct 20	Thu	87,588	94,664	7,076	\$619	7.48%		14	0	0
Oct 21	Fri	85,007	93,858	8,851	\$774	9.43%		15	0	0
Oct 22	Sat	82,967	88,655	5,688	\$498	6.42%		14	0	1
Oct 23	Sun	88,903	91,074	2,171	\$190	2.38%		11	0	1
Oct 24	Mon	92,413	101,116	8,703	\$762	8.61%		6	0	0
Oct 25	Tue	93,195	101,922	8,727	\$764	8.56%		5	0	0
Oct 26	Wed	99,111	108,416	9,305	\$814	8.58%		0	1	0
Oct 27	Thu	91,105	100,309	9,204	\$805	9.18%		7	0	0
Oct 28	Fri	84,027	87,407	3,380	\$296	3.87%	chiller at 41 F	23	0	0
Oct 29	Sat	81,220	83,816	2,596	\$227	3.10%	scheduled AHUs	20	0	1
Oct 30	Sun	81,110	84,622	3,512	\$307	4.15%		19	0	1
Oct 31	Mon	89,445	95,471	6,026	\$527	6.31%	Total since 10/19 \$6954	13	0	0
Total		2,994,706	3,092,950	98,244	\$8,596	3.18%				weekend
		kWh	kWh	kWh	\$0.0875/kWh					