

29/1/93

ANEXA

LISTA

125/96 =

de baremuri pentru determinarea în sistem pausal a consumurilor de apă potabilă și preluarea în rețeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere, industriale și meteorice, în vederea epurării, diferențiat pe categorii de consumatori

LOCUINTE (igiena locuințelor și persoanelor, prepararea hranei)

1.2 mc/persoană și lună	imobile care se alimentează cu apă din cistemele publice amplasate la o distanță de până la 500 m
2.4 mc/persoană și lună	imobile cu cisteme în curte
4.0 mc/persoană și lună	imobile cu instalații interioare de apă fără băi
6.3 mc/persoană și lună	imobile cu instalații interioare de apă și băi
8.4 mc/persoană și lună	imobile cu instalații interioare de apă, racordate la centrale sau puncte termice de zonă pentru încălzirea apei
0.75 mc/mp suprafață și lună	lucrări noi de construcții, construcții montaj, finisaje și reparatii capitale la locuințe
0.55 mc/mp suprafață și lună	lucrări de reparatii curente și igienizare la locuințe
0.5 mc/mp suprafață și lună	construcția desășurată și

VEHICOLE SAU GARAJE AUTO; (populație, agenți economici, instituții publice, - întreținerea autovehiculelor și a mijloacelor de transport auxiliare -)

1 mc/vehicol și lună	motocicleta, motorela
7.5 mc/vehicol și lună	autoturism
15 mc/vehicol și lună	autocamion
10 mc/vehicol și lună	tractor
12 mc/vehicol și lună	autodubă, microbuz, autoutilitară
18 mc/vehicol și lună	autobuz, autocar și tehnica de lupă mecanizată
22 mc/vehicol și lună	autotren TIR
3.5 mc/vehicol și lună	remorcă monoax
5.5 mc/vehicol și lună	remorcă auto cu minimum două puni, cisteme de până la 12 to
14 mc/vehicol și lună	autovagon (remorcă TIR), cisteme de peste 12 to

PLANTAȚII ȘI SPAȚII VERZI; (populație, agenți economici, instituții publice, - întreținerea spațiilor verzi și peluze cu flori, grădini cu legume și zarzavat, combaterea dăunătorilor din vii și livezi -)

0.021 mc/mp și lună	spații verzi, peluze, rabate de flori *250 l/mp și sezon 6 luni (an)
0.025 mc/mp și lună	grădini cu legume și zarzavat de până la 250 mp *300 l/mp și sezon 6 luni (an)
0.034 mc/mp și lună	cu peste 250 mp *400 l/mp și sezon
0.042 mc/mp și lună	solarii pentru legume, zarzavat și flori *500 l/mp și sezon
0.054 mc/mp și lună	sece pentru legume, zarzavat și flori *650 l/mp și an
0.005 mc/mp și lună	plantatii de vii și livezi cu pomi fructiferi *50 l/mp și sezon

ÎNȚEȚINEREA ȘI CRESȘTEREA ANIMAL ELOR; (populație, agenți economici, instituții publice)

1.80 mc/cap și lună	cal, tineret taurin *1800 l/cap și lună
3.00 mc/cap și lună	veiel *3000 l/cap și lună
1.00 mc/cap și lună	1.00 mc/cap și lună

costul și piscă țara

ovine *300 l/cap și lună	
păsări de curte *15 l/cap și lună	
nutrii, nuri *6000 l/cap și lună	
0.3 mc/cap și lună	
0.015 mc/cap și lună	
6.00 mc/cap și lună	

PERSONAL (agenți economici, instituții publice, administrație)

Baremuri specifice de consum pe armături și obiecte sanitare pentru igiena cadrelor și a personalului

angajați și deservit.

chivvelă, lavoar	0.5 mc/persoană, schimb și lună	cisnea cu robinet	1.0 mc/persoană, schimb și lună
W.C.	0.5 mc/persoană, schimb și lună	însuțoare cu jet	120.0 mc/lună la 2m țevă
duș	3.0 mc/persoană, schimb și lună	piscar sp. intermitență	28.0 mc/buc., schimb și lună
cada baie	2.0 mc/persoană, schimb și lună	piscar sp. continuă	144.0 mc/lună la 2m țevă

ADMINISTRAȚIE, PRODUCȚIE, COMERT, PRESTĂRI SERVICII, DIVERSE)

Baremuri specifice de consum pe unități, puncte de consum și folosințe, în funcție de specificul activităților desfășurate.

bufet express (self) cu peste 10 mese servite între 5 și 10 mese servite între 0 și 4 mese servite	400 mc/robinet și lună 300 mc/robinet și lună 200 mc/robinet și lună
restaurant cu peste 10 mese între 5 și 10 mese servite între 0 și 4 mese servite	200 mc/robinet și lună 150 mc/robinet și lună 100 mc/robinet și lună
bar, bodegă, patiserii, gogoserii, lacto-bar cu peste 15 mese servite între 10 și 15 mese servite între 5 și 9 mese servite între 0 și 4 mese servite	250 mc/robinet și lună 190 mc/robinet și lună 130 mc/robinet și lună 70 mc/robinet și lună
cofetărie cu peste 10 mese servite între 5 și 10 mese servite între 0 și 4 mese servite	150 mc/robinet și lună 90 mc/robinet și lună 60 mc/robinet și lună
cantină sau sală de mese cu peste 10 mese servite între 5 și 10 mese servite între 0 și 4 mese servite	100 mc/robinet și lună 80 mc/robinet și lună 60 mc/robinet și lună
punct de preparare și comercializare băuturi racoritoare - manual - - dozare automată -	80 mc/robinet și lună, sau 60 mc/aparăt dozator și lună
dozator automat înghețată	25 mc/aparăt dozator și lună
punct de umplut sticane	50 mc/cap umplere și lună
punct pentru desfacerea produselor și preparatelor din carne, lapte sau peste	100 mc/robinet și lună, sau 33 mc/vitrina frigorifică și lună
punct pentru desfacerea produselor agroalimentare, legumelor sau fructelor	50 mc/robinet și lună
magazin pentru desfacerea mărfurilor industriale și a produselor preambalate	0.08 mc/amp suprafață construită desfășurată și lună
depozite comerciale pentru produse agroalimentare sau industriale	0.06 mc/amp suprafață construită desfășurată și lună
hale pentru producție industrială (partea ocupată - în exploatare -)	0.07 mc/amp suprafață construită desfășurată și lună
atelier mecanic prelucrări prin așchiere (strung, freză)	1 mc/utlaj și lună
atelier confecții metalice (audură)	1.5 mc/aparăt sudură și lună

1.8 mc/forja și lună	atelier fierărie cu forja
7.5 mc/Gcal instalat și lună	centrală termică apă fierbinte fără abur
12 mc/Gcal instalat și lună	centrală termică apă fierbinte cu preparare abur
2.5 mc/Gcal instalat și lună	punct termic
20 mc/robinet și lună	magazin de flori
10 mc/robinet și lună	frizerie cu peste două mese de lucru
7 mc/robinet și lună	cu una sau două mese de lucru
15 mc/robinet și lună	coafura cu peste două mese de lucru
10 mc/robinet și lună	cu una sau două mese de lucru
100 mc/masina de spalat și lună	spălătorie lenjerie pentru colectivități sau prestări servicii
580 mc/masina de spalat și lună	spălătorie mecanică auto
370 mc/robinet și lună	spălătorie manuală auto
220 mc/robinet și lună	atelier vopsitorie auto
0.0025 mc/mp și stropit	stropitul străzilor pavate sau asfaltate
0.0035 mc/mp și spalat	spălutul străzilor pavate sau asfaltate
350 mc/lună	cisimea publică (lăsnicare) cu ventili automat de închidere
60 mc/lună	cabină WC public
160 mc/cabina WC și lună	băi publică fără abur
130 mc/robinet, schimb și lună	băi publică cu abur (saună)
160 mc/robinet, schimb și lună	piscină (ștrand) acoperit
1.6 mc/mc piscină și lună	piscină (ștrand) în aer liber
0.4 mc/mc piscină și lună	atelier (laborator) fotografic
20 mc/robinet și lună	cabinet medical, farmacie sau punct farmaceutic
5 mc/robinet, schimb și lună	cabinet stomatologie
25 mc/robinet, schimb și lună	laborator farmaceutic, pentru analize fizico-chimice, biologice, bacteriologice sau pentru tehnică dentară
10 mc/robinet și lună	polinică sau dispensar
3.5 mc/robinet și lună	gară, autogară, unități în relații cu publicul (CEC, bancă, unități de asistență socială, etc.)
3.5 mc/pat (loc) și lună	spital
22 mc/masă disecție și lună	morgă spital sau institut medico-legal sală disecție
0.4 mc/loc și lună	cineatograf
0.8 mc/loc și lună	teatru și casă de cultură
1 mc/lev și lună	școală
4 mc/lev și lună	internat școlar
3 mc/copil și lună	grădiniță și creșă cu program săptămânal
0.2 mc/loc și lună	club pentru școlari și preșcolari (grădiniță cu program zilnic)
4.5 mc/loc și lună	cămin muncitoresc, dormitor militar, hotel cu băi comune
15 mc/loc și lună	hotel cu băi în fiecare cameră
0.75 mc/mp suprafață construită	lucrări noi de construcții, construcții montaj, finisaje și reparații capitale
destășurată și lună	la obiective civile, industriale și agrozootehnice
0.55 mc/mp suprafață construită	lucrări de reparații curente și igienizare la obiective civile, industriale și agrozootehnice

OBSERVAȚII:

- 1) Titlarii dreptului de proprietate asupra imobilelor care nu au instalații interioare de alimentare cu apă și (sau) canalizare, dar care sunt situate în zona străzilor sau ansamblurilor de clădiri dotate cu rețele edilitare, sunt considerați abonați de drept pentru aceste servicii și obligați la plată. În aceste situații, consumul de apă în regim pausal va reprezenta 50% din consumurile prevăzute în listă.
- 2) Pentru activitățile specifice neprevăzute în această listă, stabilirea consumurilor de apă rece se va face prin asimilare cu unitățile cu activități asemănătoare care figurează în listă sau prin comparație cu unitățile similare taxate după consumul înregistrat de apometre, ținând cont de elementele specifice punctului de consum, cum ar fi: numărul de ore de funcționare, secțiunea bransamentului, regimul de presiune, etc.
- 3) În cazul în care beneficiarii folosesc și apă caldă care nu trece printr-un aparat de înregistrare, cantitatea de apă caldă va reprezenta 40% din consumul de apă rece și se va adăuga la acesta.
- 4) Pentru activități comerciale cu caracter de producție industrială, cum ar fi: prelucrarea cărnii și a produselor din carne și pește; producerea sucurilor și prelucrarea conservelor din legume și fructe; fabricarea produselor lactate, produselor de morțărit și panificație, vinificație, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, beri și drojdii, industria textilă și prelucrarea pieilor, fabricarea furniturilor, placajului, panoului, lemnului stratificat-densificat și a elementelor multile din furnire sau aschii, industria poligrafică, fabricarea betoanelor și produselor din beton, producerea, transportul și distribuția energiei termice, etc., cantitățile de apă consumată se vor determina prin corelarea capacității de producție în 24 ore, generată de utilajul conductor, cu consumul specific de apă pe unitatea de produs și regimul de lucru specific fiecărei unități.

CATEGORIILE DE FOLOSINȚĂ PENTRU APA POTABILĂ

Folosințele pentru care beneficiarii pot fi autorizați să folosească alimentarea cu apă potabilă din rețeaua urbană sunt:

- 1) Pentru consumul casnic, sub formă de apă rece și apă caldă menajeră, la: igiena locuințelor și nevoi gospodărești cum ar fi: întreținerea prin stopire indirectă a spațiilor verzi, peluzelor cu flori, grădiniilor, persoanelor, prepararea hranei, întreținerea și creșterea animalelor, intervenția în caz de incendiu și stricte întreținerea autovehiculelor.
- 2) Pentru utilități publice, cum ar fi: intervenția în caz de incendiu, igiena și dezinfecția domeniului public, întreținerea prin stopire indirectă a spațiilor verzi și a peluzelor cu flori, prepararea soluțiilor pentru combaterea dăunătorilor din plantațiile stradale, asigurarea necesarului pentru buna funcționare a instituțiilor publice, etc.
- 3) În folosul agenților economici, pentru desășurarea proceselor tehnologice, a activităților de producție și comerciale cu respectarea strictă a condițiilor și limitelor stabilite prin autorizația de bransare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și pentru intervenția în caz de incendiu.
- Excepând intervențiile contra incendiilor și consumul tehnologic, indiferent de categoria de folosință, este interzis consumul prin racordarea directă a conductelor sau racordurilor flexibile cu armăturile instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, la curgere liberă sau prin intermediul sistemelor de stopire, pentru spălarea clădirilor, autovehiculelor, materialelor și obiectelor de uz casnic sau îngăurirea prin stopire ori inundare a culturilor de orice fel.

CRITERII TEHNICE PRIVIND STABILIREA CANTITĂȚILOR DE APE UZATE ȘI METEORICE PRELuate în REȚEAVA PUBLICĂ DE CANALIZARE

- 1) Cantitatea de apă uzată evacuată în rețeaua publică de către populație se stabilește în funcție de cantitatea de apă potabilă, reprezentând 75% din această. Pentru abonatii din sectorul casnic care locuiesc pe străzi canalizate dar nu au instalațiile proprii racordate la rețeaua de canalizare, apă uzată evacuată se stabilește în funcție de cantitatea de apă potabilă, reprezentând 50% din aceasta.
- 2) Cantitatea de apă uzată evacuată în rețeaua publică de către alți beneficiari decât populația se stabilește în raport cu cantitatea de apă consumată, după cum urmează:
 - 2.1) Pentru agenții economici și instituțiile publice care se alimentează cu apă potabilă din rețeaua publică, cantitatea de apă uzată evacuată se calculează la nivelul întregii cantități de apă livrată.
 - 2.2) Pentru beneficiarii care se alimentează din surse proprii de apă dar evacuează apă uzată în rețeaua publică de canalizare, cantitatea de apă evacuată se stabilește la nivelul întregii cantități de apă exploatată.

2.3.) La punctele de consum ale agenților economici unde, prin specificul activității, apa potabilă rămâne înglobată în produsul finit și nu se restituie în totalitate la rețeaua de canalizare, cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili pe baza producției fizice lunare, declarată de către beneficiar și a consumului specific de apă înglobată în produsul finit.

3) Cantitatea de apă meteoică preluată de rețeaua publică de canalizare se determină pentru fiecare categorie de folosință în parte, prin înmulțirea cantităților specifice din tabelul de mai jos, cu suprafețele totale ale incintelor (construite și neconstruite), exclusiv terenul arabil și grădiniile aferente fiecărui beneficiar.

incinte aparținând domeniului public	0.3 mc/mp și an	0.025 mc/mp și lună
incinte aparținând agenților economici și instituțiilor publice	0.5 mc/mp și an	0.0417 mc/mp și lună
locuințe	0.2 mc/mp și an	0.0167 mc/mp și lună

Beneficiarii sunt obligați, la evacuarea apelor uzate și meteoice, să respecte condițiile de calitate impuse prin Indicativul C.90/1983, pentru a fi acceptate la descărcare în rețelele de canalizare. Condițiile de calitate se referă la secțiunea de control care este ultimul câmin al folosinței sau incintei canalizate, înainte de descărcare în rețeaua publică de canalizare.

Ord. 29/2/93
MLPAF

Di. P. 20.11.11