



# 中华人民共和国国家标准

GB 1886.204—2016

食品安全国家标准

食品添加剂 亚洲薄荷素油

2016-08-31 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国  
国家卫生和计划生育委员会 发布

## 前　　言

本标准代替 GB 8319—2003《食品添加剂 亚洲薄荷素油》。

本标准与 GB 8319—2003 相比,主要变化如下:

- 香气由“类似薄荷脑的特征性香气”改为“薄荷脑样的薄荷特征香气”;
- 酸值由“≤1”改为“≤1.5”;
- 薄荷脑含量由“33%~45%”改为“30%~45%”,并删除了其他色谱图像指标;
- 删除了“羰值”、“重金属含量”和“砷含量”要求。

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 亚洲薄荷素油

### 1 范围

本标准适用于用水蒸气蒸馏法从亚洲种薄荷(*Mentha arvensis L.var.glabrata Holmes*)开花或未开花的地上部分中获得的精油,再经冷冻、脱去部分薄荷脑制得的食品添加剂亚洲薄荷素油。

### 2 技术要求

#### 2.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色 泽	几乎无色至琥珀黄色	将试样置于比色管内,用目测法观察
状 态	澄 清 液 体	
香 气	薄荷脑样的薄荷特征香气	GB/T 14454.2

#### 2.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
相对密度(20 ℃/20 ℃)	0.890~0.908	GB/T 11540
折光指数(20 ℃)	1.457~1.465	GB/T 14454.4
旋光度(20 ℃)	-24°~-15°	GB/T 14454.5
溶混度(20 ℃)	1 体积试样混溶于 4 体积 70%(体积分数)乙醇中,呈澄清溶液。进一步增加溶剂有时会出现乳白色	GB/T 14455.3
酸值(以 KOH 计)/(mg/g) ≤	1.5	GB/T 14455.5 <sup>a</sup>
酯值(以 KOH 计)/(mg/g)	8~25,相当于以乙酸薄荷酯计含酯量为 3%~9%	GB/T 14455.6 <sup>b</sup>
总醇含量(乙酰化后酯值的测定)/% ≥	50	GB/T 14455.7 <sup>c</sup>
薄荷脑含量,w/%	30~45	附录 A

<sup>a</sup> 称样量为 2 g 左右。

<sup>b</sup> 称样量为 5 g 左右,皂化时间 1 h,乙酸薄荷酯相对分子质量:198.3。

<sup>c</sup> 乙酰化温度:145 ℃±3 ℃,乙酰化时间:75 min,皂化称样量为 2 g 左右,皂化时间 2 h,薄荷脑相对分子质量:156.3。

附录 A  
薄荷脑含量的测定

A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪:按 GB/T 11538—2006 中第 5 章的规定。

A.1.2 柱:毛细管柱。

A.1.3 检测器:氢火焰离子化检测器。

A.2 测定方法

面积归一化法:按 GB/T 11538—2006 中 10.4 测定含量。

A.3 重复性及结果表示


按 GB/T 11538—2006 中 11.4 规定进行,应符合要求。

食品添加剂亚洲薄荷素油气相色谱图及操作条件参见附录 B。

**附录 B**  
**食品添加剂亚洲薄荷素油气相色谱图及操作条件**  
**(面积归一化法)**

**B.1 食品添加剂亚洲薄荷素油气相色谱图**

食品添加剂亚洲薄荷素油气相色谱图见图 B.1。



说明：

- 1 —— 莺烯；
- 2 —— 1,8-桉叶素；
- 3 —— 辛醇-3；
- 4 —— 薄荷酮；
- 5 —— 异薄荷酮；
- 6 —— 乙酸薄荷酯；
- 7 —— 新薄荷脑；
- 8 ——  $\beta$ -石竹烯；
- 9 —— 薄荷脑；
- 10——胡薄荷酮。

**图 B.1 食品添加剂亚洲薄荷素油气相色谱图**

**B.2 操作条件**

**B.2.1 柱：**毛细管柱，长 50 m，内径约 0.2 mm。

**B.2.2 固定相：**聚乙二醇 20 000。

**B.2.3 膜厚：**0.25  $\mu\text{m}$ 。

**B.2.4 色谱炉温度：**线性程序升温从 100  $^{\circ}\text{C}$  至 150  $^{\circ}\text{C}$ ，速率 2.5  $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，然后在 150  $^{\circ}\text{C}$  恒温 15 min。

- B.2.5 进样口温度:230 °C。
  - B.2.6 检测器温度:250 °C。
  - B.2.7 检测器:氢火焰离子化检测器。
  - B.2.8 载气:氮气。
  - B.2.9 载气流速:1.1 mL/min。
  - B.2.10 进样量:0.2 μL。
  - B.2.11 分流比:100 : 1。
-