

## 取水计量设施检测核验报告

取水单位名称	无锡锡东环保能源有限公司			取水地址	厂内泵房		
取水计量设施名称	ZCL超声波流量计	使用年份	2017年	取水管径、管材	DN300 钢管	取水类型	地表水
是否接入江苏省水资源管理取水监测信息系统				是			
取水计量设施现场检测核验主要内容	检测调整流量计的相关参数设置；使用专用标准检测设备便携式超声波流量计进行现场测量及比对核验；对取水单位提出整改建议（如有）、提供相关咨询服务及水资源管理部门要求的相关其它事项。						
核验采用的主要检测设备	便携式超声波流量计	精度：1.0级	检定证书编号：F2020-0003123	有效期：至2021.1.3	流量计检定机构：江苏省计量科学研究院 (国)法计(2017)01022		
被检 计量 设施 现场 照片							
检测核验结果	无锡锡东环保能源有限公司的ZCL超声波流量计运行正常。						
建议	对计量设施设专人管理，发现故障及时报告水管部门或联系厂家维修。						
现场检测核验单位	南京水一方自动化技术有限公司（章）			检测核验人员	王清方（计量工程师证书编号：325401142014001114） 王璐（仪器仪表工程师证书编号：415902202017001176）		
现场检测核验日期	2020年06月04日						



**在水一方——我们一直专注于水务、水环境测量、监控 .....**

地址：南京市建邺区黄山路 12 号盛世大厦

邮编：210019

电话：025-86555718 13852295622

传真：025-86555708

网址：www.njsyf.com.cn

E-mail: njsyf\_fsl@163.com