



中华人民共和国

取水许可证

编号 D320205S2021-0050

单位名称 无锡锡东环保能源有限公司

统一社会信用代码 91320205684910709J

取水地址 厂区外东南面东青河西岸，距下游晃山桥约400米左右

水源类型 地表水

取水类型 自备水源

取水用途 工业用水

年取水量 240.9万立方米

有效期限：自 2017年8月1日 至 2022年7月31日



在线扫描获取详细信息



取水许可证附件

许可证编号 D320205S2021-0050

一、取水单位基本情况

单位名称	无锡锡东环保能源有限公司			
法定代表人	熊建平	身份证号码	150302197812282511	
行业类别	电力生产	用水管理部门	用水管理	
住所（住址）	无锡市锡山区东港镇黄土塘村		邮编	214000
生产经营场所地址	无锡市锡山区东港镇黄土塘村			
联系人	洪海龙	联系人移动电话号码	18951518650	
建设项目名称				
建设项目性质				

取水许可证附件

许可证编号 D320205S2021-0050

二、取水工程（设施）基本情况

1	取水工程（设施）名称		无锡锡东环保能源有限公司提水工程		类型	水泵
	水源类型		地表水		是否备用水源	否
	取水口经纬度		120° 28′ 31.0″	31° 42′ 23.0″		
	取水地点		厂区外东南面东青河西岸，距下游晃山桥约400			
	水资源分区		长江	太湖水系	武阳区	
	是否属于多级取水		否			
取水工程（设施）主要指标						
<input checked="" type="checkbox"/> 水泵	设计扬程	36m	日最大取水能力	510m³/d		

取水许可证附件

许可证编号 D320205S2021-0050

三、取用水管理/取水口监管

编号	取水工程 (设施) 名称	年允许最大 取水量 (万m³/年)	允许日最大 取水量 (m³/日)	允许最大 取水流量 (m³/s)	特殊时段取水量限制要求			年总取水量 (万m³)	用水保证率 (%)
					取水时段		允许日最大 取水量 (m³/日)		
					开始时间	结束时间			
1	无锡锡东环保能源有限公司提水工程	240.9	510	1.56			0	240.9	0

取水许可证附件

许可证编号 D320205S2021-0050

三、取用水管理/计量管理

编号	取水工程 (设施) 名称	计量 内容	计量 方式	计量设备 (设施) 类型	数据传 输 方式	在线传输数据 接收节点		计量设施 型号	计量设备 (设施) 出厂序列 号	计量设施 检验合格 日期	检定校准 要求
						部门	层级				
1	无锡锡东环保能源有限公司提水工程	流量	管道计量- 插入式超 声波流量	超声波流量计	在线	其他				2017年8月1日	定期检定

取水许可证附件

许可证编号 D320205S2021-0050

四、用途管制/用水监管

<input checked="" type="checkbox"/> 工业用水	主要产品	垃圾发电			年用水量	240.9 万m ³
	设计年产量	256000000kwh/a				
	行业用水定额	/				
	采用的用水定额	/				