

箱型柱检验记录表 - 2509-2#1DGKL-10

班组: -

自检员: -

班组长: -

质检员: -

日期: 2026/5/18

序号	检测项目	设计尺寸	允许偏差	出厂尺寸	出厂尺寸2	自检 (实测值)	班组长复核 (偏差)	备注
1	柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离a	489.4	3.0	-	-	488.9	-0.5	合格
2	柱脚底板平面度	489.4	5.0	-	-	488.6	-0.8	合格
3	牛腿的翘曲或扭曲	489.4	2.0	-	-	489.1	-0.3	合格
4	柱底到牛腿（连接板）上第一孔中心的	489.4	±L1/2000	-	-	188.1	-301.3	合格
4	柱底到牛腿（连接板）上第一孔中心的	489.4	±L1/2000	-	-	188.1	-301.3	合格
4	柱底到牛腿（连接板）上第一孔中心的	489.4	±L1/2000	-	-	188.1	-301.3	合格
4	柱底到牛腿（连接板）上第一孔中心的	489.4	±L1/2000	-	-	188.1	-301.3	合格
5	柱底到耳板第一孔中心的距离	489.4	±L2/2000	-	-	188.1	-301.3	合格
6	一节柱高度H	489.4	±3.0	-	-	488.9	-0.5	合格
7	柱身弯曲矢高	489.4	H/1500, 且不应大于5.0	-	-	488.6	-0.8	合格
8	箱型截面连接处对角线差	9170.7	3.0	-	-	9171.5	+0.8	合格
9	箱型柱身板垂直度	9170.7	h (b)/150, 且不大于5.0	-	-	9172.1	+1.4	合格
10	柱截面尺寸	9170.7	±3.0	-	-	9171.5	+0.8	合格
10	柱截面尺寸	9170.7	±3.0	-	-	9171.5	+0.8	合格
10	柱截面尺寸	9170.7	±4.0	-	-	9171.8	+1.1	合格
10	柱截面尺寸	9170.7	±4.0	-	-	9171.8	+1.1	合格