



작업일지

결 제	담 당	소 장	대표님
			

일자	26. 6. 4	근무시간	05:00 ~	근무자	이 정 현
금일작업사항		근무시간	13:00 ~ 23:00	근무자	김 종 현

- 헬스장 온도 란 오픈	- 복원차단기 CCTV 2강 주리 : SK
- 소방 작동 병다 (35 소방)	- 복원차단기 배너 설치
- 리셉션 앰프 점검 조치	- 남 구역내 유리문 소음 보류
- 전기실 온도 체크 : KS 안전 대책	- 남 구역내 라당 선풍기 조립 처리

사우나	온탕39℃		열탕42℃		건식78℃		습식48℃		찜질방68℃	
시간	남	여	남	여	남	여	남	여	A	B
05:00		20		20		21		25		
07:00	38.4	38.0	41.6	41.2	83.5	81.6	48.5	48.0	69.7	
08:40	38.5	37.6	41.3	41.4	84.7	81.6	47.0	48.3	71.0	
11:10	38.3	38.0	41.7	41.7	82.2	83.5	48.1	48.5	70.0	
13:00	38.8	38.6	41.6	41.0	83.3	83.1	48.0	50.5	69.9	
15:00	38.2	38.2	41.5	41.6	84.4	82.7	48.6	50.7	69.6	
17:00	38.7	37.6	41.5	42.0	84.2	83.1	46.9	48.4	69.9	
19:00	38.9	38.1	41.7	41.1	84.5	81.9	47.7	50.5	71.1	

	수영장			온수탱크온도			공조기가동 및 상태(ok,X)			
시간	ph농도	온도	CL농도	2	3	4	AHU1	AHU2	AHU3	AHU4
05:00	7.44	30.1	0.43	42.6	61.6	59.8	OK	OK	OK	OK
07:00	7.40	30.8	0.45	42.0	60.2	60.1	OK	OK	OK	OK
08:40	7.37	30.8	0.44	45.0	55.2	54.8	OK	OK	OK	OK
11:10	7.32	30.5	0.41	43.9	54.2	53.1	OK	OK	OK	OK
13:00	7.31	30.3	0.41	43.4	53.5	52.9	OK	OK	OK	OK
15:00	7.31	31.1	0.43	43.2	54.5	54.3	OK	OK	OK	OK
17:00	7.31	32.0	0.42	43.0	54.0	53.8	OK	OK	OK	OK
19:00	7.32	31.8	0.46	43.2	53.6	53.3	OK	OK	OK	OK

비고사항	심야전기 05:00	140 A
남역 (온. 열. 냉) 란 배수	1번탱크온도05:00	51 ℃
- B1F 여 W.C 세면대 막힘 통수처리	가스검침 06:00	3128 40m³
컴플레인 및 지시사항	고온수기 05:00	OK
- 여 12번 신발 란 압류보류 (임제은), 복구보류 (윤병현) : 처리	연동펌프 05:00	(고온수기) OK
- 남 172번 신발 란 세면대수 복구	축열조 14:00	OK
- 여 신발 란 34번 세면대수 복구	최종퇴실자	시간 성명 인
- 골프 란 카 131번 마스터 번호 리워 란 : 복구		
- 골프 란, 헬스 란 배수.		
35 소방 이/오 - 3568 - 8030 : 정사라		