

- [Unterschiede beim Kompilieren von Font-Module zwischen Windows XP und Windows 7](#)

### Unterschiede beim Kompilieren von Font-Module zwischen Windows XP und Windows 7

Unter Windows 7 werden die BR-Modulnamen von Schriftarten mit 8 Zeichen anders generiert als unter Windows XP. Dies führt zu unterschiedlichen Compilerergebnissen und somit zu Problemen bei der Übertragung von bestehenden Übertragungslisten.

Ursache	Unter Windows 7 werden die Dateinamen von Schriftarten mit mehr als 8 Zeichen anders generiert als unter Windows XP.
Reaktion	Ab Automation Studio 3.0.90 wurde die Namensgebung von Modulnamen der Schriftarten vereinheitlicht. Der Name besteht aus den ersten 5 Zeichen des Dateinamens + 3 Buchstaben aus dem Hashwert (MD5) welcher der Namen liefert. Dieses Verhalten gilt nur für Schriftarten, deren Namen länger als 8 Zeichen ist (z.B. ARIALUNIBR.TTF)
Abhilfe	Übertragungslisten, welche noch den alten Namen enthalten, müssen neu erstellt werden.