

Especificação Técnica – ET 00133 Revisão 00 – 2023

equatorial ENERGIA

FINALIDADE

Esta Especificação Técnica tem a finalidade de estabelecer regras e recomendações mínimas exigíveis para cabo de cobre nu utilizados nas redes de distribuição de energia, em sistemas de aterramento de linhas de transmissão e subestações de energia de energia elétrica das empresas do Grupo Equatorial Energia.

A versão vigente cancela as versões anteriores.



SUMÁRIO

1	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
2	RESPONSABILIDADES	4
3	DEFINIÇÕES	4
4	REFERÊNCIAS	5
5	CONDIÇÕES GERAIS	6
5.1	Generalidades	6
5.2	Desenho do material	6
5.3	Códigos padronizados	6
5.4	Embalagem	6
5.5	Garantia	7
5.6	Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos	7
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS	8
6.1	Características Técnicas	8
7	INSPEÇÕES E ENSAIOS	8
7.1	Ensaios	8
7.2	Plano de Amostragem	.10
8	DESENHOS	.11
9	CÓDIGOS PADRONIZADOS	.12
10	ANEXOS	.15
11	CONTROLE DE REVISÕES	.18
12	APROVAÇÃO	.18

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO 1	Homologado 20/12/202		Página: 4 de 19	
Título: Cabo de Cobre N		ET.00133.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 Áreas de aplicação da Especificação Técnica

Aplica-se à Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, a todas as empresas responsáveis pela fabricação/fornecimento, elaboração de projetos e construção de Redes nas áreas de concessão da CONCESSIONÁRIA.

1.2 Áreas de aplicação do cabo de cobre nu

O cabo de cobre nu é utilizado na montagem de estruturas em redes de distribuição de 13,8 KV, 23,1 KV e 34,5 kV, linhas de distribuição de 69 KV e 138 kV e subestações da distribuidora.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

- Estabelecer as normas e padrões técnicos para o fornecimento do cabo de cobre nu;
- Validar tecnicamente as propostas de materiais/equipamentos, solicitados para compra, que estejam de acordo com este documento;
- Homologar tecnicamente os fabricantes/fornecedores que estejam de acordo com o padrão definido neste documento e nas normas técnicas dos órgãos competentes;
- Coordenar o processo de revisão deste documento.

2.2 Fabricante/Fornecedor

• Fabricar/Fornecer o material conforme as regras, padrões e recomendações definidas neste instrumento normativo.

2.3 Projetista/Construtor

Utilizar em projetos e obras, o material conforme especificado nesse instrumento normativo.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Cabo

Conjunto de fios encordoados, isolados ou não entre si, podendo o conjunto ser isolado ou não.

3.2 Cabo nu

Cabo sem isolação ou cobertura, constituído de fios nus.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO 1	Homologado 20/12/202		Página: 5 de 19	
Título: Cabo de Cobre N	ET.00133.E0	QTL	Revisão: 00		
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

3.3 Fio

Produto metálico maciço e flexível, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior do que a maior dimensão transversal.

3.4 Lance irregular (quanto à quantidade)

Lance com quantidade diferente, em mais de 3%, da quantidade nominal, com no mínimo 50% da referida quantidade.

3.5 Nível de Qualidade Aceitável - NQA

Máxima porcentagem defeituosa (ou o máximo número de "defeitos" por cem unidades) que, para fins de inspeção por amostragem, pode ser considerada satisfatória como média de um processo.

3.6 Quantidade efetiva

Massa ou comprimento efetivamente medido em uma unidade ou lote de expedição, por meio de equipamento adequado que garanta a incerteza máxima especificada.

3.7 Quantidade nominal

Massa ou comprimento padrão de fabricação e/ou massa ou comprimento que conste na ordem de compra.

3.8 Seção de um cabo

Soma das áreas das seções transversais dos fios componentes.

3.9 Unidade de expedição

Comprimento contínuo de material contido em uma embalagem de expedição, ou seja, um rolo para materiais acondicionados em rolos ou uma bobina para materiais acondicionados em carretéis

4 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5111:1997 – Fios de cobre nus, de seção circular para fins elétricos;

ABNT NBR 5314:1999 – Carretéis plásticos para acondicionamento de fios para enrolamentos – Especificação;

ABNT NBR 5426:1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos;

ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos;

ABNT NBR 6524:1998 – Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas – Especificação;

GRUE	uatorial ENERGIA	ESPE	CIFICAÇÃO 1	Homologad 20/12/20		Página: 6 de 19	
Título: Cabo de Cobre Nu				ET.00133.E	EQTL	Revisão: 00	
Classi	ificação das infor	mações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

ABNT NBR 11137:2017 – Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos – Dimensões e estruturas.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Generalidades

O cabo de cobre nu utilizados nas redes de distribuição aéreas convencionais deve seguir a especificação em sua última versão.

5.2 Desenho do material

Conforme DESENHO 1 – Cabo de cobre nu – Detalhes Construtivos.

5.3 Códigos padronizados

Conforme TABELA 3 – Códigos e Descrições Padronizadas.

5.4 Embalagem

Os cabos devem ser acondicionados de maneira a ficarem protegidos durante o manuseio, transporte e armazenagem. O acondicionamento deve ser em carretel. O carretel deve ter resistência adequada e ser isento de defeitos que possam danificar o produto.

O acondicionamento em carretéis deve ser limitado à massa líquida de 550 kg, salvo acordo em contrário.

Os cabos devem ser fornecidos em unidades de expedição com quantidade nominal de fabricação.

Para cada unidade de expedição, a incerteza máxima no método de medição da quantidade efetiva é de ± 1%.

Para produtos acondicionados em carretéis, admite-se, quando não especificado diferentemente no processo de compra, que a quantidade efetiva declarada em cada unidade de expedição seja diferente da quantidade nominal em no máximo ± 5%.

Para complementar a ordem de compra, admite-se que até 5% dos lances de um lote de expedição sejam irregulares quanto à quantidade (ver 3.4), devendo o fabricante declarar a quantidade efetiva de cada unidade de expedição.

Os carretéis devem possuir dimensões conforme a ABNT NBR 11137 ou ABNT NBR 5314.

Externamente, os carretéis devem ser marcados nas duas faces laterais, em lugar visível, com caracteres legíveis e indeléveis, com as seguintes indicações:

- a) Dados do fabricante (razão social, endereço, CGC e Inscrição Estadual);
- b) Indústria brasileira;

GRUPO CQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO 1	Homologado 20/12/2023		Página: 7 de 19	
Título: Cabo de Cobre N	Nu	ET.00133.EC	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

- c) Seção nominal do condutor, em milímetros quadrados (mm²), classe de encordoamento e material (cobre meio duro);
- d) Número da norma ABNT;
- e) Quantidade nominal, em metros (m) ou quilogramas (kg);
- f) Massa bruta, em quilogramas (kg);
- g) Número de série do carretel;
- h) Seta no sentido de rotação para desenrolar;
- i) Nome do Grupo Equatorial;
- j) Código SAP do material;
- k) Descrição do material conforme SAP Equatorial;
- I) Número do pedido de compra Equatorial;
- m) Mês e ano de fabricação;
- n) Número da Nota Fiscal ou similar.

5.5 Garantia

A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do cabo de cobre nu no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento.

Caso os materiais apresentem defeito ou deixem de atender os requisitos exigidos, um novo período de garantia de 12 (doze) meses de operação satisfatória, a partir da solução do defeito, deve entrar em vigor, para o lote em questão.

As eventuais despesas com mão-de-obra, decorrentes da retirada e instalação dos materiais comprovadamente com defeito de fabricação, bem como o transporte destas peças entre almoxarifado da Concessionaria e fabricante, correrão por conta do fabricante.

5.6 Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos

As Propostas Técnicas devem, obrigatoriamente, ser apresentadas no mínimo, os documentos e as informações a seguir relacionadas, sob pena de desclassificação:

- a) Folha de Dados Técnicos e Características Garantidas do material ofertado, conforme o Anexo II desta especificação técnica. Salienta-se que os dados da referida lista são indispensáveis a análise técnica da oferta e devem ser apresentados independentemente dos mesmos constarem nos catálogos e/ou folhetos técnicos anexados a proposta;
- Declaração de Exceção às Especificações conforme o Anexo III desta especificação técnica;

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO '	Homologado 20/12/202		Página: 8 de 19	
Título: Cabo de Cobre N	Nu	ET.00133.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

- c) Ficha técnica numerada indicando as atualizações/versões do mesmo e contendo as principais características técnicas do material;
- d) Relatórios de ensaios de Tipo e orçamento do ensaio, caso seja necessário repetir;
- e) Orçamento constando os valores dos ensaios de tipo a serem realizados pelo proponente, não inclusos na proposta.

5.7 Homologação de Fornecedores

Para o fornecimento do Cabo Isolado de Alumínio 0,6/1 kV o fabricante, obrigatoriamente, deve providenciar a homologação do seu produto junto à CONCESSIONÁRIA. Para iniciar o processo de homologação o fabricante deve fazer solicitação através do e-mail homologação@equatorialenergia.com.br.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

6.1 Características Técnicas

6.1.1 Material

O condutor deve ser constituído por fios de cobre eletrolítico meio duro, sem revestimento, não compactado com classes de encordoamento 2A ou 3A.

Os fios componentes do cabo, logo após o processo de trefilação, devem possuir características elétricas, mecânicas e ter as tolerâncias de seus diâmetros de acordo com a ABNT NBR 5111.

6.1.2 Acabamento

Os condutores sólidos ou os fios componentes do cabo devem ser livres de óxido ou materiais estranhos e não devem apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e/ou inclusões que comprometam o desempenho do produto.

7 INSPEÇÕES E ENSAIOS

7.1 Ensaios

Os ensaios exigidos nessa especificação devem ser realizados conforme orientações da ABNT NBR 6524.

7.1.1 Ensaios de Tipo

Estes ensaios devem ser realizados com a finalidade de demonstrar o satisfatório comportamento do cabo de cobre nu, para atender à aplicação prevista. São, por isso mesmo, de natureza tal que não precisam ser repetidos, a menos que haja modificação de materiais ou de construção do cabo de cobre nu que possa vir a modificar o seu desempenho.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO 1	Homologado 20/12/202		Página: 9 de 19	
Título: Cabo de Cobre N		ET.00133.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

Entende-se por modificação de projeto do cabo de cobre nu, para os objetivos desta especificação, qualquer variação construtiva ou de tecnologia que possa influir diretamente no desempenho elétrico ou mecânico. Os ensaios de tipo previstos por esta especificação são:

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação da construção do cabo;
- c) Ensaio de resistência elétrica.

7.1.2 Ensaios de Rotina.

Estes ensaios devem obrigatoriamente ser realizados pelo fabricante em cada unidade produzida. Os ensaios de rotina constituem o escopo de ensaios de recebimento previstos pela ABNT NBR 6524, além destes também devem ser realizados nos fios os ensaios previstos pela ABNT NBR 5111. Os ensaios de rotina previstos por esta especificação estão listados nos itens 7.1.2.1 e 7.1.2.2.

7.1.2.1 Ensaios nos fios componentes do cabo

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação do diâmetro do fio;
- c) Ensaio de resistência à tração e alongamento na ruptura;
- d) Ensaio de resistividade elétrica.

7.1.2.2 Ensaios no cabo de cobre nu

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação da construção do cabo;
- c) Ensaio de resistência elétrica.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO [.]	TÉCNICA	Homologado 20/12/202		Página: 10 de 19
Título: Cabo de Cobre N	ET.00133.E0	QTL	Revisão: 00		
Classificação das inforr	nações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

7.2 Plano de Amostragem

A aceitação ou rejeição do lote deve obedecer ao plano de amostragem dupla normal, com NQA = 2,5% e NI=II, conforme ABNT NBR 5426. A Tabela 1 exemplifica o plano de amostragem.

TABELA 1 - Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento

Tamanho	Amo	stra	Ac	Re	
do lote	Sequência	Tamanho	710	110	
Até 50	-	5	0	1	
51 a 150	1 ^a	13	0	2	
	2ª	10	1	2	
151 a 280	1 ^a	20	0	3	
101 a 200	2ª	20	3	4	
281 a 500	1 ^a	32	1	4	
201 0 000	2ª	02	4	5	
501 a 1200	1 ^a	50	2	5	
301 a 1200	2ª	00	6	7	

Fonte: adaptada da ABNT NBR 5426

Nota 1: Significados das abreviaturas:

Ac - Aceitável, número de unidades defeituosas, que ainda permite aceitar o lote.


Re - Rejeitável, número de unidades defeituosas, que implica na rejeição do lote.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO '	TÉCNICA	Homologado em: 20/12/2023	Página: 11 de 19
Título: Cabo de Cobre N	٧u	ET.00133.EQTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	RestritoCon	fidencial


DESENHOS

DESENHO 1 – Cabo de cobre nu – Detalhes construtivos









ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			Homologado 20/12/202		Página: 12 de 19
Título: Cabo de Cobre Nu				ET.00133.EC	QTL	Revisão: 00
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

TABELA 2 – Dados dimensionais do cabo de cobre nu.

ITEM	CÓDIGO	SEÇÃO (mm²)	FIOS	METRO DO FIO (mm)	DIÂMETRO DO CABO (mm)		ΓURA aN)	RESISTÊNCIA ELÉTRICA (Ω/km)	PESO	CLASSE
Ē		SEÇ (m)	N° DE	DIÂMETRO FIO (mm	DIÂMET CABO	MIN MAX	MAX	RESIS ELÉ1 (Ω)	(kg/km)	
1	122030004	16	7	1,70	5,10	506	672	1,170	142	2A
2	122030005	25	7	2,06	6,18	739	982	0,795	209	2A
3	122030007	50	7	3,00	9,00	1523	2024	0,375	444	2A
4	122030009	70	19	2,12	10,60	2107	2803	0,276	606	3A
5	122030010	95	19	2,5	12,50	2913	3880	0,198	844	3A
6	122030001	120	37	2,06	14,42	3907	5192	0,150	1136	3A
7	122030003	150	37	2,24	15,68	4580	6095	0,127	1298	3A

9 CÓDIGOS PADRONIZADOS

TABELA 3 - Códigos e Descrições Padronizadas

ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
		CABO NU CU MDURO 16MM ² 7F	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 7; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 1,70 MM; SECAO NOMINAL: 16
1	122030004	CL2A	MM2; DIAMETRO NOMINAL: 5,10 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.



ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
2	122030005	CABO NU CU MDURO 25MM² 7F CL2A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 7; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 2,06 MM; SECAO NOMINAL: 25 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 6,18 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.
3	122030007	CABO NU CU MDURO 50MM² 7F CL2A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 7; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 3,00 MM; SECAO NOMINAL: 50 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 9,00 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.
4	122030009	CABO NU CU MDURO 70MM² 19F CL3A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 19; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 2,12 MM; SECAO NOMINAL: 70 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 10,60 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.





ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
5	122030010	CABO NU CU MDURO 95MM² 19F CL3A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 19; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 2,50 MM; SECAO NOMINAL: 95 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 12,50 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.
6	122030001	CABO NU CU MDURO 120MM² 37F CL3A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 37; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 2,06 MM; SECAO NOMINAL: 120 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 12,50 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.
7	122030003	CABO NU CU MDURO 150MM² 37F CL3A	CABO NU; MATERIAL: COBRE; TIPO ISOLAMENTO: NU; ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A; TEMPERA: MEIO DURO; NUMERO FIOS: 37; NUMERO FASES: MONOFASICO; DIAMETRO FIO: 2,24 MM; SECAO NOMINAL: 150 MM2; DIAMETRO NOMINAL: 15,68 MM; NORMA APLICAVEL: NBR 6524; DESENHOS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.00133.EQTL. NORMAS E QUALIDADE.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado em: 20/12/2023		Página: 15 de 19	
Título: Cabo de Cobre N	ET.00133.EQTL Revisã		Revisão: 00			
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

10 ANEXOS

Anexo I – Plano de inspeções e testes – PIT (Ensaios de Recebimento)





Anexo II - Folhas de Dados e Características Garantidas

Countonial Cyua LVI idi ENERGIA			TÉCNICOS E CARACTERÍS EQTL - Cabo de Cobre Nu Revisão 00 - 2023		
DIST	RIBUIDORA				,
FORM	IECEDOR				,
PEDII	OO DE COMPRA				
CÓDI	GO FORNECEDOR				
CÓDI	GO				
DESC	RIÇÃO BREVE				
QUAN	ITIDADE				,
NORI	MAS	ABNT NBR 6524			
ITEM		DESCRIÇÃO	UND	ESPECIFICADO	GARANTIDO
1	Tipo		kg	Cabo de Cobre Nu	
2	Aplicação do Materia	al		Utilizado em redes nuas aéreas de distribuição de energia elétrica, em zonas de alta corrosão e em sistemas de aterramento de linhas de transmissão e subestações de energia.	
3	Desenho do Materia	ı		Conforme DESENHO 1 – Cabo de cobre nu – Detalhes Construtivos	
4	Códigos Padronizad	os		Conforme TABELA 3 – Códigos e Descrições Padronizadas	
5	Embalagem			Conforme item 5.4	
6	Garantia			24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da distribuidora	
7	Material			Condutor constituído por fios de cobre eletrolítico meio duro, sem revestimento, não compactado com classes de encordoamento 2A ou 3A.	
8	Caracteísticas Elétri	cas		Conforme TABELA 2 – Dados dimensionais do cabo de cobre nu	
9	Caracteísticas Mecâ	ànicas		Conforme TABELA 2 – Dados dimensionais do cabo de cobre nu	
10	Acabamento			Os condutores sólidos ou os fios componentes do cabo devem ser livres de óxido ou materiais estranhos e não devem apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e/ou inclusões que comprometam o desempenho do produto	
11	Ensaios			Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados no item 7.1.1 da ET.133.EQTL.	



Anexo III – Quadro de Desvios Técnicos e Exceções

EQUATORIA ENERGIA		ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES ET.00133.EQTL - Cabo de Cobre Nu Revisão 00 - 2023
CLIENTE		Nevisuo 60 - 2025
PROPONE	ENTE	
N° DA PR	OPOSTA	
CÓDIGO		
DESCRIÇ <i>Î</i>	ÃO BREVE	
QUANTID	ADE	
ITEM		DESCRIÇÃO DOS DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO T	ÉCNICA	Homologado e 20/12/2023	m:	Página: 18 de 19
Título: Cabo de Cobre N	٧u		ET.00133.EQ1	ΓL	Revisão: 00
Classificação das inforr	nações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

11 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			Revisão inicial para adequação ao	
			novo padrão de formatação dos	Felipe Augusto Torres de
00 05/12/2023		documentos do Grupo Equatorial	Araujo	
			Energia, dando continuidade a revisão	Alaujo
			00 do antigo padrão ET.133.EQTL.	

12 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)

Felipe Augusto Torres de Araujo - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

REVISOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Vieira - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

