

Especificação Técnica – ET 00114 Revisão 01 – 2023

equatorial ENERGIA

FINALIDADE

Esta Especificação Técnica tem a finalidade de estabelecer regras e recomendações mínimas exigíveis para Armações Secundárias utilizadas nas redes de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Equatorial Energia.

Esta revisão passa a ser exigida na íntegra após 120 dias ou mais a partir da data de publicação, conforme Art.20 da REN1000.

A versão vigente cancela as versões anteriores.



SUMÁRIO

1	CAMPO DE APLICAÇÃO4
	Áreas de aplicação da Especificação Técnica4
	Áreas de aplicação do material4
2	RESPONSABILIDADES
2.1	Gerência Corporativa de Normas e Qualidade4
2.2	Fabricante/Fornecedor4
2.3	Projetista/Construtor4
3	REFERÊNCIAS
4	CONDIÇÕES GERAIS
4.1	Generalidades5
4.2	Desenho do material5
4.3	Códigos padronizados5
4.4	Identificação6
4.5	Embalagem6
4.6	Garantia
4.7	Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos
4.8	Homologação de Fornecedores
5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS
6	INSPEÇÕES E ENSAIOS
7	DESENHOS12
8	CÓDIGOS PADRONIZADOS14
9	ANEXOS15
10	CONTROLE DE REVISÕES18
44	ADDOVAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/2023		Página: 4 de 19	
Título: Armação Secund	Jária	ET.00114.EC	QTL	Revisão: 01	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 Áreas de aplicação da Especificação Técnica

Aplica-se à Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, a todas as empresas responsáveis pela fabricação/fornecimento, elaboração de projetos e construção e manutenção de Redes nas áreas de concessão da CONCESSIONÁRIA.

1.2 Áreas de aplicação do material

As armações secundárias são utilizadas em conjunto com os isoladores roldana para isolamento das redes secundárias de baixa tensão de distribuição de energia elétrica na área de concessão da distribuidora.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

- Estabelecer as normas e padrões técnicos para o fornecimento do material;
- Validar tecnicamente as propostas de materiais/equipamentos, solicitados para compra, que estejam de acordo com este documento;
- Homologar tecnicamente os fabricantes/fornecedores que estejam de acordo com o padrão definido neste documento e nas normas técnicas dos órgãos competentes;
- Coordenar o processo de revisão deste documento.

2.2 Fabricante/Fornecedor

• Fabricar/Fornecer o material conforme as regras, padrões e recomendações definidas neste instrumento normativo.

2.3 Projetista/Construtor

• Utilizar em projetos e obras, o material conforme especificado nesse instrumento normativo.

3 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5426:1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos;

ABNT NBR 7007:2022 – Aço-carbono e aço micro ligado para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural -Requisitos;

ABNT NBR 7397:2016 – Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Determinação da massa do revestimento por unidade de área - Método de ensaio;



ABNT NBR 7398:2015 – Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da aderência do revestimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 7399:2015 – Produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – Método de ensaio;

ABNT NBR 7400:2015 – Galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 8096:1983 – Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio;

ABNT NBR 8158:2017 – Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação;

ABNT NBR 8159:2017 – Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização;

ABNT NBR 15739:2021 – Ensaios não destrutivos - Radiografia em juntas soldadas - Detecção de descontinuidades;

ABNT NBR 15817:2021 – Ensaios não destrutivos - Radiografia em fundidos - Detecção de descontinuidades;

ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão por exposição à névoa salina - Métodos de ensaio;

ABNT NBR NM87:2000 – Aços carbono e ligados para construção mecânica - Designação e composição química;

ABNT NBR NM334:2012 – Ensaios não destrutivos - Líquidos penetrantes - Detecção de descontinuidades;

ABNT NBR NM342:2014 – Ensaios não destrutivos - Partículas magnéticas - Detecção de descontinuidades;

ASTM E114:2020 - Standard Practice for Ultrasonic Pulse-Echo Straight-Beam Contact Testing.

4 CONDIÇÕES GERAIS

4.1 Generalidades

As Armações Secundárias utilizadas nas redes de distribuição aéreas de baixa tensão devem seguir a especificação em sua última versão.

4.2 Desenho do material

Conforme DESENHO 3 – ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - DETALHES CONSTRUTIVOS.

4.3 Códigos padronizados

O código padronizado é apresentado na TABELA 3 – Dados Dimensionais da Armação Secundária.

_	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 6 de 19		
Tí	Título: Armação Secundária				ET.00114.E	QTL	Revisão: 01
С	lassificação das infor	mações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

4.4 Identificação

4.4.1 Na ferragem:

Devem ser gravados, de forma legível e indelével, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Nome ou marca do fabricante;
- b) Mês e ano de fabricação.

4.4.2 Na embalagem:

- a) Nome ou marca do fabricante;
- b) Identificação completa do conteúdo;
- c) Tipo e quantidade;
- d) Massa (bruta e líquida) e dimensões do volume;
- e) Nome do usuário;
- f) Número da ordem de compra e da nota fiscal.

4.5 Embalagem

O material deve possuir acondicionamento primário com amarração de modo garantir transporte seguro em quaisquer condições e/ou limitações, que evite o deslizamento e choque mecânico entre as peças. E depois em caixa de madeira, com madeira de espessura mínima de 10 mm e que permita paletização. Deverá ser embalada com quantidades de 10 peças, e acondicionadas em caixa, paletizadas, com massa máxima de 23kg.

As caixas devem ser isentas de defeitos que possam danificar mecânica e quimicamente os materiais e ter resistência adequada quando expostas às intempéries. As caixas devem ser preferencialmente feitas de material reutilizável e com matéria prima reciclada.

A embalagem deve conter etiqueta de identificação do material, com no mínimo, as informações listadas abaixo.

- Nome ou marca do Fabricante;
- Nome do Grupo Equatorial;
- Código SAP do material;
- Descrição do material conforme SAP Equatorial;
- Número do pedido de compra Equatorial;
- Quantidade da embalagem;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 7 de 19	
Título: Armação Secund	Jária	ET.00114.E0	QTL	Revisão: 01	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

- Mês e ano de fabricação;
- Número da Nota Fiscal ou similar;
- Peso bruto (kg);
- Peso líquido (kg);
- Seta indicando o sentido correto de estocagem.

Sendo que, a dimensão da etiqueta embalagem primária deverá possuir mínimo 7 cm largura x 7 cm altura, com variação máxima +/- 2 cm e a dimensão da etiqueta da embalagem secundária deverá possuir mínimo 10 cm largura x 10 cm altura, com variação máxima +/- 2 cm.

Dependendo da quantidade de embalagens, estas devem ser unitizadas em paletes de madeira com dimensões de 1200mm x 1000mm. A altura do empilhamento das caixas de transporte junto com o palete de madeira não pode ultrapassar 1150mm e a massa de 1000kg, de forma que facilite a movimentação mecânica das mercadorias e de maneira adequada para evitar avarias na peça e no revestimento de zinco. A acomodação dos materiais sobre o palete deve ser tal que permita a distribuição das massas uniforme.

Informações necessárias nas etiquetas dos paletes:

- Código SAP do material;
- Descrição do material conforme SAP Equatorial;
- Número do pedido de compra Equatorial;
- Quantidade total dos materiais no palete.
- Utilizar madeira de origem legal;
- Em todas as etapas de fabricação das caixas e paletes de madeira, devem ser rigorosamente cumpridas a legislação ambiental, especialmente os instrumentos legais emanados do Ibama, e a legislação correlata, federal, estadual e municipal.

4.6 Garantia

A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento. Caso os materiais apresentem defeito ou deixem de atender os requisitos exigidos, um novo período de garantia de 12 (doze) meses de operação satisfatória, a partir da solução do defeito, deve entrar em vigor, para o lote em questão.

As eventuais despesas com mão-de-obra, decorrentes da retirada e instalação dos materiais comprovadamente com defeito de fabricação, bem como o transporte destas peças entre almoxarifado da Concessionaria e fabricante, correrão por conta do fabricante.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 8 de 19		
Título: Armação Secundária				ET.00114.E	QTL	Revisão: 01
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

4.7 Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos

As Propostas Técnicas devem, obrigatoriamente, ser apresentadas no mínimo, os documentos e as informações a seguir relacionadas, sob pena de desclassificação:

- a) Folha de Dados Técnicos e Características Garantidas do material ofertado, conforme o Anexo II desta especificação técnica. Salienta-se que os dados da referida lista são indispensáveis a análise técnica da oferta e devem ser apresentados independentemente de constarem nos catálogos e/ou folhetos técnicos anexados a proposta;
- b) Declaração de Exceção às Especificações conforme o Anexo III desta especificação técnica;
- c) Desenho dimensional, contendo as principais vistas, indicação da localização das peças e acessórios;
- d) Relatórios de ensaios de Tipo e orçamento do ensaio, caso seja necessário repetir;
- e) Orçamento constando os valores dos ensaios de tipo a serem realizados pelo proponente, não inclusos na proposta.

4.8 Homologação de Fornecedores

Para o fornecimento do material o fabricante obrigatoriamente deve providenciar a homologação do seu produto junto à CONCESSIONÁRIA. Para iniciar o processo de homologação o fabricante deve fazer solicitação através do e-mail homologacao@equatorialenergia.com.br.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

5.1 Características Técnicas

5.1.1 Material

A peça deve ser zincada por imersão a quente, com revestimento de zinco com espessura de, no mínimo, 75 µm, em toda superfície do material e devem possuir as seguintes especificações:

- Armação e Haste: em aço-carbono, COPANT 1010 a 1020;
- Cuspilha: bronze, latão ou aço inoxidável.

5.1.2 Características Mecânicas

a) Armação Secundária:

A armação secundária corretamente instalada com isolador tipo roldana deve suportar, no mínimo, os esforços a seguir com referência no Desenho 3 desta especificação.

Esforço F:

F = 800 daN, sem deformação permanente e;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 9 de 19		
Título: Armação Secundária				ET.00114.E	QTL	Revisão: 01
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

F = 1.000 daN, sem ruptura.

Esforço F1:

F1 = 380 daN, com flecha residual máxima de 5 mm e;

F1 = 480 daN, sem ruptura.

Nota 1: Os esforços devem ser aplicados simultaneamente em cada estribo pelo respectivo isolador ou peça equivalente.

Nota 2: Os esforços F e F1 são aplicados separadamente.

b) Cupilha

Os esforços F e F1 são aplicados separadamente.

A cupilha da haste, quando corretamente instalada, deve suportar:

- um esforço "F" de 30 daN sem apresentar deformação permanente e;
- um esforço "F" de 50 daN sem apresentar ruptura.

Nota 3: Os A armação secundária deve ser fornecida completamente montada com haste e cupilha.

5.1.3 Acabamento

A peça deve possuir acabamento liso e uniforme, e ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, rebarbas, cantos vivos e outras imperfeições.

6 INSPEÇÕES E ENSAIOS

6.1 Ensaios

Os ensaios exigidos nessa especificação devem ser realizados conforme orientações da ABNT NBR 8158.

6.1.1 Ensaios de Tipo

Estes ensaios devem ser realizados para demonstrar o satisfatório comportamento do material, para atender à aplicação prevista. São, por isso mesmo, de natureza tal que não precisam ser repetidos, a menos que haja modificação de materiais ou de construção do material que possa modificar o seu desempenho.

Entende-se por modificação de projeto do material, para os objetivos desta especificação, qualquer variação construtiva ou de tecnologia que possa influir diretamente no desempenho elétrico ou mecânico. Os ensaios de tipo previstos por esta especificação são:

- a) Inspeção visual e dimensional;
- b) Ensaio mecânico;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 10 de 19		
Título: Armação Secundária				ET.00114.E	QTL	Revisão: 01
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

- Ensaio de tração, compressão e flexão, conforme ABNT NBR 8158.
- c) Ensaio de revestimento de zinco;
- Ensaio de aderência da camada, conforme ABNT NBR 7398;
- Ensaio de espessura da camada, conforme ABNT NBR 7399;
- Ensaio de uniformidade da camada, conforme ABNT NBR 7400;
- Ensaio de massa por unidade de área, conforme ABNT NBR 7397.
- d) Determinação da composição química, conforme ABNT NBR NM 87 e ABNT NBR 7007;
- e) Ensaio de corro por exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 17088, por um período mínimo de 168 h.

Estes ensaios devem obrigatoriamente ser realizados pelo fabricante em cada unidade produzida. Os ensaios de Rotina previstos por esta especificação são:

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação dimensional;

6.1.2 Ensaio de Recebimento

Estes ensaios constituem-se de ensaios de tipo nas alíneas a) a c), feitos de acordo com os planos de amostragem nas *Tabelas 1 e 2*, com a finalidade de demonstrar a integridade do material.

Nota 4: Os ensaios de composição química e de corrosão por exposição à névoa salina são ensaios complementares de recebimento e devem ser realizados quando solicitados, a qualquer momento, pela Equatorial ou quando acordado com o fabricante.

6.1.3 Ensaios Especiais

- f) Partículas magnéticas, conforme ABNT NBR NM 342;
- g) Radiografias por raios X, conforme ABNT NBR 15817 (para fundidos) ou ABNT NBR 15739 (para juntas soldadas);
- h) Líquidos penetrantes, conforme ABNT NBR NM 334;
- i) Ultrassom, conforme ASTM E114;
- j) Ensaio de corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, conforme ABNT NBR 8096.

Nota 5: Os ensaios especiais devem ser realizados quando solicitados pela Equatorial. A amostragem deve ser acordada previamente entre a Equatorial e o fornecedor.

GRUPO CONTROL ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado en 31/10/2023	n:	Página: 11 de 19
Título: Armação Secund	ET.00114.EQT	L	Revisão: 01		
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Confi	dencial

6.2 Plano de Amostragem

As amostras devem estar de acordo com as normas ABNT NBR 5426 e ABNT NBR 8158 com os seguintes níveis de qualidade aceitáveis:

- a) Inspeção visual e dimensional Normal e simples, NQA 1,5%, Nível de inspeção I;
- b) Ensaio mecânico Normal e simples, NQA 1,5% Nível de inspeção S3;
- c) Ensaio de revestimento de zinco Normal e simples, NQA 4,0%, Nível de inspeção S3;
- d) Determinação da composição química Normal e simples, NQA 4,0%, Nível de inspeção S3;
- e) Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina Normal e simples, NQA 4,0%, Nível de inspeção S3.

TABELA 1 – Plano de Amostragem para os Ensaios Inspeção Geral e Verificação Dimensional

AMOSTRAGEM SIMPLES - NORMAL NÍVEL DE INSPEÇÃO I - NQA 1,5 %					
TAMANHO DO LOTE	Ac	Re			
Até 280	8	0	1		
281 a 1200	32	1	2		

Fonte: ABNT NBR 8158 - Ferragens para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação

TABELA 2 – Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento

	AMOSTRAGEM SIMPLES - NORMAL							
NÍVEL DE	NÍVEL DE IN	NÍVEL DE INSPEÇÃO S3			NÍVEL DE INSPEÇÃO S3			
INSPEÇÃO	NQA 1,5 %			NQA 4,0 %				
	TAMANHO			TAMANHO				
TAMANHO DO LOTE	DA	Ac	Re	DA Ac		Re		
	AMOSTRA			AMOSTRA				
Até 150	8	0	1	3	0	1		
151 a 1.200	8	0	1	13	1	2		

Fonte: ABNT NBR 8158 - Ferragens para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação

• Significados das abreviaturas:

NQA - Nível de Qualidade Aceitável.


Ac - Aceitável, número de unidades defeituosas, que ainda permite aceitar o lote.


Re - Rejeitável, número de unidades defeituosas, que implica na rejeição do lote.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado em: 31/10/2023	Página: 12 de 19	
Título: Armação Secund	lária	ET.00114.EQTL	Revisão: 01	
Classificação das inform	nações: X Público	Interno	RestritoCor	nfidencial

7 DESENHOS

DESENHO 1 – DETALHE DOS ESTRIBOS






Nota 6: Dimensões em milímetros.




DESENHO 2 – CUPILHA – DETALHES CONSTRUTIVOS



Nota 7: Dimensões em milímetros.

DESENHO 3 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - DETALHES CONSTRUTIVOS



Nota 8: Dimensões em milímetros.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENERGIA		Homologado 31/10/202		Página: 14 de 19		
Título: Armação Secundária				ET.00114.E	QTL	Revisão: 01
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

A tabela a seguir ilustra o código e dimensão referente ao Desenho 3 desta especificação.

TABELA 3 – Dados Dimensionais da Armação Secundária.

ITEM	CÓDICO	NÚMERO DE		IMENTO m)	4511040ÃO	
ITEM	CÓDIGO	ESTRIBOS	A	В	APLICAÇÃO	
1	134170001	1	110±3	125±5	Novas Construções de Rede	

8 CÓDIGOS PADRONIZADOS

TABELA 4 - Códigos e Descrições Padronizadas

ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
ORDEM 1	CÓDIGO 134170001	ARMACAO SEC 1EST AC ZC 110X16X150MM	ARMACAO, METALICA; TIPO: SECUNDARIA; NUMERO ESTRIBO: 01 ESTRIBO; MATERIAL ARMACAO/ HASTE: ACO CARBONO, COPANT 1010 - 1020,* LAMINADO/TREFILADO; MATERIAL CUPILHA: BRONZE, LATAO/ ACO INOXIDAVEL; REVESTIMENTO TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO POR IMERSAO A* QUENTE; DIMENSOES: ALTURA:110 MM; ESPESSURA CHAPA: 5,0 MM; MONTADA: HASTE PARA ARMACAO SECUNDARIA Oe 16 X 150 MM. DESENHO E DEMAIS* CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE DA ET.114.EQTL. NORMAS E PADROES

EQUATORIA ENERGIA	ESPE	CIFICAÇÃO [.]	ΓÉCNICA	Homologado 31/10/202	Página: 15 de 19	
Título: Armação Secund	dária	ET.00114.E0	QTL	Revisão: 01		
Classificação das inform	mações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

9 ANEXOS

Anexo I – Plano de inspeções e testes – PIT (Ensaios de Recebimento)

-81	watorial ENERGIA			A	NEXOI - PLAN	DE INSPEÇÃO E 1 ET.00114.EQTL - Revis	ESTES Armaç ão 01 -	ão Secu	ISAIOS E ndária	DE RECEBIMENTO				
F	abricante:									N° Pedido:				
	Modelo:				c						Código Equatorial:			
	N° Série:									Quantidade:				
ITEM		DESCRIÇÃO DO ENSA	10		RUÇÃO E DIMENTOS	PERCENTUAL DE AMOSTRA	1	DETALHE 2	S 3	LOCAL / DATA	QUANTIDADE INSPECIONADA	QUANTIDADE APROVADA	OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS	
1	Inspeção Visua	ıl Geral			-	Tabela 1 ET.00114.EQTL								
2	Inspeção Dimen	nsional			-	Tabela 1 ET.00114.EQTL								
3	Ensaio Mecânico de Tração		Conforme A	ABNT NBR 8158	Tabela 2 ET.00114.EQTL									
4	4 Ensaio Mecânico de Flexão		Conforme A	ABNT NBR 8158	Tabela 2 ET.00114.EQTL									
5	Ensaio de Ader	ência da camada de Zinco		Conform	ne NBR 7398	Tabela 2 ET.00114.EQTL								
6	Ensaio de Espe	ssura da camada de Zinco)	Conform	ne NBR 7399	Tabela 2 ET.00114.EQTL								
7	Ensaio da Unifo	rmidade da camada de Zir	100	Conform	ne NBR 7400	Tabela 2 ET.00114.EQTL								
8	Ensaio de mass Zinco	sa por unidade de área do	revestimento de	Conform	ne NBR 7397	Tabela 2 ET.00114.EQTL								
Tip	Tipo da Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor		juatorial	2 Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável				3 Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro* E = Exame / Análise ² (*) = Não Aplicável			•			
testes ² Não é - Os eq	Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de iestes. Não á necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a específicação técnica e normas aplicáveis													
	ASSINATURA CONCESSIONÁRIA					ASSINATURA FORNECEDOR				_				

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO '	TÉCNICA	Homologado 31/10/2023	Página: 16 de 19	
Título: Armação Secund	dária	ET.00114.EG	QTL	Revisão: 01	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

Anexo II – Folhas de Dados e Características Garantidas

истри	RIJIDODA	Re	evisão 01 - 2023	
	BUIDORA			
	CEDOR			
_	DE COMPRA			
ÓDIGO	D FORNECEDOR			
UANT	IÇÃO BREVE			
ORMA				
	DESCRIÇÃO	UND	ESPECIFICADO	GARANTIDO
TEM 1	Tipo	UND	Armação Secundária de 1 Estribo	GARANTIDO
2	Aplicação do Material		As armações secundárias são utilizadas em conjunto com os isoladores roldana para isolamento das redes secundárias de baixa tensão de distribuição de energia elétrica na área de concessão da distribuidora.	
3	Desenho do Material		Conforme DESENHO 3 – ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - DETALHES CONSTRUTIVOS.	
4	Códigos Padronizados		134170001	
5	Identificação		Na Ferragem: a)Nome ou marca do fabricante; b)Mês e ano de fabricação. Na Embalagem: a)Nome ou marca do fabricante; b)Identificação completa do conteúdo; c)Tipo e quantidade; d)Massa (bruta e líquida) e dimensões do volume; e)Nome do usuário; f)Número da ordem de compra e da nota fiscal.	
6	Embalagem		O material deve possuir acondicionamento primário com amarração de modo garantir transporte seguro em quaisquer condições e/ou limitações, que evite o deslizamento e choque mecânico entre as peças. E depois em caixa de madeira, com madeira de espessura mínima de 10 mm e que permita paletização. Deverá ser embalada com quantidades de 10 peças, e acondicionadas em caixa, paletizadas, com massa máxima de 23kg.	
7	Garantia		A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento.	
8	Caracteísticas Elétricas		peça deve ser zincada por imersão a quente, com revestimento de zinco com espessura de, no mínimo, 75 µm, em toda superfície do material e devem possuir as seguintes especificações: *Armação e Haste: em aço-carbono, COPANT 1010 a 1020;	
9	Caracteísticas Mecânicas		*Cupilha: bronze, latão ou aço inoxidável. a)Armação Secundária: A armação secundária corretamente instalada com isolador tipo roldana deve suportar, no mínimo, os esforços a seguir com referência nos Desenhos 3 e 4 desta especificação. *Esforço F: F = 800 daN, sem deformação permanente e; F = 1.000 daN, sem ruptura. *Esforço F1: F1 = 330 daN, com flecha residual máxima de 5 mm e; F1 = 480 daN, sem ruptura. b)Cupilha Os esforços F e F1 são aplicados separadamente. A cupilha da haste, quando corretamente instalada, deve suportar: "um esforço "F" de 30 daN sem apresentar deformação permanente e; "um esforço "F" de 50 daN sem apresentar ruptura.	
10	Acabamento		A peça deve possuir acabamento liso e uniforme, e ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, rebarbas, cantos vivos e outras imperfeições.	
11	Ensaios (Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados na ET.00114.EQTL. Normas e Padrões)			



Anexo III – Quadro de Desvios Técnicos e Exceções

-equa	tonial LUI idi RGIA	O III - DECLARAÇÃO DE DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES ET.00114.EQTL - Armação Secundária Revisão 01 - 2023
CLIENTE		EQUATORIAL ENERGIA
PROPONE	NTE	
N° DA PRO	OPOSTA	
CÓDIGO		
DESCRIÇ <i>Î</i>	ÃO BREVE	
QUANTIDA	ADE	
ITEM		DESCRIÇÃO DOS DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO	TÉCNICA	Homologado em: 31/10/2023	Página: 18 de 19
Título: Armação Secund	dária	ET.00114.EQTL	Revisão: 01	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito(Confidencial

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	22/03/2018	-	Revisão inicial para o novo padrão de documentos Equatorial Energia. Esta revisão dá continuidade a revisão 04 do antigo padrão ET.31.114.	Fernando Carlos Martins Ferreira
01	18/10/2023	-	Adequação do Formato Padrão de Especificações Técnicas com inclusão da Tabela de código com dimensões e descrição. Detalhamento dos Ensaios e níveis de Qualidade Aceitáveis.	Denner Monteiro de Carvalho

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)

Denner Monteiro de Carvalho - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

REVISOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Vieira - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

