

CADERNO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

Especificação Técnica – ET.206
Revisão 01 – 2022



GRUPO
equatorial
ENERGIA

FINALIDADE

Esta Especificação Técnica tem a finalidade determinar as condições gerais para contratação dos serviços de construção, manutenção programada em linha morta e em linha viva e serviços técnicos e comerciais para empresas do grupo EQUATORIAL Energia, doravante denominadas apenas de CONCESSIONÁRIA, respeitando-se o que prescrevem as legislações oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

A presente revisão desta especificação técnica cancela as revisões anteriores.



SUMÁRIO

1	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
2	RESPONSABILIDADES.....	4
3	DEFINIÇÕES	4
4	REFERÊNCIAS	8
5	CONDIÇÕES GERAIS.....	9
5.1	Generalidades	9
5.2	Gestão de Materiais	11
5.3	Gestão de Pessoas	13
5.4	Gestão de Veículos	16
5.5	Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho.....	18
5.6	Avaliação de Desempenho	22
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS.....	23
6.1	Características das Equipes de Execução.....	23
6.2	Qualificação Técnica	23
6.3	Equipe de Execução	30
6.4	Veículos de Execução	31
6.5	Ferramentas e Equipamentos	33
7	TABELAS	34
	TABELA 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE LINHA MORTA.....	34
	TABELA 2 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE LINHA VIVA.....	45
	TABELA 3 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE STC	51
	TABELA 4 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL.....	53
8	ANEXOS	55
	ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LINHA MORTA	55
	ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LINHA VIVA	299
	ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS .	430
	ANEXO IV – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	478
	ANEXO V – LISTE DE EPI, EPC E FERRAMENTAS	494
9	CONTROLE DE REVISÕES.....	503
10	APROVAÇÃO	503

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 4 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comerciais	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os clientes e as empresas responsáveis pela elaboração de projetos e construção de rede de distribuição cuja as instalações elétricas serão alimentadas em média tensão nas classes de tensão 15 ou 36,2 kV e em baixa tensão na classe de tensão 0,6/1 kV, nas áreas de concessão no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

Elaborar o Caderno de Serviços e o Caderno de Custos, estabelecendo as diretrizes e normas para a contratação dos serviços de construção, manutenção e serviços técnicos e comerciais. Coordenar o processo de revisão desta especificação.

2.2 Gerência de Obras e Manutenção

Realizar as atividades relacionadas à elaboração de projetos, construção e manutenção de acordo com as recomendações desta especificação. Participar ativamente do processo de revisão desta especificação.

2.3 Gerência Corporativa de Engenharia

Realizar estudos de engenharia para expansão e melhoria dos sistemas de distribuição de energia elétrica nas tensões de 15, 36,2, 72,5 kV de acordo com as recomendações definidas nesta especificação. Participar do processo de revisão desta especificação.

2.4 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Realizar os serviços de acordo com as recomendações desta especificação. Participar do processo de revisão desta especificação.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Atendimento Emergencial / Plantão

Restabelecimento da conexão das instalações elétricas da unidade consumidora ao sistema elétrico da CONCESSIONÁRIA, com anuênciça desta.

3.2 Aceiro em Postes e Estai

Limpeza em torno do poste e das hastes de âncora dos estais (se houver) em uma estrutura, num raio de 0,75m de cada poste e estai para proteção contra fogo, incluindo retirada da vegetação tipo trepadeira existente no poste e estai.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 5 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

3.3 Ativo Imobilizado

Conjunto de bens (móveis e imóveis) e instalações em operação, que possibilita o funcionamento da máquina administrativa e operacional da empresa, ou seja, o conjunto de imóveis, veículos, móveis de escritórios, postes, transformadores, condutores e outros em operação usados na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para locação a terceiros.

3.4 Boletim de Medição

Documento com a descrição e quantificação das atividades de uma determinada especialidade executada pela CONTRATADA, utilizada para pagamento de faturas.

3.5 Contratada

Pessoa jurídica signatária de contrato com a entidade contratante.

3.6 Contratante

Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.

3.7 Custeio

Todos os gastos realizados por iniciativa da CONCESSIONÁRIA (não caracterizados como prestação de serviços a terceiros) que não implicam em alteração do ativo imobilizado, ou seja, implicam, unicamente, em instalação e ou retirada de componente menor (COM). São gastos que visam somente à conservação e a manutenção do ativo imobilizado sem, no entanto, alterá-lo.

3.8 Custeio

Todos os gastos realizados por iniciativa da CONCESSIONÁRIA (não caracterizados como prestação de serviços a terceiros) que não implicam em alteração do ativo imobilizado, ou seja, implicam, unicamente, em instalação e ou retirada de componente menor (COM). São gastos que visam somente à conservação e a manutenção do ativo imobilizado sem, no entanto, alterá-lo.

3.9 Centro de Operação – COD/COI/COS

Órgão destinado a supervisionar e coordenar as atividades operativas do sistema elétrico de BT e MT. É responsável pela análise das informações recebidas, pela localização da área da anormalidade, pela distribuição dos serviços as unidades móveis e pela avaliação de danos e dos recursos materiais e humanos necessários à normalização, bem como pelo registro e apuração dos tempos operacionais (atendimento, espera, deslocamento e execução).

3.10 Credenciamento

Cadastramento de alguns empregados da CONTRATADA, treinados para operar o sistema elétrico ou

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 6 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

parte dele, sempre sob autorização dos Centros de Operação e de acordo com as normas e instruções de operação de distribuição e transmissão.

3.11 Faixa de Servidão

Área delimitada ao longo de uma linha ou rede de energia elétrica para permitir a implantação, operação e manutenção da linha ou rede.

3.12 Gestor do Serviço

Órgão da CONCESSIONÁRIA responsável pelo gerenciamento operacional dos serviços executados pela CONTRATADA.

3.13 Gestor do Contrato

Órgão responsável pelo gerenciamento do contrato, cabendo-lhe a emissão de termos, controle de caução, avaliação de desempenho contratual e demais atividades relacionadas ao cumprimento de cláusulas contratuais.

3.14 Instalação de Medição

Instalar medição para fornecimento de energia elétrica a uma unidade consumidora, conforme o padrão de Medição CONCESSIONÁRIA.

3.15 Investimento

Todos os gastos realizados por iniciativa da CONCESSIONÁRIA ou custeados por terceiros que tenham como consequência a alteração do ativo imobilizado.

3.16 Instalar

Montagem ou disposição do material e ou equipamento de modo a exercer sua função no sistema. O serviço de instalar inclui o transporte do material ou equipamento quando estes forem entregues no mesmo perímetro urbano da obra. Inclui também o transporte do canteiro de obra até o ponto de instalação.

3.17 Ligação

Conexão das instalações elétricas da Unidade Consumidora ao sistema elétrico da CONCESSIONÁRIA, com anuênciça desta, e estabelecimento de vínculos comerciais visando o fornecimento de energia.

3.18 Miscelânea

Serviços diversos de atendimento à unidade consumidora ao sistema elétrico da CONCESSIONÁRIA, a pedido do consumidor.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 7 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

3.19 Notificação

Documento emitido pelo gestor do serviço, e/ou Assessoria de Segurança Industrial entregue à CONTRATADA quando esta cometer anormalidades na execução dos serviços e que servirá como instrumento de avaliação de desempenho.

3.20 Ocorrência ou Nota de Reclamação – NR

Documento sequencial com o objetivo de registrar uma reclamação de interrupção ou uma anormalidade técnica no fornecimento de energia elétrica.

3.21 Projeto/Planta/Croqui/Diagrama Unifilar

Desenho técnico com indicação da atividade e local dos serviços a serem executados pela CONTRATADA.

3.22 Poda de Árvores

Consiste no corte de galhos que estejam tocando ou prestes a tocar nos condutores das redes de distribuição primária e/ou secundária.

3.23 Retirar

É a operação inversa de instalar. Inclui o transporte do material ou equipamento retirado até almoxarifado da CONCESSIONÁRIA quando este é retirado em obras situadas no mesmo perímetro urbano do almoxarifado.

3.24 Regularização de Medição

Substituir ou instalar componentes da medição a fim de adequá-la às condições técnicas contidas no padrão de Medição CONCESSIONÁRIA.

3.25 Substituir

É retirar o material ou equipamento e instalar o mesmo em outro ponto da mesma obra. Inclui o transporte entre os pontos de retirar e instalar, mesmo que haja uma passagem temporária pelo canteiro da obra.

3.26 Solicitação de Intervenção – SI

Documento de solicitação de intervenção na rede ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, encaminhado pelo gestor do serviço ao Centro de Operação para programação dos serviços a realizar.

3.27 Suspensão de Fornecimento

Interrupção da conexão das instalações elétricas da unidade consumidora ao sistema elétrico da CONCESSIONÁRIA.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 8 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

4 REFERÊNCIAS

- 4.1** ANEEL (2010), Resolução Normativa Nº 414 – Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada.
- 4.2** NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- 4.3** NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.
- 4.4** NT.001.EQTL. – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.
- 4.5** NT.002.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão 15 e 36,2 kV.
- 4.6** NT.003.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Alta Tensão 72,5 e 145 kV.
- 4.7** NT.005.EQTL – Critérios de Projeto de Redes de Distribuição.
- 4.8** NT.006.EQTL – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.
- 4.9** NT.007.EQTL – Padrão de Estruturas Especiais.
- 4.10** NT.008.EQTL - Padronização de Materiais e Equipamentos por Tipo de Ambiente.
- 4.11** NT.010.EQTL – Serviços Topográficos.
- 4.12** NT.011.EQTL – Execução de Sondagens.
- 4.13** NT.018.EQTL – Redes de Distribuição Compactas.
- 4.14** Caderno de SSMA Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Empresas Fornecedoras – Equatorial.
- 4.15** NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 4.16** NR-15 Trabalho em Altura do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 4.17** Manual de Uso da Marca – Padronização Frota dos Fornecedores – Equatorial.
- 4.18** PRODIST – Módulos de 1 a 9.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 9 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Generalidades

5.1.1 As CONTRATADAS estão obrigadas a cumprir a legislação vigente no que diz respeito à Segurança e Saúde do Trabalho, além da Legislação Previdenciária, das normas internas e do Código de Ética.

5.1.2 Para atendimento dos requisitos de SST a CONTRATADA deverá seguir as diretrizes e as normas internas relativas à SST da CONTRATANTE constante no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho, Diretrizes de Segurança do Trabalho, no Catálogo de EPI/EPC e Especificação de Equipamentos e Ferramentas.

5.1.3 Os requisitos para qualificação da CONTRATADA para os serviços aqui especificados estão descritos no documento Diretrizes de Segurança do Trabalho e nas especificações técnicas referentes às Condições Específicas de Contratação.

5.1.4 Os documentos normativos necessários para realização dos serviços previstos nesta Especificação Técnica devem ser de pleno conhecimento da CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva o direito, a qualquer tempo, de alterar e/ou substituir as normas, padrões, especificações e procedimentos, de acordo com suas necessidades ou, que as circunstâncias exigirem.

5.1.5 A CONTRATADA se obriga a realizar os trabalhos inerentes ao Contrato com aplicação dos conhecimentos técnicos exigidos, utilizando tecnologia adequada e moderna e observando as Especificações Técnicas pertinentes, bem como as internas da CONTRATANTE, assumindo o compromisso de respeitar estritamente a legislação aplicável, notadamente nos campos de Segurança e Medicina do Trabalho, Direito do Trabalho, Ambiental, Tributário, Previdenciário, exigências dos Órgãos Profissionais específicos, e, em geral, todo e qualquer dispositivo legal incidente, assim como as disposições particulares desta Especificação.

5.1.6 A CONTRATADA obriga-se a ter conhecimento da Região de realização dos serviços ou obras, bem como todos os detalhes pertinentes aos trabalhos a realizar, assim como quaisquer eventuais riscos naturais dos serviços inerentes às suas atividades, assumindo, com efeito, as consequências desses riscos, em especial no que diz respeito à adoção de medidas preventivas de segurança e higiene do trabalho, não lhes sendo, portanto, facultado alegar desconhecimento circunstancial em seu favor.

5.1.7 A CONTRATADA cabe admitir e dirigir, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade trabalhista, previdenciária, civil, inclusive por acidentes do trabalho, e fiscal, todo o pessoal de que necessitar para execução do objeto desta Especificação, sob pena de rescisão contratual.

5.1.8 Por ocasião da apresentação da fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova à CONTRATANTE de quitação com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e com a Previdência Social, apresentando cópia autenticada da GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 10 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias		Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01

PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP, juntamente com a RELAÇÃO NOMINAL DOS EMPREGADOS CONSTANTES DO ARQUIVO GFIP, onde deverão constar os nomes dos empregados efetivamente executantes dos serviços e cópia autenticada da GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, pertinentes ao mês imediatamente anterior ao do pagamento dos serviços.

5.1.9 A CONTRATADA deverá atender todas as obrigações de natureza fiscal que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, ora contratados.

5.1.10 A CONTRATADA responderá pelo adimplemento de todas as obrigações fiscais, parafiscais, incluindo o pagamento, na época devida, de eventuais tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o contrato, bem como em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários.

5.1.11 Os meios de transporte, bem como as despesas para o deslocamento de seus empregados para a execução dos serviços, correrão por conta da CONTRATADA.

5.1.12 As despesas decorrentes de taxas de licenças de trânsito, quando exigido, para execução de obras e ou serviços, correrão por conta da CONTRATADA.

5.1.13 Quando ocorrer greve ou outro impedimento dos serviços de transporte coletivo urbano, a CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade do transporte de seus empregados para a pronta execução dos serviços prestados à CONTRATANTE.

5.1.14 A CONTRATADA deverá no início do contrato apresentar e manter um plano de contingência para o caso de greve de seus empregados ou qualquer outro tipo de paralisação, sem comprometimento dos serviços.

5.1.15 Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome da CONTRATANTE.

5.1.16 A CONTRATADA deverá participar na introdução pela CONTRATANTE, de novas técnicas e/ou metodologias para execução das atividades, colaborando efetivamente com pesquisas relacionadas com o aumento da segurança e produtividade dos serviços, dentro dos padrões de qualidade.

5.1.17 A CONTRATADA deverá deslocar o efetivo necessário de pessoal, veículos e equipamentos, quando de serviços com desligamentos programados, ou em rede energizada, de tal forma a desenvolver os serviços dentro do prazo programado.

5.1.18 A CONTRATADA deverá estudar os projetos detalhadamente, bem como os documentos que o completam, fornecidos pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, alegação de ignorância ou desconhecimento dos mesmos.

5.1.19 A CONTRATADA se compromete a executar os serviços, na mais perfeita ordem, reservando-se à CONTRATANTE o direito de rejeitar qualquer serviço de qualidade inferior, que não assegure perfeita garantia de funcionamento e de segurança.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 11 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.1.20 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar de imediato à CONTRATANTE todas as circunstâncias ou ocorrências, que constituindo motivos de força maior não permitam a correta execução dos serviços. As eventuais providências tomadas, ainda que tempestivamente adotadas pela CONTRATADA, não a eximirão de quaisquer responsabilidades que porventura lhe caibam.

5.1.21 Responder por todo e qualquer dano derivado da imperfeição ao executar as atividades, ainda que fora dos limites (locais) de execução dos serviços.

5.1.22 A CONTRATADA deverá efetuar todos os testes necessários e estabelecidos pelas Especificações Técnicas vigentes, antes da efetiva energização das redes e equipamentos, visando assegurar seu perfeito funcionamento, evitando-se queima de aparelhos e equipamentos da CONTRATANTE e/ou de terceiros, bem como acidentes decorrentes de falha de materiais e/ou montagem, garantindo a qualidade da energia elétrica fornecida aos Clientes da CONTRATANTE.

5.1.23 Para os serviços de construção e obras civis em vias públicas a CONTRATADA deverá obter do órgão externo responsável, autorização para execução dos serviços, quando for necessário.

5.1.24 Quando na execução de serviços ou obras, houver a necessidade de acesso a propriedades particulares, a CONTRATADA deverá obter do proprietário ou responsável pela propriedade, permissão expressa para o referido acesso. Havendo dano ou alteração nas instalações ou bens da propriedade, a correção e ou reparos de danos deverá ser executada de imediato, às suas expensas, e de acordo com a manifestação do proprietário ou seu representante.

5.1.25 A CONTRATADA deverá reparar ou reformar, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente executados, sanando todas as irregularidades dentro do prazo estabelecido pela fiscalização do serviço.

5.2 Gestão de Materiais

5.2.1 A CONTRATANTE fornecerá todos os materiais necessários à execução das obras e serviços, objeto deste contrato, excetuando-se os materiais de escritório, que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

5.2.2 A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá fornecer materiais necessários à execução dos serviços, adquiridos de fornecedores homologados pela CONTRATANTE, sendo que antes da entrega efetiva dos materiais deverá ser apresentado relatório de ensaios para análise ou apresentada amostra para ensaios, custos de ensaio correrão por conta da CONTRATADA. Os valores despendidos pela CONTRATADA serão reembolsados pela CONTRATANTE mediante apresentação de Notas Fiscais ou outros documentos comprobatórios.

5.2.3 A CONTRATADA fica obrigada a providenciar e manter as suas expensas, desde o primeiro dia de início do Contrato, escritório, canteiro de obras e depósitos, com instalações adequadas para

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 12 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e veículos de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, instalado na região objeto do Contrato.

5.2.4 A CONTRATADA será a única responsável pela guarda, segurança, manutenção, entrada e retirada dos equipamentos e materiais de sua propriedade do canteiro de obras, depósito ou outra instalação para seu armazenamento. A responsabilidade da CONTRATADA sobre a guarda de materiais se estende aos materiais aplicados nas obras, passando a ser responsabilidade da CONTRATANTE após a energização.

5.2.5 Cabe a CONTRATADA receber e retirar em locais determinados pela CONTRATANTE, todo o material e equipamento necessário à execução das obras e serviços, ficando a seu cargo o transporte até os locais de trabalho. Conferir, na retirada do material, item a item, as quantidades e tipo de materiais em conformidade com a autorização de serviço, bem como verificar se os mesmos estão defeituosos e/ou quebrados. Deve ser solicitada ao representante da CONTRATANTE a emissão de Nota referente ao material efetivamente retirado, fornecendo de imediato, cópia da mesma à fiscalização. Após a retirada dos materiais, a CONTRATADA será responsável pelos mesmos.

5.2.6 A CONTRATADA deverá devolver em local indicado pela CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos de sobra, os retirados e substituídos das redes apontados pela fiscalização do serviço, devidamente relacionados e separados, de acordo com as unidades padrão de armazenamento da CONTRATANTE.

5.2.7 A CONTRATADA deverá manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a responsabilidade sobre a quebra ou extravio que ocorram no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos, separados e identificados de forma a permitir a qualquer tempo, inspeção e inventário por parte da CONTRATANTE.

5.2.8 A CONTRATADA deverá repor à CONTRATANTE todos os materiais, relacionados pela fiscalização do serviço, que tenham sido extraviados ou danificados por motivos imputáveis à CONTRATADA.

5.2.9 O transporte dos materiais necessários para a execução dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.10 Os materiais deverão estar armazenados em local apropriado com identificação padrão CONTRATANTE, seguindo os procedimentos estabelecidos.

5.2.11 A remuneração pelo transporte de materiais, além do contratado, ocorrerá somente quando o serviço for realizado sob autorização do gestor do contrato.

5.2.12 A CONTRATANTE pagará uma única viagem, ida e volta, (valor por Km rodado) entre o almoxarifado onde forem retirados os materiais e o local de armazenamento da Contratada ou o local de execução da obra.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 13 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.2.13 Caso seja necessário o emprego de explosivos em escavação, a CONTRATADA providenciará as licenças necessárias e contratará pessoal especializado e legalmente habilitado ao trabalho com explosivos, correndo as despesas por sua exclusiva conta. Este tipo de serviço deverá também ter autorização e acompanhamento das Áreas de Segurança e de Meio Ambiente.

5.2.14 A CONTRATADA deverá manter na sua respectiva área de contrato um almoxarifado próprio, com a finalidade de guardar os materiais destinados à execução deste contrato. A CONTRATADA responderá integralmente pelos danos porventura ocasionados aos materiais mantidos sob sua custódia.

5.2.15 A CONTRATADA deverá possuir estruturas física, lógica e gerencial adequada à realização do serviço contratado, compatível com a empresa de referência apresentada e apta ao atendimento dos indicadores solicitados, na forma prevista em contrato.

5.2.16 O Suprimento da CONTRATANTE estabelecerá normas de movimentação de material e de medidores que serão parte do processo de contratação.

5.2.17 Por determinação da legislação vigente, deverá ser executado um inventário anual a ser definido pela CONTRATANTE. A CONTRATADA será notificada com pelo menos 30 dias de antecedência ao início do inventário, a fim de providenciar a organização das áreas para contagem e disponibilizar os recursos necessários, indicando inclusive um representante para o inventário.

5.3 Gestão de Pessoas

5.3.1 A CONTRATADA deverá dispor de recursos humanos necessários à exequibilidade do Contrato, utilizando apenas profissionais qualificados, habilitados, capacitados, e devidamente autorizados em relação ao escopo do contrato e legislação aplicável, para o desenvolvimento do trabalho com alta qualidade, eficiência e segurança.

5.3.2 A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado, treinado e capacitado, para todos os serviços técnicos e administrativos que se fizerem necessários à execução dos serviços, devendo dispor também de um Engenheiro Eletricista habilitado pelo CREA, como responsável junto à CONTRATANTE.

5.3.3 No ato da contratação e quando da solicitação da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar a relação de empregados que atuarão nas equipes, bem como, os respectivos certificados de treinamento, comprovando a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos profissionais indicando no documento o conteúdo programático.

5.3.4 Os cursos de capacitação e autorização deverão ser evidenciados formalmente pela CONTRATADA, através de certificados emitidos por profissionais habilitados, comprovado pela emissão do Atestado de Responsabilidade Técnica - ART de entidade de ensino reconhecida pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá ainda, promover treinamento de capacitação dos seus

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 14 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

empregados, quando da necessidade de melhorias dos serviços, alteração dos procedimentos, ou aplicação de novas tecnologias por parte da CONTRATANTE.

5.3.5 Deverá manter seu corpo funcional devidamente uniformizado, conforme legislação aplicável à atividade, padronizado pela CONTRATANTE, contendo no uniforme a logomarca da CONTRATADA, bem como a logomarca da CONTRATANTE, em local de fácil visualização, em boas condições de conservação, além de garantir a apresentação de seus empregados em boas condições de asseio, bem como equipados com os itens de proteção individual e coletiva. A logomarca da CONTRATANTE não poderá ser inferior ao tamanho da logomarca da CONTRATADA.

5.3.6 O corpo funcional da CONTRATADA deverá utilizar “CRACHÁ” contendo a identificação da empresa, foto e função do funcionário. Para os que interveem no sistema elétrico de potência (SEP), a CONTRATADA deverá fornecer sistema de identificação que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme estabelece a NR10.

5.3.7 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e qualificação técnica, operacional e administrativa de seus empregados, bem como, a quantificação dos recursos de mão-de-obra envolvidos nos trabalhos, devendo para tanto, obedecer às leis e normas regulamentadoras, inclusive a parte referente à segurança do trabalho.

5.3.8 A CONTRATADA será responsável por promover periodicamente treinamento de atualização e aperfeiçoamento profissional para seus empregados. Os planos deverão ser informados à CONTRATANTE, que se reserva o direito de acompanhar a realização deles.

5.3.9 Assegurar a disponibilidade de pessoal habilitado, tanto técnico como operacional e administrativo, para garantir a execução dos serviços de acordo com as programações e necessidades definidas pela CONTRATANTE.

5.3.10 Substituição de Profissionais ou Membros da Equipe Técnica em caso de necessidade de substituição dos profissionais ou qualquer membro da equipe técnica, esta somente poderá ocorrer por profissional devidamente qualificado para o desempenho da função.

5.3.11 Mão de obra deficiente ou insuficiente a CONTRATADA obriga-se a manter a disposição na execução dos serviços, durante o prazo de vigência do contrato, mão-de-obra que possibilite regular o desenvolvimento dos trabalhos e, bem assim o cumprimento de todas as obrigações aqui estatuídas. Verificado, a qualquer tempo, que a mão-de-obra é deficiente ou se apresenta em número insuficiente, de modo a prejudicar a qualidade dos serviços e/ou a rigorosa obediência aos prazos contratuais, a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá notificar a CONTRATADA para que esta, às suas expensas, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE, melhore ou suplemente a mão-de-obra.

5.3.12 Assume também a CONTRATADA, em relação ao Trabalho Infantil, as obrigações de:

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 15 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01

- a) Não empregar menores de 16 anos, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- b) Não empregar menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas e insalubres.
- c) Não manter relações comerciais com fornecedores de produtos e/ou serviços que comprovadamente estejam em desacordo com a legislação referente ao Trabalho Infantil.

5.3.13 A CONTRATADA deverá atender aos acordos coletivos vigentes e estar adimplente com as contribuições sindicais exigidas em cada município. A não apresentação dos comprovantes do recolhimento anual destas contribuições acarreta a retenção no pagamento da CONTRATANTE.

5.3.14 A CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de acordos e convenções coletivas firmadas pelo sindicato da categoria, vigentes em cada município em que mantiver sua operação, assegurando o fornecimento de todos os benefícios decorrentes.

5.3.15 Arcar com todos os encargos sociais fixados pelas leis trabalhistas e previdenciárias, é responsabilidade CONTRATADA, bem como aqueles referentes a acidentes de trabalho, FGTS e PIS com respeito a seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, assegurando o dimensionamento necessário ao funcionamento integral da operação, inclusive, parcela de empregados substitutos para férias e folguistas conforme previsão estabelecida em contrato.

5.3.16 Manter seguro de vida e de responsabilidade civil geral, incluindo neste empregados e terceiros, cujo certificado anual deve ser apresentado à CONTRATANTE.

5.3.17 A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, providenciando o socorro e/ou assistência médica necessária e imediata, arcando com todos os custos daí decorrentes, inclusive eventuais indenizações judicialmente fixadas.

5.3.18 Substituir, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado de seu quadro de pessoal cuja conduta ou postura no local dos serviços seja inconveniente ou incompatível com as funções desempenhadas.

5.3.19 Manter a CONTRATANTE livre de todas e quaisquer reclamações trabalhistas, previdenciárias e/ou reivindicações de ordem social, obrigando-se, ainda, a excepcionar a CONTRATANTE, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer pretendido vínculo com esta última. Ocorrendo qualquer reclamação trabalhista contra a CONTRATANTE, a CONTRATADA se responsabilizará, em juízo, pelos eventuais direitos do reclamante, pagando, ainda, todas as despesas que a CONTRATANTE incorrer para a defesa de seus interesses.

5.3.20 Responder civilmente por quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas ou outros componentes de seu patrimônio, ainda que involuntariamente praticados por seus empregados, indenizando imediatamente a CONTRATANTE, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 16 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.3.21 A CONTRATADA responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes à data de assinatura do contrato.

5.3.22 Nos casos de greve de categoria dos funcionários da CONTRATADA está se obriga a substituir imediatamente funcionários que aderirem à paralisação, evitando, dessa forma, a interrupção dos serviços.

5.3.23 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem a execução dos serviços ora contratados, salvo quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE.

5.3.24 Promover anualmente treinamento de aperfeiçoamento profissional para seus funcionários. Os planos deverão ser informados à CONTRATANTE, que se reserva o direito de acompanhar a realização dos mesmos.

5.3.25 Os fornecedores da CONTRATANTE estarão sujeitos à participação no Programa de Excelência em Gestão, que tem como objetivo disseminar a cultura de gestão, através da transferência de tecnologia, acompanhamento de resultados e desenvolvimento do desempenho, pautados efetivamente na melhoria contínua. A avaliação da empresa será feita pelo respectivo gestor de contrato e por determinada empresa de auditoria externa, em perspectiva semestral, gerando plano de ação para efeitos de correção das não conformidades. O modelo do Programa está fundamentado em oito pilares: Gente e Gestão, Segurança, Administrativo-Financeiro, Gestão Operacional, Suprimentos, Qualidade e Processos, Infraestrutura e Meio Ambiente.

5.3.26 A CONTRATADA deverá assegurar o repasse da parcela variável da remuneração pelos serviços contratados com seus colaboradores, atendendo ao pilar meritocracia. Sendo assim, deverá considerar os percentuais do rateio da variável divulgados pelo Suprimento quando do processo de Contratação.

5.3.27 A CONTRATADA deverá assegurar, as suas expensas, aos seus empregados, condições suficientes de conforto por ocasião dos acampamentos e das refeições.

5.3.28 A CONTRATADA deverá comunicar por escrito toda alteração do seu quadro funcional, apresentando todos os documentos e atestados estabelecidos. Os novos funcionários somente deverão iniciar suas atividades após a “integração de segurança do trabalho para prestadores de serviços”.

5.3.29 Os Fornecedores de Serviço deverão disponibilizar hotel, pousada ou alojamento para os colaboradores em trânsito a serviço da empresa. O alojamento disponibilizado deverá estar em conformidade com a Diretriz Segurança Trabalho - Padrão Alojamento.

5.4 Gestão de Veículos

5.4.1 A padronização da identificação da frota de veículos dos fornecedores, seguirá o padrão normatizado pela CONTRATANTE, conforme o manual de marcas, das respectivas concessionárias.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 17 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.4.2 A frota de veículos utilizados na execução de todos os serviços deverá apresentar cor uniforme (todos da mesma cor), logotipo da empresa, boas condições de conservação e a expressão “A SERVIÇO DA [NOME DA CONTRATANTE]” dentro do padrão de identidade visual da CONTRATANTE, em local de fácil visualização.

5.4.3 Todos os veículos deverão conter compartimentos apropriados e devidamente projetados para adequado acondicionamento de ferramentas de uso coletivos, individuais, EPIs, EPCs e materiais de forma organizada e com separação física, não sendo permitido adaptações. Os veículos com carroceria devem ter uma proteção/grade que garanta que a carga não seja projetada para dentro da cabine. Qualquer alteração nas características dos veículos deve ter prévia autorização do órgão de trânsito estadual. Veículos pequenos operacionais devem ter separação física interna para evitar que equipamentos, ferramentas e outros atinjam os ocupantes no caso de freadas bruscas ou batidas.

5.4.4 A CONTRATADA deverá obedecer ao Código Brasileiro de Trânsito e Legislação em vigor, quanto a veículos e motoristas, bem como ao transporte de cargas e de pessoas.

5.4.5 Os veículos devem conter as estruturas de acordo com o serviço em que serão utilizados e, eventuais modificações e/ou acréscimos devem atender à legislação e normas pertinentes.

5.4.6 As escadas, com a devida bandeirola de segurança, deverão ser transportadas em portaeescadas com dispositivos de amarração (cintas têxteis, correntes ou cabos de aço) conforme Resolução CONTRAN nº 349/2010 (Art. 5º, § 1º) e Resolução CONTRAN nº 552/2015 (Art. 3º, 4º, § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º).

5.4.7 No caso dos veículos pesados, é proibido o transporte das escadas embaixo da sua carroceria (dentro do chassi). A escada deve ser transportada devidamente amarrada, ancorada e acondicionada no compartimento de carga conforme Resolução CONTRAN nº 559/2015.

5.4.8 Os veículos utilizados nos contratos devem ser fornecidos pela CONTRATADA, ou seja, de propriedade da empresa ou locado pela mesma, sendo proibido o uso em serviço, de veículos de propriedade dos colaboradores, exceto quando houver autorização formal da CONTRATANTE através de documento emitido pelo gestor do contrato para locação dos mesmos. O contrato de locação de veículo de propriedade de colaborador deve ser apresentado à CONTRATANTE e deve constar as mesmas condições de contratos de locadoras de veículos.

5.4.9 O veículo deve possuir capacidade de transporte de passageiros condizente com o número de membros da equipe, respeitando-se sua lotação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sendo terminantemente proibido o transporte de colaboradores em carrocerias. É aceito o uso de cabine suplementar, desde que esteja de acordo com a Resolução CONTRAN nº 292 com a realização de inspeção de segurança veicular e emissão do Certificado de Segurança Veicular – CSV, conforme regulamentação específica do INMETRO, expedido por Instituição Técnica Licenciada pelo DENATRAN.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 18 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.4.10 Deve ser elaborado e apresentado à CONTRATANTE o Plano de Manutenção de Veículos, devendo o mesmo ser mantido atualizado pela CONTRATADA.

5.4.11 Todos os veículos devem circular com os faróis baixos ligados, mesmo durante o dia, para que permaneça bem visível de acordo com os princípios básicos da direção defensiva.

5.4.12 Antes do início das atividades, a Empresa Parceira deverá fornecer a relação com os dados dos veículos que estarão em serviço para a área de Segurança do Trabalho, devendo atualizá-la sempre que houver substituição ou alteração das características deles. Os veículos deverão passar por inspeção pela área de Segurança do Trabalho antes do início das atividades nas sedes das Regionais, sendo preenchido o check list e a liberação deverá ser assinada pelo técnico de segurança ou pelo executivo ou líder responsável pelo contrato.

5.4.13 Todo veículo que transportar explosivos, deverá ter autorização do ministério do Exército Brasileiro e cumprir com a Legislação Brasileira vigente para a atividade.

5.4.14 Os Fornecedores de Serviço deverão possuir e disponibilizar frota de veículos com idade máxima de 10 anos. Para os veículos movidos a óleo Diesel os Fornecedores de Serviço deverão apresentar o resultado do teste de fumaça preta comprovando que os limites de emissão de fumaça preta e material particulado atendem ao requisito legal. Durante a vigência do contrato deverá enviar os laudos anualmente. Os Fornecedores de Serviço deverão possuir, disponibilizar e comprovar que frota de veículos está conforme a destinação (transporte de passageiros, transporte de carga) prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

5.5 Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho

5.5.1 A CONTRATADA deverá cumprir integralmente o disposto na Diretriz e no Manual de Segurança, bem como nas demais diretrizes internas do Grupo Equatorial a Saúde e Segurança do Trabalho, estando as mesmas cientes que em caso de descumprimento estarão sujeitas a penalizações e/ou, rescisões contratuais.

5.5.2 Na execução de qualquer atividade solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve observar rigorosamente todas as exigências legais federais, estaduais e municipais relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à Lei n º 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, onde estão contidas as “Normas Regulamentadoras – NRs”.

5.5.3 A CONTRATADA se compromete a obedecer todas normas, instruções, especificações e outras solicitações pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme definições estabelecidas pela CONTRATANTE

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 19 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.5.4 Sinalizar com equipamentos adequados, conforme normas da CONTRATANTE, eventuais legislações específicas dos municípios e de acordo com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, os locais onde estiverem sendo executados os serviços.

5.5.5 A CONTRATADA deverá constituir CIPA própria, conforme as exigências da legislação. Além disso, deverá enviar mensalmente, representante da CONTRATADA para participar das reuniões mensais da CIPA da CONTRATANTE.

5.5.6 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários e garantir a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletivo obrigatórios para realização dos nos serviços contratados, arcando com os custos decorrentes da guarda, substituição e manutenção (ensaios e emissão de laudos técnicos por responsável técnico com registro no competente conselho de classe).

5.5.7 Para cada serviço será informada uma lista com os EPI, EPC e Ferramentas necessárias à realização das atividades e deverão ser adquiridos conforme CATÁLOGO DE EPI/EPC e ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS da CONTRATANTE. Os mesmos devem obedecer às normas e legislação vigentes e deverão ser aprovados no processo de recepção realizado pela área de segurança da CONCESSIONÁRIA para liberação de início das atividades. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as normas regulamentadoras (NR) estabelecidas pelo Ministério da Economia e as normas internas de segurança da CONTRATANTE.

5.5.8 Manter atualizadas e assinadas pelos empregados, as fichas de entrega de EPI's.

5.5.9 Os EPIs, EPCs, máquinas, veículos, equipamentos e ferramentas, deverão ser inspecionados visualmente diariamente e retirados de operação os que apresentarem não conformidades. Para os equipamentos de proteção que necessitam de ensaios dielétricos: de borracha semestralmente e os outros anualmente. Veículos, máquinas móveis (girantes), de corte e de Trituração, motosserras, motopodas e similares, cestas aéreas, guindautos e escadas giratórias, deverão ter suas inspeções diárias orientadas por formulário de check-list específico para o tipo de equipamento. Máquinas de compressão hidráulicas e/ou eletro-hidráulicas devem passar por manutenções preventivas com a periodicidade prevista no manual de manutenção do equipamento, de forma a garantir o nível adequado de compressão.

5.5.10 A CONTRATADA deverá sinalizar corretamente a área de execução dos serviços, com especial atenção no uso de placas, cones e/ou cercas de proteção e tapumes, bem como de iluminação quando se fizer necessária à sinalização noturna.

5.5.11 Devem ser observados todos os procedimentos operacionais referentes as atividades objetos desta norma.

5.5.12 A CONTRATADA garantirá a segurança de seus empregados e a segurança de terceiros de acordo com as prescrições estabelecidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 20 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.5.13 No caso de acidente do trabalho, inclusive os de trânsito e quase acidentes, a CONTRATADA deverá atender ao documento COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE da CONTRATANTE.

5.5.14 Em caso de acidente com vítimas, inclusive os de trânsito, que se verificarem durante a execução dos serviços e/ou que causem danos pessoais ou materiais à CONTRATANTE ou a terceiros, solicitar a presença imediata da fiscalização da CONTRATANTE, para que seja providenciada a necessária perícia, utilizando Especificações e Padrões definidos pela CONTRATANTE.

5.5.15 A CONTRATADA deverá comunicar o Acidente de Trabalho à Previdência Social até o 1º dia útil após o acidente, conforme a Lei n.º 8213, de 24/07/91, elaborar e enviar relatório do acidente e cópia fiel da CAT em 24 horas para o SESMT da CONTRATANTE, bem como para a entidade sindical a que o empregado pertence.

5.5.16 A CONTRATADA é responsável civil, penal e legal pelo cumprimento de todos os requerimentos legais e contratuais relativos à Segurança e Saúde a fim de que os trabalhos possam transcorrer sem danos à saúde dos colaboradores, sem acidentes de qualquer tipo e natureza e sem causar impactos ao meio ambiente e às comunidades onde atuam.

5.5.17 A CONTRATADA deverá possuir e comunicar aos seus colaboradores a Política de Consequências da sua empresa, aplicada no descumprimento dos procedimentos de Saúde e Segurança. A CONTRATADA independente do escopo do serviço devem possuir, elaborar e divulgar, para os colaboradores, a Análise Preliminar de Riscos (APR) de todas as atividades a serem realizadas. A APR deverá conter todas as etapas da atividade, os riscos existentes e as medidas de controle dos riscos.

5.5.18 A CONTRATADA deverá atender ao previsto na legislação vigente com relação aos postos de trabalho, iluminação, ventilação, ergonomia, mobiliário, levantamento, transporte e descarga individual de materiais, áreas de vivência e transporte de colaboradores.

5.5.19 Manter alojamento, alimentação, conforto térmico, refeitório e vestiários de acordo com as exigências da Norma Regulamentadora NR 24, inclusive os canteiros de trabalhos devem possuir banheiro químico e local de refeição com cobertura, mesa e cadeiras.

5.5.20 A CONTRATADA deverá possuir e apresentar Procedimentos Operacionais Padrão – POP com o passo a passo das atividades que serão executadas. Os procedimentos operacionais de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, o passo a passo, medidas de controle e orientações finais. Os Fornecedores de Serviço deverão promover treinamento mandatório (NR 10, NR 11, NR 12, NR 33 e NR 35) dos colaboradores em instituições homologadas pelo MEC e apresentar cópia dos certificados dos colaboradores treinados contendo o nome e assinatura do colaborador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

5.5.21 A CONTRATADA deverá promover e evidenciar capacitação dos colaboradores nos Procedimentos Operacionais Padrão – POP do passo a passo das atividades que serão executadas.

5.5.22 Em qualquer contrato que venha a ser firmado haverá notificação e multa por não conformidade de segurança e não restrita a tabela abaixo:

QUADRO 1 – Pontuação da multa por não conformidade

PONTUAÇÃO	OCORRÊNCIA
10	Indisponibilidade de EPI/EPC
10	Indisponibilidade de ferramental
10	Atividade sem procedimento de trabalho
10	Colaborador executando atividade sem treinamento e validação para atividade.
10	Colaborador realizar atividade sem ter sido integrado e liberado pela área de segurança
10	Equipamentos de proteção individual e coletiva com ensaio elétrico vencido
10	Não comunicar acidente de trabalho em até 24 horas. Fatal em até 2 horas.
10	Cesta área com ensaio elétrico vencido e/ou em desacordo com ABNT NBR 16092:2012.
10	Cesta área com ensaio não destrutivo – emissão acústica em desacordo a ABNT NBR 16593:2017
10	Guindastes em desacordo com a ABNT NBR 16601:2017 quanto ensaio não destrutivo – Emissão Acústica.
10	Cesta aérea atuando em rede cuja categoria de isolamento elétrica incompatível com o risco.
10	Guindastes com cestos acoplados sem ensaios que comprovem a integridade estrutural, tais como ultrassom e/ou emissão acústica, conforme norma ABNT NBR 14768:2015.
10	Área de vivência (alojamento, instalações sanitárias, cozinha, etc) em desacordo as Normas Regulamentadoras 18 e 24.
10	Não possuir o Certificado do Ministério do Exército para armazenamento, transporte e manuseio de explosivos (Decreto 3.665/00) em atendimento ao Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) do Exército Brasileiro.
10	Descumprimento ou cumprimento parcial da legislação de trabalho com explosivos.
10	Colaborador manuseando explosivo sem treinamento específico (BLASTER).

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

PONTUAÇÃO	OCORRÊNCIA
5	Cesta área e guindauto sem as inspeções previstas em manual.
5	Caçambas sem a sinalização da capacidade de carga nominal, o número de ocupantes e a tensão máxima de uso, quando aplicável.
5	Não possuir o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo.
5	Não possuir ou possuir Certificado do Tacógrafo vencido.
5	Movimentar carga sem uso de corda ou bastão guia.
5	Movimentar carga com cinta/estropo danificados.
5	Elaborar APR sem a participação da equipe ou antes de chegar ao local da atividade/depois da atividade/incompleta/sem a medidas de controle para os riscos identificados.
5	Cabine suplementar em desacordo ao CONTRAN.
5	Certificados de capacitação (NR 10, 11, 12, 33, e 35) falsos.
5	Não atualizar no sistema de gestão da Equatorial e formalizar em 24h desligamento e admissão de colaboradores.
5	Quarteirização sem validação da área de segurança.
3	Descumprir jornada de trabalho e período de descanso do empregado.
3	Não realizar inspeção pré-operacional diária da Cesta aérea e guindauto (registrar inspeção).
2	Não calçar as rodas do veículo, quando em aclive e declive e etc.
2	Não inspecionar e testar diariamente a luva isolante no insuflador (registrar teste).
2	Não utilizar a camisa fechada até o colarinho, dentro da calça e com as mangas cobrindo os braços até os punhos.

5.6 Avaliação de Desempenho

5.6.1 A CONTRATADA será avaliada periodicamente, conforme critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, definidos na documentação de contratação e execução de serviços.

5.6.2 Com base no resultado da avaliação, a CONTRATADA poderá ser penalizada ou receber bonificação, de acordo com os critérios estabelecidos nos documentos de contratação.

5.6.3 A CONTRATADA, será avaliada e auditada periodicamente, conforme critérios estabelecidos.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 23 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

5.6.4 A CONTRATANTE entregará o resultado das avaliações à CONTRATADA, para análise e providências em relação às anomalias detectadas.

5.6.5 A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA de forma variável, de acordo com o desempenho obtido mês a mês, em face do somatório dos indicadores de cada grupo de serviços. O atingimento dos indicadores importará na fixação da nota que corresponderá para cada faixa da parcela de lucro.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

6.1 Características das Equipes de Execução

6.1.1 A CONCESSIONÁRIA exigirá, quando da apresentação da(s) turma(s), cópias dos certificados de conclusão de cursos que comprovem os conhecimentos técnicos (por exemplo, eletricidade básica, eletricidade AT, NR-10 e etc), bem como suas atualizações periódicas obrigatórias, ministrados pelo SENAI (Serviço Nacional da Indústria) ou outro órgão oficial para todos os profissionais que atendem os contratos objetos desta norma.

6.1.2 Para os profissionais com certificados emitidos há mais de 02 (dois) anos, a CONTRATADA exigirá a comprovação de experiência na atividade, através da Carteira Profissional de Trabalho e as cópias das últimas atualizações de seus treinamentos.

6.1.3 A CONTRATADA deverá realizar anualmente, reciclagem de conhecimentos de seus profissionais, com especial atenção aos temas relacionados à segurança individual e coletiva no trabalho e de primeiros socorros, resgate em altura e procedimentos de trabalho.

6.1.4 Os empregados da CONTRATADA deverão ter identificação diferenciada através de crachás coloridos, que indicarão o nível de formação ou qualificação com prazo de validade.

6.1.5 As competências de direção preventiva (exceto auxiliares e desenhistas) e primeiros socorros, combate a incêndio e resgate em altura (exceto desenhista) são comuns a todas as funções.

6.1.6 Os empregados da CONTRATADA deverão apresentar periodicamente, independente de solicitação, comprovação de documentos legais que os autorize a utilizar veículos, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).

6.1.7 Para os profissionais da CONTRATADA que irão interagir com os clientes da Concessionária devem apresentar qualificação em relações interpessoais, bem como suas respectivas reciclagens e outras atualizações.

6.2 Qualificação Técnica

Somente empregados habilitados, capacitados, qualificados e devidamente treinados e autorizados para todos os serviços técnicos, operacionais e administrativos que se fizerem necessários à execução dos serviços.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

QUADRO 2 – Qualificação Técnica

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
Supervisor (Equipe de Campo)	- 2º Grau (ensino médio) - Curso de Eletrotécnico	- Eletricidade NR - 10 (Básico e Complementar); - Formação em RD Distribuição - Rede de Baixa e Alta Tensão; - Padrão de Montagem de Rede; - Interpretação de Projeto de Rede; - Técnicas de Poda (Poda e Limpeza de Faixa); - Supervisão e liderança; - Procedimentos Operacionais de trabalho na execução dos serviços.	- Gestão de Contratos, Serviços e Pessoas; - Coordenação de Equipes; - Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança Positiva e Trabalho em equipe; - Pensamento Estruturado; - Planejamento; - Resolução de Problemas; - Capacidade cognitiva; - Equilíbrio emocional; - Visão sistêmica.
Encarregado (Linha Morta)	- 2º Grau (ensino médio) - Curso de Eletricista	- Eletricidade NR - 10 (Básico e Complementar); - Baixa e Alta Tensão; - Redes Energizadas; - Padrão de Montagem de Rede; - Interpretação de Projeto de Rede; - Formação em RD Distribuição; - Procedimentos Operacionais de trabalho na execução dos serviços; - Primeiros socorros; combate a incêndio, Supervisão para Trabalho e resgate em altura, direção defensiva;	- Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe Comunicação Efetiva (escrita e verbal); - Planejamento e Organização.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
		<ul style="list-style-type: none"> - Supervisão e liderança - Mínimo de 5 anos eletricista de Linha Morta LV (experiência comprovada). 	
Encarregado (Linha Viva)	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau (ensino médio) - Curso de Eletricista 	<ul style="list-style-type: none"> - Eletricidade NR - 10 (Básico e Complementar); - Baixa e Alta Tensão; - Redes Energizadas; - Padrão de Montagem de Rede; - Interpretação de Projeto de Rede; - Formação em RD Distribuição; - Linha Viva Método à Distância; - Linha Viva Método ao Contato; - Procedimentos Operacionais de trabalho na execução dos serviços; - Primeiros socorros; combate a incêndio, Supervisão para Trabalho e resgate em altura, direção defensiva; - Supervisão e liderança; - Mínimo de 5 anos eletricista de LV e 3 anos encarregado de LM LV (experiência comprovada). 	<ul style="list-style-type: none"> - Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe; - Comunicação Efetiva (escrita e verbal); - Planejamento e Organização.
Eletricista (Linha Morta)	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau Completo - Curso de Eletricidade 	<ul style="list-style-type: none"> - Eletricidade NR – 10 (Básico e Complementar); - Padrão de montagem de rede; - Interpretação de projeto de rede; - Formação em RD Distribuição; 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalho em Equipe; - Proatividade; - Disciplina; - Foco no resultado; - Bom relacionamento interpessoal.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
		<ul style="list-style-type: none"> - Primeiros socorros; combate a incêndio, Trabalho e resgate em altura, direção defensiva; - Procedimentos Operacionais de trabalho. Operação Cesta aérea, - Mínimo 3 anos auxiliar de eletricista LM LV (experiência comprovada). 	
Eletricista (Linha Viva)	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau Completo - Curso de Eletricidade 	<ul style="list-style-type: none"> - Eletricidade NR – 10 (Básico e Complementar); - Padrão de montagem de rede; - Interpretação de projeto de rede; - Formação em RD Distribuição; - Linha Viva Método à Distância; - Linha Viva Método ao Contato; - Primeiros socorros; combate a incêndio, Trabalho e resgate em altura, direção defensiva; - Procedimentos Operacionais de trabalho, Operação Cesta aérea; - Mínimo 3 anos eletricista de LM ou 2 anos auxiliar eletricista LV (experiência comprovada). 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalho em Equipe; - Proatividade; - Disciplina; - Foco no resultado; - Bom relacionamento interpessoal.
Eletricista (Plantão)	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau Completo - Curso de Eletricista 	<ul style="list-style-type: none"> - Eletricidade Básica; - Padrão de montagem de rede; - Interpretação de projeto de rede; - NR – 10 (Básico e Complementar) - NR – 35; 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalho em Equipe; - Proatividade; - Disciplina; - Foco no resultado; - Bom relacionamento interpessoal.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
		- Habilidado pela CONCESSIONÁRIA na operação de subestações até 34,5KV, bem como equipamentos de RD.	
Auxiliar Eletricista (Linha Morta)	- 1º grau completo (ensino fundamental) - Curso de Eletricista	- Eletricidade básica e Complementar; - Primeiros socorros e resgate em altura; - Procedimentos Operacionais de trabalho.	- Trabalho em Equipe; - Proatividade; - Disciplina.
Auxiliar eletricista (Linha Viva)	- 1º grau completo (ensino fundamental) - Curso de Eletricista	- Eletricidade básica e Complementar; - Primeiros socorros e resgate em altura; - Procedimentos Operacionais de trabalho.	- Trabalho em Equipe; - Proatividade; - Disciplina.
Motorista e Operador de Guindauto	- 2º Grau Completo (ensino médio)	- Noções de eletricidade; - Operação de Guindauto (Linha Morta e Linha Viva); - CNH, categoria C, D ou E; - NR - 10 (Básico e Complementar); - Primeiros socorros; - Resgate em altura; - Procedimentos Operacionais de trabalho.	- Disciplina; - Bom relacionamento interpessoal; - Trabalho em Equipe; - Boa Comunicação;
Podador	- 1º grau completo (ensino fundamental)	- Poda de árvore/Roçada em Linha Morts; - Poda de árvore sob as rede de distribuição de energia elétrica; - Eletricidade básica e Complementar; - Primeiros socorros; - Trabalho e resgate em altura;	- Trabalho em equipe - Disciplina

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
		- Procedimentos Operacionais de trabalho.	
Orientador de Poda ou Ambiental	- 2º Grau Completo (Ensino Médio) - Técnico Agrícola ou Técnico em Meio Ambiente	- Eletricidade Básica; - Técnicas de Poda; - NR - 10 (Básico e Complementar); - Conhecimento das principais leis/regulamentações ambientais e normas técnicas vigentes no Brasil.	- Coordenação de equipes; - Gestão de pessoas; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis. - Proatividade e Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe.
Agente de Limpeza	- Alfabetizado	- Riscos Elétricos; - NR - 10 Básico e Complementar.	- Trabalho em Equipe; - Proatividade e Disciplina.
Supervisor de Estudos e Projetos	- Engenharia Elétrica	- Engenharia de Projetos Elétricos; - Estudos, elaboração e análise de projetos elétricos de redes de distribuição; - Cálculos e dimensionamento elétricos para equipamentos e rede de distribuição; - Gerenciamento e Planejamento de Projetos; - Segurança, qualidade e meio ambiente; - Informática Internet, MS-Project e AutoCAD; - NR - 10 Básico e Complementar.	- Gestão de Contratos, Serviços e Pessoas; - Coordenação de Equipes; - Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe; - Planejamento.
Técnico Eletrotécnica	- 2º Grau Completo (ensino médio) - Técnico em Eletrotécnica	- Elaboração de estudos e projetos elétricos; - Cálculo de dimensionamento para projetos elétricos;	- Raciocínio Lógico; - Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal;

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
		<ul style="list-style-type: none"> - Informática Intermediário e AutoCAD; - Geo-referenciamento; - NR-10 Básico e Complementar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe.
Desenhista Cadista	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau Completo (ensino médio) - Curso de AutoCAD 	<ul style="list-style-type: none"> - Informática; - Desenho Técnico; - AutoCAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicas de Desenho; - Habilidade com plataformas CAD; - Informática intermediário; - Disciplina e Foco no resultado.
Supervisor de Topografia	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Agrimensura ou Engenharia Civil 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudos, elaboração e análise de projetos de topografia; - Cálculos topográficos; - Gerenciamento e Planejamento de Projetos; - Segurança, qualidade e meio ambiente; - MS-Project; - Informática Intermediário; - AutoCAD; - NR - 10 Básico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestão de Contratos, Serviços e Pessoas; - Coordenação de Equipes; - Proatividade; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe; - Planejamento.
Topógrafo	<ul style="list-style-type: none"> - 2º Grau Completo (ensino médio) - Técnico em Agrimensura ou Edificações 	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamentos topográficos; - Cálculos Topográficos; - Desenho Técnico - Informática Intermediário; - AutoCAD; - Georreferenciamento; - MS-Project; - Segurança, qualidade e meio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicas para elaboração de desenho; - Informática Intermediário e CAD; - GPS; - Raciocínio Lógico; - Bom relacionamento interpessoal; - Boa comunicação em todos os níveis; - Proatividade e Foco no resultado; - Liderança e Trabalho em Equipe.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

FUNÇÃO	FORMAÇÃO E ESCOLARIDADE	COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
Auxiliar de Topografia	- 2º Grau Completo (ensino médio)	<ul style="list-style-type: none"> - Noções de levantamento topográfico; - Informática Básica; - AutoCAD; - Segurança, qualidade e meio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disciplina e Proatividade; - Trabalho em Equipe; - Bom relacionamento interpessoal; - Foco no resultado.

6.3 Equipe de Execução

6.3.1 Para a execução das atividades e serviços será adotada a seguinte constituição mínima de equipes para a CONTRATADA.

QUADRO 3 – Equipes de Execução Mínima

Tipo de Equipe	Equipe	Tipo Atividade	Quantidade de eletricistas	Veículo	Veículos - Modelos e Equipamentos
A1-V1	A1	LM/STC/ COMERCIAL	1 ELETRICISTA	V1	Motocicleta 160 CC COM BAÚ
A2-V3	A2	EMERG	2 ELETRICISTAS	V3	Pick Up Média Cabine Simples
A3-V3	A3	LM	2 ELETRICISTAS	V3	Pick Up Média Cabine Simples
A5-V2	A5	STC	2 ELETRICISTAS	V2	Pick Up Leve Cabine Simples
B2-T1	B2	LM	2 ELETRICISTAS	T1	Caminhão 8 ton. com Cesta Aérea Unitária isolada até 1kV
B3-T2	B3	LM	3 ELETRICISTAS	T2	Caminhão 17 ton. com Guindauto 12 ton. - Cabine Expandida
B4-T2	B4	LM	4 ELETRICISTAS	T2	Caminhão 17 ton. com Guindauto 12 ton. - Cabine Expandida
B7-T2	B7	LM	7 ELETRICISTAS	T2	Caminhão 17 ton. com Guindauto 12 ton. - Cabine Expandida
C3-T3	C3	LV	3 ELETRICISTAS	T3	Caminhão com Cesta Aérea Unitária isolada até 46kV
C4-T4	C4	LV	4 ELETRICISTAS	T4	Caminhão 10 ton. Com Cesta Aérea Dupla isolada até 46 Kv
D3-DG1	D3	LM	3 ELETRICISTAS	DG1	Digger Derrick isolado até 46 kV
E2-V4	E2	EQUIPAMENTOS	2 ELETRICISTAS	V4	Pick Up Média Cabine Dupla

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

P4-V6

P4

STC/COMERCIAL

 1
 ELETRICISTA

V6

Veículo Passeio

6.4 Veículos de Execução

6.4.1 Para a execução das atividades e serviços será adotada a seguinte constituição mínima de equipes para a CONTRATADA.

QUADRO 4 – Veículos de Execução

Código	Veículos	Veículos - Modelos e Equipamentos
V1	Motocicleta 160 CC com Baú	Motocicleta 160 CC, equipada com antenas de proteção contra linha de pipa/cerol, para choques laterais (popularmente conhecidos como mata cachorro) para proteção da perna do eletricista em casos de quedas, abalroamentos, animais, etc. A motocicleta deverá ser dotada de caixa traseira em fibra de vidro, com fechadura, para transporte e guarda de capacetes, luvas, blusão, pequenas ferramentas, correspondências (aviso de desligamento programado e outras) e contratos para coleta de assinatura e entrega (contratos de construção e instalação do padrão de ligação, contratos de eletrificação, etc.).
V2	Pick Up Leve Cabine Simples	Caminhonete, porte leve (Saveiro, Montana, Toro ou similar), cabine simples, 4X2, suporte inclinado para transporte de 2 escadas. Dotada de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de medidores, conectores, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.), suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos para ramal de serviços, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, tubos para transporte de bastões.
V3	Pick Up Média Cabine Simples	Caminhonete, porte médio (Hilux, Amarok, Ranger, S10 ou similar), cabine simples, 4X2 ou 4X4, escada de centro giratória montada sobre suporte base em aço leve, que permite o giro de 360º para melhor posicionamento. Dotada de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais e ferramentas, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.). Suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos para ramal de serviços, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, tubos para transporte de bastões, etc.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

V4	Pick Up Média Cabine Dupla	Caminhonete, porte médio (Hilux, Amarok, Ranger, S10 ou similar), cabine dupla, 4X2 ou 4X4, escada de centro giratória montada sobre suporte base em aço leve, que permite o giro de 360º para melhor posicionamento. Dotada de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais e ferramentas, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.). Suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos para ramal de serviços, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, tubos para transporte de bastões, etc.
V5	Pick Up Leve Cabine Dupla	Caminhonete, porte leve (Saveiro, Montana, Toro ou similar), cabine dupla, 4X2, suporte inclinado para transporte de 2 escadas. Dotada de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de medidores, conectores, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.), suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos para ramal de serviços, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, tubos para transporte de bastões.
V6	Veículo Leve Passeio	Veículo Leve Passeio
T1	Caminhão 8 ton. com Cesta Aérea Unitária isolada até 1kV	Caminhão, porte pesado 8 ton., cabine simples, 4X2 ou 4X4, equipada com cesto aéreo isolado para 1 kV (Tipo Mini Sky, Midi Sky ou similar), com alcance mínimo de 12 metros. Dotada de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.). Suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos para ramal de serviços, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável em Led, tubos para transporte de bastões.
T2	Caminhão 11 ton. com Guindauto 12 ton. - Cabine Expandida	Caminhão, PBT mínimo 11 ton., 4X2 ou 4X4, equipado com guindauto de capacidade mínima de 12 ton.m, com capacidade de transporte para até 7 pessoas (cabine expandida) ou com veículo complementar para transporte de eletricistas adicionais por conta da Contratada. O caminhão deverá possuir perfuratriz (broca) hidráulica com mangueiras com engates rápidos para acoplamento no equipamento do guindauto, equipamento saca poste hidráulico com mangueiras com engates rápidos para acoplamento no equipamento do guindauto para retirada de postes do solo, equipamento compactador de solo hidráulico com mangueiras com engates rápidos para acoplamento no equipamento do guindauto, alicate hidráulico de compressão com mangueiras com engates rápidos para acoplamento no equipamento do guindauto, malhal para transporte de postes até 13m, suporte internos para transporte escadas, caixa para transporte de ferramentas e equipamentos, inclusive EPC e PI dos eletricistas argolas fixadas no assoalho para fixação de amarração de equipamentos (transformadores, religadores, reguladores de tensão, etc.) com faixas de algodão resistentes e guinchos catracas para tração, suportes externos com

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

		olhais para fixação e travamento de postes com fitas de algodão ou cabos de aço e com guinchos catracas para tração. O veículo e todas as adaptações deverão possuir aprovação e licenças do DENATRAN/DETRAN Estadual para tráfego em rodovias e área urbana.
T3	Caminhão com Cesta Aérea Unitária isolada até 46kV	Caminhão, equipado com cesto aéreo unitário, hidráulico, isolado para 46 kV, com alcance mínimo de 12 metros, se possível com sistema over center, cabine simples, 4X2 ou 4X4, dotado de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais e ferramentas, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.). Suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos, suporte para transporte de cintas,suporte para transporte de cruzetas, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, suportes internos para transporte de bastões isolados, mangotes isolantes, protetores circulares isolantes, presilhas isolantes, etc., e dotado de desumidificadores para áreas de alta umidade.
T4	Caminhão 10 ton. Com Cesta Aérea Dupla isolada até 46 Kv	Caminhão 10 ton, equipado com cesto aéreo duplo, hidráulico, isolado para 46 kV, com alcance mínimo de 12 metros, se possível com sistema over center, cabine simples, 4X2 ou 4X4, dotado de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais e ferramentas, ferramentas de uso coletivo e individual, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.). Suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos, suporte para transporte de cintas,suporte para transporte de cruzetas, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável, suportes internos para transporte de bastões isolados, mangotes isolantes, protetores circulares isolantes, presilhas isolantes, etc., e dotado de desumidificadores para áreas de alta umidade.
DG 1	Digger Derrick 17 ton. isolado até 46 KV	Caminhão 17 ton., preferencialmente com tração 4X4, equipado com equipamento de elevação de pesos do tipo Digger Derrick, dotado de armários laterais em alumínio (leveza e resistência) para transporte de materiais, ferramentas, equipamentos, equipamentos de medição (volt amperímetro, sequencímetro, detetor de tensão, etc.), suporte para transporte cones, suporte para transporte de cabos diversos, equipamento manual de iluminação auxiliar tipo farolete com foco direcionável em Led, tubos para transporte de bastões.

6.5 Ferramentas e Equipamentos

6.5.1 Para execução dos serviços será exigido um quantitativo mínimo de ferramentas e equipamentos para serem utilizadas por cada turma.

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

7 TABELAS

TABELA 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE LINHA MORTA

ITEM	ATIVIDADE	UNID.	SERVIÇO	TIPO EQUIPE	EQUIPE	VEÍCULO
1. ATERRAMENTO (LINHA MORTA)						
1.1	INST ATERRAMENTO COMPL 1HASTE LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
1.2	INST ATERRAMENTO COMPL 5-8HASTE LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
1.3	INST 1HASTE ADICIONAL ATERRAMENTO LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
1.4	INST FIO TERRA LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
1.5	INST SECCION E ATERRAM CERCA LM	CJ	Instalar	A3-V3	A3	V3
1.6	RET SECCION E ATERRAM CERCA LM	CJ	Instalar	A3-V3	A3	V3
1.7	TRATAMENTO QUIMICO DE SOLO P/ ATERRAM LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
1.8	MEDIR RESISTENCIA ATERRAMENTO LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
2. CHAVES (LINHA MORTA)						
2.1	INST CHAVE FUSIVEL RELIG LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
2.2	RET CHAVE FUSIVEL RELIG LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
2.3	INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
2.4	RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
2.5	INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
2.6	RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
2.7	INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
2.8	RET CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
2.9	INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

2.10	RET CHAVE FUSIVEL 34,6KV LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
2.11	INST CHAVE FACA LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
2.12	RET CHAVE FACA LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
2.13	INST CHAVE BY-PASS LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
2.14	RET CHAVE BY-PASS LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
2.15	INST ELO FUSIVEL LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
2.16	RET ELO FUSIVEL LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3
2.17	OPERAR CHAVE/GRAMPO LV LM	UN	Operar	A3-V3	A3	V3

3. EQUIPAMENTOS (LINHA MORTA)

3.1	INST SENSOR FALTA LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
3.2	RET SENSOR FALTA LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3
3.3	INST ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.4	RET ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.5	INST RELIGADOR 1F LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.6	RET RELIGADOR 1F LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.7	INST ESTR CP RELIGADOR 1F LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.8	RET ESTR CP RELIGADOR 1F LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.9	INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.10	RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.11	INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.12	RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.13	INST REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF 3F LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

3.14	RET REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF 3F LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.15	INST ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM	CJ	Instalar	B7-T2	B7	T2
3.16	RET ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM	CJ	Retirar	B7-T2	B7	T2
3.17	INST ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM	CJ	Instalar	B7-T2	B7	T2
3.18	RET ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM	CJ	Retirar	B7-T2	B7	T2
3.19	INST CELULAR CAPACITOR LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.20	RET CELULAR CAPACITOR LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.21	INST ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.22	RET ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
3.23	INST ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
3.24	RET ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2

4. TRANSFORMADOR (LINHA MORTA)

4.1	INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.2	RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.3	INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.4	RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.5	INST ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.6	RET ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.7	INST ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.8	RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.9	INST ESTR CP TRAFO DT 3F LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.10	RET ESTR CP TRAFO DT 3F LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

4.11	INST ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	CJ	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.12	RET ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	CJ	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.13	INST TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
4.14	RET TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
4.15	INST LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
4.16	RET LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3
4.17	ALTERAR TAP EXTERNO TRAFO LM	UN	Alterar	B2-T1	B2	T1
4.18	INST TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM	UN	Instalar	B3-T2	B3	T2
4.19	RET TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM	UN	Retirar	B3-T2	B3	T2
4.20	INST MEDICAO FISCAL TRAFO LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
4.21	RET MEDICAO FISCAL TRAFO LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1

5. POSTE (LINHA MORTA)

5.1	INST POSTE CONCRETO ATE 14M LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.2	RET POSTE CONCRETO ATE 14M LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
5.3	INST POSTE CONCRETO 15 A 22M LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.4	RET POSTE CONCRETO 15 A 22M LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
5.5	INST POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.6	RET POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
5.7	INST POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.8	RET POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2
5.9	INST POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.10	RET POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM	UN	Retirar	B4-T2	B4	T2

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

5.11	ADICIONAL EXEC MAN ATIV EQUIP/POSTE LM	UN	Adicional	B4-T2	B4	T2
5.12	APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LM	UN	Aprumar	B3-T2	B3	T2
5.13	RESTAURAR PASSEIO SIMPLES CIMENTADO LM	UN	Restaurar	A2-V3	A2	V3
5.14	RESTAURAR PASSEIO ESPECIAL PEDRA PORT LM	UN	Restaurar	A2-V3	A2	V3
5.15	ABRIR CAVA ROCHA C/ EQUIPAMENTO ESPEC LM	UN	Adicional	A2-V3	A2	V3
5.16	BASE CONCRETO 1CAMADA PARA POSTE LM	UN	Instalar	A2-V3	A2	V3
5.17	BASE CONCRETO 2CAMADAS PARA POSTE LM	UN	Instalar	A2-V3	A2	V3
5.18	BASE CONCRETO C/ MANILHA PARA POSTE LM	UN	Instalar	B4-T2	B4	T2
5.19	BASE COM BRITA LM	UN	Instalar	A2-V3	A2	V3
5.20	INST ESTAI ANCORA LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
5.21	RET ESTAI ANCORA LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
5.22	INST ESTAI SUBSOLO BASE REFORCADA LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
5.23	INST ESTAI AEREO LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
5.24	RET ESTAI AEREO LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
5.25	TENSIONAR ESTAI LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
5.26	INST PLACA IDENTIFICACAO COMPONENTE LM	UN	Instalar	A2-V3	A2	V3
5.27	RETIRAR ABELHAS E INSETOS LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
5.28	PINTAR NUMERACAO POSTE LM	UN	Pintar	A2-V3	A2	V3
5.29	ARRASTAR POSTE MANUAL LM	H	Arrastar	B4-T2	B4	T2
5.30	ARRASTAR POSTE TRATOR LM	H	Arrastar	A2-V3	A2	V3
5.31	TRANSPORTAR POSTE CARRETA 14 A 25M LM	H	Transportar	---	-	-
5.32	ICAR POSTE COM GUINDASTE ATE 70T LM	H	Içar	---	-	-

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

5.33

DEMARCAR POSTE LM

UN

Demarcar

A2-V3

A2

V3

6. CONDUTOR NU (LINHA MORTA)

6.1	INST COND NU COBRE > 50MM ² LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
6.2	RET COND NU COBRE > 50MM ² LM	M	Retirar	B3-T2	B3	T2
6.3	INST COND NU COBRE <= 50MM ² LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
6.4	RET COND NU COBRE <= 50MM ² LM	M	Retirar	B3-T2	B3	T2
6.5	INST COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
6.6	RET COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	M	Retirar	B3-T2	B3	T2
6.7	INST COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
6.8	RET COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	M	Retirar	B3-T2	B3	T2
6.9	INST EMENDA COND NU AL/CU LM	UN	Emendar	B2-T1	B2	T1
6.10	TENSIONAR COND NU COBRE > 50MM ² LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
6.11	TENSIONAR COND NU COBRE <= 50MM ² LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
6.12	TENSIONAR COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
6.13	TENSIONAR COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
6.14	INST CONECTOR EM CONDUTOR LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.15	RET CONECTOR EM CONDUTOR LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.16	INST JUMPER EM CONDUTOR LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.17	RET JUMPER EM CONDUTOR LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.18	INST PASSAGEM DE NEUTRO LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.19	RET PASSAGEM DE NEUTRO LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.20	INST AMARRACAO COND NU/MULTIP/PROTEG LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

6.21	INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.22	RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.23	INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.24	RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.25	INST ESFERA SINALIZACAO RD LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.26	RET ESFERA DE SINALIZACAO RD LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.27	INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
6.28	RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
6.29	RETIRAR OBJETO ESTRANHO REDE LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1

7. ESTRUTURA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA (LINHA MORTA)

7.1	INST ESTRUTURA SECUNDARIA LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.2	RET ESTRUTURA SECUNDARIA LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.3	INST ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.4	RET ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.5	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.6	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.7	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.8	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.9	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.10	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.11	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.12	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

7.13	INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.14	RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.15	INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.16	RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.17	INST ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.18	RET ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.19	INST ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.20	RET ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.21	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.22	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.23	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.24	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.25	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.26	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.27	INST ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.28	RET ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.29	INST ESTR PRI 3F ANC/AMA S/CRUZ HTE LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
7.30	RET ESTR PRI 3F ANC/AMA HTE LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
7.31	NIVELAR CRUZETA LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1

8. ISOLADOR (LINHA MORTA)

8.1	INST ISOLADOR ROLDANA LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
8.2	RET ISOLADOR ROLDANA LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

8.3	INST ISOLADOR PINO/PILAR LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
8.4	RET ISOLADOR PINO/PILAR LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
8.5	INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
8.6	RET ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1

9. PARA-RAIOS (LINHA MORTA)

9.1	INST PARA-RAIOS BT LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
9.2	RET PARA-RAIOS BT LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
9.3	INST PARA-RAIOS MT LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
9.4	RET PARA-RAIOS MT LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
9.5	INST ESTR CP PARA-RAIOS MT LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
9.6	RET ESTR CP PARA-RAIOS MT LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1

10. CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO (LINHA MORTA)

10.1	INST COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
10.2	RET COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
10.3	INST COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
10.4	RET COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
10.5	INST COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
10.6	RET COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
10.7	INST EMENDA COND MULTIPLEXADO LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
10.8	TENSIONAR COND MULTIPLEXADO LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1

11. REDE COMPACTA (LINHA MORTA)

11.1	INST ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
------	---------------------------------------	----	----------	-------	----	----

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

11.2	RET ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.3	INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.4	RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.5	INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.6	RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.7	INST ESTR PRI RDC N3S-CE LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.8	RET ESTR PRI RDC N3S-CE LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.9	INST ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.10	RET ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.11	INST ESTR PRI RDC DN-CE LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.12	RET ESTR PRI RDC DN-CE LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.13	INST ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.14	RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.15	INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.16	RET ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.17	INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
11.18	RET COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
11.19	INST COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
11.20	RET COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
11.21	INST CABO MENSAGEIRO RDC LM	M	Instalar	B7-T2	B7	T2
11.22	RET CABO MENSAGEIRO RDC LM	M	Retirar	B4-T2	B4	T2
11.23	TENSIONAR COND MESAGEIRO RDC LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

11.24	TENSIONAR COND PROTEGIDO RDC LM	UN	Tensionar	B2-T1	B2	T1
11.25	INST ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1
11.26	RET ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM	UN	Retirar	B2-T1	B2	T1
11.27	INST CONEX OU EMENDA DE CABO RDC LM	UN	Instalar	B2-T1	B2	T1

12. DEFESA RD (LINHA MORTA)

12.1	INST DEFESA CONC POSTE RETANG LM	UN	Instalar	B3-T2	B3	T2
12.2	INST DEFESA CONC MANILHA INT 120CM LM	CJ	Instalar	B3-T2	B3	T2
12.3	INST DEFESA CONC MANILHA BIPART 120CM LM	CJ	Instalar	B3-T2	B3	T2
12.4	INST DEFESA MET TIPO GUARD RAIL RD	CJ	Instalar	B3-T2	B3	T2

13. CLIENTE (LINHA MORTA)

13.1	INST MEDIDOR ELETRONICO LM	CJ	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.2	RET MEDIDOR ELETRONICO LM	CJ	Retirar	A3-V3	A3	V3
13.3	INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.4	RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3
13.5	NEGOCIAR E FINANCIAR PADRAO COMPLETO LM	UN	Negociar	A1-V1	A1	V1
13.6	INST KIT INSTALAC INTERNA RESIDENCIAL LM	CJ	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.7	INST PADRAO ENTRADA COMPLETO LM	CJ	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.8	INST PADRAO ENTRADA PARCIAL LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.9	AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG S/ PROT	UN	Aviso	A1-V1	A1	V1
13.10	AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG C/ PROT	UN	Aviso	A1-V1	A1	V1
13.11	INST CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM	UN	Instalar	A3-V3	A3	V3
13.12	RET CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM	UN	Retirar	A3-V3	A3	V3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

13.13	TENSIONAR RAMAL DE CONEXAO LM	UN	Tensionar	A3-V3	A3	V3
-------	-------------------------------	----	-----------	-------	----	----

14. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LINHA MORTA)

14.1	INST ILUMINACAO PUBLICA LM	CJ	Instalar	B2-T1	B2	T1
14.2	RET ILUMINACAO PUBLICA LM	CJ	Retirar	B2-T1	B2	T1

TABELA 2 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE LINHA VIVA

ITEM	ATIVIDADE	UNID.	SERVIÇO	TIPO EQUIPE	EQUIPE	VEÍCULO
1. CHAVES (LINHA VIVA)						
1.1	INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.2	RET CHAVE FUSIVEL 15/25KV LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.3	INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.4	RET CHAVE FUSIVEL 34,5KV LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.5	INST CHAVE FACA LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.6	RET CHAVE FACA LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.7	INST CHAVE FUSIVEL RELIG LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.8	RET CHAVE FUSIVEL RELIG LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.9	INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1F LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.10	RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1F LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.11	INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.12	RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
1.13	INST CHAVE BY-PASS LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
1.14	RET CHAVE BY-PASS LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

2. EQUIPAMENTOS (LINHA VIVA)

2.1	TURMA LV INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
2.2	TURMA LV RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
2.3	INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	CJ	Instalar	C4-T4	C4	T4
2.4	RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	CJ	Retirar	C4-T4	C4	T4

3. TRANSFORMADOR (LINHA VIVA)

3.1	TURMA LV INST TRAFO DT LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
3.2	TURMA LV RET TRAFO DT LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
3.3	INST TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
3.4	RET TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

4. POSTE (LINHA VIVA)

4.1	TURMA LV INST POSTE RELIGADOR/SECION LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
4.2	TURMA LV RET POSTE RELIGADOR/SECION LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
4.3	TURMA LV INST POSTE REGULADOR TENSAO LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
4.4	TURMA LV RET POSTE REGULADOR TENSAO LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
4.5	TURMA LV INST POSTE BCO CAPACITOR LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
4.6	TURMA LV RET POSTE BCO CAPACITOR LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
4.7	TURMA LV INST POSTE TRAFO LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
4.8	TURMA LV RET POSTE TRAFO LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
4.9	INST ESTAI AEREO LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
4.10	RET ESTAI AEREO LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
4.11	TENSIONAR ESTAI LV	UN	Tensionar	C3-T3	C3	T3
4.12	APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LV	UN	Aprumar	C3-T3	C3	T3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

5. CONDUTOR (LINHA VIVA)

5.1	INST COND NU COBRE > 50MM ² LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.2	RET COND NU COBRE > 50MM ² LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.3	INST COND NU COBRE <= 50MM ² LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.4	RET COND NU COBRE <= 50MM ² LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.5	INST COND NU ALUMINIO > 1/0 LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.6	RET COND NU ALUMINIO > 1/0 LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.7	INST COND NU ALUMINIO <= 1/0 LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.8	RET COND NU ALUMINIO <= 1/0 LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
5.9	TENSIONAR COND NU ALUMINIO/COBRE LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.10	INST EMENDA COND NU AL/CU LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.11	INST CONECTOR EM CONDUTOR LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.12	RET CONECTOR EM CONDUTOR LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.13	INST JUMPER EM CONDUTOR LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.14	RET JUMPER EM CONDUTOR LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.15	INST PASSAGEM DE NEUTRO LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.16	RET PASSAGEM DE NEUTRO LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.17	INST AMARRACAO COND NU/MULTIP/PROTEG LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.18	INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.19	RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.20	INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.21	RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

5.22	INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.23	RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.24	RETIRAR OBJETO ESTRANHO REDE LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
5.25	INST MUFLA RD CONDUTOR LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
5.26	RET MUFLA RD CONDUTOR LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

6. ESTRUTURA PRIMÁRIA (LINHA VIVA)

6.1	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.2	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.3	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.4	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.5	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.6	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.7	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.8	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.9	INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.10	RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.11	INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.12	RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.13	INST ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.14	RET ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.15	INST ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.16	RET ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

6.17	INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.18	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.19	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.20	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.21	INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
6.22	RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
6.23	INST ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LV	UN	Instalar	C4-T4	C4	T4
6.24	RET ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LV	UN	Retirar	C4-T4	C4	T4
6.25	INST ESTR PRI 3F ANC/AMA S/CRUZ HTE LV	UN	Instalar	C4-T4	C4	T4
6.26	RET ESTR PRI 3F ANC/AMA HTE LV	UN	Retirar	C4-T4	C4	T4
6.27	TRANSF ESTR PRIM N2,B2,M2 P/ N4,B4,M4 LV	UN	Transformar	C3-T3	C3	T3
6.28	TRANSF ESTR PRIM N3,B3,M3 P/ N4,B4,M4 LV	UN	Transformar	C3-T3	C3	T3
6.29	TURMA LV INST POSTE ESTRUT PRIMARIA LV	UN	Instalar	C4-T4	C4	T4
6.30	TURMA LV RET POSTE ESTRUT PRIMARIA LV	UN	Retirar	C4-T4	C4	T4

7. ISOLADOR (LINHA VIVA)

7.1	INST ISOLADOR PINO/PILAR LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
7.2	RET ISOLADOR PINO/PILAR LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3
7.3	INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
7.4	RET ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3

8.1 PARA-RAIOS (LINHA VIVA)

8.1	INST PARA-RAIOS MT LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
8.2	RET PARA-RAIOS MT LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

9. REDE COMPACTA (LINHA VIVA)

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

9.1	INST ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.2	RET ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.3	INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.4	RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.5	INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.6	RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.7	INST ESTR PRI RDC N3S-CE LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.8	RET ESTR PRI RDC N3S-CE LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.9	INST ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.10	RET ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.11	INST ESTR PRI RDC DN-CE LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.12	RET ESTR PRI RDC DN-CE LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.13	INST ESTR PRI RDC CE-DS/TS LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.14	RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.15	INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LV	CJ	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.16	RET ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LV	CJ	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.17	INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
9.18	RET COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
9.19	INST COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
9.20	RET COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3
9.21	INST CABO MENSAGEIRO RDC LV	M	Instalar	2C3-2T3	2C3	2T3
9.22	RET CABO MENSAGEIRO RDC LV	M	Retirar	2C3-2T3	2C3	2T3

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 51 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

9.23	TENSIONAR COND MESAGEIRO RDC LV	M	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.24	TENSIONAR COND PROTEGIDO RDC LV	M	Retirar	C3-T3	C3	T3
9.25	INST ESPACADOR LOSANGULAR RDC LV	UN	Instalar	C3-T3	C3	T3
9.26	RET ESPACADOR LOSANGULAR RDC LV	UN	Retirar	C3-T3	C3	T3

TABELA 3 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE STC

ITEM	ATIVIDADE (STC)	UNID.	TIPO EQUIPE	EQUIPE	VEÍCULO
1. COBRANÇA (STC)					
1.1	ACAO PRODUTIVA CORTE BORNE MEDIDOR STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.2	ACAO PRODUTIVA CORTE POSTE STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.3	RET RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.4	RET MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.5	ACAO PRODUTIVA CORTE DISJ STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.6	ACAO IMPRODUTIVA DE COBRANCA STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.7	DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.8	ACAO PRODUT RELIGACAO BORNE MEDIDOR STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.9	ACAO PRODUTIVA RELIGACAO POSTE STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.10	INST RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.11	INST MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC	UN	A5-V2	0	0
1.12	ACAO PRODUTIVA CONFIRMAC PAG DEBITO STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.13	NEGOCIACAO DEBITO UC INADIMPLENTE STC	UN	A5-V2	A5	V2
1.14	HORA EM DISPONIB EQ COMERCIAL	H	A5-V2	A5	V2

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

2.1	INST PADRAO ENTRADA COMPLETO STC	UN	A5-V2	A5	V2
-----	----------------------------------	----	-------	----	----

2. LIGAÇÃO NOVA

2.2	RET PADRAO ENTRADA COMPLETO STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.3	INST PADRAO ENTRADA PARCIAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.4	RET PADRAO ENTRADA PARCIAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.5	REATIVACAO UC S/ INST MEDIDOR E RAMAL	UN	A5-V2	A5	V2
2.6	LIGACAO OU MISCELANEA NAO EXECUTADA STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.7	INST MEDIDOR ELETRONICO STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.8	RET MEDIDOR ELETRONICO STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.9	INST MEDIDOR COM TESTE INVERSOR STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.10	INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC	UN	A5-V2	A5	V2
2.11	RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC	UN	A5-V2	A5	V2

3. INSPEÇÃO/FRAUDE

3.1	INST MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.2	RET MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.3	INST RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.4	RET RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.5	SERV FISCALIZACAO INSPECACAO UC STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.6	SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ LEVE	H	A5-V2	0	0
3.7	SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ MEDIA	H	A5-V2	0	0
3.8	SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC SKY SIMP SMC	H	A5-V2	0	0
3.9	SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ C ESC	H	A5-V2	0	0

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 53 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

3.10	SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC EQ 3H CESTO D.	H	A5-V2	0	0
3.11	SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC MINI SKY	H	A5-V2	0	0
3.12	SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC CAM F4000	H	A5-V2	0	0
3.13	TURMA SEED MONEY LEVE EM DISPONIBILIDADE	H	A5-V2	0	0
3.14	TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE	H	A5-V2	0	0
3.15	HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA	H	A5-V2	0	0
3.16	HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA	H	A5-V2	0	0
3.17	EXEC FISCALIZ INSPECAO DE OBRA STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.18	ATUALIZACAO DA BASE CADASTRAL STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.19	ENCERRAMENTO TECNICO DA OBRA STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.20	MEDICAO E INVENTARIO DA OBRA STC	UN	A5-V2	A5	V2
3.21	SUPERVISAO CAMPO DA EXECUÇÃO DA OBRA STC	UN	A5-V2	A5	V2

4. MEDAÇÃO FISCAL

4.1	INST MEDICAO FISCAL TRAFO STC	CJ	A5-V2	A5	V2
4.2	RET MEDICAO FISCAL TRAFO STC	CJ	A5-V2	A5	V2

TABELA 4 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

ITEM	ATIVIDADE (ATEND. EMERGENCIAL)	UNID.	TIPO EQUIPE	EQUIPE	VEÍCULO
1.1	ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA ALIMENTADOR	UN	A2-V3	A2	V3
1.2	ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA MT	UN	A2-V3	A2	V3
1.3	ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA BT	UN	A2-V3	A2	V3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

1.4	ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA INDIV	UN	A2-V3	A2	V3
1.5	ATEND EMERG PODA DE ARVORE	UN	A2-V3	A2	V3
1.6	ATEND EMERG INST ANALISADOR QUALIDADE	UN	A2-V3	A2	V3
1.7	ATEND EMERG RET ANALISADOR QUALIDADE	UN	A2-V3	A2	V3
1.8	ATEND EMERG NIVEL DE TENSAO	UN	A2-V3	A2	V3
1.9	ATEND EMERG PARA RAIOS	UN	A2-V3	A2	V3
1.10	ATEND EMERG INST TRAFO ATE 15KVA	UN	A2-V3	A2	V3
1.11	ATEND EMERG RET TRAFO ATE 15KVA	UN	A2-V3	A2	V3
1.12	ATEND EMERG EMERGÊNCIA IMPRODUTIVA	UN	A2-V3	A2	V3
1.13	ATEND EMERG MISCEL CONEXAO	UN	A2-V3	A2	V3
1.14	ATEND EMERG MISCEL TECNICA	UN	A2-V3	A2	V3
1.15	HORA TRABALHADA EM ATENDIM EMERGENCIAL	H	A2-V3	A2	V3
1.16	HORA EM DISPONIB ATENDIMENTO EMERGENCIAL	H	A2-V3	A2	V3

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

8 ANEXOS

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LINHA MORTA

Código SAP:	Texto Breve: INST ATERRAMENTO COMPL 1HASTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 1 HASTE, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE E AO NEUTRO/ ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO; • QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO; • ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA; • CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE); • DESCER DO FIO CONDUTOR E CONECTAR AO NEUTRO E HASTE, INCLUI CONEXÕES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ATERRAMENTO COMPL 1HASTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 1 HASTE, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE E AO NEUTRO/ ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST ATERRAMENTO COMPL 5-8HASTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 5 A 8 HASTES, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALÇADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE/LINHA DE TERRA E AO NEUTRO/ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO E FAZER LINHA TERRA, PARA CONEXAO DAS HASTES. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APPROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO; • QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO; • ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA; • CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE); • DESCER DO FIO CONDUTOR E CONECTAR AO NEUTRO E HASTE, INCLUI CONEXÕES; • FAZER LINHA TERRA, PARA CONEXÃO DAS HASTES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ATERRAMENTO COMPL 5-8HASTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 5 A 8 HASTES, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE/LINHA DE TERRA E AO NEUTRO/ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO E FAZER LINHA TERRA, PARA CONEXAO DAS HASTES. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST 1HASTE ADICIONAL ATERRAMENTO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA HASTE ADICIONAL EM ATERRAMENTO, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. ESTA ATIVIDADE É UTILIZADA PARA REMUNERAR A MAIS A ATIVIDADE ATERRAMENTO, QUANDO ESTA INCLUI MAIS DE UMA HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: QUEBRAR CALÇADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFÍCIE), INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO, CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE EXISTENTE E A ADICIONAL, REALIZAR AS INTERLIGAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. NÃO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO; • QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO; • ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA; • CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFÍCIE); • INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO; • CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE EXISTENTE E A ADICIONAL; • REALIZAR AS INTERLIGAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST FIO TERRA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR O FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO (FIO TERRA) PARA RECOMPOSICAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. INCLUI: INSTALAR FIO CONDUTOR E CONEXAO DO CABO A(S) HASTE(S) DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, AMARRACAO E FIXACAO DO CABO NO POSTE E INTERLIGACAO COM OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO; • REALIZAR AS INTERLIGACOES E CONEXOES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST SECCION E ATERRAM CERCA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: SECCIONAR O ARAME, INSTALAR O SECCIONADOR PREFORMADO, INSTALAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO, ABRIR/FECHAR BURACO, CRAVAR HASTE DE ATERRAMENTO, FIXAR CONDUTOR DE ATERRAMENTO NA CERCA E HASTE ATRAVES DE CONECTORES, CONEXOES E TENSIONAMENTO DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR CADA PONTO DE SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO. EXEMPLO: SE A REDE PASSA TRANSVERSAL A UMA CERCA, ESTA SERA SECCIONADA E ATERRADA EM DOIS PONTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • SECCIONAR O ARAME; • INSTALAR O SECCIONADOR PREFORMADO; • INSTALAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO; • ABRIR/FECHAR BURACO PARA CRAVAR A HASTE; • CRAVAR HASTE DE ATERRAMENTO; • FIXAR CONDUTOR DE ATERRAMENTO A CERCA E HASTE ATRAVÉS DE CONECTORES; • CONEXOES E TENSIONAMENTO DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET SECCION E ATERRAM CERCA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: RETIRAR SECCIONAMENTO DO ARAME, O SECCIONADOR PREFORMADO, O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO, CONEXOES E TENSIONAR DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR CADA PONTO DE SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO. EXEMPLO: SE A REDE PASSA TRANSVERSAL A UMA CERCA, ESTA SERA SECCIONADA E ATERRADA EM DOIS PONTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR SECCIONAMENTO DO ARAME; • RETIRAR O SECCIONADOR PREFORMADO; • RETIRAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO; • RETIRAR AS CONEXÕES E E TENSIONAR O ARAME DA CERCA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL RELIG LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ELO E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE FUSIVEL RELIG LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO E DESCONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA OU BIFASICA (1F OU 2F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2º NIVEL, 1 CRUZETA TIPO T, ISOLADOR PILAR (QUANDO NECESSARIO), 1 OU 2 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1º NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR UMA CRUZETA TIPO T; • INSTALAR UMA OU DUAS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA OU BIFASICA (1F OU 2F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2º NIVEL, 1 CRUZETA TIPO T, ISOLADOR PILAR (QUANDO NECESSARIO), 1 OU 2 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E DESCONEXAO A REDE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1º NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR UMA CRUZETA TIPO T; • RETIRAR UMA OU DUAS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE TRIFASICA (3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2º NIVEL, 2 CRUZETAS MEIO BECO, 3 ISOLADORES PILAR, 3 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1º NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR DUAS CRUZETAS MEIO BECO; • INSTALAR TRÊS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • INSTALAR TRÊS ISOLADORES PILAR; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE TRIFASICA (3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2º NIVEL, 2 CRUZETAS MEIO BECO, 3 ISOLADORES PILAR, 3 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E DESCONEXAO A REDE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1º NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR DUAS CRUZETAS MEIO BECO; • RETIRAR TRÊS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE; • RETIRAR TRÊS ISOLADORES PILAR; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ELO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ELO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ELO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE FUSIVEL 34,6KV LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FACA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR (FACA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FACA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE FACA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR (FACA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FACA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE BY-PASS LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE BY-PASS LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ELO FUSIVEL LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. INCLUI: ABRIR E FECHAR DE CHAVES, EM UMA MESMA ESTRUTURA, INSTALAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO; • INSTALAR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO; • VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, QUANDO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET ELO FUSIVEL LM	CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. INCLUI: ABRIR E FECHAR DE CHAVES, EM UMA MESMA ESTRUTURA, RETIRAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO; • RETIRAR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO; • VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, QUANDO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: OPERAR CHAVE/GRAMPO LV LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	OPERAR (ABRIR E FECHAR) CHAVES (FUSIVEL/FACA/TRIPOLARES) OU GRAMPOS DE LINHA VIVA. INCLUI: ABRIR E FECHAR CHAVES, EQUIPAMENTOS OU GRAMPOS DE LINHA VIVA, EM UMA MESMA ESTRUTURA, COM OBJETIVO DE MANOBRA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO. INCLUI A SUBSTITUICAO DE ELOS FUSIVEIS E/OU CARTUCHOS CASO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • OPERAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO; • ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO; • ABRIR E FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, CASO NECESSÁRIO; • SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO, CASO NECESSÁRIO; • APlicar PASTA ANTI-ÓXIDA NOS CONTATOS; • VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, NO CASO DE CHAVE FUSIVEL, QUANDO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	INST SENSOR FALTA LM	UNIDADE
Texto Completo:	<p>INSTALAR SENSOR DE FALTA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E NÚMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR SENSOR DE FALTA NA REDE DE MÉDIA TENSÃO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR SENSOR DE FALTA DA REDE MT. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET SENSOR FALTA LM	UNIDADE
Texto Completo:	<p>RETIRAR SENSOR DE FALTA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E NÚMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR SENSOR DE FALTA NA REDE DE MÉDIA TENSÃO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 81 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: RET SENSOR FALTA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR SENSOR DE FALTA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR SENSOR DE FALTA NA REDE DE MEDIA TENSAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR SENSOR DE FALTA DA REDE MT. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	<p>INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA SENSOR DE FALTA EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E NÚMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR SENSOR DE FALTA EM UMA, DUAS OU TRES FASES, CONTROLE DO SENSOR, SUPORTE T, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, ELETRODUTO, JUMPER, GRUAMPO LV, CONEXOES, TRANSFORMADOR OU TP MONOFASICO, PARA-RAIOS DE MT E BT, SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO E A PLACA DE IDENTIFICACAO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA.</p> <p>QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR UM, DOIS OU TRÊS SENsores DE FALTA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE COM PARA-RAIOS BT E MT E INTERLIGAÇÕES; • INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE E INTERLIGAÇÕES; • INSTALAR SUPORTE TIPO T COM CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA SENSOR DE FALTA EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E NÚMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR SENSOR DE FALTA EM UMA, DUAS OU TRES FASES, CONTROLE DO SENSOR, SUPORTE T, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, ELETRODUTO, JUMPER, GRUAMPO LV, CONEXOES, TRANSFORMADOR OU TP MONOFASICO, PARA-RAIOS DE MT E BT, SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO E A PLACA DE IDENTIFICACAO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA SENSOR DE FALTA EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E NÚMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR SENSOR DE FALTA EM UMA, DUAS OU TRES FASES, CONTROLE DO SENSOR, SUPORTE T, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, ELETRODUTO, JUMPER, GRUAMPO LV, CONEXOES, TRANSFORMADOR OU TP MONOFASICO, PARA-RAIOS DE MT E BT, E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR UM, DOIS OU TRÊS SENSORES DE FALTA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE COM PARA-RAIOS BT E MT E INTERLIGAÇÕES; • RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE E INTERLIGAÇÕES; • RETIRAR SUPORTE TIPO T COM CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RELIGADOR 1F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR COM SUPORTE, INSTALAR CONTROLE, CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE; • INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE; • CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RELIGADOR 1F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR COM SUPORTE, RETIRAR CONTROLE, DESCONectar AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE; • RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE; • DESCONectar AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL; • DESCONectar AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP RELIGADOR 1F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR RELIGADOR 1F, CRUZETA COM CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS MT, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO (5 HASTES). MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE; • INSTALAR CRUZETA COM CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIOS; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP RELIGADOR 1F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR RELIGADOR 1F, CRUZETA COM CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS MT, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO (5 HASTES). MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP RELIGADOR 1F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	<p>RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR RELIGADOR 1F, CRUZETA COM CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS MT, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE; • RETIRAR CRUZETA COM CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIOS; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR/SECCIONADOR COM SUPORTE, INSTALAR CONTROLE, CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE; • INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE; • CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR/SECCIONADOR COM SUPORTE, RETIRAR CONTROLE, DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE; • RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE; • DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	<p>INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. INSTALAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE; • INSTALAR CRUZETAS; • INSTALAR CHAVES BY PASS E FUSÍVEL; • INSTALAR PARA-RAIOS MT; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. INSTALAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, RETIRAR SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. RETIRAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES; • RETIRAR CRUZETAS; • RETIRAR CHAVES BY PASS E FUSÍVEL; • RETIRAR PARA-RAIOS MT; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 95 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, RETIRAR SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. RETIRAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR REGULADOR DE TENSAO, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O REGULADOR DE TENSAO COM SUPORTE, CONECTAR AO CONTROLE, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR REGULADOR COM SUPORTE; • CONECTAR AO CONTROLE E CHAVES; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR REGULADOR DE TENSAO, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O REGULADOR DE TENSAO COM SUPORTE, DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR REGULADOR COM SUPORTE; • DESCONECTAR AO CONTROLE E CHAVES; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSÃO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSÃO, VIGAS METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO DOS REGULADORES E CHAVES (2º E 3º NÍVEIS), CONTROLE E INTERLIGAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO), CHAVE FACA, PARA-RAIOS, ISOLADOR, CONEXÕES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSÁRIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSÁRIA. NÃO INCLUI A INSTALAÇÃO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NÍVEL), QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR VIGAS METÁLICAS; • INSTALAR E FIXAR 3 REGULADORES DE TENSÃO; • INSTALAR AS CHAVES, ISOLADORES E PARA-RAIOS; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES; • INSTALAR CONTROLE E CONEXÕES; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSAO, VIGAS METALICAS DE SUSTENTACAO DOS REGULADORES E CHAVES (2º E 3º NIVEIS), CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CHAVE FACA, PARA-RAIOS, ISOLADOR, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSÃO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO, VIGAS METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO DOS REGULADORES E CHAVES (2º E 3º NIVEIS), CONTROLE E INTERLIGAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO), CHAVE FACA, PARA-RAIOS, ISOLADOR, DESCONECTAR JUMPER E DESCONECTAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NÃO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NIVEL), QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 7 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR VIGAS METÁLICAS; • RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO; • RETIRAR AS CHAVES, ISOLADORES E PARA-RAIOS; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES; • RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSÃO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO), CRUZETAS, CHAVE BY-PASS, CHAVE FACA, ISOLADOR, CONEXÕES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSÁRIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECÍFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSÁRIA. NÃO INCLUI A INSTALAÇÃO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NIVEL), QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS; • INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE; • INSTALAR CHAVES BY-PASS, CHAVE FACA E ISOLADORES; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES; • INSTALAR CONTROLE E CONEXÕES; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSAO COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CRUZETAS, CHAVE BY-PASS, CHAVE FACA, ISOLADOR, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSÃO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO), CRUZETAS, CHAVE BY-PASS, CHAVE FACA, ISOLADOR, DESCONECTAR JUMPER E DESCONECTAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NÃO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NIVEL), QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS; • RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE; • RETIRAR CHAVES BY-PASS, CHAVE FACA E ISOLADORES; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES; • RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CELULAR CAPACITOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA OU DUAS CELULAS NO BANCO DE CAPACITOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 1 OU 2 CELULAS CAPACITIVAS, ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, CONEXOES E LICACOES A REDE, CHAVES E PARA-RAIOS E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR FASE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE CELULAS. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).. .	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA; • INSTALAR 1 OU 2 CÉLULAS CAPACITIVAS; • CONECTAR A REDE, CHAVE FUSÍVEL/FACA, PARA-RAIOS; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Ódigo SAP:	Texto Breve: RET CELULAR CAPACITOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA OU DUAS CELULAS NO BANCO DE CAPACITOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 1 OU 2 CELULAS CAPACITIVAS, ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, DESCONECTAR LICACOES A REDE, CHAVES E PARA-RAIOS E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. ESTA ATIVIDADE É REMUNERADA POR FASE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE CÉLULAS. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA; • RETIRAR 1 OU 2 CÉLULAS CAPACITIVAS; • DESCONECTAR A REDE, CHAVE FUSÍVEL/FACA, PARA-RAIOS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR FIXO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS, CRUZETAS, CHAVE FACA, CHAVE FUSIVEL, ISOLADOR, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS; • INSTALAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS; • INSTALAR CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA E ISOLADORES; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR FIXO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS, CRUZETAS, CHAVE FACA, CHAVE FUSÍVEL, ISOLADOR, PARA-RAIOS, CONEXÕES/JUMPER E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS; • RETIRAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS; • RETIRAR CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA E ISOLADORES; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR AUTOMATICO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES, CRUZETA, CHAVE A VACUO, TRAFO OU TP EM SUPORTE, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE; • INSTALAR CRUZETA COM CHAVE A VÁCUO; • INSTALAR TRAFO OU TP COM O SUPORTE; • INSTALAR CONTROLE, CAIXA DE INTERLIGAÇÃO E CONEXÕES; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR AUTOMATICO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGAÇÕES, CRUZETA, CHAVE A VACUO, TRAFÓ OU TP EM SUPORTE, PARA-RAIOS, CONEXÕES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSÁRIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECÍFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSÁRIA. NÃO INCLUI A INSTALAÇÃO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMÁRIA (1NIVEL), QUANDO NECESSÁRIO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR AUTOMATICO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES, CRUZETA, CHAVE A VACUO, TRAFO OU TP EM SUPORTE, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE; • RETIRAR CRUZETA COM CHAVE A VÁCUO; • RETIRAR TRAFO OU TP COM O SUPORTE; • RETIRAR CONTROLE, CAIXA DE INTERLIGAÇÃO E CONEXÕES; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN OU FF), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE; • INSTALAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN OU FF), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, DESCONectar AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE; • RETIRAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • DESCONectar AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE; • INSTALAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL, DESCONectar AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE; • RETIRAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • DESCONectar AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVE FUSIVEL (COM ELO) COM SUPORTE "T", GRAMPO LINHA VIVA, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • INSTALAR CHAVE FUSÍVEL (COM ELO), SUPORTE T E CONEXÕES; • INSTALAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; • INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVE FUSIVEL (COM ELO) COM SUPORTE "T", GRAMPO LINHA VIVA, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVE FUSIVEL (COM ELO) COM SUPORTE "T", GRAMPO LINHA VIVA, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • RETIRAR CHAVE FUSÍVEL (COM ELO), SUPORTE T E CONEXÕES; • RETIRAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • RETIRAR GRAMPO DE LINHA VIVA; • DESCONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	<p>INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • INSTALAR DUAS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • INSTALAR DOIS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; • INSTALAR DOIS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; • CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • RETIRAR DUAS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • RETIRAR DOIS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • RETIRAR DOIS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; • DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	
Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT 3F LM	Unidade: CONJUNTO

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, 3 PARA-RAIOS (BT E MT), 3 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 3 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • INSTALAR TRÊS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • INSTALAR TRÊS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; • INSTALAR TRÊS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; • CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 3F LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 3 PARA-RAIOS (BT E MT), 3 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 3 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • RETIRAR TRÊS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • RETIRAR TRÊS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • RETIRAR TRÊS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
	<ul style="list-style-type: none"> • DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • INSTALAR CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • INSTALAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES; • INSTALAR GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; • CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA; • INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS, CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSÍVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES; • RETIRAR CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES; • RETIRAR PARA-RAIOS E CONEXÕES; • RETIRAR GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR; • DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Código SAP:	Texto Breve: INST TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO COM USO DE TALHA MANUAL, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AO PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL; • INSTALAR PARA-RAIOS E CONEXÕES; • VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO; 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: RET TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO COM USO DE TALHA MANUAL, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL, PARA-RAIOS, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AO PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. INVESTIMENTO: TRATA-SE DE UC. APROPRIAR NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE COM USO DE TALHA MANUAL; • RETIRAR PARA-RAIOS E CONEXÕES; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT; • DESCONectar AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR LIGACAO DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO CONDUTOR DA REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CABO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA EXISTENTE, INSTALAR PARA-RAIOS BT, TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. ESTA ATIVIDADE SOMENTE DEVE SER APLICADA QUANDO NAO HOUVER A MOVIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR (RETIRAR E/OU INSTALAR). APROPRIAÇÃO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR CONEXÃO DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA); • INSTALAR PARA-RAIOS BT E CONEXÕES; • INSTALAR TODOS AS CONEXÕES E CONECTORES NECESSÁRIOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR LIGACAO DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO CONDUTOR DA REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CABO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO REDE SECUNDARIA EXISTENTE, RETIRAR PARA-RAIOS BT, TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. ESTA ATIVIDADE SOMENTE DEVE SER APLICADA QUANDO NAO HOUVER A MOVIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR (RETIRAR E/OU INSTALAR). APROPRIAÇÃO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR CONEXÃO DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA); • INSTALAR PARA-RAIOS BT E CONEXÕES; • INSTALAR TODOS AS CONEXÕES E CONECTORES NECESSÁRIOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ALTERAR TAP EXTERNO TRAFO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ALTERAR TAP EXTERNO DE TRANSFORMADOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCUI: ALTERAR TAP DO TRANSFORMADOR, ABRIR/FECHAR CHAVE FUSÍVEL. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • ALTERAR TAP DO TRANSFORMADOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, REALIZAR CONEXÕES NECESSÁRIAS E CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, RETIRAR CONEXOES NECESSARIAS E DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • DESCONECTAR TRANSFORMADOR DA CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE; • NUMERAR OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDICAO FISCAL TRAFO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO, E QUANDO NECESSARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'SS E IP ALIMENTADO PELO CIRCUITO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CAIXA COM TC ; • INSTALAR E FIXAR ELETRODUTO; • INSTALAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO; • INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM A CHAVE DE AFERIÇÃO; • REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'S E IP ALIMENTADOS PELO CIRCUITO DO TRAFO, QUANDO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDICAO FISCAL TRAFO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CAIXA COM TC ; • RETIRAR ELETRODUTO; • RETIRAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDAÇÃO; • RETIRAR CAIXA DE MEDAÇÃO COM A CHAVE DE AFERIÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST POSTE CONCRETO ATE 14M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO ATE 14M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFORATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO). INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO; • LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE; • ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • INSTALAR POSTE; • APRUMAR POSTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET POSTE CONCRETO ATE 14M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7 A 14M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE; • FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST POSTE CONCRETO 15 A 22M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 15 A 22M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFORATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂNCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO; • LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE; • ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • INSTALAR POSTE; • APRUMAR POSTE; • RETIRAR NÚMER. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET POSTE CONCRETO 15 A 22M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 15 A 22M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂNCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE; • FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER OS RESÍDUOS DA BASE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 23M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFORATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), ORCAR CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂNCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO; • LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE; • ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • MONTAR E INSTALAR POSTE; • APRUMAR POSTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: RET POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 23M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂNCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR E DESMONTAR POSTE; • FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER OS RESÍDUOS DA BASE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR POSTE DE FIBRA, COMPRIMENTO 7 A 19M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFORATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO; • LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE; • ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • MONTAR E INSTALAR POSTE; • APRUMAR POSTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7 A 19M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA, INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE; • FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 20M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFORATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO; • LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE; • ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • INSTALAR POSTE; • APRUMAR POSTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 20M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA, INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE; • FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE; • DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER OS RESÍDUOS DA BASE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: ADICIONAL EXEC MAN ATIV EQUIP/POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ADICIONAL PARA EXECUCAO MANUAL DE ATIVIDADE, EQUIPAMENTO OU POSTE. ESTA ATIVIDADE SERA APLICADA QUANDO NAO HOUVER POSSIBILIDADE DA UTILIZACAO DO VEICULO COM O GUINDASTE NAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DESSE EQUIPAMENTO. EXEMPLO: SE A INSTALACAO/RETIRADA DE UM POSTE OU EQUIPAMENTO QUE NECESSITE DA UTILIZACAO DO GUINDASTE E O LOCAL NAO PERMITE O ACESSO DO VEICULO, FAZENDO COM QUE A INSTALACAO SEJA EXECUTADA DE FORMA MANUAL. REMUNERA-SE A ATIVIDADE DE INSTALAR/RETIRAR O POSTE OU EQUIPAMENTO MAIS O VALOR DESSA ATIVIDADE. INCLUI: ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL ATÉ 1 KM E A INSTALACAO/RETIRADA MANUAL DO EQUIPAMENTO OU POSTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL ATÉ 1KM; • INSTALAR/RETIRAR O POSTE OU EQUIPAMENTO DE FORMA MANUAL. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	APRUMAR POSTE DE CONCRETO OU FIBRA DE VIDRO, DEIXAR O POSTE NA VERTICALIDADE. INCLUI: APRUMAR POSTE, TENSIONAMENTO, AMARRACOES E CONEXOES DE CONDUTORES FIXADOS AO POSTE. A EMENDAS DE CONDUTORES, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • APRUMAR POSTE; • TRAVAR A CALÇAR POSTE, SE NECESSÁRIO; • TENSIONAMENTO, AMARRAÇÃO E CONEXÃO DO CONDUTOR FIXADO AO POSTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RESTAURAR PASSEIO SIMPLES CIMENTADO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	QUEBRAR E/OU RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU CALCADA CIMENTADO, NAS MESMAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS, QUANDO NECESSARIO PARA INSTALAR OU RETIRAR 1 (UMA) UNIDADE DE QUALQUER TIPO DE POSTE OU NA INSTALACAO DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: QUEBRAR CALCADA, RESTAURAR PASSEIO/CALCADA, O MATERIAL NECESSARIO PARA A RECOMPOSICAO DO PASSEIO ESTA INCLUSO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO; • RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS; • QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO; • RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS; • INCLUI TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RESTAURAR PASSEIO ESPECIAL PEDRA PORT LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	QUEBRAR E/OU RESTAURAR PASSEIO ESPECIAL OU CALCADA COM PEDRA PORTUGUESA, NAS MESMAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS, QUANDO NECESSARIO PARA INSTALAR OU RETIRAR 1 (UMA) UNIDADE DE QUALQUER TIPO DE POSTE OU NA INSTALACAO DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: QUEBRAR CALCADA, RESTAURAR PASSEIO/CALCADA, O MATERIAL NECESSARIO PARA A RECOMPOSICAO DO PASSEIO ESTA INCLUSO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO; • RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS; • INCLUI TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ABRIR CAVA ROCHA C/ EQUIPAMENTO ESPEC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ABRIR CAVA EM ROCHA COM EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO (EXEMPLOS: ROMPEDOR PNEUMATICO, PERFURATRIZ + MASSA EXPANSIVA QUEBRA ROCHA), PARA INSTALAR UM POSTE DE QUALQUER TIPO OU ANCORA PARA ESTAI, NA AREA URBANA OU RURAL. INCLUI: ESCAVAR CAVA EM SOLO ROCHOSO SEM A UTILIZACAO DE EXPLOSIVO PARA IMPLANTACAO DE POSTE OU ANCORA PARA ESTAI. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA EM ROCHA, COM O USO DE PERFURATRIZ OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ABRIR CAVA ROCHA C/ EXPLOSIVO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ABRIR CAVA EM ROCHA COM EXPLOSIVO. INCLUI: ESCAVACAR CAVA EM SOLO ROCHOSO, INDEPENDENTE DA PROFUNDIDADE, COM A UTILIZACAO DE EXPLOSIVO PARA IMPLANTACAO DE POSTE OU ANCORA PARA ESTAI. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA EM ROCHA, COM O USO DE EXPLOSIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: BASE CONCRETO 1CAMADA PARA POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR BASE DE CONCRETO PARA POSTE, COM UMA CAMADA DE CONCRETO, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE E COMPLEMENTAR COM UMA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL), INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO. A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARO DA FUNDAÇÃO; • COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE; • FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL; • ADICIONAR UMA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO, NO NÍVEL NO SOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: BASE CONCRETO 2CAMADAS PARA POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR BASE DE CONCRETO PARA POSTE, COM DUAS CAMADA DE CONCRETO, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE E COMPLEMENTAR COM DUAS CAMADAS DE 50CM DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL), INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO (PEDRA, AREIA, CIMENTO). A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARO DA FUNDAÇÃO; • FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL; • ADICIONAR A PRIMEIRA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO, NA BASE DO SOLO. • COMPACTAR TERRA; • ADICIONAR A SEGUNDA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO. • COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: BASE CONCRETO C/ MANILHA PARA POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR BASE DE CONCRETO COM MANILHA PARA FUNDACAO DE POSTE DE MT/BT, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: INSTALACAO DA MANILHA, CONCRETAGEM DA FUNDACAO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL). INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO (PEDRA, AREIA, CIMENTO, MANILHA). A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARO DA FUNDAÇÃO; • INSTALAR MANILHA; • FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL; • ADICIONAR CONCRETO, NO NÍVEL NO SOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: BASE COM BRITA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR BASE COM BRITA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, INSTALAR CAMADA DE BRITA, COMPACTAR TERRA (CONFORME FIGURA 20 DA NT.006.EQTL). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARO DA FUNDAÇÃO; • INSTALAR CAMADA DE BRITA; • COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTAI ANCORA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTAI DE SOLO, TIPO ANCORA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: ABRIR CAVA, INSTALAR CHAPA COM HASTE, CHAPA ESTAI 45°, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA; • INSTALAR CHAPA COM HASTE; • FECHAR CAVA; • INSTALAR CHAPA ESTAI 45°; • INSTALAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS; • CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTAI ANCORA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTAI DE SOLO, TIPO ANCORA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR HASTE, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR HASTE; • RETIRAR CHAPA ESTAI 45°; • RETIRAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES; • DESCONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTAI SUBSOLO BASE REFORCADA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTAI/ESCORAS DE BASE REFORCADA, TIPO SUBSOLO, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA E INSTALAR 2 PLACAS DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 20 DA NT.006.EQTL). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARO DA FUNDAÇÃO; • COMPACTAR TERRA; • ADICIONAR AS DUAS PLACAS DE CONCRETO. • COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTAI AEREO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL; • INSTALAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS; • CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTAI AEREO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL; • RETIRAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR ESTAI LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	TENSIONAR ESTAI EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: DESFAZER AMARRACOES, SUBSTITUIR MATERIAIS AVARIADOS QUE ESTEJAM NO CONJUNTO (ALCAS, ARMACOES, ETC...), TENSIONAR O CABO DE ACO, REFAZER AMARRACOES, CONEXOES E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESFAZER AMARRAÇÕES; • SUBSTITUIR MATERIAIS AVALIADOS, CASO NECESSÁRIAS; • TENSIONAR CABO DE AÇO; • REFAZER AMARRAÇÕES, CONEXÕES E INTERLIGAÇÃO AO ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PLACA IDENTIFICACAO COMPONENTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PLACA METALICA COM IDENTIFICACAO(NUMEERO) DOS COMPONENTES. INCLUI: INSTALAR PLACA COM CINTA METALICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR PLACA METÁLICA COM CINTA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RETIRAR ABELHAS E INSETOS LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ABELHAS E/OU INSETOS EXISTENTE, EM QUALQUER ESTRUTURA OU EQUIPAMENTO, ATRAVES DE APLICACAO DE PRODUTO APROPRIADO. UTILIZAR UNIFORME APROPRIADO PARA EXECUCAO DO SERVICO E RETIRAR ABELHAS E/OU APPLICAR PRODUTO PARA ELIMINAR INSETOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ABELHA/INSETO DA REDE/EQUIPAMENTO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO E/OU PRODUTO QUÍMICO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: PINTAR NUMERACAO POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	PINTAR NUMERACAO EM POSTE, COM TINTA. INCLUI: PINTAR O POSTE COM TINTA E PINCEL, O MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA ESTA INCLUSO. CONSIDERAR CADA POSTE UMA UNIDADE DE MEDIDA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PINTAR A NUMERAÇÃO DO POSTE COM TINTA E PINCEL. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ARRASTAR POSTE/MATERIAL MANUAL LM	Unidade: HORA
Texto Completo:	ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL, REMUNERACAO POR HORA. INCLUI: ARRASTAR POSTES E/OU MATERIAIS DE FORMA MANUAL, DE MODO A PERMITIR QUE OS MESMOS ALCANCEM O LOCAL DE APLICACAO NA OBRA. ESSA ATIVIDADE SERA APPLICADA SE O LOCAL DE ACESSO A OBRA NAO TEM CONDICOES DA UTILIZACAO DE VEICULOS. A FISCALIZACAO DEVERA APROVAR O TIPO DE ARRASTAMENTO A SER UTILIZADO, QUE DEPENDERA DE FATORES COMO: TOPOGRAFIA, VEGETACAO, TERRENO, QUANTIDADE DE MATERIAIS . APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ARRASTAR OS POSTES/MATERIAS DE FORMA MANUAL, ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ARRASTAR POSTE/MATERIAL TRATOR LM	Unidade: HORA
Texto Completo:	ALUGAR TRATOR PARA ARRATAR POSTE E MATERIAL (CORRETES/CABO DE ACO ADEQUADO PARA ARRATAR POSTE / MATERIAL, QUANDO NECESSARIO CORRETE PARA AS RODAS). INCLUI: ARRATAR POSTES E/OU MATERIAIS COM A UTILIZACAO DE TRATOR, DE MODO A PERMITIR QUE OS MESMOS ALCANCEM O LOCAL DE APLICACAO NA OBRA. ESSA ATIVIDADE SERA APPLICADA SE O LOCAL DE ACESSO A OBRA NAO TEM CONDICOES DA UTILIZACAO DE VEICULOS. A FISCALIZACAO DEVERA APROVAR O TIPO DE ARRASTAMENTO A SER UTILIZADO, QUE DEPENDERA DE FATORES COMO: TOPOGRAFIA, VEGETACAO, DO TERRENO, QUANTIDADE DE MATERIAIS EM TONELADAS, DISTANCIA, DISPONIBILIDADE E OU VIABILIDADE NA UTILIZACAO DO MEIO MAIS ADEQUADO, LEVANDO EM CONSIDERACAO O CUSTO E O TEMPO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ALUGUEL DO TRATOR; • ARRATAR OS POSTES DE FORMA COM TRATOR, ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TRANSPORTAR POSTE CARRETA 14 A 25M LM	Unidade: HORA
Texto Completo:	ALUGAR TRANSPORTE DE POSTE EM CARRETA EXTENSIVEL DE 14 M A 25 M (25 TONELADAS). INCLUI: TRANSPORTAR O POSTE ATÉ O LOCAL INDICADO. OBSERVACAO: VERIFICAR A NECESSIDADE DA AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANSITO – AET PARA CARGAS SUPERIOR A 18,60 METROS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ALUGUEL DO CAMINHÃO 25T; • TRANSPORTAR OS POSTES ATÉ O LOCAL INDICADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE ALUGUEL – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ICAR POSTE COM GUINDASTE ATÉ 70T LM	Unidade: HORA
Texto Completo:	ALUGAR ICAMENTO DE POSTE COM GUINDASTE ATÉ 70 TONELADAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ALUGUEL DO CAMINHÃO COM GUINDASTE 70T; • TRANSPORTAR OS POSTES ATÉ O LOCAL INDICADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE ALUGUEL – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: DEMARCAR POSTE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	DEMARCAR LOCAL DA INSTALACAO DO POSTE EM OBRA COM OU SEM O USO DO TEODOLITO. INCLUI: A ALOCACAO DE PIQUETES NAS ESTACOES MARCADAS COM OS NUMEROS, TIPOS DE POSTES E ESTRUTURAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ALOCAR PIQUETES NOS PONTOS INDICANDO A INSTALAÇÃO DOS POSTES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: LIMPAR/ACEIRAR AO REDOR POSTE/ESTAI LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	LIMPAR OU ACEIRAR AO REDOR DO POSTE E/OU ESTAI. INCLUI: RETIRAR DA VEGETACAO/ENTULHO, INCLUSIVE TREPADEIRA DENTRO DE UMA DISTANCIA DE 1M EM TORNO DE UM POSTE E HASTE DE ESTAI. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR VEGETAÇÃO E/OU ENTULHO QUE ESTÃO A ATÉ UM RAIO DE 1 METRO AO REDOR DO POSTE E/OU ESTAI. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE > 50MM² LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU COBRE > 50MM² LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE <= 50MM² LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET COND NU COBRE <= 50MM² LM	METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST EMENDA COND NU AL/CU LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR EMENDA EM CONDUTOR NU, ALUMINIO OU COBRE, NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, POR FASE, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DO DIAMETRO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR EMENDA, TENSIONAR E AMARRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR EMENDA; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND NU COBRE > 50MM² LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50MM ² , INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONNECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONNECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND NU COBRE <= 50MM² LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50MM ² , INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR E AMARRAR CONDUTOR PRIMARIO OU SECUNDARIO NU EM ALUMINIO EM REDE EXISTENTE, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONNECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONNECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND NU ALUMINIO > 1/0 LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONNECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONNECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. POR PONTO DE FIXAÇÃO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR E AMARRAR CONDUTOR PRIMARIO OU SECUNDARIO NU EM ALUMINIO EM REDE EXISTENTE, CONEXÕES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGAÇÃO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZAÇÃO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO. APROPRIAÇÃO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONNECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CONECTOR EM CONDUTOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR CONECTOR EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE, DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • LIMPAR OS PONTOS DE CONEXÃO; • INSTALAR CONECTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CONECTOR EM CONDUTOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR CONECTOR DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CONECTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST JUMPER EM CONDUTOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE INSTALAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO NECESSARIO A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET JUMPER EM CONDUTOR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: RETIRAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE RETIRAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO QUE FAZ A FIXACAO DO JUMPER EXCEDENTE A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES. • RETIRAR ISOLADOR EXCEDENTE, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PASSAGEM DE NEUTRO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PASSAGEM DE NEUTRO EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS EXISTENTES COM OS CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PASSAGEM DE NEUTRO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR PASSAGEM DE NEUTRO, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST AMARRACAO COND NU/MULTIP/PROTEG LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR AMARRACAO EM CONDUTOR NU/MULTIPLEXADO/PROTEGIDO, INDEPENDENTE DA BITOLA E DA CLASSE DE TENSAO, EM QUALQUER TIPO EM ESTRUTURAS PRIMARIAS OU SECUNDARIAS, PARA SUSPENSAO E/OU ANCORAGEM DE CONDUTORES. INCLUI: AMARRAR E TENSIONAR CONDUTOR ATRAVES DE LACOS E/OU ALCAS PRE-FORMADA E/OU ANEL AMARRACAO, E FITA DE PROTECAO, CASO NECESSARIO. VERIFICAR O ESTADO DO ISOLADOR. OBSERVACAO: ESTA ATIVIDADE NAO DEVE SER CONSIDERADA NOS PONTOS DE ENCABECAMENTO E/OU TRACIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPEÇÃO DO ISOLADOR (PINO, PILAR, ROLDANA, ANCORAGEM, ESPAÇADOR); • PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBSTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO; • INSTALAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR AO PONTO DE SUSPEÇÃO OU ANCORAGEM. • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAO EM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: FAZER AS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBISTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO; • INSTALAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAOEM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIAL. INCLUI: FAZER A RETIRADA DAS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: INSTALAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: RETIRAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESFERA SINALIZACAO RD LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR 1 (UMA) ESFERA DE SINALIZACAO EM CABO DE ACO OU REDE, EM QUALQUER SITUACAO. INCLUI: INSTALAR ESFERA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ESFERA NO CIRCUITO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESFERA DE SINALIZACAO RD LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR 1 (UMA) ESFERA DE SINALIZACAO EM CABO DE ACO OU REDE, EM QUALQUER SITUACAO. INCLUI: RETIRAR ESFERA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ESFERA DO CIRCUITO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RETIRAR OBJETO ESTRANHO REDE LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR QUALQUER OBJETO ESTRANHO DA REDE, TIPO PIPA (TAMBEM CONHECIDO COMO ARRAIA), ARAME, GALHO E OUTROS. A REMUNERACAO E POR VAO. INCLUI: RETIRAR OBJETO DA REDE. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR OBJETO DA REDE COM EQUIPAMENTO APROPRIADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA. INCLUI: INSTALAR UM NOVO ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT; • INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA, INCLUI: RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT; • RETIRAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTRUTURA SECUNDARIA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA SECUNDARIA PASSANTE/TANGENTE OU FIM DE LINHA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E CONDUTORES. INCLUI: INSTALAR ARMACAO SECUNDARIA, AFASTADORES, FERRAGENS, ISOLADORES ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADOR ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL; • AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTRUTURA SECUNDARIA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA SECUNDARIA PASSANTE/TANGENTE OU FIM DE LINHA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E CONDUTORES. INCLUI: RETIRAR ARMACAO SECUNDARIA, AFASTADORES, FERRAGENS, ISOLADORES ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADOR ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ANCORAGEM DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA SECUNDARIA BT COM CRUZETA, DE QUALQUER TIPO, MEDIDA, EM QUALQUER POSTE EM UM MESMO POSTO, URBANO OU RURAL, INDEPENDENTE DO TIPO E DO NUMERO DE CONDUTORES/FASES E/OU ISOLADORES OU PONTOS DE FIXACAO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADOR, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETA; • INSTALAR ISOLADOR; • AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA SECUNDARIA BT COM CRUZETA, DE QUALQUER TIPO, MEDIDA, EM QUALQUER POSTE EM UM MESMO POSTO, URBANO OU RURAL, INDEPENDENTE DO TIPO E DO NUMERO DE CONDUTORES/FASES E/OU ISOLADORES OU PONTOS DE FIXACAO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADOR, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETA; • RETIRAR ISOLADOR; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR A CRUZETA; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR A CRUZETA; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCA貝ECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCA貝ECAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 3F ANC/AMA S/CRUZ HTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HTE, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 3F ANC/AMA HTE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES E SUPORTES, COM AS FERRAGENS; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: NIVELAR CRUZETA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	NIVELAR ATE 2 CRUZETAS (CRUZETA DUPLA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: AVALIAR O ESTADO DAS CRUZETAS, AMARRACOES E ISOLADORES, SOLTAR PARCIALMENTE PARA LIBERAR OS MOVIMENTOS E NIVELAR A CRUZETA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR AS CRUZETAS, AMARRAÇÕES E ISOLADORES; • SOLTAR PARCIALMENTE E NIVELAR A CRUZETA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ISOLADOR ROLDANA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ISOLADOR ROLDANA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR ROLDANA E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> ATIVIDADES PRELIMINARES; INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; INSTALAR ISOLADOR ROLDANA COM SUPORTE; AMARRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

índigo SAP:	Texto Breve: RET ISOLADOR ROLDANA LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ISOLADOR ROLDANA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR ROLDANA E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES; • RETIRAR ISOLADOR ROLDANA COM SUPORTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ISOLADOR PINO/PILAR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADO, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, INCLUINDO A AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> ATIVIDADES PRELIMINARES; INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO; AMARRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ISOLADOR PINO/PILAR LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADO, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, INCLUINDO A AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES; • RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO; 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR ISOLADOR; • AMARRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES; • RETIRAR ISOLADOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PARA-RAIOS BT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR UM OU MAIS PARA-RAIOS BT, NA MESMA ESTRUTURA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR PARA-RAIOS BT, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR PARA-RAIOS BT; • FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONECTOR DE ATERRAMENTO NO PARA-RAIOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PARA-RAIOS BT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR UM OU MAIS PARA-RAIOS BT, NA MESMA ESTRUTURA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR PARA-RAIOS BT, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CONEXÃO DOS JUMPERS E CONECTOR DE ATERRAMENTO NO PARA-RAIOS. • INSTALAR PARA-RAIOS BT. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PARA-RAIOS MT LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR PARA-RAIO, COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR PARA-RAIOS COM SUPORTE; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PARA-RAIOS MT LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR PARA-RAIO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER, CONEXÃO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR PARA-RAIOS COM SUPORTE; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP PARA-RAIOS MT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA COM PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR UM, DOIS OU TRES PARA-RAIOS, CRUZETA OU SUPORTE T, JUMPER, FERRAGENS, CONEXOES E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO (5 HASTES). MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR UMA CRUZETA OU SUPORTE T; • INSTALAR UM, DOIS OU TRÊS PARA-RAIOS MT COM SUPORTE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES; • MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP PARA-RAIOS MT LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR A ESTRUTURA COMPLETA COM PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR UM, DOIS OU TRES PARA-RAIOS, CRUZETA OU SUPORTE T, JUMPER, FERRAGENS, CONEXOES E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR UMA CRUZETA OU SUPORTE T; • RETIRAR UM, DOIS OU TRÊS PARA-RAIOS MT COM SUPORTE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: DUPLEX, BITOLA: 1X10(10) A 1X35(35) MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS; • TENSIONAR CONDUTOR; • FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: DUPLEX, BITOLA: 1X10(10) A 1X35(35) MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR; • RETIRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: TRIPLEX, BITOLA: 2X10(10) A 2X35(35) MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS; • TENSIONAR CONDUTOR; • FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: TRIPLEX, BITOLA: 2X10(10) A 2X35(35) MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR; • RETIRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: QUADRUPLEX, BITOLA: 3X10(10) A 3X120(70) MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS; • TENSIONAR CONDUTOR; • FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: QUADRUPLEX, BITOLA: 3X10(10) A 3X120(70) MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR; • RETIRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST EMENDA COND MULTIPLEXADO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR EMENDA EM CONDUTOR MULTIPLEXADO, POR FASE, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DO DIAMETRO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR EMENDA E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR EMENDA; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND MULTIPLEXADO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR MULTIPLEXADO, EM ALUMINIO OU COBRE, INDEPENDENTE DA BITOLA E NUMERO DE CONDUTORES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. POR PONTO DE FIXAÇÃO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRAÇOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGAÇÃO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSÁRIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZAÇÃO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO. APROPRIAÇÃO EM INVESTIMENTO QUANDO ASSOCIADO A UC/UAR - ODI. CUSTEIO: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONNECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC N3S-CE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC N3S-CE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC DN-CE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSÍVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC DN-CE LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR BRAÇO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA , TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • INSTALAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • RETIRAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU) E/OU CHAVE FUSIVEL E/OU CHAVE FACA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM ² A 185MM ² . INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM ² A 185MM ² . INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CABO MENSAGEIRO RDC LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. INSTALAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CABO MENSAGEIRO RDC LM	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. RETIRAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • RETIRAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND MESAGEIRO RDC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA:2 PESSOAS (B2-T1).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND PROTEGIDO RDC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. POR PONTO DE FIXAÇÃO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA:2 PESSOAS (B2-T1).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: INSTALAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: RETIRAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CONEX OU EMENDA DE CABO RDC LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CONEXAO / EMENDA POR FASE EM CABO COBERTO (QUALQUER TIPO), PARA REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA, CONSIDERANDO A RECOMPOSICAO DA COBERTURA. INCLUI: INSTALAR EMENDA, RECOMPOR A COBERTURA DO CABO PROTEGIDO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR EMENDA; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. • RECOMPOR COBERTURA DO CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST DEFENSA CONC POSTE RETANG LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR 01 (UMA) DEFENSA DE CONCRETO, TIPO POSTE DE SECCAO RETANGULAR. INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR POSTE E PINTURA DA SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DAS TINTAS INCLUSO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA; • INSTALAR DEFENSA; • PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO). 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST DEFESA CONC MANILHA INT 120CM LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR 01 (UMA) DEFESA DE CONCRETO, TIPO MANILHA INTEIRA 120 CM DE ALTURA (2 (DUAS) MANILHAS DE 60 CM X 60 CM). INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR MANILHAS, PREENCHIMENTO DAS MANILHAS COM AREIA, SELAGEM (TAMPA) COM CONCRETO, PINTURA DE SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DA AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA E DAS TINTAS INCLUSOS. SEGUIR AS ORIENTACOES DA NORMA/PADRAO DA EQUATORIAL ENERGIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA; • INSTALAR DUAS DEFENSAS; • PREENCHER COM AREIA E MASSA DE CIMENTO; • PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO). 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST DEFENSA CONC MANILH BIPART 120CM LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR 01 (UMA) DEFENSA DE CONCRETO, TIPO MANILHA BIPARTIDA 120 CM DE ALTURA (2 (DUAS) MANILHAS DE 60 CM X 60 CM). INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR MANILHAS, PREENCHIMENTO DAS MANILHAS COM AREIA, SELAGEM (TAMPA) COM CONCRETO, PINTURA DE SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DA AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA E DAS TINTAS INCLUSOS. SEGUIR AS ORIENTACOES DA NORMA/PADRAO DA EQUATORIAL ENERGIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA; • INSTALAR DUAS DEFENSAS; • PREENCHER COM AREIA E MASSA DE CIMENTO; • PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO). 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST DEFENSA MET TIPO GUARD RAIL RD	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR 01 (UM) MODULO DE DEFENSA METALICA, TIPO GUARD RAIL. MODULO COMPOSTO POR: 01 PERFIL W ABNT (4.300 X 306 X 3 MM), 03 POSTES SUPORTE: 150 X 75 X 25 X 4,76 MM - ALTURA: 1800MM, 03 CALCOS: 200 X 70 X 85 X 5 MM; ANCORAGEM: 400 X 150 X 3 MM; CONJUNTO: PARAFUSOS M16 X 50 E M16 X 25 MM, PORCAS, ARRUELAS PARA PROTECAO DE POSTES. INCLUI: ABRIR CAVAS DE ENGASTAMENTO, INSTALACAO DOS POSTES SUPORTE, MONTAGEM DA LAMINA E CONCRETAGEM DO SUPORTE DE SUSTENTACAO. FORNECIMENTO DO CIMENTO, AREIA E BRITADA INCLUSOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • ABRIR CAVA; • INSTALAR MÓDULO DO GUARD RAIL; • CONCRETAGEM DO SUPRTE DE SUSTENTAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDIDOR ELETRONICO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE; • INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR; • TESTAR MEDIDOR; • INSTALAR LACRE DE SEGURANÇA NA CAIXA DE MEDIÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDIDOR ELETRONICO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE; • RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT); • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA; • INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	<p>RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT); • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA; • RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: NEGOCIAR E FINANCIAR PADRAO COMPLETO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	NEGOCIAR E FINANCIAR PARA O COMPLETO DO CLIENTE. INCLUI: PREENCHIDO DO FORMULARIO COM TODOS OS DADOS NECESSARIOS PARA O FINANCIAMENTO DO PADRAO CONFORME DIRETRIZ DA CONCESSIONARIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • PREENCHER FORMULÁRIO PADRÃO DE FINANCIAMENTO DE PADRÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST KIT INSTALAC INTERNA RESIDENCIAL LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR KIT DE INSTALACAO INTERNA RESIDENCIAL, PADRAO POPULAR PLPT. INCLUI: 03 PONTOS DE ILUMINACAO, 02 PONTOS DE TOMADA, CONDUTORES, DISJUNTOR, LAMPADAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS; EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR 03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COMPLETO; • INSTALAR 02 PONTOS DE TOMADA COMPLETO; • INSTALAR CONDUTORES NECESSÁRIOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PADRAO ENTRADA COMPLETO LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. QUANDO EM PONTALETE A FIXACAO DEVE SER NA ESTRUTURA DA PAREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA; • ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE; • INSTALAR CAIXA DE MEDAÇÃO E PROTEÇÃO; • INSTALAR DISJUNTOR; • INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PADRAO ENTRADA PARCIAL LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE E CURVAS OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UMA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA; • ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE OU INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO OU SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG S/ PROT	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ENTREGAR UMA (01) CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE, SEM REGISTRO DE PROTOCOLO (ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO CLIENTE). INCLUI: IMPRESSAO DA CARTA E ENTREGA DA CARTA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRIMIR CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO; • ENTREGAR CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE SEM REGISTRO DE PROTOCOLO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG C/ PROT	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ENTREGAR UMA (01) CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE, COM OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE PROTOCOLO (ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO CLIENTE). INCLUI: IMPRESSAO DA CARTA, ENTREGA E COLETA DOS DADOS DE RECEBIMENTO DO CLIENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • IMPRIMIR CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO; • ENTREGAR CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE; • COLETAR ASSINATURA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE (PROTOCOLO). 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA (01) CONEXAO DO RAMAL DE CONEXAO, COM A REDE SECUNDARIA, REMUNERAR POR FASE. INCLUI: INSTALAR CONECTOR NO PONTO DE DERIVACAO DA REDE BT E/OU MEDIDOR E TENSIONAR RAMAL. APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • CONECTAR CONDUTOR AO PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT) E/OU MEDIDOR; • TENSIONAR RAMAL. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA (01) CONEXAO DO RAMAL DE CONEXAO, COM A REDE SECUNDARIA, REMUNERAR POR FASE. INCLUI: RETIRAR CONECTOR NO PONTO DE DERIVACAO DA REDE BT E/OU MEDIDOR. APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CONEXÃO DO CONDUTOR AO PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT) E/OU MEDIDOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR RAMAL DE CONEXAO LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DA BITOLA, POR PONTO DE FIXACAO. INCLUI: TENSIONAR, CONECTAR/DESCONECTAR CONDUTOR. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ILUMINACAO PUBLICA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR UM (01) CONJUNTO DE ILUMINACAO PUBLICA INDEPENDENTE DO TIPO. INCLUI: INSTALAR O BRACO DE ILUMINACAO, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, FOTOCELULA E TODAS SUAS LIGACOES A REDE, TESTAR O FUNCIONAMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CONJUNTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; • TESTAR ILUMINAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ILUMINACAO PUBLICA LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR UM (01) CONJUNTO DE ILUMINACAO PUBLICA INDEPENDENTE DO TIPO. INCLUI: RETIRAR O BRACO DE ILUMINACAO, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, FOTOCELULA E TODAS SUAS LIGACOES A REDE. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CONJUNTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE LINHA VIVA

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LV	UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE FACA / CHAVE FUSIVEL COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER E CONEXÃO NA REDE. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, DESCONECTAR AS CONEXÕES E RETIRAR OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E A CHAVE FUSIVEL. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE; • RETIRAR O SUPORTE DA CHAVE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE FACA / CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, DESCONECTAR AS CONEXÕES E RETIRAR OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E A CHAVE FUSIVEL. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE; • RETIRAR O SUPORTE DA CHAVE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	INST CHAVE FACA LV	UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FACA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE FACA / CHAVE FUSÍVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO NA REDE, . APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET CHAVE FACA LV	UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FACA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, DESCONECTAR AS CONEXÕES E RETIRAR OS ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E A CHAVE FUSÍVEL. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE FUSIVEL RELIG LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE; • INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE FUSIVEL RELIG LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO E DESCONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONECTAR DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA (1F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, CRUZETA, ISOLADOR, 1 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA (1F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, CRUZETA, ISOLADOR, 1 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA (1F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, CRUZETA, ISOLADOR, 1 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E DESCONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE BIFASICA OU TRIFASICA (2F OU 3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, 1 / 2 CRUZETAS, ISOLADOR, 2 / 3 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE BIFASICA OU TRIFASICA (2F OU 3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, 1 / 2 CRUZETAS, ISOLADOR, 2 / 3 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE BIFASICA OU TRIFASICA (2F OU 3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, DESCONECTAR AS CONEXOES, RETIRADA DAS CHAVES E RETIRAR OS ACESSORIOS DE FIXACAO DA CHAVE FUSIVEL. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC. APROPRIAR NA ODD. CUSTEIO: ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 2/3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE BIFASICA OU TRIFASICA (2F OU 3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2 NIVEL, 1 / 2 CRUZETAS, ISOLADOR, 2 / 3 CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
	<ul style="list-style-type: none"> • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONCTAR DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CHAVE BY-PASS LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR CHAVE COM SUPORTE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS; • REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE; • INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES; • LIGAR A REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CHAVE BY-PASS LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO, VERIFICANDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER E CONEXÃO A REDE. NECESSÁRIO VERIFICAR CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR CHAVE; • RETIRAR O SUPORTE DA CHAVE; • NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS; • RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES; • DESCONectar DA REDE ENERGIZADA (CONEXÕES); • RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST RELIGADOR/SECCIONAD 3F LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR RELIGADOR TRIFASICO COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 316 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET RELIGADOR/SECCIONAD 3F LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR RELIGADOR TRIFASICO COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: (TURMA DE LINHA VIVA) INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CRUZETAS; • INSTALAR CHAVES BY PASS E FUSÍVEL; • INSTALAR PARA-RAIOS MT; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: (TURMA DE LINHA VIVA) INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CRUZETAS; • RETIRAR CHAVE BY PASS E FUSÍVEL; • RETIRAR PARA-RAIOS MT; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • DESCONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST TRAFO DT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES, DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: (TURMA DE LINHA VIVA) INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET TRAFO DT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	<p>TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES, DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: (TURMA DE LINHA VIVA) INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS.</p> <p>NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA.</p> <p>APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3).</p> <p>TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, REALIZAR CONEXOES NECESSARIAS E CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS; • CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, RETIRAR CONEXOES NECESSARIAS E DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. • ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL; • RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE; • DESCONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS; • DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST POSTE RELIGADOR/SECION LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR POSTE PARA RELIGADOR COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET POSTE RELIGADOR/SECION LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR POSTE PARA RELIGADOR COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 325 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST POSTE REGULADOR TENSÃO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR POSTE PARA REGULADOR DE TENSÃO, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET POSTE REGULADOR TENSAO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR POSTE PARA REGULADOR DE TENSAO, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

índigo SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST POSTE BCO CAPACITOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR POSTE PARA BANCO DE CAPACITOR, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Ódigo SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET POSTE BCO CAPACITOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR POSTE PARA BANCO DE CAPACITOR, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST POSTE TRAFO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR POSTE PARA TRANSFORMADOR, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET POSTE TRAFO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR POSTE PARA TRANSFORMADOR, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. NAO INCLUI O EQUIPAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTAI AEREO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL; • INSTALAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS; • CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTAI AEREO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL; • RETIRAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS; • DESCONectar AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR ESTAI LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR ESTAI EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, DESFAZER AMARRACOES, SUBSTITUIR MATERIAIS AVARIADOS QUE ESTEJAM NO CONJUNTO (ALCAS, ARMACOES, ETC...), TENSIONAR O CABO DE ACO, REFAZER AMARRACOES, CONEXOES E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • DESFAZER AMARRAÇÕES; • SUBSTITUIR MATERIAIS AVALIADOS, CASO NECESSÁRIAS; • TENSIONAR CABO DE AÇO; • REFAZER AMARRAÇÕES, CONEXÕES E INTERLIGAÇÃO AO ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	APRUMAR POSTE DE CONCRETO OU FIBRA DE VIDRO, DEIXAR O POSTE NA VERTICALIDADE, EM REDE ENERGIZADA ATÉ 36KV. INCLUI: ATRIBUIÇÃO DA LINHA VIVA: APlicar COBERTURA DE PROTECAO NOS CONDUTORES, ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E POSTE, MONTAR ESTRUTURA AUXILIAR PARA CONDUTORES, AMARRACOES E ACNORAGENS, O FORNECIMENTO DO CALCO DE MADEIRA É POR CONTA DO EXECUTOR, REMOVER COBERTURA DE PROTECAO DOS CONDUTORES, ESTRUTRAS, EQUIPAMENTOS E POSTE; ATRIBUIÇÃO DA LINHA MORTA: ABRIR CAVA DE FORMA MANUAL OU MECANIZADA (PARA CAVA EM ROCHA APONTAR ITEM ADICIONAL CORRESPONDENTE PARA REMUNERAR ESTA ATIVIDADE), APRUMAR E APILOAR POSTE, LIMPAR LOCAL E RECOLHER EXCESSO DE TERRA, FAZER REPARO DO PASSEIO SIMPLES (PARA CALCADA COMPLETA APONTAR ITEM ADICIONAL CORRESPONDENTE PARA REMUNERAR ESTA ATIVIDADE); NAO INLCUI: EMENDAR CONDUTORES; APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA, CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE; EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS; TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV)	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • (LV+LM) INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE (POSTE); • (LV) INSTALAR COBERTURA DE PROTEÇÃO NOS CONDUTORES E POSTE; • (LV) INSTALAR ESTRUTURA AUXILIAR; • (LM) ABRIR CAVA; • (LM) INSTALAR PLACA DE CONCRETO; • (LM) APRUMAR E APILOAR POSTE; • (LV) INSTALAR ESTRUTURA PRIMÁRIA; • (LV) INSTALAR CONDUTORES E EQUIPAMENTO; • (LM) LIMPAR BASE E REFAZER PASSEIO; • (LV) RETIRAR COBERTURA DE PROTEÇÃO DO POSTE E CONDUTORES; • (LM) RECOLHER DESCARTES DE MATERIAL DO POSTO DE TRABALHO; • (LM) LIMPAR LOCAL DE TRABALHO; 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	APRUMAR POSTE DE CONCRETO OU FIBRA DE VIDRO, DEIXAR O POSTE NA VERTICALIDADE, EM REDE ENERGIZADA ATÉ 36KV. INCLUI: ATRIBUIÇÃO DA LINHA VIVA: APPLICAR COBERTURA DE PROTECAO NOS CONDUTORES, ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E POSTE, MONTAR ESTRUTURA AUXILIAR PARA CONDUTORES, AMARRACOES E ACNORAGENS, O FORNECIMENTO DO CALCO DE MADEIRA É POR CONTA DO EXECUTOR, REMOVER COBERTURA DE PROTECAO DOS CONDUTORES, ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E POSTE; ATRIBUIÇÃO DA LINHA MORTA: ABRIR CAVA DE FORMA MANUAL OU MECANIZADA (PARA CAVA EM ROCHA APONTAR ITEM ADICIONAL CORRESPONDENTE PARA REMUNERAR ESTA ATIVIDADE), APRUMAR E APILOAR POSTE, LIMPAR LOCAL E RECOLHER EXCESSO DE TERRA, FAZER REPARO DO PASSEIO SIMPLES (PARA CALCADA COMPLETA APONTAR ITEM ADICIONAL CORRESPONDENTE PARA REMUNERAR ESTA ATIVIDADE); NAO INLCUI: EMENDAR CONDUTORES; APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA, CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE; EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS; TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV)	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE > 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE > 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	<p>INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM². SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).</p>	
Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU COBRE > 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	<p>RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM². SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE > 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE <= 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE <= 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU COBRE <= 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU COBRE <= 50MM² LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU ALUMINIO > 1/0 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU ALUMINIO > 1/0 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND NU ALUMINIO <= 1/0 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND NU ALUMINIO <= 1/0 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND NU ALUMINIO/COBRE LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	<p>TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE. QUALQUER BITOLA, SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. POR PONTO DE FIXAÇÃO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXÕES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGAÇÃO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSÁRIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZAÇÃO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO. APROPRIAÇÃO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).</p>	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR; • TENSIONAR CONDUTOR; • RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST EMENDA COND NU AL/CU LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR EMENDA EM CONDUTOR NU, ALUMINIO OU COBRE, NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, POR FASE, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DO DIAMETRO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR EMENDA, TENSIONAR E AMARRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR EMENDA; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CONECTOR EM CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR CONECTOR EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE, DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APPLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • LIMPAR OS PONTOS DE CONEXÃO; • INSTALAR CONECTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CONECTOR EM CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR CONECTOR DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CONECTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST JUMPER EM CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE INSTALAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO NECESSARIO A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET JUMPER EM CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE RETIRAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO QUE FAZ A FIXACAO DO JUMPER EXCEDENTE A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES. • RETIRAR ISOLADOR EXCEDENTE, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PASSAGEM DE NEUTRO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PASSAGEM DE NEUTRO EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS EXISTENTES COM OS CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PASSAGEM DE NEUTRO LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR PASSAGEM DE NEUTRO, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST AMARRACAO COND NU/MULTIP/PROTEG LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR AMARRACAO EM CONDUTOR NU/MULTIPLEXADO/PROTEGIDO, INDEPENDENTE DA BITOLA E DA CLASSE DE TENSAO, EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIA, PARA SUSPENSAO E/OU ANCORAGEM DE CONDUTORES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, AMARRAR E TENSIONAR CONDUTOR ATRAVES DE LACOS E/OU ALCAS PRE-FORMADA E/OU ANEL AMARRACAO, E FITA DE PROTECAO, CASO NECESSARIO. VERIFICAR O ESTADO DO ISOLADOR. OBSERVACAO: ESTA ATIVIDADE NAO DEVE SER CONSIDERADA NOS PONTOS DE ENCABECAMENTO E/OU TRACIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPEÇÃO DO ISOLADOR (PINO, PILAR, ROLDANA, ANCORAGEM, ESPAÇADOR); • PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBSTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO; • INSTALAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR AO PONTO DE SUSPEÇÃO OU ANCORAGEM. • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAO EM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FAZER AS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBISTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO; • INSTALAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAOEM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIAL. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FAZER A RETIRADA DAS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

índigo SAP:	Texto Breve: INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR UM NOVO ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT; • INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA, INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT; • RETIRAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RETIRAR OBJETO ESTRANHO REDE LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR QUALQUER OBJETO ESTRANHO DA REDE, TIPO PIPA (TAMBEM CONHECIDO COMO ARRAIA), ARAME, GALHO E OUTROS. A REMUNERACAO E POR VAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR OBJETO DA REDE. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR OBJETO DA REDE COM EQUIPAMENTO APROPRIADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MUFLA RD CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR MUFLA NO CONDUTOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO E BITOLA, EM REDE DISTRIBUIÇÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAÇÃO DA MUFLA NO CONDUTOR E CONEXÃO A REDE. INSTALAR SUPORTE, CASO NECESSÁRIO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR MUFLA NO CONDUTOR; • INSTALAR NO SUPORTE; • CONEXÃO A REDE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MUFLA RD CONDUTOR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR MUFLA NO CONDUTOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E BITOLA, EM REDE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRADA DA MUFLA DO CONDUTOR E DESCONEXAO A REDE. RETIRAR SUPORTE, CASO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR MUFLA NO CONDUTOR; • RETIRAR SUPORTE; • DESCONECTAR A REDE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR A CRUZETA; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR A CRUZETA; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

índigo SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Ódigo SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

índigo SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LV	UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Órgão SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI 3F ANC/AMA S/CRUZ HTE LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HTE, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS; • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI 3F ANC/AMA HTE LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4-T4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. • RETIRAR AS CRUZETAS; • RETIRAR ISOLADORES E SUPORTES, COM AS FERRAGENS; • RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C4-T4 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TRANSF ESTR PRIM N2,B2,M2 P/ N4,B4,M4 LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TRANSFORMAR ESTRUTURA PRIMARIA CRUZETA N2, B2, M2 OU T2 EM CRUZETA N4, B4, M4 OU T4. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO: QUANDO ASSOCIADA A UC/UAR ESSA ATIVIDADE APROPRIAR EM INVESTIMENTO - ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TRANSF ESTR PRIM N3,B3,M3 P/ N4,B4,M4 LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TRANSFORMAR ESTRUTURA PRIMARIA CRUZETA N3, B3, M3 OU T3 EM CRUZETA N4, B4, M4 OU T4. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO: QUANDO ASSOCIADA A UC/UAR ESSA ATIVIDADE APROPRIAR EM INVESTIMENTO - ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. • INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV INST POSTE ESTRUT PRIMARIA LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A INSTALAR POSTE PARA ESTRUTURA PRIMARIA, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TURMA LV RET POSTE ESTRUT PRIMARIA LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TURMA DE LINHA VIVA EM APOIO A RETIRAR POSTE PARA ESTRUTURA PRIMARIA, COM REDE ENERGIZADA. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (C4). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: NIVELAR CRUZETA LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	NIVELAR ATE 2 CRUZETAS (CRUZETA DUPLA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, AVALIAR O ESTADO DAS CRUZETAS, AMARRACOES E ISOLADORES, SOLTAR PARCIALMENTE PARA LIBERAR OS MOVIMENTOS E NIVELAR A CRUZETA. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR AS CRUZETAS, AMARRAÇÕES E ISOLADORES; • SOLTAR PARCIALMENTE E NIVELAR A CRUZETA. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ISOLADOR PINO/PILAR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADOR, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, INCLUINDO A AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO; • AMARRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ISOLADOR PINO/PILAR LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADO, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, INCLUINDO A AMARRAÇÃO DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES; • RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO; 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR ISOLADOR; • AMARRAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES; • RETIRAR ISOLADOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PARA-RAIOS MT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR PARA-RAIO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER, CONEXÃO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR PARA-RAIOS COM SUPORTE; • INSTALAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PARA-RAIOS MT LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR PARA-RAIO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, JUMPER, CONEXÃO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECÍFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVIÇOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR PARA-RAIOS COM SUPORTE; • RETIRAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR; • AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR; • RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRAÇÃO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIAÇÃO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA ÁREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADerno DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSÁRIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR BRAÇO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC N3S-CE LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).TURMA: LINHA MORTA (LM).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET ESTR PRI RDC N3S-CE LV	CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC DN-CE LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC DN-CE LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONectar/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONectar/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC CE-DS/TS LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA , TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • INSTALAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • RETIRAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LV	CONJUNTO
Texto Completo:	<p>RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).</p>	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO; • AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR; • INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Texto Completo:	RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU) E/OU CHAVE FUSIVEL E/OU CHAVE FACA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	Unidade: CONJUNTO
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LV	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS; • RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS; • RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO; • RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. • DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTРИBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTРИBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Código SAP:	Texto Breve: RET COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTРИBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM ² A 70MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTРИBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM ² A 185MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM ² A 185MM ² . SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST CABO MENSAGEIRO RDC LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	INSTALAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSÃO. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSÁRIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. INSTALAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR; • INSTALAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • NIVELAR CONDUTORES. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET CABO MENSAGEIRO RDC LV	Unidade: METRO
Texto Completo:	RETIRAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. RETIRAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 X 3 PESSOAS (2C3-2T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR. • RETIRAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE 2C3-2T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND MESAGEIRO RDC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: TENSIONAR COND PROTEGIDO RDC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	TENSIONAR CONDUTOR PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. SOB, SOBRE OU CRUZANDO A REDE ENERGIZADA EXISTENTE. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR; • AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR; • TENSIONAR CONDUTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST ESPACADOR LOSANGULAR RDC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, INSTALAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • INSTALAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET ESPACADOR LOSANGULAR RDC LV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS, RETIRAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (C3-T3). TIPO DE TURMA: LINHA VIVA (LV).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NO POSTE, CONDUTOR, CHAVES E COMPONENTES ENERGIZADOS; • INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL; • RETIRAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE C3-T3 – LINHA VIVA 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e
 Qualidade

 Revisão:
 01

ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUTIVA CORTE BORNE MEDIDOR STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR, SEM A RETIRADA DO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR CONDUTOR NO BORNE DO MEDIDOR, LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESCONectar RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR; • LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUTIVA CORTE POSTE STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO RAMAL NA REDE BT (POSTE), SEM A RETIRADA DO RAMAL, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT (POSTE), COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO E RETIRANDO RAMAL CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO EXISTENTE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR (REDE BT E BORNE DO MEDIDOR), RETIRAR RAMAL EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT E BORNE DO MEDIDOR; • RETIRAR RAMAL EXISTENTE; • LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, INCLUI A ATIVIDADE DE DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE. TIPO: RETIRANDO MEDIDOR ELETRONICO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR E RETIRAR MEDIDOR EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR MEDIDOR EXISTENTE; • LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUTIVA CORTE DISJ STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, TIPO: DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR DO CONSUMIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: EFETUAR DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR, COLOCAR SELO DE CORTE NO DISJUNTOR. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESLIGAR DISJUNTOR; • COLOCAR SELO DE CORTE NO DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO IMPRODUTIVA DE COBRANCA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ACAO IMPRODUTIVA DE COBRANCA. TIPO: CORTE/RECORTE/RELIGACAO/DEBITO PAGO/DESLIGAMENTO E SIMILAR. INCLUI: SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, NAO REALIZADO POR ALGUM IMPEDIMENTO POREM COM O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ATÉ O LOCAL. ESTE CASO NAO SE APLICA AS SOBRAS DE SERVIÇO DA EQUIPE. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO CORTE DE FORNECIMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 436 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE. TIPO: DESLIGAMENTO, SEM RETIRADA DE RAMAL E/OU MEDIDOR. INCLUI: DESCONECTAR O RAMAL DE CONEXAO NA REDE BT E/OU NO BORNE DO MEDIDOR E/OU DISJUNTOR. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • DESCONECTAR RAMAL DE CONEXÃO NA REDE BT E/OU MEDIDOR E/OU DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUT RELIGACAO BORNE MEDIDOR STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR, SEM A INSTALACAO DO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR CONDUTOR NO BORNE DO MEDIDOR, LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • CONECTAR RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR; • LACRAR CAIXA DE MEDAÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUTIVA RELIGACAO POSTE STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO RAMAL NA REDE BT (POSTE), SEM A INSTALACAO DO RAMAL, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR RAMAL NA REDE BT (POSTE), COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • CONECTAR RAMAL NA REDE DE BAIXA TENSÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO E INSTALANDO RAMAL CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR (REDE BT E BORNE DO MEDIDOR), INSTALAR RAMAL E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR RAMAL; • CONECTAR RAMAL NA REDE BT E BORNE DO MEDIDOR; • LACRAR CAIXA DE MEDAÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: INSTALANDO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR E INSTALAR MEDIDOR EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APPLICATIVO APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR MEDIDOR; • CONECTAR RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR; • LACRAR CAIXA DE MEDAÇÃO; • APONTAR SERVIÇO NO APPLICATIVO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ACAO PRODUTIVA CONFIRMAC PAG DEBITO STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ACAO DE CONFIRMACAO DE PAGAMENTO DE DEBITO, NO MOMENTO DO CORTE. INCLUI: REALIZAR A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO DE DEBITO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, CUJA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO FOI GERADA PELO SISTEMA DE ARRECADACAO DA EMPRESA, SENDO O PAGAMENTO PROCEDENTE, RESSARCIR DESLOCAMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	ACAO PRODUTIVA DE COBRANCA	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PADRAO ENTRADA COMPLETO STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. QUANDO EM PONTALETE A FIXACAO DEVE SER NA ESTRUTURA DA PAREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODS. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA; • ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE; • INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; • INSTALAR DISJUNTOR; • INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES, 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	RET PADRAO ENTRADA COMPLETO STC	UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU RETIRADA DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE METÁLICO OU RETIRAR PONTALETE; • RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; • RETIRAR DISJUNTOR; • RETIRAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES, QUANDO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST PADRAO ENTRADA PARCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) E/OU FIXACAO DO PONTALETE E CURVAS E/OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO E/OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODS. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA; • ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE E/OU INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E/OU INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET PADRAO ENTRADA PARCIAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) E/OU RETIRAR PONTALETE E CURVAS E/OU RETIRAR CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO E/OU RETIRAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR POSTE METÁLICO OU RETIRAR PONTALETE E/OU RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E/OU RETIRAR SISTEMA DE ATERRAMENTO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: REATIVACAO UC S/ INST MEDIDOR E RAMAL	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	REATIVACAO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, A PEDIDO DO CLIENTE, SEM INSTALACAO DE MEDIDOR ELETRONICO OU RAMAL DE LIGAÇÃO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • CONECTAR RAMAL DE CONEXÃO NA REDE BT E/OU MEDIDOR E/OU DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: LIGACAO OU MISCELANEA NAO EXECUTADA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	LIGACAO OU MISCELANEA NAO EXECUTADA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • VISTORIA OU SERVIÇO NÃO APROVADO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDIDOR ELETRONICO STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE; • INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR; • TESTAR MEDIDOR; • INSTALAR LACRE 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDIDOR ELETRONICO STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE; • RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA; • INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR; • TESTAR MEDIDOR; • INSTALAR LACRE DE SEGURAN 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA; • RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDIDOR COM TESTE INVERSOR STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO COM TESTE NO INVERSOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. REALIZAR TESTE DE CONEXAO COM O INVERSOR INSTALADO PELO CONSUMIDOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE; • INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO); • CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR; • TESTAR MEDIDOR; • TESTAR COM O IN 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT); • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA; • INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT); • INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA; • RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA; • INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA; • RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR; • RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SERV FISCALIZACAO INSPECAO UC STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	SERVICO DE FISCALIZACAO E INSPECACAO EM UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR, INSTALAR/TROCAR RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA, CASO NECESSARIO. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSPECIONAR UNIDADE CONSUMIDORA; • INSTALAR/TROCAR RAMAL, MEDIDOR E PADRÃO DE ENTRADA, CASO NECESSÁRIO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 458 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: NEGOCIACAO DEBITO UC INADIMPLENTE STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	NEGOCIACAO DE DEBITO COM CLIENTE INADIMPLENTE DO GRUPO B, VISANDO RECEBIMENTO DA DIVIDA OU PARCELAMENTO DO PAGAMENTO, ANTES DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • NEGOCIAR DÉBITO EXISTENTE. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e
Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: INST MEDICAO FISCAL TRAFO STC	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	INSTALAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO, MEDIDOR E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO, E QUANDO NECESSARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'SS E IP ALIMENTADO PELO CIRCUITO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • INSTALAR CAIXA COM TC ; • INSTALAR E FIXAR ELETRODUTO; • INSTALAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO; • INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇ 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: RET MEDICAO FISCAL TRAFO STC	Unidade: CONJUNTO
Texto Completo:	RETIRAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO, MEDIDOR E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	<ul style="list-style-type: none"> • ATIVIDADES PRELIMINARES; • RETIRAR CAIXA COM TC ; • RETIRAR ELETRODUTO; • RETIRAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO; • RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO. 	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ LEVE	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: LEVE / VEICULO AUTOMOTOR PICAPE.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ MEDIA	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: MEDIA / VEICULO AUTOMOTOR TRACADO 4X4.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC SKY SIMP SMC	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEICULO: CAMINHAO COM CESTO AEREO; APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (CAMINHAO COM CESTO AEREO).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ C ESC	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: CARRO COM ESCADA / VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO EQUIPADO COM ESCADA ACOPLADA NA BASE.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 465 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC EQ 3H CESTO D.	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEÍCULO: CAMINHÃO COM PLATAFORMA ELEVATORIA E ARTICULADA CESTO DUPLO SOBRE O CAMINHAO. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (MID SKY CESTO DUPLO).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC MINI SKY	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEÍCULO: CAMINHAO COM CESTO AEREO. APROPRIACAO: INVES=TIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (MINI SKY).	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 466 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC MINI SKY	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEÍCULO: CAMINHAO COM CESTO AEREO. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (MINI SKY).	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC CAM F4000	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. CAMINHAO F4000: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: MEDIA / VEICULO AUTOMOTOR.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 467 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC CAM F4000	Unidade: HORA
Texto Completo:	SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. CAMINHAO F4000: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: MEDIA / VEICULO AUTOMOTOR.	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA SEED MONEY LEVE EM DISPONIBILIDADE	Unidade: HORA
Texto Completo:	TURMA SEED MONEY EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 468 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA SEED MONEY LEVE EM DISPONIBILIDADE	Unidade: HORA
Texto Completo:	TURMA SEED MONEY EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE	Unidade: HORA
Texto Completo:	TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 469 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE	Unidade: HORA
Texto Completo:	TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 470 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 471 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIB EQ COMERCIAL	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE EQUIPE COMERCIAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 472 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIB EQ COMERCIAL	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE EQUIPE COMERCIAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Código SAP:	Texto Breve: EXEC FISCALIZ INSPECAO DE OBRA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	EXECUTAR FISCALIZACAO E INSPECAO DE OBRA. ATIVIDADE REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE DA SUPERVISAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: EXEC FISCALIZ INSPECAO DE OBRA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	EXECUTAR FISCALIZACAO E INSPECAO DE OBRA. ATIVIDADE REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE DA SUPERVISAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATUALIZACAO DA BASE CADASTRAL STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	VALIDACAO DO LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DAS REDES (AS BUILT) E CARGA NO GEOREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ENCERRAMENTO TECNICO DA OBRA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ENCERRAMENTO TECNICO DA OBRA. INCLUI: CONTAGEM FISICA DAS ESTRUTURAS E KM DE REDES E COMPARATIVO COM AS QUANTIDADES APROPRIADAS NAS ODI'S. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: MEDICAO E INVENTARIO DA OBRA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	AVALIACAO TECNICA COM CHECK LIST E LEVANTAMENTO GEOREFRERENCIADO DAS REDES COM APPLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: SUPERVISAO CAMPO DA EXECUÇÃO DA OBRA STC	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ACOMPANHAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES EM CAMPO; VALIDACAO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS (CHECKLIST, FOTOS, AS BUILT, ETC) TRAZIDOS DE CAMPO; ELABORAÇÃO DO PACOTE DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAR AS OBRAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A5-V2 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

ANEXO IV – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA ALIMENT	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: FALTA DE ENERGIA COLETIVA EM ALIMENTADOR. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA MT	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: FALTA DE ENERGIA COLETIVA EM MEDIA TENSAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA BT	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: FALTA DE ENERGIA COLETIVA EM BAIXA TENSAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG FALTA ENERGIA COLETIVA INDIV	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: FALTA DE ENERGIA INDIVIDUAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG PODA DE ARVORE	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: PODA DE ARVORE. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG INST ANALISADOR QUALIDADE	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: INSTALAR ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG RET ANALISADOR QUALIDADE	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: RETIRAR ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	ATEND EMERG NIVEL DE TENSAO	UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: NIVEL DE TENSAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG PARA RAIOS	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: PARA RAIO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG INST TRAFO ATE 15KVA	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: INSTALAR TRAFO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve:	Unidade:
	ATEND EMERG RET TRAFO ATE 15KVA	UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: RETIRAR TRAFO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG EMERGÊNCIA IMPRODUTIVA	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: EMERGENCIA IMPRODUTIVA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 490 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG MISCEL CONEXAO	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: MISCELLANIA DE CONEXAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: ATEND EMERG MISCEL TECNICA	Unidade: UNIDADE
Texto Completo:	ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TIPO: MISCELLANIA TECNICA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: HORA TRABALHADA EM ATENDIM EMERGENCIAL	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA TRABALHADA EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

Código SAP:	Texto Breve: HORA EM DISPONIB ATENDIMENTO EMERGENCIAL	Unidade: HORA
Texto Completo:	HORA EM DISPONIBILIDADE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A2-V3). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.	
Procedimento:	<ul style="list-style-type: none"> • A SER ESTABELECIDO 	
Considera-se nesta atividade:	A SER ESTABELECIDO	
Não se considera:	<ul style="list-style-type: none"> • NÃO SE APLICA 	
Equipe:	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPE A2-V3 	
Observações:	OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

 Código:
 ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

 Revisão:
 01

ANEXO V – LISTE DE EPI, EPC E FERRAMENTAS

ITEM	DESCRÇÃO	TIPO	TEMPO ÚTIL	STC (Serviços Técnicos Comerciais)	FRAUDE	EMERG (Serviços Emerg.)	LM (Constr. e Manut. de Redes)					LV (Linha Viva)			EQUIP (Equip. Especiais)	MOTO	PODA
							A5	A2	A3	B2	B3	B4	B7	C3	C4	E2	A1
1	DINAMÔMETRO PARA TESTE DE PADRÃO DE ENTRADA	FERRAMENTA	60	1	1												
2	ALAVANCA AÇO SEXTAVADA 1" 1500 MM	FERRAMENTA	60	1	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1	0	
3	ALICATE BICO MEIA-CANA RETO 6" 1KV	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
4	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" 1KV, COM EXTRATOR	FERRAMENTA	12	1	1	1	2	2	4	4	4	4				1	
5	ALICATE COMPRESSÃO HIDRÁULICA Y35 COM MATRIZES	FERRAMENTA	60					1	1	1	1	1	1	1			
6	ALICATE COMPRESSÃO MECÂNICA MD6	FERRAMENTA	60					1	1	1	1	1	1	1			
7	ALICATE CORTE DIAGONAL 6" 1KV	FERRAMENTA	12	2	1	1										1	
8	ALICATE UNIVERSAL 8" 1KV	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
9	ALICATE VOLT AMPERIMETRO CATEGORIA 3	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
10	ANTENA CORTA PIPA	EPI	X														1
15	BANQUETA ISOLADA	EPC	60					1	1	1	1	1	1	2	2		
16	BASTÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO SECUNDÁRIA PT	EPC	60	2		2	2	2	2	2	2	2			2		2
17	BASTÃO DE MANOBRA COM CABEÇOTE PEGA TUDO	FERRAMENTA	60			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	BASTÃO PODADOR	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
19	BAÚ PARA MOTO	FERRAMENTA	12														1
20	BOLSA (PROTETOR FACIAL (ARCO ELÉTRICO)	EPI	X	1	1	1								1		1	
21	BOLSA DE LONA COM ALÇA EM COURO E TAMPA	EPI	X	1	1			1	1	1	1	1	1			1	
22	BOLSA DE LONA PARA LUVAS ISOLANTES	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
23	BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTA	EPC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
24	BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DOS EPI'S	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
25	BOLSA PARA BASTÃO PEGA TUDO	EPC	60			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26	BOLSA PORTA FUSÍVEL	EPC	24			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
27	BOMBONA PARA COMBUSTÍVEL 5 LITROS	EPC	60														1
28	BOTINA SEGURANÇA P/ ELETRICISTA EM COURO, SEM PARTE METÁLICA	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
29	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM	FERRAMENTA	12	2		2										2	
30	BROCA VIDEA 6MM	FERRAMENTA	12	2		2										2	
31	BROCA VIDEA 8MM	FERRAMENTA	12	2		2										2	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias
Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade
Revisão:
01

32	CABECOTE DE MANOBRA 25° GRAUS	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	CABEÇOTE PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES	FERRAMENTA	60			1	1	1	1	1	1						
34	CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1
35	CALÇA ANTICORTE MOTOSERRISTA	EPI	X			1											1
36	CANIVETE RETO LÂMINA AÇO INOX 8CM CABO ABS	EPC	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
37	CAPA LONGA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ PARA CHUVA.	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	CAPACETE SEGURANÇA ABA FRONTAL CLASSE B CARNEIRA E JUGULAR	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	CAPACETE+LUVAS+JAQUETA C/ FAIXA REFLEXIVA+AJOELHIRA+CO TOVELEIRA+MATA CACHORRO+PROTECTOR DE TORAX	EPI	X	1													1
40	CAVADEIRA ARTICULADA AÇO 2 COM CABO	FERRAMENTA	60	2		2	2	2	3	4	6						
41	CAVALETE PARA BOBINA	FERRAMENTA	60								3						
42	CHAVE ALLEN EM "T" ISOLADA 3MM OU 4MM	FERRAMENTA		1		1											
43	CHAVE ALLEN EM "T" ISOLADA 6MM	FERRAMENTA		1		1											
44	CHAVE ALLEN LONGA 1/8" A 9/16" POL SX	FERRAMENTA	12	1	1	2	1	1	1	1	1						1
45	CHAVE CANHÃO 5/16" X 150MM ISOLADA	FERRAMENTA		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
46	CHAVE CANHÃO 7/16" X 150MM ISOLADA	FERRAMENTA		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	CHAVE CATRACA ISOLADA C/ SOquete QUADRADO 24 E 27MM	FERRAMENTA	12	1	1	1								1	1	1	
48	CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL INGLESA DE 10"	FERRAMENTA	12	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	
49	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL INGLESA DE 12"	FERRAMENTA	12			2	2	2	3	3	3	3	3	3	3		1
50	CHAVE DE BOCA FIXA 1/4 X 5/16 POL	FERRAMENTA	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
51	CHAVE FENDA 4,50 X 100 MM ISOLADA	FERRAMENTA	12	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
52	CHAVE FENDA 6,6 X 150 MM	FERRAMENTA	12	2		2	2	2	2	2	2					2	1
53	CHAVE FENDA 8 X 150 MM	FERRAMENTA	12	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
54	CHAVE GRIFO ADAPTADA 14" (RETRAR CONECTOR A COMPRESSÃO)	FERRAMENTA				2	2	2	2	2	2						
55	CHAVE PHILLIPS ISOLADA 3 X 150 MM (1/8" X 6")	FERRAMENTA		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
56	CHAVE PHILLIPS ISOLADA 5 X 150 MM (3/16" X 6")	FERRAMENTA		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
57	CHAVE PHILLIPS ISOLADA 6 X 200 MM (1/4 X 8")	FERRAMENTA		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
58	CHAVE TESTE/TESTE NEON	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1			1	1		
59	CINTA DE ANCORAGEM BASE POSTE COM MOSQUETÃO OVAL	EPC	12	2	2	2	2	2	3	4	4					2	
60	CINTA DE ANCORAGEM TOPO DA ESCADA COM MOSQUETÃO OVAL (EURÉCA)	EPC	12	2	1	2	2	2	3	4	4	2	4	2			2
61	CINTO PARA-QUEDISTA COM CINTURÃO ABDOMINAL PONTOS DE ANCORAGEM FRONTAL, UMBILICAL E DORSAL	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
62	CINTO PARA-QUEDISTA DIELÉTRICO PARA LINHA VIVA, COM CINTURÃO ABDOMINAL PONTOS DE ANCORAGEM FRONTAL E DORSAL	EPI	X										1	1			

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias
Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade
Revisão:
01

63	COBERTURA RÍGIDA PARA CONDUTOR ISOLADA PARA 36,6KV . CONDUTOR ATÉ 25MM. 1372MM	EPC	60								4	4		
64	COBERTURA CIRCULAR 300X150MM PARA POSTE ISOLADO PARA ATÉ 36,2KV F/F	EPC	60								4	4		
65	COBERTURA CIRCULAR 600X150MM PARA POSTE ISOLADO PARA ATÉ 36,2KV F/F	EPC	60								4	4		
66	COBERTURA CIRCULAR 1200X300MM PARA POSTE ISOLADO PARA ATÉ 36,2KV F/F	EPC	60								4	4		
67	COBERTURA CIRCULAR 1800X300MM PARA POSTE ISOLADO PARA ATÉ 36,2KV F/F	EPC	60								4	4		
68	COBERTURA DE BORRACHA PARA CONDUTOR CLASSE 1 TIPO 2	EPC	60								6	6		
69	COBERTURA FLEXIVEL PARA CONDUTOR COM BOCAL, CLASSE 4, 1525MM, 36,6KV	EPC	60								6	6		
70	COBERTURA FLEXIVEL PARA CONDUTOR COM BOCAL, CLASSE 2, 1525MM, 25KV	EPC	60								6	6		
71	COBERTURA PARA CHAVE FUSÍVEL ISOLADO PARA 25KV	EPC	60								3	3		
72	COBERTURA PARA CONDUTOR ISOLADO RDC PARA 25KV CONDUTOR ATÉ 25MM. 880MM	EPC	60								15	15		
73	COBERTURA PARA ISOLADOR DE ANCORAÇÃO PARA 25KV	EPC	60								3	3		
74	COBERTURA PARA ISOLADOR DE PINO PARA 25KV	EPC	60								3	3		
75	COLETE REFLETIVO	EPI	X											1
76	COLHER DE PEDREIRO 8 POL C/ CABO DE MADEIRA	EPC	12			2	2	2	2	2				
77	CONE DE SINALIZAÇÃO GRANDE COM PINTURA FOSFORECENTE, 75 CM	EPC	12	12	8	20	20	24	24	24	20	20	8	20
78	CONJUNTO DE ATERRAMENTO BT PARA REDE MULTIPLEX	EPC	60	2		2	2	2	2	2				2
79	CONJUNTO DE ATERRAMENTO RÁPIDO E TEMPORÁRIO ATÉ 34.5 KV	EPC	60			2	2	2	2	2				2
80	CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA (CALÇA E CAMISA)	EPI	X											1
81	CONVERSOR 12V/110V PARA USO EM VEÍCULO			1	1									1
82	CORDA ESTÁTICA POLIAMIDA CAPA E ALMA 12MM 22KN "LÍNHA DE VIDA" E RESGATE 3 A 5" ELASTICIDADE	EPC	12	48	48	48	144	144	144	144	48	47	48	40
83	CORDA PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA - POLIPROPÍLENO 6MM 165M 260KGF	EPC	12	15	15	15	15	15	15	125	15	15	15	15
84	CORDA PARA ICAR FERRAMENTAS E MATERIAIS - POLIESTER 10MM 22M BRANCA	EPC	12	15	15	15	45	45	45	45	45	15	15	45
85	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO (PVC)	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	CRUZETA AUXILIAR 1780 X 1350 X 64 MM	EPC	60								1	1		
87	DECAPADOR CONDUTOR - CABO CONCENTRICO 6,5 A 25MM	FERRAMENTA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
88	DECAPADOR CONDUTOR - CABO PROTEGIDO 10 A 32MM	FERRAMENTA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
89	DEPÓSITO PARA ÁGUA 10 LITROS	EPC	12								1	1		
90	DEPÓSITO PARA ÁGUA 5 LITROS	EPC	12	1	1	1	1	1	1		X	1	1	1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

91	Descascador de Cabo ***MF3/60***	FERRAMENTA	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
92	DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO ACIMA DE 1KV A 138KV.	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
93	DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO DE 100V A 15.000V	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1		
94	Dinamômetro 1000 DAN (QUAL A APLICAÇÃO??) - TENSIONAR CONDUTOR	FERRAMENTA	60				1	1	1	1	1	1	1				
95	DISPOSITIVO ANTI QUEDA DE CARTUCHO - DAQC	EPC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
96	DISPOSITIVO DE ANCORAÇÃO PARA POSTE (AGULHÃO)	EPC	12			1											
97	DISPOSITIVO PARA ABERTURA EM CARGA DAC 34.5KV 900A (LOADBUSTER É UM DOS FABRICANTES)	FERRAMENTA	60			1							1	1	1		
98	ENCERADO DE 2X2M, LONA VERDE Nº10	EPC	12	1		1									1		
99	ENCERADO DE 5 X 5 M, LONA VERDE Nº10	EPC	12			1	2	2	2	2	2	2	2	2	X		
100	ENXADA C/ CABO MADEIRA 3,0 1500MM	FERRAMENTA	12			2	2	2	2	3	3	2	2	2			
101	ENXADÃO ESTREITO 10CM C/ CABO 130CM		12			2	2	2	2	3	3	2	2	2			
102	ESCALADA EXTENSÍVEL FIBRA DE PERfil U 9,97X6,09M 33DEGRAUS C/ CORDA	EPC	60										1	1			
103	ESCALADA EXTENSÍVEL FIBRA DE PERfil U 7,87X4,87M 25DEGRAUS C/ CORDA	EPC	60	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1			1	
104	ESCALADA EXTENSÍVEL FIBRA DE PERfil U 9,07X5,40M 29DEGRAUS C/ CORDA	EPC	60			1	1	2	2	2	3			2		1	
105	ESCALADA SINGELA FIBRA PERfil U 3,09M 9DEGRAUS C/ CORDA	EPC	60	1	1	1								2		1	
106	ESCALADA SINGELA FIBRA PERfil U 4,29M 13DEGRAUS C/ CORDA	EPC	60				1	2	2	2	3						
107	ESCOVA EM "V" PARA LIMPEZA DE CONDUTOR COM ENCAIXE UNIVERSAL	FERRAMENTA	12	2		2	3	3	3	4	4	4	4	4	4		4
108	ESPORA PARA POSTE CONCRETO DT	EPI	X			1											
109	ESPORA PARA POSTE DT SEMI ISOLADA (PAR)	EPC	12			4											
110	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 10,5 - 19 MM	FERRAMENTA	60			1	2	2	2	2	3					1	
111	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 13,5 - 23 MM	FERRAMENTA	60			1	2	2	2	2	3						
112	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 13,5 - 23 MM	FERRAMENTA	60			1	2	2	2	2	3						
113	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 25 - 28 MM	FERRAMENTA				1	2	2	2	2	3						
114	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 28 - 32 MM	FERRAMENTA				1	2	2	2	2	3						
115	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR DC BRONZE 6,5 - 13,5 MM	FERRAMENTA	60			1	2	2	2	2	3					1	

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias
Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade
Revisão:
01

144	LENÇOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900CM 3MM PARA 36 KV	EPC	60								6	6		
145	LENÇOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900MM 3MM PARA 15 KV	EPC	60								6	6		
146	LENÇOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900MM 3MM PARA 25 KV	EPC	60								6	6		
147	LENÇOL ISOLANTE DE BORRACHA P/ BT, CLASSE 0, COM ACONDICIONAMENTO	EPC	60	10	10	10	20	20	20	20	X	10		10
148	LENÇOL ISOLANTE PARTIDO	EPC	60								2	2		
149	LENÇOL SINTÉTICO DE COBERTURA PARA BAIXA TENSÃO	EPC	60								5	5		
150	LUVA CONTRA RISCO MECÂNICO	EPI	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
151	LUVA DE ALGODÃO PARA USO SOB LUVA ISOLANTE	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
152	LUVA DE BORRACHA CLASSE 0	EPI	X	2	2	2	3	3	3	3				2
153	LUVA DE BORRACHA CLASSE 2	EPI	X								3	3		1
154	LUVA DE BORRACHA CLASSE 3	EPI	X				3	3	3	3	3	3		
155	LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS ISOLANTES (EM VAQUETA E RASPAS)	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3				3
156	LUVA DE PELECA COM ELÁSTICO NO DORSO, TIPO PETROLEIRA (LUVA DE VAQUETA)	EPI	X	2	2	2	3	3	3	3	3	3		2
157	LUVA DE RASPAS, EM COURO, COM CANO CURTO	EPI	X	3	3	3	2	2	2	2	3	3		2
158	LUVA DE VAQUETA PROTETORA LUVA BORRACHA CLASSE 0	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3				3
159	LUVA DE VAQUETA PROTECTORA LUVA BORRACHA CLASSE 2	EPI	X		3						3	3		1
160	LUVAS DE PALMA DE VAQUETA	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
161	MANDRIL PARA SERRACOPO 5/8 A1.1/4	FERRAMENTA	60	1		1								1
162	MANGA ISOLADA DE BORRACHA CLASSE 2 TIPO B	EPI	X								1	1		
163	MÁQUINA DE CINTAR POSTE - fita até 19mm	FERRAMENTA	60	1	1	1	1	1	1	1				1
164	MARRETA 1,5KG	FERRAMENTA	60	1	1	2	2	2	2	2				1
165	MOITÃO AÇO 2 R 3/8 POL 350 DAN	EPC	60	1		1	1	1	1	1				1
166	MOITÃO DUPLO PLT 2 R 12 MM 1580KGF COM CORDA	EPC	60								1	1		
167	MOSQUETÃO DUPLA TRAVA OVAL ALUMÍNIO	EPC	12	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5	5
168	MOTOPODA	FERRAMENTA	60											1
169	MOTOSERRA GRANDE - SABRE DE 50	FERRAMENTA	60											1
170	MOTOSERRA MEDIA - SABRE DE 40	FERRAMENTA	60											1
171	MOTOSERRA PEQUENO - SABRE DE 30	FERRAMENTA	60											1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias
Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade
Revisão:
01

116	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR ENERGIZADO 13,41 - 18,80	FERRAMENTA	60								2	2		
117	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR ENERGIZADO 18,80 - 21,80	FERRAMENTA	60								2	2		
118	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR ENERGIZADO 5,08 - 10,16	FERRAMENTA	60								2	2		
119	ESTICADOR ABERTO CONDUTOR ENERGIZADO 7,87 - 13,50	FERRAMENTA	60								2	2		
120	ESTICADOR CABO DE AÇO 3 - 12 MM	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1			1	
121	ESTROPO CINTA POLIESTER	EPC	60			2	2	2	2	2				
122	ESTROPO NYLON 500X50X3MM RUP 1000DAN	EPC	60								X	2	2	
123	ESTROPO NYLON 800X50X3MM RUP 1000DAN	EPC	60			2	2	2	2	2	2	2	2	
124	ESTROPO NYLON 1200X50X3MM RUP 1000DAN	EPC	60			2	2	2	2	2			X	
125	EXTENSÃO DE CRUZETA COM DUAS PRESILHAS 1740 X 64MM	EPC	60								1	1		
126	EXTENSÃO DE CRUZETA COM UMA PRESILHA 1430 X 64MM	EPC	60								1	1		
127	FARDAMENTO COMPLETO (CALÇA E CAMISA) CONFORME A NR-10	EPI	X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	FAROL AUXILIAR (FOCO DE MÃO) 12V 1.500.000 VELAS	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	FERRAMENTA IMPACTO (AMPACT)	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1	1		
130	FITA PARA SINALIZAÇÃO REFLEXIVA COM RECOLHEDOR METÁLICO, 8 CM DE LARGURA		12	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3
131	FOICE AÇO CARBONO 450MM CABO MADEIRA	FERRAMENTA	12			2	2	2	2	2	2	2	2	2
132	FREIO ABS	EPC	12	3	1	3	2	2	3	4	5			1
133	FURADEIRA/PARAUSADEIRA IMPACTO + JOGO BITS COM EXTENSOR 7 PEÇAS (PHILLIPS + SCREW)	FERRAMENTA	60	1	1								1	
134	GUINCHO COM TIRANTE DE CABO DE AÇO PARA TENSIONAR CABO 2000KG	FERRAMENTA	60				1	1	1	1	1			
135	GUINCHO MANUAL CATRACA PARA TENSIONAR CABO COM TIRANTE DE NYLON (TIFOR) 750KG	FERRAMENTA	60								1	1		
136	ÍCADOR ISOLADO COM CABEÇOTE GIRATORIO	FERRAMENTA	60								1	1		
137	JOGO CHAVE CATRACA C/ SOQUETES SEXT ESTRIADO 1/2" (10-32MM)	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
138	JOGO DE TARRACHA TUBO PVC DE 1/2" A 1" (1/2", 3/4", 1")	FERRAMENTA	60	1										
139	JUMPER TEMPORÁRIO COM GRAMPO ISOLADO PARA CABO 2 A 1/0 AWGAE 336,4MCM	EPC	60			1					6	6		
140	JUMPER TEMPORÁRIO COM GRAMPO TORÇAO PARA CABO 1/0 AWGAE 336,4MCM	EPC	60								6	6		
141	KIT PARA TROCA DE TRANSFORMADOR (TALHA+CINTA DE POLYESTER+BRAÇO CURVO)	FERRAMENTA	60					1						
142	KIT RESGATE CESTO AÉREO	EPC	60								1	1		
143	LANTERNA ELÉTRICA PORTÁTIL	FERRAMENTA		1	1	1	1	1	1	1			1	1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

144	LENÇOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900CM 3MM PARA 36 KV	EPC	60								6	6			
145	LENCOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900MM 3MM PARA 15 KV	EPC	60								6	6			
146	LENCOL DE COBERTURA INTERIÇO 900X900MM 3MM PARA 25 KV	EPC	60								6	6			
147	LENÇOL ISOLANTE DE BORRACHA P/ BT, CLASSE 0, COM ACONDICIONAMENTO	EPC	60	10	10	10	20	20	20	20	X	10			10
148	LENÇOL ISOLANTE PARTIDO	EPC	60								2	2			
149	LENÇOL SINTÉTICO DE COBERTURA PARA BAIXA TENSÃO	EPC	60								5	5			
150	LUVA CONTRA RISCO MECÂNICO	EPI	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
151	LUVA DE ALGODÃO PARA USO SOB LUVA ISOLANTE	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3
152	LUVA DE BORRACHA CLASSE 0	EPI	X	2	2	2	3	3	3	3			2		
153	LUVA DE BORRACHA CLASSE 2	EPI	X								3	3			1
154	LUVA DE BORRACHA CLASSE 3	EPI	X					3	3	3	3	3			
155	LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS ISOLANTES (EM VAQUETA E RASPAS)	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3			3		
156	LUVA DE PELETA COM ELÁSTICO NO DORSO, TIPO PETROLEIRA (LUVA DE VAQUETA)	EPI	X	2	2	2	3	3	3	3	3	3			2
157	LUVA DE RASPAS, EM COURO, COM CANO CURTO	EPI	X	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3		2
158	LUVA DE VAQUETA PROTETORA LUVA BORRACHA CLASSE 0	EPI	X	3	3	3	3	3	3	3			3		3
159	LUVA DE VAQUETA PROTETORA LUVA BORRACHA CLASSE 2	EPI	X		3							3	3		1
160	LUVAS DE PALMA DE VAQUETA	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
161	MANDRIL PARA SERRACOPO Ø/8 A1.1/4	FERRAMENTA	60	1		1								1	
162	MANGA ISOLADA DE BORRACHA CLASSE 2 TIPO B	EPI	X									1	1		
163	MÁQUINA DE CINTAR POSTE - fita até 19mm	FERRAMENTA	60	1	1	1	1	1	1	1				1	
164	MARRETA 1,5KG	FERRAMENTA	60	1	1	2	2	2	2	2				1	
165	MOITÃO AÇO 2 R 3/8 POL 350 DAN	EPC	60	1		1	1	1	1	1				1	
166	MOITÃO DUPLO PLT 2 R 12 MM 1580KGF COM CORDA	EPC	60									1	1		
167	MOSQUETÃO DUPLA TRAVA OVAL ALUMÍNIO	EPC	12	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5		
168	MOTOPODA	FERRAMENTA	60												1
169	MOTOSERRA GRANDE - SABRE DE 50	FERRAMENTA	60												1
170	MOTOSERRA MEDIA - SABRE DE 40	FERRAMENTA	60												1
171	MOTOSERRA PEQUENO - SABRE DE 30	FERRAMENTA	60												1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

172	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE UNICA ULTRA VIOLETA	EPI	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
173	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE UNICA INCOLOR	EPI	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
174	PÁ DE BICO NÚMERO 4 CABO RETO	FERRAMENTA		2		2	2	2	2	2	2					
175	PÁ QUADRADA NÚMERO 4 CABO RETO	FERRAMENTA		2		2	2	2	2	2	2					
176	PALMILHA ANTIPIRFUOCORTANTE	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
177	PAR DE EXTENSÃO COM RESISTOR PARA 48 KV	FERRAMENTA	60									1	1			
178	PÉ DE CABRA GRANDE 3/4" 600X10X34MM	FERRAMENTA	60		1	1										
179	PERNEIRA DE COURO	EPI	X			1										1
180	PLACA DE SINALIZAÇÃO "HOMENS TRABALHANDO"	EPC	60			4	4	4	4	4	4	2	2			4
181	PLACA DE SINALIZAÇÃO "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO"	EPC	60	2		4	4	4	4	4	4			4		2
182	PORTA ESCADA COM ROLETES DE BORRACHA E SISTEMA DE TRAVAMENTO	EPC	60	1	1	1									1	
183	PRANCHETA DE MÃO	EPC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
184	PREGADOR PLÁSTICO PARA COBERTURA	EPC		30	30	30	60	60	60	60	60				30	30
185	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA HASTE MOVEL	EPI	X			1										1
186	PROTETOR FACIAL (ARCO ELÉTRICO)	EPI	X	1	1	1						1	1	1		
187	PROTETOR FACIAL (IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS)	EPI	X			1										1
188	PROTETOR SOLAR FPS 30	EPI	X	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
189	PRUMO DE CENTRO AÇO 300G CORDÃO 500MM	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1					
190	REBITADEIRA - ATÉ 3/16"	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1				1	
191	ROLDANA AL LANÇAMENTO CABO 1200KG	FERRAMENTA	60			6	12	12	12	12	12					
192	ROLDANA PARA ELEVAÇÃO DE MATERIAIS, COM GANCHO - 6" CABO 1/2 A 5/8MM 2000KG	FERRAMENTA	60	1		2	4	4	4	4	4	1	1	1		
193	ROUPA DE APICULTOR	EPI	X			1										1
194	SACA POSTE	EQUIPAMENTO	60					1	1	1	1					
195	SELA PARA AMARRAÇÃO DE CORDA 450KG	EPC	60									1	1			
196	SERRA PARA ARCO DE SERRA 300X13X0,65MM 18D	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1
197	SERRACOPO BIMETAL 1/2"	FERRAMENTA	60	1		1									1	
198	SERRACOPO BIMETAL 1.1/4"	FERRAMENTA	12	1		1									1	
199	SINALIZADOR LUMINOSO ROTATIVO	FERRAMENTA	60	1		1	1	1	1	1	1					1
200	SOQUETE DE FERRO	FERRAMENTA	60	1		1	2	2	2	2	2				1	
201	SUPORTE PARA MOTO AUTOTRAC	EPC	60													1

Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias

Código:
ET.206.EQTL.Normas e Qualidade

Revisão:
01

202	TABLET SAMSUNG (MÓDELO)	FERRAMENTA	60	1	1	1										1
203	TALABARTE EM CORDA TORCIDA EM POLIAMIDA REGULÁVEL, 2 METROS, COM COBERTURA	EPI	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204	TALABARTE TIPO "I"	EPI	X										1	1		
205	TALABARTE TIPO "I" DIÉLETTRICO E RF	EPI	X										1	1		
206	TALHADEIRA 300X25MM	FERRAMENTA	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
207	TERMO-HIGRÔMETRO	EQUIPAMENTO	60										1	1		
208	TESOURA CABO 1/0 CAA	FERRAMENTA	12			1	1	1	1	1	1	1				1
209	TESOURA CABO 750MM	FERRAMENTA	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
210	TESTADOR DE FASE AO CONTATO 16KV 6900 OHM, COM RESISTORES DE EXTENSÃO **1 PARA 2 EQUIPES (1/2)**	FERRAMENTA	60				1	1	1	1	1	1	1	1		
211	TORQUIMETRO DE ESTALO 1/2"575MM 60-300N.M	FERRAMENTA	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	TRAVA QUEDAS	EPC	12	2	2	2	2	2	3	4	4				2	2
213	TRENA FITA FIBRA 50 M	FERRAMENTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214	VARA DE MANOBRA FIBRA DE VIDRO 300KV 5 ESTÁGIOS C/ CABEÇOTE UNIVERSAL	FERRAMENTA	60	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215	VARA TELESCÓPICA - 5 SEÇÕES, ABERTA 6430MM, FECHADA 1590MM	FERRAMENTA	60			1										

GRUPO equatorial ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 29/12/2022	Página: 503 de 503
Título: Caderno de Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos e Comercias	Código: ET.206.EQTL.Normas e Qualidade	Revisão: 01	

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/12/2020	Todos	Revisão inicial para o novo padrão de documentos Equatorial Energia. Esta revisão dá continuidade a revisão 00 do antigo padrão. Adequação a novas concessionárias.	Adriane Barbosa de Brito
01	29/12/2022	Todos	Revisão de todo documento com inclusão do detalhamento das atividades.	Adriane Barbosa de Brito

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Adriane Barbosa de Brito – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Viera – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa Normas e Qualidade

Caderno de Serviços de
Construção, Manutenção e
Serviços Técnicos e Comerciais

GRUPO
equatorial
ENERGIA

