CABO COBERTO DE ALUMÍNIO

Especificação Técnica – ET 00178 Revisão 00 - 2023

COUCLO IN ENERGIA

FINALIDADE

Este Documento especifica e padroniza as dimensões e as características mínimas exigíveis para Cabos Cobertos de Alumínio, utilizados nas Redes de Distribuição das áreas de concessão do Grupo Equatorial Energia, doravante denominadas apenas de CONCESSIONÁRIA, respeitando-se o que prescrevem as legislações oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

Esta versão vigente cancela as versões anteriores.



SUMÁRIO

1	CAM	PO DE APLICAÇÃO
2	RESF	PONSABILIDADES
3	DEFI	NIÇÕES
4	REFE	ERÊNCIAS
5	DESC	CRIÇÃO DAS ATIVIDADES4
	5.1	Material
	5.2	Acabamento
	5.3	Desenho do Material
	5.4	Características Técnicas e Códigos Padronizados
	5.5	Identificação
	5.6	Embalagem
	5.7	Transporte
	5.8	Armazenamento
	5.9	Garantia
	5.10	Aplicação
6	INSP	EÇÕES E ENSAIOS
	6.1	Ensaios de Rotina
	6.2	Ensaios especiais
	6.3	Ensaios de Tipo
	6.4	Aceitação e Rejeição10
7	ANE	(OS1
	7.1	Anexo I – Ensaios de rotina
	7.2	Anexo II – Ensaios especiais1
	7.3	Anexo III – Ensaios de tipo
8	CON	TROLE DE REVISÕES1
9	APRO	DVACÃO

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 2 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, Gerência de Planejamento e Logística, Gerência Corporativa de Manutenção e Automação, Gerência Corporativa de Obras AT, Obras RD e Universalização e Gerência Corporativa de Compras e Contratações no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade:

Estabelecer as normas e padrões técnicos para o fornecimento de **Cabo Coberto de Alumínio**. Coordenar o processo de revisão desta especificação.

2.2 Gerência Corporativa de Logística:

Solicitar em sua rotina de aquisição material conforme especificado nesta Especificação Técnica;

2.3 Gerência Corporativa de Planejamento de Suprimentos:

Solicitar em sua rotina de aquisição material conforme especificado nesta Especificação Técnica;

2.4 Gerência Corporativa de Manutenção e Automação:

Solicitar os equipamentos de acordo com esta especificação e participar do processo de revisão desta.

2.5 Gerência Corporativa de Obras AT:

Solicitar os equipamentos de acordo com esta especificação e participar do processo de revisão desta.

2.6 Obras RD e Universalização:

Solicitar os equipamentos de acordo com esta especificação e participar do processo de revisão desta.

2.7 Gerência Corporativa de Compras e Contratações:

Solicitar em sua rotina de aquisição, materiais em conformidade com esta especificação técnica.

2.8 Fabricante/Fornecedor:

Fabricar/fornecer os materiais em conformidade com esta especificação técnica.

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 3 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

3 DEFINIÇÕES

3.1 Cabo Coberto

Cabo dotado de cobertura protetora extrudada de material polimérico, visando a redução da corrente de fuga em caso de contato acidental do cabo com objetos aterrados e diminuição do espaçamento entre condutores.

3.2 Polietileno Termofixo (XLPE)

Polietileno reticulado, obtido com adição de peróxidos orgânicos da vulcanização, que transforma a estrutura linear do polietileno termoplástico em uma estrutura reticulada, cujos enlaces moleculares transversais dão ao composto grande estabilidade térmica e baixas perdas dielétricas.

3.3 Polietileno de Alta Densidade (HDPE)

Estrutura praticamente isenta de ramificações, com alta densidade e altas forças moleculares. É um plástico rígido, resistente à tração, tensão e compressão, e com moderada resistência ao impacto.

4 REFERÊNCIAS

NBR 5118:2007 - Fios de alumínio 1350 nus, de seção circular, para fins elétricos;

NBR 5426:1985 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos;

NBR 7271:2009 - Cabos de alumínio nus para linhas aéreas - Especificação;

NBR 7272:2014 – Condutor elétrico de alumínio - Ruptura e característica dimensional;

NBR 7302:2015 – Condutores elétricos de alumínio tensão-deformação em condutores de alumínio

NBR 7310:2011 – Armazenamento, transporte e utilização de bobinas com fios, cabos ou cordoalhas de aço;

NBR 10296:2014 – Material isolante elétrico - Avaliação de sua resistência ao trilhamento elétrico e à erosão sob severas condições ambientais - Método de ensaio;

NBR 11788:2015 – Conectores de alumínio para ligações aéreas de condutores elétricos em sistemas de potência - Especificação;

NBR 11873:2021 – Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8kV a 34,5 kV.

NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 4 de 13			
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00			
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial						

NBR NM IEC 60811-1-1:2001 – Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 1:Medição de espessuras e dimensões externas – Ensaios para a determinação das propriedades mecânicas;

NBR NM IEC 60811-1-2:2001 – Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 2: Métodos de envelhecimento térmico;

NBR NM IEC 60811-1-3:2001 – Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 3: Métodos para a determinação de densidade de massa - Ensaio de absorção de água - Ensaio de retração.

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 Material

5.1.1 Cobertura

Cabo com duas camadas de cobertura sendo a camada interna fabricada de composto Polietileno Reticulado (XLPE) *puro* e a externa em composto Polietileno de Alta Densidade (HDPE), na cor cinza.

5.1.2 Blindagem

Fabricado em polimérico semicondutor, utilizado apenas nos cabos de classe de tensão 36,2 kV.

5.1.3 Condutor

Cabos formados por fios de alumínio liga 1350, tempera H19, encordoamento classe 2, redondo compacto, bloqueado contra propagação longitudinal de água.


5.2 Acabamento

O fio deve ser liso, regularmente cilíndrico e isento de emendas, torceduras, farpas, talhos, fissuras, escamas, incrustações, arranhões, mossas ou outras imperfeições que possam afetar-lhe a resistência.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 5 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

5.3 Desenho do Material

Figura 1 – Cabo Coberto de Alumínio - Detalhes Construtivos.



Nota 1: Camada semicondutora nos cabos com classe de tensão 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV.

5.4 Características Técnicas e Códigos Padronizados

Características técnicas por código padronizado conforme Tabela 1 – Lista de Códigos e Características Técnicas Mínimas.

Tabela 1 – Lista de Códigos e Características Técnicas Mínimas.

	Caracterirsticas do condutor					Características do cabo completo																																		
Código	Tensão nominal (kV)	nominal	Seção nominal (mm²)	Formação	cond	etro do dutor m)	cobe	sura da ertura m)	Espessura da Blindagem	ca com	netro bo pleto m)	Carga de ruptura	Peso aprox. (kg/km)	Capacidade de condução de corrente																										
		()	ß	Min	Máx	XLPE	HDPE	(mm)	Min	Máx	(daN)	(Kg/Kill)	(A)																											
122120032		35	7	6,80	7,30				13,4	16,1	455	190	231																											
122120033	15	50	7	8,00	8,50	1,5 1,5																														14,5	17,3	650	239	275
122120035		70	19	9,50	10,00		1,5 1,5	1,5 0,4	16,1	18,8	910	310	342																											
122120026		150	37	14,00	14,50				20,7	23,3	1950	592	544																											
122120029		185	37	15,80	16,30				22,3	25,1	2405	674	625																											
122120034		50	7	8,00	8,50		. 2			16,5	19,4	650	287	287																										
122120036	25	70	19	9,50	10,00	2		0.4	18,1	20,9	910	361	356																											
122120027	25	150	37	14,00	14,50	2		2	2 2	2 2	2	0,4	22,7	25,4	1950	623	561																							
122120030		185	37	15,80	16,30				24,3	27,2	2405	744	643																											
122120037		70	19	9,50	10,00				26,1	29,4	910	600	401																											
122120028	36,2	150	37	14,00	14,50	3,8	3,8	0,4	30,7	33,9	1950	908,1	620																											
122120031		185	37	15,80	16,30				32,3	35,7	2405	1050,2	706																											

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 6 de 13			
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00			
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial						

Nota 2: A espessura da blindagem semicondutora não deve ser menor que 0,32 mm em qualquer ponto de sua seção transversal.

Nota 3: Capacidade de condução de corrente para temperatura ambiente de 30°C e temperatura do condutor em regime permanente de 90°C.

5.5 Identificação

O cabo deve apresentar as seguintes identificações gravadas de forma legível e indelével:

- Nome ou marca do fabricante;
- "EQUATORIAL ENERGIA"
- Data de fabricação (mês/ano);
- Seção nominal do condutor, em mm²;
- Classe de tensão (15, 25 ou 36,2 kV)
- Material do condutor (alumínio);
- Material da cobertura (XLPE+HDPE);
- Inscrição: "Cabo não isolado Não tocar";
- Inscrição: "Bloqueado"
- Número NBR 11873.

5.6 Embalagem

As embalagens devem seguir os requisitos a seguir:

- O acondicionamento deve ser em carretel de 500 metros de cabo;
- O acondicionamento normal em carretéis deve ser limitado a massa de 5.000 kg;
- Os cabos devem ser fornecidos em unidade de expedição com comprimento equivalente a quantidade nominal. Cada unidade de expedição deve conter um comprimento contínuo do cabo;
- Para cada unidade de expedição a incerteza máxima exigida na quantidade efetiva é de ± 1%;
- Os carreteis de madeira devem seguir aos requisitos da ABNT NBR 11137;


ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 7 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

 As extremidades dos cabos acondicionados em carretéis devem ser convenientemente seladas com capuzes de vedação ou fita auto aglomerante, resistente a intempéries, a fim de evitar a penetração de umidade durante o manuseio, transporte e armazenagem.

5.7 Transporte

O transporte deve ser feito com os discos laterais na posição vertical e devidamente calçados conforma Figura 02.

Figura 2 – Transporte de Bobinas – Calçamento dos discos laterais.



As bobinas não podem ser roladas.

Quando a bobina for carregada por empilhadeira, o eixo da bucha deve estar na mesma direção do deslocamento da máquina, sendo que o garfo da empilhadeira deve ultrapassar a largura externa da bobina.

5.8 Armazenamento

As bobinas quando armazenadas a céu aberto, devem ficar elevadas a no mínimo 10 cm do solo, para evitar o contato direto com o piso e a absorção excessiva de umidade comprometendo a integridade da bobina.

No local do armazenamento deve haver drenagem apropriada para evitar o acúmulo de água;

As bobinas devem ser calçadas, para evitar o deslocamento lateral por gravidade.

Os discos laterais das bobinas devem estar livre de contato com outras bobinas (distância mínima de 15 cm), ou com outros objetos e edificações que impeçam sua boa ventilação.

5.9 Garantia

Os Cabos Cobertos de Alumínio deverão ter garantia por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses da entrega no local de destino, contra qualquer defeito de fabricação, material e acondicionamento ou 18 (dezoito) meses a partir da data de instalação, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

A garantia da embalagem, no caso os carreteis de madeira, será no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de fabricação do carretel.

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 8 de 13			
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00			
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial						

5.10 Aplicação

Utilizado na construção de redes aéreas de distribuição compacta em 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV, em regiões arborizadas ou onde é necessário maior segurança e confiabilidade.

6 INSPEÇÕES E ENSAIOS

Os cabos cobertos em alumínio devem ser submetidos às inspeções e ensaios pelo Fabricante, atendendo as condições impostas na ABNT NBR 11873:2021.

6.1 Ensaios de Rotina

Os ensaios de rotina devem ser realizados pelo fabricante em sua fábrica em todas as unidades produzidas, cabendo a Concessionária designar um inspetor para assisti-los. Segue abaixo os ensaios de rotinas exigidos:

- a) Inspeção Visual Geral;
- b) Medição da resistência elétrica do condutor;
- c) Tensão elétrica aplicada ao cabo;
- d) Resistência de isolamento a temperatura ambiente.

6.2 Ensaios especiais

Os ensaios especiais devem ser realizados pelo fabricante, na sua fábrica, em parte das unidades produzidas, cuja quantidade da amostra deve seguir ao estabelecido na Tabela 01. Segue abaixo os ensaios especiais exigidos:

- a) Verificação da construção do cabo;
- b) Tensão elétrica aplicada na superfície da cobertura;
- c) Resistencia ao trilhamento elétrico;
- d) Verificação dimensional;
- e) Temperatura de fusão e de oxidação dos materiais da cobertura;
- f) Ensaios mecânicos antes do envelhecimento artificial em estufa de ar;
- g) Ensaios mecânicos depois do envelhecimento artificial em estufa de ar;
- h) Alongamento a quente (aplicável somente ao material termofixo).

GRUPO CONTROL OF THE PROPERTY	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 9 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

Tabela 2 – Determinação do número de amostras para ensaios especiais.

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE AMOSTRAS									
Tamanho do Lote (N° de bobinas)	- Tensão elé cobertura; - Verificação - Ensaios m artificial em - Ensaios m artificial em	o da construi étrica aplicado o dimensiona ecânicos an estufa de ar estufa de ar nto a quente mofixo).	- Resistencia ao trilhamento elétrico; - Temperatura de fusão e de oxidação dos materiais da cobertura.						
		An	Quantidade de conjuntos de corpos de						
	Sequência	Tamanho	Ac	Re	prova				
Até 30	-	3	0	1	-				
31 a 50	-	5	0	1	1				
51 a 150	1° 2°	13 13	0 1	2 2	2				
151 a 200	1° 2°	20 20	0	3 4	3				
201 a 500	1° 2°	32 32	1 4	4 5	4				
501 a a1.200	1° 2°	50 50	2 6	5 7	5				

6.3 Ensaios de Tipo

Os ensaios de tipo são ensaios realizados com o objetivo de verificar se o projeto dos cabos a serem fornecidos atendem as características exigidas e exigências operacionais estabelecidas na ABNT NBR 11873:2021.

Como parte integrante da proposta técnica, devem ser entregues os ensaios de tipo já realizados, garantindo as características do cabo e também os valores individuais para realização de novos ensaios de tipo a serem realizados a pedido da Concessionária.

Os seguintes ensaios de tipo devem ser entregues à Concessionárias:

- a) Medição da resistência elétrica do condutor;
- b) Tensão elétrica aplicada ao cabo;
- c) Resistência de isolamento a temperatura ambiente;
- d) Tensão aplicada na superfície da cobertura;
- e) Resistência ao Trilhamento elétrico;

GRUPO CONTROL ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 10 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

- f) Resistência a abrasão;
- g) Tração a ruptura do condutor;
- h) Verificação dimensional;
- i) Resistência a penetração longitudinal a água;
- j) Temperatura de fusão e de oxidação dos materiais de cobertura;
- k) Aderência da cobertura;
- I) Ensaios mecânicos antes do envelhecimento artificial em câmara de UV;
- m) Ensaios mecânicos depois do envelhecimento artificial em câmara de UV;
- n) Verificação dos requisitos físicos dos materiais da cobertura e da blindagem semicondutora;
- o) Permissividade relativa;
- p) Verificação da compatibilidade do material de bloqueio com conexões elétricas;
- q) Determinação do teor de negro de fumo (aplicável somente aos materiais de cobertura que contenham negro de fumo com a finalidade de proteção UV);
- r) Determinação do coeficiente por grau Celsius, para correção da resistência de isolamento.

6.4 Aceitação e Rejeição

6.4.1 Ensaios de Rotina

As unidades inspecionadas que não cumprirem os requisitos deste documento, devem ser rejeitas individualmente.

6.4.2 Ensaios de Tipo

Como os ensaios de tipo são avaliados no processo de contratação, o não cumprimento dos requisitos mínimos ou não apresentação dos relatórios, implicará na desqualificação do Fornecedor do referido processo.

Caso a Concessionária, contrate novos ensaios de tipo a serem realizados em amostra(s) do lote adquirido, e caso a(s) amostra(s) não atenda(m) aos requisitos deste documento, o Fornecedor deverá apresentar plano de ação, no intuito de atender aos requisitos não atendidos e realizar novos ensaios de tipo, arcando com todas as despesas para sua realização. A não aprovação nesta segunda rodada de ensaios, desqualifica o Fornecedor.

6.4.3 Ensaios Especiais

Para os ensaios especiais, a aceitação deve ser feita conforme preconiza o item 6.3 da NBR 11873:2021.

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 11 de 13			
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00			
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial						

7 ANEXOS

7.1 Anexo I - Ensaios de rotina

- 86	uatorial.	ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - ENSAIOS DE ROTINA ET:178.EQTL.Normas e Qualidade - Cabo Coberto de Alumínio										
	Fabricante:	N° Pec							N° Pedido:			
	Modelo:	<u>Có</u>						Código Equatorial:				
	N° Série:								Quantidade:			
ITEM		DESCRIÇÃO DO ENSAIO	INSTRUÇÃO E PRO	CEDIMENTOS	PERCENTUAL DE AMOSTRA	DE 1	TALH 2	ES 3	LOCAL / DATA	QUANTIDADE INSPECIONADA	QUANTIDADE APROVADA	OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
1	Inspeção Visual Ge	eral	-		100%	F	F	С				
2	2 Medição da resistência elétrica do condutor		Conforme item 7.1 da ABNT NBR 11873:2021		100%	F	F	С				
3	3 Tensão elétrica aplicada ao cabo		Conforme item 7.2 da ABNT NBR 11873:2021		100%	F	F	С				
4	Resistência de isol	amento a temperatura ambiente	Conforme item 7.5 d 11873:2021	a ABNT NBR	100%	F	F	С				
		1				2					3	
Tip	Local de Inspeção Tipo da Inspeção F = Fábrica A = Almox. L = Laboratório Terceirizado (*) = Não A S = Subfornecedor		Inspeção xarifado Equatorial P = Na presença do Inspetor da Equatorial 4-plicável F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável							Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro* E = Exame / Análise* (*) = Não Aplicável		
Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis												
	ISSINATURA NCESSIONÁRIA				ASSINATURA FORNECEDOR							

7.2 Anexo II - Ensaios especiais

N° Série	110.								Código Equatorial: Quantidade:			
		DESCRIÇÃO DO ENSAIO	INSTRUÇÃO E PROCEDIME	ENTOS	PERCENTUAL DE AMOSTRA	DE 1	TALF	IES 3	LOCAL / DATA	QUANTIDADE INSPECIONADA	QUANTIDADE APROVADA	OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
Verificaç	ação da cons	strução do cabo	Conforme itens 4.3 e 4.6 da NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
? Tensão	o elétrica apli	icada na superficie da cobertura	Conforme item 7.3 da ABNT 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Resistencia ao trilhamento elétrico			Conforme item 7.4 da ABNT NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Verificação dimencional			Conforme item 7.8 da ABNT NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Temperatura de fusão e de oxidação dos materiais da cobertura			Conforme item 7.10 da ABN 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Ensaios mecânicos antes do envelhecimento artificial em estufa de ar			Conforme item 7.13.1 a) da . NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Ensaios	os mecânicos	depois do envelhecimento artificial em estufa de ar	Conforme item 7.13.1 a) da . NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Alongam	amento a que	ente (aplicável somente ao material termofixo)	Conforme item 7.13.1 b) da NBR 11873:2021		Amostragem conforme Tabela 01	F	Р	С				
Tipo da Insp	speção	Local de Inspecão F = Fabrica A = Almoxari L = Laboratório Terceirizado (*) = Não Api S = Subfornecedor	icável F = Sem	presença	do Inspetor da Equato nça do Inspetor vel	2 orial				Emissão de Certific C = Entrega para Re E = Exame / Análise (*) = Não Aplicável	egistro¹	e Ensaio
o é necessári equipamento	ário fornecer u ntos de mediç	e ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial d uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresei ões utilizados na inspeção deverão estar aferidos e cal ensaio e valores de referência deverão seguir a especif	itar o documento para análise do ibrados por órgãos reconhecidos	lo inspetor s e os certi	r Equatorial.				·	assinados pelo(s) e	sponsável(is) pela(s) área(s) de testes.

EQUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 12 de 13			
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00			
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial						

7.3 Anexo III - Ensaios de tipo

ا	Fabricante:							N° Pedido:			
	Modelo: N° Série:							Código Equatorial: Quantidade:			
	N Serie:			PERCENTUAL	DE	TALH	ES		QUANTIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO DOS
TEM		DESCRIÇÃO DO ENSAIO	INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS	DE AMOSTRA	1	2	3	LOCAL / DATA	INSPECIONADA	APROVADA	ENSAIOS
1 Medição da resistência elétrica do condutor		stência elétrica do condutor	Conforme item 7.1 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
2	Tensão elétrica a	aplicada ao cabo	Conforme item 7.2 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
3	Resistência de is	solamento a temperatura ambiente	Conforme item 7.5 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
4	Tensão aplicada	na superficie da cobertura	Conforme item 7.3 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
5	Resitência ao Tri	lhamento elétrico	Conforme item 7.4 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
6	Resitência a abra	asão	Conforme item 7.6 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
7	Tração a ruptura	do condutor	Conforme item 7.7 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
8	Verificação dimencional		Conforme item 7.8 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
9	Resistência a penetração longitudinal a água		Conforme item 7.9 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
10	Temperatura de fusão e de oxidação dos materiais de cobertura		Conforme item 7.10 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
11			Conforme item 7.11 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
12	UV		Conforme item 7.12.1 da ABNT NBR 11873:2021 Conforme item 7.12.1 da ABNT	Protótipo	F	F	С				
13	de UV	os depois do envelhecimento artificial em câmara requisitos fisícos dos materiais da cobertura e da	NBR 11873:2021 Conforme item 7.13 da ABNT NBR	Protótipo	F	F	С				
14	blindagem semic		11873:2021 Conforme item 7.14 da ABNT NBR	Protótipo	F	F	С				
15	Permissividade r	elativa pmpatibilidade do material de bloqueio com	11873:2021 Conforme item 7.15 da ABNT NBR	Protótipo	F	F	С				
16	conexões elétrica		11873:2021	Protótipo	F	F	С				
		ertura que contenham negro de fumo com a	Conforme item 7.17 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
18	Determinação do resistência de iso	coeficiente por grau Celsius, para correção da plamento	Conforme item 7.16 da ABNT NBR 11873:2021	Protótipo	F	F	С				
T/-	o do Incocesc	1 <u>Local de Inspeção</u> F = Fabrica A = Almo	Inspeção karifado Equatorial P = Na presenç	a do Inspetor da E	2 quator	ial			Emissão de Certifica C = Entrega para Re		Ensaio
Пр	o da Inspeção			ença do Inspetor	quator				E = Exame / Análise (*) = Não Aplicável		
ão é equ	necessário forneci ipamentos de me	s de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatori er uma cópia dos certificados/relatórios, somente apr dições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e da ensaio e valores de referência deverão seguir a esp	esentar o documento para análise do ins calibrados por órgãos reconhecidos e os	petor Equatorial.					saiados e assinados	pelo(s) esponsáveli	is) pela(s) área(s) de teste
^	SSINATURA			ASSINATURA							

GRUPO CONTROL OF THE PROPERTY	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 24/07/202324/07/2023	Página: 13 de 13				
Título: Cabo de Alumí	nio Coberto	Código: ET.00178.EQTL	Revisão: 00				
Classificação das informações: X público Interno restritoconfidencial							

8 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	22/06/2023	Todos	Revisão inicial para o novo padrão de documentos Equatorial Energia. Esta revisão dá continuidade a revisão 00 do antigo padrão ET.31.178. Modificação no padrão da composição da cobertura e inclusão da blindagem semicondutora nas 03 classes de tensão.	Márcio de Oliveira Mendes

9 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)/

Márcio de Oliveira Mendes – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade.

REVISOR (ES)

Carlos Henrique Vieira da Silva – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade.

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares – Gerência Corporativa de Normas e Qualidade.

