FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA

Especificação Técnica – ET.00217 Revisão 00 – 2023

Equatorial ENERGIA

FINALIDADE

Esta Especificação Técnica tem a finalidade de estabelecer regras e recomendações mínimas exigíveis para fita isolante anti-chama utilizada nas redes de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Equatorial Energia.

Emissão inicial.



SUMÁRIO

1	CAMPO DE APLICAÇÃO4
1.1	Áreas de aplicação da Especificação Técnica4
1.2	Áreas de aplicação da fita isolante anti-chama4
2	RESPONSABILIDADES4
3	DEFINIÇÕES4
4	REFERÊNCIAS5
5	CONDIÇÕES GERAIS5
5.1	Generalidades5
5.2	Desenho do material5
5.3	Códigos padronizados5
5.4	Identificação5
5.5	Embalagem6
5.6	Garantia7
5.7	Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos
5.8	Homologação de Fornecedores7
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS8
6.1	Características Técnicas8
7	INSPEÇÕES E ENSAIOS9
7.1	Ensaios9
7.2	Plano de Amostragem10
8	DESENHOS11
9	CÓDIGOS PADRONIZADOS12
10	ANEXOS15
11	CONTROLE DE REVISÕES18
12	APROVAÇÃO

GRUPO GUIA LONIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		em: 23	Página: 4 de 19
Título: Fita Isolante Anti	i-chama	ET.00217.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 Áreas de aplicação da Especificação Técnica

Aplica-se à Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, a todas as empresas responsáveis pela fabricação/fornecimento, elaboração de projetos e construção de Redes nas áreas de concessão da CONCESSIONÁRIA.

1.2 Áreas de aplicação da fita isolante anti-chama

A fita isolante é utilizada na reconstituição da isolação de cabos, fios e outros materiais condutores de eletricidade, bem como na identificação de cabos ou condutores elétricos.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

- Estabelecer as normas e padrões técnicos para o fornecimento da fita isolante;
- Validar tecnicamente as propostas de materiais/equipamentos, solicitados para compra, que estejam de acordo com este documento;
- Homologar tecnicamente os fabricantes/fornecedores que estejam de acordo com o padrão definido neste documento e nas normas técnicas dos órgãos competentes;
- Coordenar o processo de revisão deste documento.

2.2 Fabricante/Fornecedor

• Fabricar/Fornecer o material conforme as regras, padrões e recomendações definidas neste instrumento normativo.

2.3 Projetista/Construtor

Utilizar em projetos e obras, o material conforme especificado nesse instrumento normativo.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Adesão

Ligação estabelecida pelo contato entre o adesivo sensível à pressão e uma superfície.

3.2 Afunilamento

Movimento lateral das camadas de fita dentro do rolo, como resultante de tensões internas.

EQUATORIA ENERGIA	ESPE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado 28/12/202		Página: 5 de 19
Título: Fita Isolante Anti	ET.00217.E	QTL	Revisão: 00			
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

3.3 Alongamento

Acréscimo percentual no comprimento de um material através do seu esticamento até o ponto de ruptura.

3.4 Dorso

Material flexível sobre o qual o adesivo é aplicado.

4 REFERÊNCIAS

ABNT NBR NM 60454-1:2007 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 1: Requisitos Gerais;

ABNT NBR NM 60454-2:2007 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 2: Métodos de Ensaio;

ABNT NBR NM 60454-3-1:2007 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos — Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Generalidades

A fita isolante quando instalada na rede elétrica deve resistir à abrasão, umidade, ácido, corrosão em cobre, as condições atmosféricas e exercer proteção contra raios ultravioleta, além de possuir alta rigidez dielétrica em água.

A fita pode ser utilizada também em redes subterrâneas, em caixas de passagem e poços de inspeção, que poderão ficar submersos intermitente ou continuamente.

5.2 Desenho do material

As fitas isolantes devem atender ao especificado no Desenho 1.

5.3 Códigos padronizados

Os códigos padronizados para as fitas isolantes são apresentados na Tabela 3.

5.4 Identificação

Na arruela de cada rolo de fita deve ser marcado, no mínimo, as seguintes identificações gravadas no corpo de forma legível e indelével:

- Nome ou marca do fabricante;
- Marca ou tipo da fita;
- Classe da fita;

EQUATORIA ENERGIA	ESPE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado 28/12/202		Página: 6 de 19
Título: Fita Isolante Anti	ET.00217.E0	QTL	Revisão: 00			
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

- Dimensões da fita em mm;
- Data de fabricação (mês e ano) e/ou lote de fabricação.

5.5 Embalagem

Cada rolo de fita deve ser acondicionado individualmente em embalagem adequada que permita o seu manuseio, armazenamento e transporte, desde a fábrica até o local de utilização sem lhes causar danos. Os volumes constituintes das embalagens finais ou unitárias devem ser embalados em caixas de papelão com peso máximo de 20 kg e conter externamente de forma legível, no mínimo, as informações listadas abaixo:

- Nome ou marca do Fabricante;
- Nome do Grupo Equatorial;
- Código SAP do material;
- Descrição do material conforme SAP Equatorial;
- Número do pedido de compra Equatorial;
- Quantidade da embalagem;
- Mês e ano de fabricação;
- Número da Nota Fiscal;
- Peso bruto (kg);
- Peso líquido (kg);
- Seta indicando o sentido correto de estocagem.

Dependendo da quantidade de embalagens, estas devem ser unitizadas em paletes de madeira com dimensões de 1200mm x 1000mm. A altura do empilhamento das caixas de transporte junto com o palete de madeira não pode ultrapassar 1150mm e a massa de 1000kg, de forma que facilite a movimentação mecânica das mercadorias e de maneira adequada para evitar avarias na fita. A acomodação dos materiais sobre o palete deve ser tal que permita a distribuição das massas uniforme.

Informações necessárias nas etiquetas dos paletes:

- Código SAP do material;
- Descrição do material conforme SAP Equatorial;
- Número do pedido de compra Equatorial;
- Quantidade total dos materiais no palete.

Nota 1: Utilizar madeira de origem legal;

GRUPO GUIA LONIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado em: 28/12/2023	
Título: Fita Isolante Anti	i-chama	ET.00217.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

Nota 2: Em todas as etapas de fabricação das caixas e paletes de madeira, devem ser rigorosamente cumpridas a legislação ambiental, especialmente os instrumentos legais emanados do Ibama, e a legislação correlata, federal, estadual e municipal.

5.6 Garantia

A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da CONCESSIONÁRIA, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento. Caso as fitas apresentem defeitos antes do período de garantia, elas deverão ser substituídas.

As eventuais despesas decorrentes da substituição dos materiais comprovadamente como defeito de fabricação, bem como o transporte destas peças entre almoxarifado da Concessionaria e fabricante, correrão por conta do fabricante.

5.7 Apresentação da Proposta Técnica e Documentos exigidos

As propostas técnicas deverão, obrigatoriamente, serem apresentadas no mínimo com os documentos e as informações a seguir relacionadas, sob pena de desclassificação:

- a) Folha de Dados Técnicos e Características Garantidas do material ofertado, conforme o Anexo II desta especificação técnica. Salienta-se que os dados da referida lista são indispensáveis a análise técnica da oferta e devem ser apresentados independentemente dos mesmos constarem nos catálogos e/ou folhetos técnicos anexados a proposta;
- b) Declaração de Exceção às Especificações conforme o Anexo III desta especificação técnica;
- c) Desenho dimensional numerado indicando as atualizações/versões do mesmo e contendo as principais vistas, indicação da localização das peças e acessórios;
- d) Relatórios de ensaios de Tipo e orçamento do ensaio, caso seja necessário repetir;
- e) Orçamento constando os valores dos ensaios de tipo a serem realizados pelo proponente, não inclusos na proposta.

5.8 Homologação de Fornecedores

Para o fornecimento da fita isolante o fabricante obrigatoriamente deve providenciar a homologação do seu produto junto à CONCESSIONÁRIA. Para iniciar o processo de homologação o fabricante deve fazer solicitação através do e-mail homologação@equatorialenergia.com.br.

GRUPO GUIA LONIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado em: 28/12/2023	
Título: Fita Isolante Anti	i-chama	ET.00217.E0	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

6.1 Características Técnicas

6.1.1 Material

6.1.1.1 Fita Isolante Anti-chama

A fita isolante deverá ser fabricada em filme de cloreto de polivilina plastificado (PVC) não propagante de chamas (auto extinguível) com adesivos termoplásticos adequado para temperatura de serviço de 90°C.

A fita deverá ser classificada como "classe A" conforme os requisitos da Tabela 3 da ABNT NBR NM 60454-3-1.

6.1.1.2 Material da Arruela

A arruela sobre as quais a fita isolante será enrolada deverá ser fabricada em papelão ou plástico, com diâmetro aproximado de 38 ± 0.5 mm.

6.1.2 Cor

As fitas isolantes deverão ser fornecidas conforme as cores padronizadas na Tabela 2.

6.1.3 Tipo

Tipo 5 – Produtos com índice térmico 90 e temperatura nominal mínima 0°C.

6.1.4 Características Elétricas

O material utilizado na fabricação das fitas isolantes deverá possuir, no mínimo, as seguintes características elétricas:

- Tensão mínima disruptiva: 6300 V;
- Resistência mínima de isolamento: 1x10¹¹ Ω/25mm.

6.1.5 Características Mecânicas

O material utilizado na fabricação das fitas isolantes deverá suportar os seguintes esforços mínimos:

- Resistência mínima a tração: 150 N/10mm de largura;
- Alongamento mínimo a ruptura: 175%;
- Adesão ao dorso: 2,0 N/10mm de largura;
- Adesão a placa de aço inox: 2,6 N/10mm de largura.

EQUATORIA ENERGIA	ESPE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado 28/12/202		Página: 9 de 19
Título: Fita Isolante Anti	ET.00217.E	QTL	Revisão: 00			
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

6.1.6 Acabamento

A fita isolante anti-chama não deverá apresentar enrugamento, descoloração e perda de adesividade, também deverá ter proteção contra raios ultravioleta (UV). O rolo de fita adesiva isolante não deverá apresentar afunilamento ou distorção.

7 INSPEÇÕES E ENSAIOS

7.1 Ensaios

Os ensaios exigidos nessa especificação deverão ser realizados conforme orientações da ABNT NBR NM 60454-2.

7.1.1 Ensaios de Tipo

Estes ensaios devem ser realizados com a finalidade de demonstrar o satisfatório comportamento da fita isolante, para atender à aplicação prevista. São, por isso mesmo, de natureza tal que não precisam ser repetidos, a menos que haja modificação de materiais ou de construção do material que possa vir a modificar o seu desempenho.

Os ensaios de tipo previstos por esta especificação são:

- a) Inspeção geral;
- b) Verificação dimensional;
- c) Resistência à tração e alongamento na ruptura;
- d) Adesão ao aço;
- e) Adesão ao dorso;
- f) Resistência à propagação da chama;
- g) Rigidez dielétrica;
- h) Resistência à penetração a temperatura elevada.

7.1.2 Ensaios de Rotina.

Estes ensaios devem obrigatoriamente ser realizados pelo fabricante em cada unidade produzida. Os ensaios de Rotina previstos por esta especificação são:

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação dimensional.

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologao 28/12/20		Página: 10 de 19	
Título: Fita Isolante Anti	ET.00217.	EQTL	Revisão: 00			
Classificação das inforr	nações: X Pú	úblico _	Interno	Restrito	Conf	idencial

7.1.3 Ensaio de Recebimento

Estes ensaios constituem-se de ensaios de rotina, feitos de acordo com o plano de amostragem na Tabela 1, com a finalidade de demonstrar a integridade do material. Os ensaios e verificações de recebimento solicitados por esta especificação são:

- a) Inspeção geral;
- b) Verificação dimensional;
- c) Resistência à tração e alongamento na ruptura;
- d) Adesão ao aço;
- e) Adesão ao dorso.

7.2 Plano de Amostragem

As amostras devem estar de acordo com a ABNT NBR 5426 e ABNT NBR 60454-2.

TABELA 1 - Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento

AMOSTRAGEM DUPLA							
NÍVEL DE INSPEÇÃO I NQA 2,5 %							
TAMANHO DO	AMOS	TRA	۸۵	Re			
LOTE	SEQUÊNCIA	TAMANHO	Ac	Re			
Até 150	-	5	0	1			
151 a 500	1° 2°	13 13	0 1	2 2			
501 a 1.200	1° 2°	20 20	0 3	3 4			
1.201 a 3.200	1° 2°	1 4	4 5				
3.201 a 10.000	1° 2°	50 50	2 6	5 7			

Fonte: ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos

Nota 3: Significados das abreviaturas:

NQA - Nível de Qualidade Aceitável.

Ac - Aceitável, número de unidades defeituosas, que ainda permite aceitar o lote.

Re – Rejeitável, número de unidades defeituosas, que implica na rejeição do lote.

ENERGIA	LUI IUI ESPECIFICAÇÃO FECNICA		Homologado 28/12/2023		Página: 11 de 19
Título: Fita Isolante Anti	-chama	ET.00217.EG	QTL	Revisão: 00	
Classificação das inforr	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

Nota 4: Procedimento para a amostragem dupla: ensaiar um número inicial de unidades igual ao da primeira amostragem obtida na tabela. Se o número de unidades defeituosas encontradas estiver compreendido entre Ac e Re excluídos estes valores, ensaiar a segunda amostra. O total de unidades defeituosas encontradas depois de ensaiadas as duas amostras deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado para permitir a aceitação do lote.

8 DESENHOS

DESENHO 1 – Fita Isolante Anti-chama – Perspectiva Isométrica




TABELA 2 – Dados Dimensionais da Fita Isolante Anti-chama

				DIMENSÕES			
ITEM	CÓDIGO COR		TENSÃO ISOLAMENTO	ESPESSURA ± 0,025 (mm)	LARGURA ± 0,5 (mm)	COMPRIMENTO (m)	
1	126600002	PRETA	750V	0,18	19	20	
2	126600017	VERMELHA	750V	0,18	19	20	
3	126600018	AZUL	750V	0,18	19	20	
4	126600019	BRANCA	750V	0,18	19	20	
5	126600020	VERDE	750V	0,18	19	20	
6	126600029	MARROM	750V	0,18	19	20	

ENERGIA	ESPE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Homologado 28/12/202		Página: 12 de 19
Título: Fita Isolante Anti	ET.00217.E0	QTL	Revisão: 00			
Classificação das inform	nações:	X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

9 CÓDIGOS PADRONIZADOS

 TABELA 3 - Códigos e Descrições Padronizadas

ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
1	126600002	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M PT CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI-CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO: 19MMX20M; COR: PRETO-PT; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.
2	126600017	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M VM CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI-CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO: 19MMX20M; COR: VERMELHO-VM; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.
3	126600018	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M AZ CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI- CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO

GRUPO QUATORIA ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Homologado 28/12/202	, and the second
Título: Fita Isolante Anti	-chama	ET.00217.E	:QTL Revisão:
Classificação das infor	mações: X PúblicoInter	noRestrito	Confidencial

ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
			ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO:19MMX20M; COR: AZUL-AZ; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.
4	126600019	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M BR CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI-CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO: 19MMX20M; COR: BRANCO-BR; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.
5	126600020	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M VD CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI-CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO:19MMX20M; COR: VERDE-VD; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS



ORDEM	CÓDIGO	TEXTO BREVE	TEXTO COMPLETO
			MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.
6	126600029	FITA IS ANT PVC 750V 19MMX20M MR CLA PDE	FITA ISOLANTE ADESIVA; MODELO: ANTI-CHAMA-ANTICH; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA - PVC; TENSAO ISOLAMENTO: 750V; ESPESSURA: 0,18 MM; LARGURA X COMPRIMENTO: 19MMX20M; COR: MARROM-MR; CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C; TIPO: 5; CLASSE DA FITA: CLA; NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS: ET.00217.EQTL-FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA E ABNT NBRNM 60454; STATUS MATERIAL: MATERIAL PADRAO EQUATORIAL (COMPRA LIBERADA)-PDE; SUBSTITUTO: NAO APLICAVEL.

ENERGIA	ESPECIFICA	ÇÃO TÉCNICA	Homologado em: 28/12/2023	: Página: 15 de 19
Título: Fita Isolante Anti	-chama		ET.00217.EQTL	Revisão: 00
Classificação das infor	mações: X Púb	licoInterno	Restrito	_Confidencial

10 ANEXOS

Anexo I – Plano de inspeções e testes – PIT (Ensaios de Recebimento)

Fabricante:						ão 00 - 2			N° Pedido:			
Modelo:									Código Equatorial:			
N° Série:									Quantidade:			
гем	DESCRIÇÃO DO ENSAIO		INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS		PERCENTUAL DE AMOSTRA	DETALHES 1 2 3		LOCAL / DATA	QUANTIDADE INSPECIONADA	QUANTIDADE APROVADA	OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS	
1 Inspeção geral			Confor	me ET.00217								
2 Verificação dimer	Verificação dimensional			me ET.00217								
3 Resistência à tração e Alongamento na Ruptura			ttem 8 da R NM 60454-2.	Conforme TABELA 1								
4 Adesão ao aço	desão ao aço			Item 11 da IR NM 60454-2.								
5 Adesão ao dorso				tem 12 da R NM 60454-2.								
Local de Inspeção F = Fabrica A = Almoxarifado Equatorial L = Laboratório (*) = Não Aplicável Terceirizado S = Subfornecedor					Na presença do Inspetor da Equatorial C = Entrega para Registro¹ Sem a presença do Inspetor E = Exame / Análise²							
os certificados/relatório: lão é necessário fornece os equipamentos de med	Terceirizado	regues ao inspetor Equal dos/relatórios, somente :ão deverão estar aferido	apresentar o os e calibrad	(*) = Não Aplicá mente preenchido documento para a os por órgãos rec	vel s, identificados com o análise do inspetor Equ onhecidos e os certifica	uatorial.				(*) = Não Aplicável		ela(s) área(s) de testes.



Anexo II – Folhas de Dados e Características Garantidas

-81	ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00217.EQTL - Fita Isolante Anti-chama Revisão 00 - 2023						
DIST	ISTRIBUIDORA						
FORI	NECEDOR						
PEDI	DO DE COMPRA						
	IGO FORNECEDOR						
CÓD							
	CRIÇÃO BREVE						
QUA	NTIDADE						
NOR	MAS						
ITEM		DESCRIÇÃO	UND	ESPECIFICADO	GARANTIDO		
1	Tipo		-	Fita Isolante Anti-chama			
2	Comprimento da Fita	a	m	20			
3	Largura da Fita		mm	19 ± 0,5			
4	Espessura da Fita		mm	0.18 ± 0.025			
5	Classe		-	Α			
6	Cor		-	Preta - Vermelha - Azul - Branca - Verde ou Marrom			
7	Тіро		-	5			
8	Diâmetro da arruela		mm	38 ± 0,5			
9	Resistência Mínima	a Tração	N/10mm	150			
10	Alongamento Mínimo	Alongamento Mínimo a Ruptura		175			
11	Tensão Mínima Disruptiva		V	6300			
12	Resistência Mínima de Isolamento		Ω/25mm	1x10^11			
13	Adesão ao Aço		N/10mm	2,6			
14	Adesão ao Dorso		N/10mm	2			
15	Garantia		-	24 meses			



Anexo III – Quadro de Desvios Técnicos e Exceções

Countonial ENERGIA		ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES ET.00217.EQTL - Fita Isolante Anti-Chama
CLIENTE		Revisão 00 - 2023
PROPONE		
N° DA PR	OPOSTA	
CÓDIGO		
	ÃO BREVE	
QUANTID	ADE	
ITEM		DESCRIÇÃO DOS DESVIOS TÉCNICOS E EXCEÇÕES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ENERGIA	ESPECIFICAÇÃO	TÉCNICA	Homologado (28/12/2023		Página: 18 de 19
Título: Fita Isolante Anti	i-chama		ET.00217.EQ	ìTL	Revisão: 00
Classificação das inform	mações: X Público	Interno	Restrito	Conf	idencial

11 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			Emissão inicial;	
00	04/12/2023		Alteração da Classe da Fita de C para A; Atualização dos códigos.	Maria Elizabeth Braz Santos

12 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)

Maria Elizabeth Braz Santos - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

REVISOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Vieira - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

